

Legenda

- hydrant przeciwpożarowy DN25 ława DN25, średnica przewodu DN50 lub
- hydrant przeciwpożarowy DN52 ława DN80, średnica przewodu DN50

- rura stalowa ocynkowana instalacji hydrantowej średnice: DN25, DN32, DN50 lub DN80, instalacja prowadzona pod stropem ciemej kondygnacji
- oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
- oznaczenie hydrantu wraz z numerem

numer pomieszczenia / kubatura pomieszczenia

- zapotrzebowanie dla pomieszczenia

INDUSTRIA

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 45/1
80-219 Gdynia

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielopoziomowego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres działki budowlanej:
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, arkusz 27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzesińskiego, 60 – 693 Poznań

Projektował	mgr inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	upr. nr 86/GaW/09	
	mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	upr. nr POM/0348/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Ewa Zamkowicz		
	mgr inż. Grzegorz Bagrowski		
	inż. Marcin Szczepaniak		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewniowski w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	upr. nr ASM/GaW/89	
	mgr inż. Ilga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	upr. nr POM/0348/PWBS/16	

Numer projektu: IIS-P_159_16

Nr rysunku: IP159_PB_DR_IIS.31001-B

Tytuł rysunku: INSTALACJE RUROWE - POZIOM B01

Data	Branża	Faza	Skala	Nr arkusza
19/05/17	SANITARNA	Projekt budowlany	1 : 100	31x57