Legenda:

- hydrant przeciwpożarowy DN25 zawór DN25, średnica przewodu DN25 lub hydrant przeciwpożarowy DN50 zawór DN50, średnica przewodu DN50
- rura stalowa ocynkowana instalacji hydrantowej średnice DN25, DN32, DN50 lub DN65; instalację prowadzoni pod stropem dwóch kondygnacji
- H10 oznaczenie hydrantu wraz z numerem
- HP25 NR65 numer pomieszczenia
- T 192 +20 °C Qwym 420 W temp. w pomieszczeniu; zapotrzebowanie dla pomieszczenia


INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-219 GDAŃSK


Zamawiający/inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował | inż. Tomasz Sobolewski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 66/Gd/00 | |
| | mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr POM/0048/PWBS/16 | |
| Opracował | mgr inż. Ewa Zaenkiewicz | | |
| | mgr inż. Grzegorz Stępiański | | |
| | inż. Marcin Szczepański | | |
| Sprawdził | mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 45/Gd/89 | |
| | mgr inż. Iga Mrowka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr POM/0048/PWBS/16 | |

Numer projektu: IBG-P_159_16 / Numer rysunku: IP159_PB_DR_IIS.31003-B / Rewizja:

Tytuł rysunku: INSTALACJE RUROWE - POZIOM P01

| Data | Branża | Faza | Skala | Nr strony |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/17 | SANITARNA | Projekt budowlany | 1 : 100 | 115 |