Legenda:

hydrant przeciwpożarowy DN25
zawór DN25, średnica przewodu DN25
lub
hydrant przeciwpożarowy DN52
zawór DN50, średnica przewodu DN50

rura stalowa ocynkowana instalacji hydrantowej, średnice: DN25, DN32, DN50 lub DN80, instalacja prowadzona pod stropem danej kondygnacji

H10 — oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

HP25-NR36 — oznaczenie hydrantu wraz z numerem

1,102 +20 °C / Φwym: 450 W — numer pomieszczenia; temp. w pomieszczeniu; zapotrzebowanie dla pomieszczenia

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń ~~(z zastrzeżeniami)~~
mgr inż. Barbara Berent-Zamojska
Rzeczoznawca ds. Sanitarnohigienicznych
nr upr. 11-N/2010 w zakresie bez ograniczeń
81-436 Gdynia, ul. Górna 2 A/2
tel. 58 622-17-29, kom. 607 617 587
Data 23.06.2017
Lp. opinii 120/17

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1.) BEZ ZASTRZEŻEŃ
~~2.) Z ZASTRZEŻENIAMI WYMIENIONYMI W ZAŁĄCZONEJ OPINII~~
inż. Józef Gnaciński
Rzeczoznawca d/s bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GiP 135/98 w grupach 1.1,1.2,1.3,1.4,2.3,4.3,4.4
zam. Gdansk, Gen.de Gaulle'a 16/4
tel. 058 341 75 89
opinii 120/17
Data 22.06.17

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Robert Binharz, Nr upr. 437/2001
Gdynia, dn. 23.06.2017
zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag / z uwagami

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań		
Nazwa inwestycji	Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań		
Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00	
	mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Ewa Zienkiewicz		
	mgr inż. Grzegorz Sieprawski		
	inż. Marcin Szczepański		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89	
	mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	IBG-P_159_16	Numer rysunku / Rewizja /	IP159_PB_DR_IIS.31002-B
Tytuł rysunku	INSTALACJE RUROWE - POZIOM P00		

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
19/05/17	SANITARNA	Projekt budowlany	1:100	1.5146