*Legenda:*

*hydrant przeciwpożarowy DN25*
*zawór DN25, średnica przewodu DN25*
*lub*
*hydrant przeciwpożarowy DN52*
*zawór DN50, średnica przewodu DN50*

*rura stalowa ocynkowana instalacji hydrantowej, średnice: DN25, DN32, DN50 lub DN80, instalacja prowadzona pod stropem danej kondygnacji*

H10 — *oznaczenie pionu instalacji hydrantowej*

HP25-NR36 — *oznaczenie hydrantu wraz z numerem*

*numer pomieszczenia* — 1,102 +20 °C — *temp. w pomieszczeniu*
Φwym: 450 W — *zapotrzebowanie dla pomieszczenia*

INDUSTRIA PROJECT


**INDUSTRIA PROJECT**
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk


| | | | |
|---|---|---|---|
| Zamawiający/Inwestor | "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań | | |
| Nazwa inwestycji | Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań | | |
| Projektował | inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 66/Gd/00 | |
| | mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr POM/0049/PWBS/16 | |
| Opracował | mgr inż. Ewa Zienkiewicz | | |
| | mgr inż. Grzegorz Sieprawski | | |
| | inż. Marcin Szczepański | | |
| Sprawdził | mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń; mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 4354/Gd/89; upr. nr POM/0048/PWBS/16 | |
| Numer projektu | Numer rysunku / | Rewizja / | |
| IBG-P_159_16 | IP159_PB_DR_IIS.31005-B | | |
| Tytuł rysunku | INSTALACJE RUROWE - POZIOM P03 | | |

| Data | Branża | Faza | Skala | Nr strony |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/17 | SANITARNA | Projekt budowlany | 1 : 100 | 115 159 |