

Legenda

- hydrant przeciwpożarowy DN25 średnica DN32, średnica przewodu DN25
- hydrant przeciwpożarowy DN32 średnica DN50, średnica przewodu DN50
- nowa zdalnie sterowalna instalacji hydrantowej średnice DN25, DN32, DN50 lub DN65, instalacja prowadzona pod stropem (poz.konstrukcyjne)
- HY2 - oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
- HP25 MR6 oznaczenie hydrantu wraz z numerem
- numer pomieszczenia
- 1.100 wys. nr pomieszczenia
- temp. w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie dla pomieszczenia

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-416 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 , ark. 27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 653 Poznań

Projektował:	mgr inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Grzegorz Stępniewski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0046/PWBS/16
Opracował:	mgr inż. Ewa Ziemkiewicz	
	mgr inż. Grzegorz Stępniewski	
	inż. Marcin Szczepański	
Sprawdził:	mgr inż. Dariusz Drewniowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Grzegorz Stępniewski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0046/PWBS/16

Numer projektu: IBG-P_155_15

Numer rysunku: IP159_PB_DR_IIS.31004-B

Arkusz: 1

Tytuł rysunku: INSTALACJE RUROWE - POZIOM P02

Data	Branża	Faza	Skala	Nr etapu
19/05/17	SANITARNA	Projekt budowlany	1 : 100	1/1/01