

Uwaga:
Jeżeli po odkopaniu pkt A, okaże się, że miejsce łączenia likwidowanego odcinka gazociągu z istniejącym gazociągiem DN200, stal, n/c połączono inaczej, wówczas technologię należy zmienić dostosowując do zastałego stanu. W miejscu połączenia wówczas odcinek A-B, należy unieczynnić, zaślepić i zlikwidować.

Uwaga:
Jeżeli po odkopaniu pkt B, okaże się, że miejsce łączenia likwidowanego odcinka gazociągu z istniejącym gazociągiem DN150, stal, n/c połączono inaczej, wówczas technologię należy zmienić dostosowując do zastałego stanu. W miejscu połączenia wówczas odcinek A-B, należy unieczynnić, zaślepić i zlikwidować.

Legenda:
FG1, FG2, FG3, FG4 - fitting główny wstrzymujcy
FW1, FW2, FW3, FW4 - fitting wentylujący

Uwaga:
W celu wykonania prac hermetycznego stopowania i nawiercania pod ciśnieniem wykorzystano metodę "STOP-SYSTEM".

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_30_PW_DR_30203-A	

Tytuł rysunku

SCHEMAT SIECI - GAZ

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
12/2017	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	