


**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**



**im. prof. Ludwika Bierkowskiego**

**Dział Eksploatacji i Inwestycji**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61 847 46 95  
www.szpitalmsw.poznan.pl  
inwestycje@szpitalmsw.poznan.pl



Poznań, dnia 21.03.2017 roku

IR/07/1/301/2017

**Industria Project Sp. z o.o.**  
**Al. Zwycięstwa 46/2**  
**80-210 Gdańsk**

Dotyczy: Budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka ul. Lutycka 34 w Poznaniu – wydanie warunków technicznych przyłączenia planowanej inwestycji do sieci ciepłej i przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji i planu zagospodarowania do projektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu, ul. Lutycka 34, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, ul. Dojazd 34, informuje, że zdaniem firmy Veolia Energia Poznań S.A., wraz ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, oraz Hotelem Jowisz, ul. Dojazd 34 w Poznaniu jest współwłaścicielem sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do wymienionych obiektów, przebiegającej przez teren planowanej inwestycji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, akceptuje proponowaną trasę przełożenia sieci kolidujących z planowaną inwestycją, przy założeniu, że prace związane z przełożeniem i przebudowaniem sieci zostaną wykonane staraniem i na koszt firmy Szpitale Wielkopolskie. Zaznaczamy, że zgodnie z pismem Veolia Energia Poznań S.A. w pierwszej kolejności należy wykonać nową sieć ciepłą, włączyć ją do ruchu, a następnie zdemontować starą.

Prosimy o poinformowanie nas o planowanym terminie realizacji przedstawionych prac z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dodatkowo odpowiadając na pismo dotyczące zgody na usunięcie istniejącego wodociągu dn200 informujemy, że stanowi on awaryjne źródło wody dla Szpitala, zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak też jest zgodne z warunkami technicznymi w zakresie uzbrojenia technicznego działki budowlanej, na której znajduje się budynek szpitala.

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WĘWĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

*Ir n. med. Przemysław Daroszewski*

Wyk. w 2-ch egz.  
Egz. Nr 1 – adresat  
Egz. Nr 2 – Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Poznań  
Egz. Nr 3 – a/a  
Oprac. K. Tokłowicz - Wandachowicz  
tel. 061 846 46 25/ 693-899-906