	ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60
	ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120

LEGENDA

	GNIAZDO WTYKOWE 230V 16A
	GNIAZDO WTYKOWE 230V 16A IP44
	GNIAZDO WTYKOWE 400V 16A IP44
	GNIAZDO WTYKOWE 230V 16A (DATA)
	GNIAZDO WTYKOWE RJ45
	GNIAZDO WTYKOWE Z ZASILACZEM (USB)
	GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE
	WYPUST 230V
	WYPUST 400V
	PUSZKA ROZGAŁĘŹNA
PP	PUSZKA PODŁOGOWA

UWAGI:

1. Zasilanie gniazd wtykowych jeżeli nie podano - przewodem YDYżo 3x2,5.
2. Wysokość gniazd wtykowych jeżeli nie podano - 0,3m n.p.pos.
3. Osprzęt elektryczny i gniazda naścienne rozmieścić dokładnie według projektu wnętrz.
4. Wybór typu i producenta osprzętu elektrycznego należy dokonać z Inwestorem na etapie realizacji prac.

INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Zbigniew Dwornikowski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 4158/Gd/89	
Opracował	mgr inż. Joanna Sikora		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
	inż. Łukasz Kowalski		
	inż. Grzegorz Kuper		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 251/Gd/2002	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIE.43004-B	

Tytuł rysunku

Plan instalacji siłowo-technologicznych - poziom (P02)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY		

1690 x 914