

PROJEKT WYKONAWCZY

OŚWIECENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

P01

ZESTAWIENIE OPRAW


INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Projektował: mgr inż. Piotr Szewc POM/0014/PW0E/12	Podpis:	Projektował: mgr inż. Zbigniew Dwornikowski 4158/Gd/89	Podpis:	Sprawdził: mgr inż. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002	Faza:	Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna
						Tytuł:	Strona tytułowa	Data:	01 / 12 / 2017
						Nr rys.:			
	Investor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Investycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołębich, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań					IP159_PW_DR_IIIE.42403-B_p01.OAW.M.0.01			
						Revizja:			
						B			

BC[nr],Poziom,Streja,Obw,Adres_Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.1.101.A01_EW1		1.052 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A02_EW1		1.008B - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A03_EW1		1.008B - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A04_EW1		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A05_AW2		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A06_EW2		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A07_AW2		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A08_EW2		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.101.A09_EW1		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC[nr],Poziom,Streja,Obw,Adres_Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.1.102.A01_EW1		1.008 - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A02_EW1		1.008A - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A03_AW2		1.008A - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A04_AW1		1.002 - ŚLUZA UMYWAL-FARTUCH	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A05_AW1		1.001 - POR. CHORÓB ZAKAŻNYCH-IZOLATKA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A06_AW1		1.009 - ŁAZIENKA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A07_EW1		1.008A - KOMUNIKACJA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A08_EW1		1.015 - KOMUNIKACJA-PSYCHOLOGIA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A09_AW2		1.015 - KOMUNIKACJA-PSYCHOLOGIA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A10_AW2		1.015 - KOMUNIKACJA-PSYCHOLOGIA	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
BC2.P01.1.102.A11_AW1		1.028 - WC NPS	RRP113	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poż)
INDUSTRIA PROJECT		Projekt wykonawczy		Branża:		Elektryczna	
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk		Tytuł:		Wykaz podstawowych elementów		Data:	
		Nr rys.:		IP159_PW_DR_IIE.42403-B_p01.OAW.M.1.01		01 / 12 / 2017	
Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.		Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczn, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Rewizja:	
INDUSTRIA PROJECT						B	

BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol	Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.1.105.A01_AW6	1.086 - POM. ELEKTR.	RRP11	Awaryjna oprawa symetryczna nastropowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A02_AW6	1.065 - POM. TELETECH.	RRP11	Awaryjna oprawa symetryczna nastropowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A03_AW7	1.052 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa asymetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A04_EW1	1.052 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A05_EW1	1.052 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A06_AW1	1.052 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A07_EW1	1.052 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A08_EW1	1.074 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A09_AW1	1.074 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A10_EW1	1.074 - KOMUNIKACJA	RRP11	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A11_EW1	1.088 - KOMUNIKACJA	RRP111	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A12_AW2	1.088 - KOMUNIKACJA	RRP111	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A13_AW2	1.088 - KOMUNIKACJA	RRP111	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A14_EW2	1.088 - KOMUNIKACJA	RRP111	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A15_AW2	1.088 - KOMUNIKACJA	RRP111	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)
BC2.P01.1.105.A16_AW2	1.088 - KOMUNIKACJA	RRP111	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.		(płotokram wg opracowania p-poż)


BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol	Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
--	-------------	----------------------------	-------	-------	-----	-------

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk				
	Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołeczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań			
	Faza:	Projekt wykonawczy	Branaż:	Elektryczna
	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
	Nr rys.:	IP159_PW_DR_IIE.42403-B_p01.OAW.M.1.03		Revizja:
				B

BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
1	BC2.P01.2.106.A01_AW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A02_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A03_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A04_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A05_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A06_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A07_AW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A08_AW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A09_AW7	1.055 - STREFA ZABAW/POCZEKALNIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A10_EW1	1.055 - STREFA ZABAW/POCZEKALNIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A11_AW1	1.055 - STREFA ZABAW/POCZEKALNIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A12_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A13_EW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A14_EW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A15_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A16_AW1	1.2 - WC DZIECI/NPS.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A17_AW7	1.198 - KOMUNIKACJA - SZKOŁA	RRP12	Awaryjna oprawa asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A18_EW1	1.198 - KOMUNIKACJA - SZKOŁA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.106.A19_EW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
	BC2.P01.2.107.A01_AW6	1.603 - POM. ELEKTR.	RRP12	Awaryjna oprawa symetryczna nastrokowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A02_AW6	1.604 - POM. TELETECH.	RRP12	Awaryjna oprawa symetryczna nastrokowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A03_EW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A04_EW1	1.103 - ŚLUZA UMYYWAŁ-FARTUCH.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A05_AW1	1.103 - ŚLUZA UMYYWAŁ-FARTUCH.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A06_EW1	1.103 - ŚLUZA UMYYWAŁ-FARTUCH.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A07_EW1	1.104 - KOMUNIKACJA - DZIECI M.ODSZE	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A08_AW2	1.104 - KOMUNIKACJA - DZIECI M.ODSZE	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A09_AW2	1.104 - KOMUNIKACJA - DZIECI M.ODSZE	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A10_EW1	1.104 - KOMUNIKACJA - DZIECI M.ODSZE	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A11_EW1	1.119 - KOMUNIKACJA - DZIECI M.ODSZE	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A12_AW1	1.108 - POK. 1-Ł. 2DM	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A13_AW1	1.108A - ŁAZIENKA 2	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A14_AW1	1.107A - ŁAZIENKA 1	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
	BC2.P01.2.107.A15_AW1	1.107 - POK. 1-Ł. 1DM	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
INDUSTRIA PROJECT		Projekt wykonawczy		Brązka:	Elektryczna		
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk		Wykaz podstawowych elementów		Data:	01 / 12 / 2017		
		Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Nr rys.:		Rewizja:	
				IP159_PW_DR_IIE.42403-B_p01.OAW.M.1.04		B	

BC[nr],Poziom,Strefa,Obw,Adres_Symbol	Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.2.108.A01_EW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A02_AW7	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A03_AW1	1.182 - ŁAZ. RODZICOW	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A04_AW1	1.181 - ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A05_AW1	1.180 - ŁAZIENKA 48	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A06_AW1	1.181 - POK. 1-Ł.48.DS.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A07_AW1	1.192A - ŁAZIENKA 54	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A08_AW1	1.192 - POK.1-Ł. 54DM	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A09_AW1	1.191 - POK. 1-Ł53DM	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A10_AW1	1.191A - ŁAZIENKA 53	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A11_AW1	1.19 - POK. PRZYG.PIEL.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A12_AW1	1.189 - PUNKT PIEL.4	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A13_EW1	1.193 - KOMUNIKACJA-OPARZENIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A14_AW7	1.193 - KOMUNIKACJA-OPARZENIA	RRP12	Awaryjna oprawa asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.108.A15_AW1	1.193 - KOMUNIKACJA-OPARZENIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)

BC[nr],Poziom,Strefa,Obw,Adres_Symbol	Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.2.109.A01_AW2	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A02_EW1	1.101 - KOMUNIKACJA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A03_EW1	1.184 - ŚLUZA UMYWAL-FARTUCH.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A04_AW1	1.184 - ŚLUZA UMYWAL-FARTUCH.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A05_EW1	1.184 - ŚLUZA UMYWAL-FARTUCH.	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A06_EW1	1.193 - KOMUNIKACJA-OPARZENIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A07_AW2	1.193 - KOMUNIKACJA-OPARZENIA	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A08_AW1	1.188A - ŁAZIENKA 52	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)
BC2.P01.2.109.A09_AW1	1.188 - POK. 1-Ł52DS	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1 szt.	1	(piktogram wg opracowania p-poz)

INDUSTRIA PROJECT	Faza:	Projekt wykonawczy	Brania:	Elektryczna
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
	Nr rys.:			Revizja:
	IP159_PW_DR_IIE.42403-B_p01.OAW.M.1.05			B
Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań				
Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem.				
Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań				

BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi	
BC2.P01.2.110.A01_AW1		1.101 - KOMUNIKACJA 1.101 - KOMUNIKACJA 1.175 - PUNKT PIEL.1 1.178 - POK. 1-4.6DS 1.178A - ŁAZIENKA 46 1.197A - ŁAZIENKA 47 1.197 - POK. 1-4.7DS 1.185 - POK. 1-4.6DM 1.185A - ŁAZIENKA 49 1.186 - POK. 1-4.50DM 1.186A - ŁAZIENKA 50 1.187A - ŁAZIENKA 51 1.187 - POK. 1-4.51DM	RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A02_EW2			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna zwieszana	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A03_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A04_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A05_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A06_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A07_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A08_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A09_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A10_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A11_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A12_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
BC2.P01.2.110.A13_AW1			RRP12	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)	
</								

[illegible]

BC[nr],Poziom,Strefa,Obw,Adres_Symbol	Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.3.113.A01_AW6	1.606 - POM. ELEKTR.	RRP13	Awaryjna oprawa symetryczna nastropowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A02_AW6	1.605 - TELETECH.	RRP13	Awaryjna oprawa symetryczna nastropowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A03_AW1	1.132A - ŁAZIENKA 15	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A04_AW1	1.132 - POK. 1-4.15DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A05_AW1	1.131 - POK. 1-4.14DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A06_AW1	1.131A - ŁAZIENKA 14	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A07_EW1	1.195 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A08_EW1	1.94 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A09_AW1	1.167A - ŁAZIENKA 45	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A10_AW1	1.167 - POK. 1-4.45DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A11_AW1	1.166 - POK. 1-4.44DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A12_AW1	1.166A - ŁAZIENKA 44A	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A13_AW2	1.195 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A14_AW2	1.195 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A15_AW1	1.164 - PUNKT PIEL.2	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A16_AW1	1.162 - GAB.DIAG. ZABIEG.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.113.A17_AW1	1.162A - GAB.DIAG. ZABIEG.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)

BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.3.117.A01_AW2		1.196 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A02_AW7		1.196 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A03_AW1		1.196 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A04_AW1		1.140B - ŚLIUZA 22 IZOL.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A05_AW1		1.14 - POK. 1-L2ZDS IZOL.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A06_AW1		1.140A - ŁAZIENKA 22 IZOL.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A07_EW1		1.196 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A08_AW1		1.141 - POK. 1-L2ZDS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A09_AW1		1.141A - ŁAZIENKA 23	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A10_AW1		1.142A - ŁAZIENKA 24	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A11_AW1		1.142 - POK. 1-L2ZDS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A12_AW1		1.143 - POK. 1-L2ZDS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A13_AW1		1.143A - ŁAZIENKA 25	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A14_AW1		1.144A - ŁAZIENKA 26	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A15_AW1		1.144 - POK. 1-L 2BDS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A16_AW1		1.145 - POK. 1-L2ZDS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A17_AW1		1.145A - ŁAZIENKA 27	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A18_AW1		1.146 - POK. 1-L2BDS NPS.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.117.A19_AW1		1.146A - ŁAZIENKA 28 NPS.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC[nr], Poziom, Strefa, Obw, Adres, Symbol		Lokalizacja	Rozdzielnica oświetleniowa	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
BC2.P01.3.118.A01_AW2		1.195 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A02_AW1		1.133 - POK.PSYCHOLOGA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A03_AW1		1.134A - ŁAZIENKA 16 NPS.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A04_AW1		1.134 - POK. 1-L 16 DS. NPS.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A05_AW2		1.195 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna asymetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A06_EW1		1.195 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A07_EW1		1.196 - KOMUNIKACJA	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna ścienna	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A08_AW1		1.135A - ŁAZIENKA 17	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A09_AW1		1.135 - POK. 1-L17 DS.	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A10_AW1		1.136 - POK. 1-L18DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A11_AW1		1.136A - ŁAZIENKA 18	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A12_AW1		1.137A - ŁAZIENKA 19	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A13_AW1		1.137 - POK. 1-L19DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A14_AW1		1.138 - POK. 1-L20DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A15_AW1		1.138A - ŁAZIENKA 20	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A16_AW1		1.139A - ŁAZIENKA 21	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
BC2.P01.3.118.A17_AW1		1.139 - POK. 1-L21DS	RRP13	Awaryjna oprawa ewakuacyjna symetryczna sufitowa	1	szt.	(piktogram wg opracowanie p-poz)
INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk		Faza: Projekt wykonawczy Tytuł: Wykaz podstawowych elementów			Branża: Elektryczna Data: 01 / 12 / 2017		
Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Nr rys.:			Rewizja:		
IP159_PW_DR_IIE.42403-B_p01.OAW.M.1.10		B					