1690 x 594

OZNIETLENIE EWAKUACYJNE LED (OGÓLNE) I AWERYZJI CENTRALNEJ:

AW1	OPRAWA W TECHNOLOGII LED IP41, 5023lm, SYMETRYCZNY, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 200lm, POBÓR PRĄDU PRZY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 22mA, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C.
AW2	OPRAWA W TECHNOLOGII LED IP41, 5023lm, ASYMETRYCZNY, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 200lm, POBÓR PRĄDU PRZY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 22mA, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C.
AW5	OPRAWA AWARYJNA W TECHNOLOGII LED IP65, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 220LM, POBÓR PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 21.5mA, OBUDOWA OLEJOWANA Z ALUMINIUM, KLOSZ POLIWĘGLANOWY O ODPORNOŚCI IK10, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, OPRAWA WYPOSAŻONA W MODUŁ ADRESOWY PCONALLACY NA DOWOLNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE 2xBLALAC1Y4.
AW6	OPRAWA AWARYJNA W TECHNOLOGII LED IP41, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 250lm, POBÓR PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 25.5mA , OPRAWA WYKONANA Z POLIWĘGLANU, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -10°C DO +40°C, OPRAWA WYPOSAŻONA W MODUŁ ADRESOWY PCONALLACY NA DOWOLNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE 2xBLALAC1Y4.
AW7	OPRAWA W TECHNOLOGII LED IP41, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 310lm, SOCZEWKA LUSTROWE POD KĄTEM ZAPEWNIAJĄC ASYMETRYCZNY ROZKŁAD ŚWIATŁA, POBÓR PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 22mA, OPRAWA DO OŚWIETLENIA SPRZĘTU P-POŻ. W PUNKTACH ZBIÓRKI, WYPOSAŻONA W ZASILACZ AWARYJNY PCONALLACY NA DOWOLNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE 2xBLALAC1Y4.
AW8	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO W TECHNOLOGII LED IP65, PROGRAMOWALNY STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY W ZAKRESIE 13-1551lm, OBUDOWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM, WYPOSAŻONA W DWA MODUŁY ADRESOWE PCONALLACY NA DOWOLNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE 2xBLALAC1Y4, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY OPRAWY OD 0°C DO 35°C, TRWAŁOŚĆ DIODEK MINIMUM 50000 GODZIN PRACY W SYSTEMIE AUTONOMICZNYM Z CB, STEROWANIE PRACĄ OPRAWY Z POZIOMU PRZEWODU 2xBLALAC2D0.
EW1	OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA W TECHNOLOGII LED, ZRÓDŁO ŚWIATŁA - TRZY DIODY LED, OBUDOWA WYKONANA Z ODLEWU ALUMINIOWEGO, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 500 LUMENÓW, POBÓR PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 11mA, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W MODUŁ ADRESOWY PCONALLACY NA DOWOLNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE 2xBLALAC1Y4. WIDOCZNOŚĆ ZNAKU 30M.
EW2	OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA W TECHNOLOGII LED, ZRÓDŁO ŚWIATŁA - TRZY DIODY LED, OBUDOWA WYKONANA Z ODLEWU ALUMINIOWEGO, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY NIE MNIEJSZY JAK 1200 LUMENÓW, POBÓR PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE MNIEJSZY JAK 11mA, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W MODUŁ ADRESOWY PCONALLACY NA DOWOLNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE 2xBLALAC1Y4. WIDOCZNOŚĆ ZNAKU 50M.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Ayrtowska 8
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 217, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 - 663 Poznań

Projektował	mgr Inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOE/12
	mgr Inż. Zbigniew Dominiak w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 1158/Gd/89
Opracował	mgr Inż. Jolanta Sikora	
	mgr Inż. Marcin Sikora	
	mgr Inż. Bartosz Olejniczak	
	Inż. Łukasz Kowalski	
	Inż. Grzegorz Kuper	
Sprawdził	mgr Inż. Andrzej Rutewski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 251/Gd/2002

Numer projektu: BIS-P_159_19

Numer rysunku: IP159_PW_DR_IIE.42020-B

Wersja: /

Tytuł rysunku:

Bateria centralna - schemat strukturalny

Data	Branża	Fazaa	Skala	Nr strony
01/12/2017	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	