

PROJEKT WYKONAWCZY



ROZDZIELNICA MEDYCZNA

RITP2111

0,4kV 50Hz

Uwaga:

M00.OBD.RITP2111	Obudowy	ND (PZP)	ND (PZP)	Rozdzielnica medyczna kompletna wg schematu wolnostojąca do zabudowy			1	szl.	Obudowy
<b>INDUSTRIA PROJECT</b> ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Projektował: mgr inż. Piotr Szwed POM/0014/PW/OE/12	Podpis:	Projektował: mgr inż. Zbigniew Dwornikowski 4158/Gd/89	Podpis:	Sprawdził: mgr inż. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002	Faza: Tytuł:	Projekt wykonawczy Strona tytułowa	Branża: Data:	Elektryczna 01 / 12 / 2017
	Investor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Nr rys.:				IP159_PW_DR_IIIE.4764111_RITP2111.0.01			Revizja: B

Rozdzielnica medyczna wielnostojąca				Elektryczna	B	
Widok zewnętrzny		Zabudowa wewnętrzna		Branża:		
				Widok(i) rozdzielnicy		
Faza:		Projekt wykonawczy		Branża:		
Tytuł:		Widok(i) rozdzielnicy		Data:		
Nr rys.:		IP159_PW_DR_IIE.4764111_RITP2111.1.01		Revizja:		
Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.		Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		
INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk		INDUSTRIA PROJECT		Uwagi: 1. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439 2. Tabliczka znamionowa musi zawierać co najmniej: • nazwę producenta lub znak fabryczny • oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny • numer normy PN-EN 61439-[Część] • rozład prądu i częstotliwość • znamionowe napięcie łączeniowe • znamionowe napięcie izolacji • wytrzymałość zwarciowa • stopień ochrony • wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) • masa 3. Tabliczka z symbolem rozdzielnicy: • biała, wysokość min. 40mm • szerokość zależna od ilości znaków alfanumerycznych • czcionka czarna, Arial Narrow, wysokość min. 20mm 4. Rozdzielnicę oznakować nalepką o treści: "Nie dotykać urządzenia elektryczne" 5. Rozdzielnicę wyposażać w kieszeń na dokumentację 6. W przypadku rozdzielnicy jednodrzwiowych zawiasy drzwi czek situować na krawędzi obudowy bardziej oddalonej od drzwi ewakuacyjnych 7. Doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnicy poprzez przepust szczelkowy. 8. W przypadku rozwiązania z doprowadzeniem kabli od góry rozdzielnicy przewody wprowadzać poprzez dławnice. 9. W rozdzielnicy zapewnić 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę w tym listwy zaciskowe. 10. Listwy zaciskowe w oznakować numerem obwodu.		

 INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Inwestor: "Szpitalne Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Nr rys.: <b>IP159_PW_DR_IIE.4764111_RITP21111.2.01</b>		Revizja: <b>B</b>
	Faza:	Projekt wykonawczy	Brana:	Elektrownia	
	Tytuł:	Schemat zasadniczy rozdzielni	Data:	01 / 12 / 2017	

