

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|----------------|---|--|--|--|
| Rozdzielnica medyczna wielnostojąca | | | | Elektryczna | B | | | |
| Widok zewnętrzny | | Zabudowa wewnętrzna | | Branża: | | | | |
| | | | | Data: | | | | |
| Faza: | | Projekt wykonawczy | | 01 / 12 / 2017 | | | | |
| Tytuł: | | Widok(i) rozdzielnic | | Revizja: | | | | |
| Nr rys.: | | IP159_PW_DR_IIE.4763301_RITP1301.1.01 | | | | | | |
| Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań | | | | | | | | |
| Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. | | | | | | | | |
| Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań | | | | | | | | |
| INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk | | | | | | | | |
| INDUSTRIA PROJECT | | | | | | | | |

Uwagi:

- Rozdzielnicę wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439
- Tabliczka znamionowa musi zawierać co najmniej:
 - nazwę producenta lub znak fabryczny
 - oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny
 - numer normy PN-EN 61439-[Część]
 - rozdział prądu i częstotliwość
 - znamionowe napięcie łączeniowe
 - znamionowe napięcie izolacji
 - wytrzymałość zwarciowa
 - stopień ochrony
 - wymiary (wysokość, szerokość, głębokość)
 - masa
- Tabliczka z symbolem rozdzielnic:
 - biała, wysokość min. 40mm
 - szerokość zależna od ilości znaków alfanumerycznych
 - czcionka czarna, Arial Narrow, wysokość min. 20mm
- Rozdzielnicę oznakować nalepką o treści:
"Nie dotykać urządzeń elektrycznych"
- Rozdzielnicę wyposażać w kieszeń na dokumentację
- W przypadku rozdzielnic jednodrzwiowych zawiasy drzwiczek sytuować na krawędzi obudowy bardziej oddalonej od drzwi ewakuacyjnych
- Doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnic poprzez przepust szczelkowy.
- W przypadku rozwiązania z doprowadzeniem kabli od góry rozdzielnic przewody wprowadzać poprzez dławnice.
- W rozdzielnicę zapewnić 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę w tym listwy zaciskowe.
- Listwy zaciskowe w oznakować numerem obwodu.

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|---------|---------------|
| INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutna 9, 80-298 Gdańsk | Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań | Faza: | Projekt wykonawczy | Branża: | Elektryczność |
| | | Tytuł: | Schemat zasadniczy rozdzielni | | |
| | | Nr rys.: IP159_PW_DR_IIE.4763301_RITP1301.2.01 | | | |
| | | Rewizja: | | | |

