

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZDZIELNICA MEDYCZNA

RITP3301

0,4kV 50Hz

Uwaga:

M00.OBD.RITP3301

Obudowy

ND (PZP)

ND (PZP)

Rozdzielnica medyczna kompletna wg schematu wolnostojąca do zabudowy

1

Obudowy

INDUSTRIA PROJECT

ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk



Projektował:
mgr inż. Piotr Szwed
POM/0014/PW/OE/12

Podpis:

Projektował:
mgr inż. Zbigniew Dwornikowski
4158/Gd/89

Podpis:

Sprawdził:
mgr inż. Andrzej Rulewski
251/Gd/2002

Podpis:

Faza: Projekt wykonawczy

Tytuł: Strona tytułowa

Nr rys.:

IP159_PW_DR_IIIE.4765301_RITP3301.0.01

Investor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań
Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.
Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań

Branaż: Elektryczna

Data: 01 / 12 / 2017

Revizja:

B

Rozdzielnica medyczna wielnostojąca				Elektryczna	01 / 12 / 2017	Revizja:	B
Widok zewnętrzny		Zabudowa wewnętrzna		Branża:			
				Data:			
		Faza:		Projekt wykonawczy			
		Tytuł:		Widok(i) rozdzielnic			
		Nr rys.:		IP159_PW_DR_IIIE.4765301_RITP3301.1.01			
		Inwestor:		"Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań			
		Inwestycja:		Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.			
		Adres:		dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań			
INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk							
INDUSTRIA PROJECT							

Uwagi:

- Rozdzielnicę wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439
- Tabliczka znamionowa musi zawierać co najmniej:
 - nazwę producenta lub znak fabryczny
 - oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny
 - numer normy PN-EN 61439-(Część)
 - rozład prądu i częstotliwość
 - znamionowe napięcie łączeniowe
 - znamionowe napięcie izolacji
 - wytrzymałość zwarciowa
 - stopień ochrony
 - wymiary (wysokość, szerokość, głębokość)
 - masa
- Tabliczka z symbolem rozdzielnic:
 - biała, wysokość min. 40mm
 - szerokość zależna od ilości znaków alfanumerycznych
 - czcionka czarna, Arial Narrow, wysokość min. 20mm
- Rozdzielnicę oznakować nalepką o treści:
"Nie dotykać urządzeń elektrycznych"
- Rozdzielnicę wyposażać w kieszeń na dokumentację
- W przypadku rozdzielnic jednodrzwiowych zawiasy drzwi czek sytuować na krawędzi obudowy bardziej oddalonej od drzwi ewakuacyjnych
- Doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnic poprzez przepust szczelny.
- W przypadku rozwiązania z doprowadzeniem kabli od góry rozdzielnic przewody wprowadzać poprzez dławnice.
- W rozdzielnicę zapewnić 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę w tym listwy zaciskowe.
- Listwy zaciskowe w oznakować numerem obwodu.

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutna 9, 80-238 Gdańsk	Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Faza:	Branża:	Elektryczność 01 / 12 / 2011
		Tytuł: Schemat zasadniczy rozdzielni	Data:	
Nr rys.: IP159_PW_DR_IIE.4765301_RITP3301.2.01		Rewizja:		

