

RZUT POZIOM P05
SKALA 1:100

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH.
3. NALEŻY WCZPARYWAĆ LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ INSTALACYJNO-TECHNICZNYMI.
4. WSZELKIE OTWORY , PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI ODNOŚNEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ZATWIERDZONYMI PROJEKTAMI.
5. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU – WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
6. OBSŁUGA DRÓG EWAKUACYJNYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
7. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PRZEBIEGIE WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONSTWA LUB Z INYCH PRZYCZYN.
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ROZMIARY NA RYSUNKACH NIE SĄ SKALOWANE DO PODANEGO EUB POSADZKI ROZPATRYWAMEJ KONDYGNACJI.
9. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ PROPOZYCJĄ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA I NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAM BRANŻOWYM.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ZATWIERDZONYCH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁ PAANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.).
12. OBSZAR KUCHNI ORAZ LABORATORIUM JEST POZA OPRACOWANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO. PO DOBORZE OPERATORA, NALEŻY OSTATECZNIE DOPRACOWAĆ I PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE ORAZ UZGODNIĆ Z OPERATOREM. W BIEŻĄCYM PROJEKCIE PRZEWIDZIANO KROCCE INSTALACJE C.O. DLA KUCHNI I LABORATORIUM
13. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI PDF ORAZ MODELEM 3D.
14. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA, TWORZĄ KOMPLETNY PROJEKT BUDOWLANY.
15. LOKALIZACJA APARATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I SCHEMATEM INSTALACJI.
16. RUROCIĄGI OZIĘBIAĆ CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
17. W CELU WYKRYCIA WYCIEKU WODY, NALEŻY NA KAŻDYM ODEJŚCIU NA PIONIE UMIEŚCIĆ CZUJNIK CIŚNIENIA ORAZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, NA DNIE KANAŁU TECHNICZNEGO ORAZ PRZY WEJŚCIU DO POMIESZCZENIA.
18. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STAŁYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR. MIĘDZY PUNKTAMI STAŁYMI RUROCIĄGI MOCOWAĆ DO ŚCIAN, SUFITU KONSTRUKCYJNEGO LUB INNEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ NA PODPORACH PRZESUWNYCH

LEGENDA:

- OGRZEWNIE RUR PROWADZONE POD STROPEM
- ROZDZIELACZE
- RUR PROWADZONE POD STROPEM
- OGRZEWNIE RUR PROWADZONE W WARSTWACH POSADZKI
- ROZDZIELACZE
- RUR PROWADZONE W WARSTWACH POSADZKI
- PODŁOGA OGRZEWCZA
- PĘTLA 1 PRZEWODZENIE PRZEWODÓW OGRZEWNIANE POD DOGONIE
- PĘTLA 2 PRZEWODZENIE PRZEWODÓW OGRZEWNIANE POD DOGONIE
- ROZDZIELACZ OGRZEWANIA POD DOGONIEGO
- DOGNA 1 DOGNA 2
- DOGNA OGRZEWANIA POD DOGONIEGO ZMIANA PARAMETRÓW NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- ... Ay 36 mm
- RZĘDNA PRZEJŚCIA W OGNIEDRU DO 0.00 DANEJ KONDYGNACJI
- 0.00
- GRZEJNIKA MOC CIEPLNA
- 0.00
- KUL. GORNIAK
- 0.00
- ZAWÓR REG. ROWNOW.
- 4,235 +22 °C Φsym: 512 W
- OZNACZENIE POMIESZCZENIA WE POMIESZCZENIU - TEMPERATURA WEWNĘTRZNA ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
- 4,235 ,3 9,21 m, SA 300
- OZNACZENIE DOŁU PODŁOGOWEGO ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZENIA, SYSTEMU MIEDZY RUROMA PODAWCZYMI I DOŁUM
- 52.1 m
- 2.00
- 20/Ø4/600 800 mm
- GRZEJNIK ŻEBROWY

UWAGA: PRZYŁĄCZA U.P. POMIĘDZY ROZDZIELACZEM A PODŁOGĄ/GRZEJNIKIEM NALEŻY DOLONAĆ WG MONIMP

OZNACZENIA PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY W STANDARDZIE REI

- przejście o odporności ogniowej REI120
- przejście o odporności ogniowej REI60

Szczegół przejścia przez ścianę zgod. do przewidzianego rozwiązania na rzucie P-03, P-06, P-09, P-12 Szczegół montaż wod-kan.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. 35-206 Rzeszów

Zamawiający/Inwestor: "Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/26, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 563 Poznań

Projektował	mgr inż. Tomasz Sosnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr IIIO/0370/	
	mgr inż. Grzegorz Sikora w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0004/PWBI/IS/16	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Sikora		
	inż. Marcin Szczepański		
	inż. Mateusz Świerczyński		
	inż. Karolina Fidgasek		
	mgr inż. Ewa Zankiewicz		
	mgr inż. Katarzyna Czoska		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr IS/0401/98	
	mgr inż. Iga Mrówczyńska w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0004/PWBI/IS/16	

Numer projektu: IBO-P_159_00 | IP159_PW_DR_IIS.33007-C | Rewizja: -

Tytuł rysunku: INSTALACJA C.O. I C.T. POZIOM P05

Data	Skala	Faza	Skala	Nr arch.
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	