proponowana lokalizacja rozdzielni elektrycznej

ciąg dalszy wg projektu przyłącza m.s.c. stanowiącego odrębne opracowanie

moduł przyłączeniowy

układ utrzymania ciśnienia Transfero TV4.1 E Connect z naczyniem podstawowym TU800

naczynie wzbiorcze Statico SD35.10

studnia schładzająca Ø1000 z kręgów betonowych z włazem Ø600, głębokość 1000mm

naczynie wzbiorcze Statico SD50.10

układ utrzymania ciśnienia Transfero TV8.1 E Connect z naczyniem podstawowym TG1000 i naczyniem dodatkowym TG1000E

Rozdzielacz C.O. 273x6,3: 4,0m

zasobnik c.w.u.

przejście przez przegrodę, ściany oraz wejście do kanału technologicznego w klasie EI60/120

W GÓRĘ 18%

ZYSK CIEPŁA 30 kW

ZYSK CIEPŁA 70 kW

ZYSK CIEPŁA 60 kW

ZYSK CIEPŁA 70 kW

24kW

24kW

24kW

60kW RG2

80kW

P.609 RNN 1

P.610 RNN 2

RPO21

RUPS-RM 1, RUPS-RM 2

N5-500 stół do barwienia z wyciągiem od dołu wyciąg fab. (dygestorium"77")

N5-500 stół z wyciągiem od dołu N5-500 stół do barwienia z wyciągiem od dołu N5-400 stół do prób z wyciągiem od dołu

F2-265 szafa wentylowana

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	66/Gd/00 POM/0049/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Ewa Zienkiewicz		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	4354/Gd/89 POM/0048/PWBS/16	

Numer projektu	Numer rysunku /	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIS.33012-A	

Tytuł rysunku: WŁASNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - RZUT WĘZŁA I POMIESZCZEŃ ODZYSKU CIEPŁA

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	