RZUT POZIOM B01
SKALA 1:100

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA OPRACOWANIA I PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, KTÓRE NIE ZALEŻNYCH.
3. NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOWIEDZIANIE RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I W RAZIE STWIERDZENIA ODSZSTĘPSTW PROJ. ZNIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ O W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z OPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ DYMACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
6. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
7. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, KTÓRE NIE ZALEŻNYCH. USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONSTWA LUB Z INYCH PRZYCZYN.
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RZĘDNE PROWADZENIA PRZEWODÓW ODNIESIONO DO POZIOMU POSADZKI W POMIESZCZENIACH NA PARTERZE.
9. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ, ZINTEGROWANA INSTALACJA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.).
12. OBSZAR KUCHNI ORAZ LABORATORIUM JEST POZA OPRACOWANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO. PO DOBORZE OPERATORA, NALEŻY OPRACOWAĆ SZCZEGÓŁOWY PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH I RZECZOZNAWCAMI. W BIEŻĄCYM PROJEKCIE PRZEWIDZIANO KRÓCE INSTALACJI C.O. DLA KUCHNI I LABORATORIUM.
13. RYSUNKI DWG NALEŻY KOZPATRYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI PDF I OPISEM.
14. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA, TWORZĄ KOMPLETNY PROJEKT WYKONAWCZY.
15. LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKIEM PDF I DWG.
16. RUROCIĄGI UZIOMOWE CIEPŁA NIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
17. W CELU UNIKNIĘCIA WYCIEKU WODY, NALEŻY NA KAŻDYM ODEJŚCIU NA PIONIE UMIEŚCIĆ CZUJNIK CIŚNIENIA ORAZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, NA DNIE KANAŁU TECHNICZNEGO UMIEŚCIĆ TABĘ SENSORYCZNĄ.
18. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STAŁYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GEODETY. PUNKTY STAŁE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ DO ŚCIAN, SUFITU KONSTRUKCJI NIEGO LUB INNEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ NA PODPORACH PRZESUWNYCH

LEGENDA:

- ZDAŁ AWE
- PODŁOGOWE PROWADZONE POD STROPEM
- POMPOT
- PODŁOGOWE PROWADZONE POD STROPEM
- POMPOT
- PODŁOGOWE PROWADZONE W WARSTWACH PODŁOGI
- POMPOT
- PODŁOGOWE PROWADZONE W WARSTWACH PODŁOGI
- PODŁOGA GRZEWCZA
- PETLA PODŁOGOWE PRZEWODÓW OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- PETLA PODŁOGOWE PRZEWODÓW OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- DSOA3.1 ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- DSOA3.1 SZAFKA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZBIMAK PARAMETRÓW NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- Rc 30 cm. SZCZELNA PRZYŚCIEŻ W IZOMATERIU OCHŁ.BE DANEJ KONDYGNACJI
- BRZEMCA MOC CIEPŁA
- KOŁ. SZAFKOWA
- ZNAKOR RECI. IRONKOWE
- 4,235 +22 °C dwym: 512 W/ GŁÓWNE POMIESZCZENIA. NAT.POMIESZCZENIA. TEMPERATURA WEWNĘTRZNA (NAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO)
- 4,235 m 8,21 m. 1/4. 300 82 t m GŁÓWNE DANE PODŁOGOWEGO. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. OGRZEWANIA, SYSTEMU MIESZY RUROWE, POWIERZCHNIA OGÓLNA
- 2.00 20VM/800 800 mm GRZEJNIK ZAWODNIKOWY

UWAGA: PRZYŁĄCZA O P. POMIĘDZY ROZDZIELACZEM A PODŁOGĄ GRZEJNICZĄ NALEŻY OCIELENIĆ. WIG NORMY

OZNACZENIA PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY W STANDARDZIE REI:

- projekt o odporności ogniowej REI30
- projekt o odporności ogniowej REI60

Szczegółowy opis ścian patrz: dla przewodów wzwych patrzeje na rysunku PPS_PE_04_B.DWG Szczegół instalacji wod-kan.

OBSZAR KUCHNI POZA OPRACOWANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO - PO DOBORZE OPERATORA NALEŻY OPRACOWAĆ SZCZEGÓŁOWY PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH I RZECZOZNAWCAMI

DOWIMAT URLĄDU BRZEGOWEGO W SZAFCE TECH. 4.5

1. Zawór odcinający DN15
2. Zawór regulacyjny DN15 z PN6, 5AT
3. Zawór bezpieczeństwa DN15
4. Przepływomierz DN15, 0,6M3/GIN.
5. Filtr DN15
6. Filtr 3/4"

Nr	Nazwa	Ilość
1	Zawór odcinający DN15	1
2	Zawór regulacyjny DN15 z PN6, 5AT	1
3	Zawór bezpieczeństwa DN15	1
4	Przepływomierz DN15, 0,6M3/GIN.	1
5	Filtr DN15	1
6	Filtr 3/4"	1



Nr	Nazwa	Ilość
1	Zawór odcinający DN15	1
2	Zawór regulacyjny DN15 z PN6, 5AT	1
3	Zawór bezpieczeństwa DN15	1
4	Przepływomierz DN15, 0,6M3/GIN.	1
5	Filtr DN15	1
6	Filtr 3/4"	1

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Kościelna 9
60-539 Dąbrowa

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Obiekt/Inwestycja
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres / adres działki budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	
mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr WIG/0950
mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PWBW/0487/PWOS/16
Opracował	
mgr inż. Grzegorz Stepowski	
inż. Marcin Szczupaliński	
inż. Mateusz Świerczyński	
inż. Karolina Półgrymik	
mgr inż. Ewa Zienkiewicz	
mgr inż. Katarzyna Cimska	
Sprawdził	
mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr WIG/0950
mgr inż. Ilja Mirkevicha w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PWBW/0487/PWOS/16

Numer projektu: WCP_104_IA

Nr rysunku / Rewizja: IP159_PW_DR_IIS.33001-D

Tytuł rysunku: INSTALACJA C.O. I C.T. - POZIOM B01

Data	Branża	Faza	Skala	Nr arkusza
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	