RZUT POZIOM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
SKALA 1:100

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH.
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH NALEŻY WYKONAĆ PRZED MONTAŻEM I PO MONTAŻU ODPOWIEDNIO DOSZCZELNIĆ I DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI. OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNEJ ORAZ RYSUNKÓW.
6. OBUDOWA I DRZWI EWAKUACYJNYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
7. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONSTWA LUB Z INYCH PRZYCZYN.
8. PRZY WSZELKICH ZMIANY I RZĘDNE, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RZĘDNE PROWADZENIA PRZEWODÓW ODNIESIONO DO POZIOMU 0.00 POSADZKI ROZPATRYWANEJ KONDYGNACJI.
9. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
10. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE NIEOPISANA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYM.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ KLIMATYCZNE (DP).
12. OBSZAR KUCHNI ORAZ LABORATORIUM JEST POZA OPRACOWANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO. PO DOBORZE OPERATORA, NALEŻY OPRACOWAĆ SZCZEGÓŁOWY PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BRANŻY SANITARNEJ.
13. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI PDF ORAZ MODELEM 3D.
14. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA, TWORZĄ KOMPLETNY PROJEKT WYKONAWCZY.
15. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I SCHEMATEM INSTALACJI.
16. RUROCIĄGI IZOLOWAĆ CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
17. W CELU OPTYMALNYCH WYCIEKU WODY, NALEŻY NA KAŻDYM ODEJŚCIU OD PIONÓW UMIEŚCIĆ CZUJNIK CIŚNIENIA ORAZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, NA DNIE KANAŁU TECHNICZNEGO UMIEŚCIĆ TAŚMĘ SENSORYCZNĄ.
18. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STAŁYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR. MIĘDZY PUNKTAMI STAŁYMI RUROCIĄGI MOCOWAĆ DO ŚCIAN, ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO LUB INNEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ NA PODPORACH PRZESUWNYCH



Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działki nr 30/1, 30/2, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/18, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/23, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, obręb Golęcin, ulica Adama Mickiewicza 2, 61-553 Poznań
Projektował	inż. Tomasz Stańkowiak w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Nawrocki w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń
Opracował	mgr inż. Grzegorz Dziuba inż. Marcin Zuzgulewski inż. Mateusz Bwiersz/AAK
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Ilga Mrówka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

upr. nr WIG/0/00
upr. nr POM/0048/PWBS/16
upr. nr
KEM/0/4859
upr. nr
POM/0048/PWBS/16

Numer projektu: IP159_18_PW_DR_IIS.33013-C
Rewizja:

Tytuł rysunku: INSTALACJA C.O. I C.T. - KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/17	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk