



Detal usunięcia kolizji pomiędzy kanałem wentylacyjnym z instalacjami rurowymi bezspadkowymi (woda, c.o., ct, woda lodowa)



UWAGA:

1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
4. Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne wymaganiami
5. Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
6. Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
8. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
9. Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00	
	mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Sieprawski		
	inż. Marcin Szczepański		
	inż. Mateusz Świerczyński		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89	
	mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku		
	Rewizja		

IBG-P_159_16

IP159_PW_DR_IIS-31026-A

Tytuł rysunku

DETAL USUNIĘCIA KOLIZJI - 3

Data	Branża	Faza	Skala
01 /12/ 2017	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:10