



- UWAGA:
- Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
  - Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
  - Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne wymaganiami
  - Specyfikacja wykonania przebieg przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
  - Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
  - Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
  - Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
  - Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiami za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

<div><div>INDUSTRIA</div><div>PROJECT</div></div> <div>INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk</div>			
Zamawiający/Inwestor			
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań			
Nazwa inwestycji Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań			
Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Grzegorz Sęprawski	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował	inż. Marcin Szczepański inż. Mateusz Świerczyński		
Sprawdził			
mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń			
Numer projektu	Numer rysunku	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	Rewizja
IBG-P_159_16 IP159_PW_DR_IIS_31023-A			
Tytuł rysunku DETAL ROZWIĄZANIA ŁAZIENKI			
Data 01 /12/ 2017	Branża SANITARNA	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1:10