

System KD1230 ze środkiem
gaśniczym Novec 1230; 297,30+40,60=337,90kg

Rurociąg systemu gaśniczego przestrzeń główna, stal ocynk.

Extinguish pipe line

Rurociąg systemu gaśniczego przestrzeni stropowa

Extinguish pipe line

Zbiornik 140L, 80L środka adźniczego Novec1230

Cylinder 140L extinguisher agent Novec120



Dysza 360 stopni – przestrzeń główna




Nozle 360

Oznaczenie dyszy

Indicator nozzle



Dysza 360 stopni – przestrzeń stropowa
Nozle 360



Kłapa odciążająca
MCR FID S/P 600x500
siłownik BFN24

industriA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Łutyczna 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem

[illegible]

działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołecin,
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokółowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumnik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	66/Gd/00	
Opracował	mgr inż. Ewa Zielenkiewicz	POM/0049/PWBS/16	
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	4354/Gd/89 POM/0048/PWBS/16	

Rewizija /

IP159 PW DR IISE.0004-B

Instalacja gaszenia gazem UNIT-DOSE, rzut, cz. mechaniczna

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	