



System KD1230 ze środkiem
gaśniczym Novec 1230; 154,70 kg

- Rurociąg systemu gaśniczego
Extinguish pipe line
Zbiornik 140L,40L środka gaśniczego Novec1230
Cylinder 140L, 40L extinguisher agent Novec120
-  Dysha 360 stopni
 Nozle 360
51601 Oznaczenie dyszy
Indicator nozzle

<div><div>INDUSTRIA</div><div>PROJECT</div></div> <div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>Al. Zwycięstwa 46/1</div> <div>80-210 Gdańsk</div>				
Zamawiający/Inwestor				
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań				
Nazwa inwestycji				
Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem				
Nazwa i adres obiektu budowlanego				
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęczin, ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań				
Projektował	inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	66/Gd/00	POM/0049/PWBS/16	
Opracował	mgr inż. Ewa Zienkiewicz			
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	4354/Gd/89	POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku /			Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IISE.0001-B			
Tytuł rysunku				
Instalacja gaszenia gazem rzut serwerowni, cz. mechaniczna				
Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 50	