

[illegible]

Wzrostowa prędkość w sieci cieplnej	Wzrostowa prędkość w sieci ciepłowniczej
125/65°C	170/50°C
m.s.c. 2x Dn150, st.1 i cz.2	m.s.c. 2x Dn150, st.1 i cz.2
instalacja grzewcza c.o.	instalacja grzewcza c.o.
2x Dn100, st.1 i cz.2	2x Dn100, st.1 i cz.2
instalacja grzewcza wnt	instalacja grzewcza wnt
2x Dn150, st.1 i cz.2	2x Dn150, st.1 i cz.2
instalacja zimnej wody wodociągowej	instalacja zimnej wody wodociągowej
2x DN65 – st.1 i cz.2	2x DN65 – st.1 i cz.2
instalacja cyrkulacji c.w.u.	instalacja cyrkulacji c.w.u.
50°C	50°C
instalacja łazienkowa z zasobnikiem c.w.u. 60°C	instalacja łazienkowa z zasobnikiem c.w.u. 60°C

[illegible]