SCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60

SCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120

LEGENDA

CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CSIG	CENTRALA SYSTEMU GASZENIA GAZEM
PWG CSIG	PANEL WSKAZAŃ SYSTEMU GASZENIA GAZEM
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	OPTYCZNY SYGNALIZATOR (ŁĄ POTRZEB SAL OPERACYJNYCH)
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WEJŚCIA 2 WYJŚCIA
	MODUŁ STERUJĄCY 4 WYJŚCIA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 3 WEJŚCIA 1 WYJŚCIE
	CZUJKA LINIOWA (NADAJNIK)
	CZUJKA LINIOWA (ODBIORNIK)
	CZUJKA ZASYSAJĄCA
	ZASILACZ POŻAROWY

UWAGI:

1. Instalacje i kabel elementów dostępnych do oddzielnej pracy/ prób. W przypadku instalacji zasilcze podwieszanych należy rozmieścić czujki w przestrzeni międzysufitowej. Należy przewidzieć rewizje w sufitach g-k dla dostępu do elementów instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej.
2. Początki i końce pętli dozorowych oraz miejsca wspólnej trasy wykonać kablem HTKSHekw 1x2x0,8. Pozostałe fragmenty pętli dozorowych można wykonać kablem HTKSHekw 1x2x0,8.
3. Pętle elementów kontrolno-sterujących w całości wykonać kablem HTKSHekw 1x2x0,8.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Podstawowe ilości i lokalizacje elementów systemu zawarte zostały w DTR i przedmiarze. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tych zestawieniach.
6. Szczegóły wykonania instalacji weryfikacji i montażowych wg projektu tw. sanitarnej.
7. Szczegóły wykonania instalacji weryfikacji i montażowych wg projektu tw. sanitarnej. ASSP. W kanałach powietrznych nie wyżej niż 600mm. Czujki w wykonaniu ex w strefach zagrożonych wybuchem oraz w wykonaniu standardowym w pozostałych strefach.
8. Zasilacze pożarowe montować na ścianie pod sufitem podwieszanym.
9. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
10. Zasilanie systemu z zasilacza pożarowego. Zasilacz pożarowy powinien posiadać rezerwę, aby poprzez fizyczne zdjęcie miejsca z rezerwy/mego elementu rygla/ego.
11. Wszystkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż.
12. Przed zakupem okablowania dokonać obmiarów na budowie. Sposobic okablowanie zalecane przez producenta systemu.
13. Na rysunkach nie pokazano wszystkich elementów Hdp podrejestrych wg br. sanitarnej.
14. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
15. Wszelkie odniesienia, wymiarowe z rysunków, ani użyć go jako szablonu.
16. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zawiadomić o tym Projektanta, w celu przeniesienia zaistniałych zmian na rysunki. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za granic opisowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary na rysunkach i, przed podwykonawcami pozostałych branż w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
17. Rysunki wykonawcze powinny zawierać wszystkie elementy, które muszą być zbierane w projekcie warsztatowym lub jest wymagany rozgłaśnik technologicznymi, aby skutecznie instalacje oraz budynek oraz za kompletny i zgodny z zaleceniami projektowymi, nie należy także rozszerzać zakresu prac poniżej z zaleceniami projektowymi, nie zakresu prac poniżej Inwestorem a Wykonawcą.
18. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć spotkanie z Projektantem w celu omówienia szczegółów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego należy zgłosić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora, dla ich wprowadzenia.
19. Przed wykonaniem instalacji należy uzgodnić z Projektantem i Wykonawcą ostateczne rozmieszczenie urządzeń i przebieg tras kablowych.

	INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-299 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 atk.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz	
	mgr inż. Joanna Sikora	
	inż. Łukasz Kowalski	
Sprawdził	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0062/PWOT/09

Numer projektu: IBG-P_ 159_ 16 | Numer rysunku / Drawing No.: Rewizja /

Tytuł rysunku: IP159_PW_DR_IIT.63003-C

System Sygnalizacji Pożaru - poziom (P01)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914