

LEGENDA

KD1	KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart - 1 szt. kontaktron - 1 lub 2 szt. dwustykowy ewakuacyjny przycisk wyjścia - 1 szt.
KD2	KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart - 2 szt. kontaktron - 1 lub 2 szt. dwustykowy ewakuacyjny przycisk wyjścia - 1 lub 2 szt.
KD1 - K	KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM KOLEJKOWYM
V	WIDEOTERKOM
M	INTERKOM MEDYCZNY Z WYŚWIETLACZEM I PEŁNĄ KLAWIATURĄ LCD, ATEST HIGIENICZNY
RCP	CZYTNIK SYSTEMU REJESTRU CZASU PRACY
OR	KONTROLER DRZWIOWY
KS	KONTROLER SIECIOWY
■	KONTAKTRON DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
	Kamera kopułkowa, strzałka podpółkowo zaznaczono skierowanie obiektywu
	Stacja podglądu z dwoma monitorami
M	Oznaczenie kamery "medycznej" - brak zapisu obrazu
	Kamera stacjonarna w obudowie zewnętrznej
	Kamera obrotowa zewnętrzna typu PTZ

UWAGI:

1. Kontrola dostępu dla wind musi być zintegrowana z instalowanym na obiekcie systemem. Czytniki kart należy zamontować na kuszy/w jednej pod zaakceptowaną wersją.
2. Kontrolery sieciowe, czytniki RCP oraz interkomy wpiąć do switchy sieciowy, zgodnie z projektem LAN.
3. Kamery IP należy wpiąć do switchy sieciowych, zgodnie z projektem LAN.
4. Szczegółowe wyposażenie danych stron wg zatwierdzonej wizji architektury.
5. Sklonować obsługiwanie zalecane przez producenta systemu.
6. Osiągnięcia lokalizacja czytników i przycisków ujętych z Działu konkursu.
7. Lokalizacja interkomów medycznych na salach operacyjnych ujętych z Użytkownikiem na etapie realizacji.
8. Dla kamer zewnętrznych należy zastosować obudowy zewnętrzne z grzałkami i wentylacją w wyższe pory.
9. Dla każdej z wind należy przewidzieć kamerę. Kamera powinna być zlokalizowana wraz z windą. Rozwiązanie musi być kompatybilne z systemem CCTV instalowanym na obiekcie.
10. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV pokazane na rzutach z głosiciem.
11. Osiągnięcia lokalizacja kamer dostosować do aranżacji wnętrz oraz wymagań Użytkownika.
12. Kamery należy zlokalizować w pomieszczeniach dla wymagających z projektu należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
13. Podłączenia wszystkich elementów należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
14. Rozpatrzeć łączne z odpowiednimi zwykłami branżowymi oraz zgłaszanymi technicznymi. Nie należy prowadzić robót budowlanych w oparciu o dokumentację jedynej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i innych branż. Wszelkie niezgodności należy przedstawić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania robót.
15. Wszelkie otwory, przejścia, przepusty w kratach i stropach oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogólnej danej przegrody.
16. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowych zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń i materiałów, obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceń zgodnie z technologiami produkcyjnymi wszystkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
17. Nie należy ocieplać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
18. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantem.
19. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic sprzeczności, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i profesjonalnymi pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, HVAC).
20. Brak wyszczególnienia pakującego elementu, który może być zawarty w projekcie wykonawczym lub jest wymagany wygłaszam technologicznymi, aby skończone instalacja oraz budynek oznaczał się kompletny i gotowy do użytkowania. Wszelkie takie elementy należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca bądź elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
21. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za projekt w dokumentacji warsztatowej rozwiązania technologiczne. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Łużycka 34
60-249 Dziekanowice

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Łużycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 217, 222 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 693 Poznań

Projektował:	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Mrwa		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	

Nazwa projektu: Numer rysunku / Arkusz Nr: Rewizja:
BIG-P_159_19 P159_PW_DR_IIT.64001-B

Tytuł rysunku:
CCTV+SKD - podłom (B01)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 841