



SYMBOL TOLERANCY
tolerance of cylindrical part

SZCZEGÓLNE RZUCENIA
RZUCENIE DO RZUCENIA

1. 25 ±0.016/0.025
2. 25 ±0.016/0.025
3. 25 ±0.016/0.025
4. 25 ±0.016/0.025
5. 25 ±0.016/0.025
6. 25 ±0.016/0.025
7. 25 ±0.016/0.025
8. 25 ±0.016/0.025
9. 25 ±0.016/0.025
10. 25 ±0.016/0.025

LEGENDA:

- nurociąg tienu (Q2)
 - nurociąg sprężonego powietrza (A-8)
 - nurociąg sprężonego powietrza technicznego (TA)
 - nurociąg sprężonego powietrza medycznego (A-5)
 - nurociąg prężni (IAC)
 - podłokowy punkt poboru tienu
 - podłokowy punkt poboru sprężonego powietrza
 - podłokowy punkt poboru prężni
-
- Szklarnia Zaworowa Kontrolna-Alumowa
 - Szklarnia Zaworowa – Zawory Odcinające Piętro
 - Szklarnia Zaworowa – Główny Zawór Odcinający
 - Szklarnia Zaworowa – Przyłącze Zasilania Konserwacyjnego
 - Przejście przez przegrodę oddzielenia postarowego
 - Redukcja średnicy nurociągu

UWAGI:

- rozpowszechnienie zakażeń medycznych i próżni wykonac z rur miedzianych Cu-DHP R20 13348/2009, łącząc ze sobą poszczególne odcinki lutem srebrnym;
- urzącożyć przez przegrody budowlane (ściany i stropy) nadłoty wyspe-
niającą o odporności ogniowej co najmniej takiej samej
- instalacji do szan i stropów wykonac za pomocą typowych rozwią-
zań (np. HMI, Moravan).
- warcow: 20, ZDP i SZKA montowan na wysokości ok. 1,4 m nad
podłogą (zgodnie z projektem skrzyżni).
- ich zakupkach pionów instalacyjnych nadłoty zamierowac odwodnicze

INDUSTRY

INDUSTRIA PRO.
ul. Azymutalna 9
80-290 Gdańsk

Zarządzający finansami

"Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) w jego wyposażeniu

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obrob. Golecin.

ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

<p>mgr inż. Robert Zieliński</p> <p>w specjalności instalacyjnej</p>	<p>SRK4353PW08/12</p>	
--	-----------------------	---

Opracował	mgr inż. Arkadiusz Kłimek		
-----------	---------------------------	--	--

Sprawił:	mgr inż. Łukasz Stachoń w specjalności instalacyjnej	SL04316PW05/12	
----------	---	----------------	---

Номер заявки	Номер заявки		

IP159 PW DR IIGM 38007

Tytuł rysunku: RZUT INSTALACJI GAZOWYCH MONTOWANYCH NA PODŁOGIE :1

Data	Fronta	Faza	Spina	Br
------	--------	------	-------	----

01 /12/ 2017	GAZY MEDYCZNE	PROJEKT WYKONAWCZY	1 : 100	II
--------------	---------------	-----------------------	---------	----