

PARAMETRY CENTRAL WENTYLACYJNYCH

NR.	ODNACZENIE	NARZEW	WYRZEW	SPR	TYP WYMIENNIKA	ODZYSK WYMIENNIKA (wg dyrektywy KE 13520214)	OPORY CZYNNIKA ODCIĄGU GŁOŁOWEGO nawiew/wycyl g	MAKS. PR. DOK. POWIETRZA NA WYTM. ODZYSKU Ciepła	NAGRZEWNICA PIERWOTNA	CHŁODNICA	NAGRZEWNICA WYTORNA	TEMP. NARZEWU (zima)	TEMP. NARZEWU (lato)	WYKONANI E	FILTR nawiew/wycyl g	POMIESZCZENIA OBSŁUGIWANE	waga	wentylatory	Ima	POZIOM CI NENIA AKUSTYCZNEGO DO OTOCZENIA nawiew/wycyl g
Lp.		[m3/s]	[m3/s]	[Pa]		[%]	kPa	m/s	[kW]	[kW]	[kW]	[°C]	[°C]				[kg]	[kW]		[dB(A)]
1.	HNW1	6560	8450	500	glikolowy	68,1	62 / 62	1,3	35,8	35,90	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P01-ODZIOJĄ CHIRURGII sala 9 kowe	2932	2x2,4 / 2x0,8		34,1 / 36,2
2.	HNW2	3240	6580	500	glikolowy	73,1	52,1 / 52,1	1,7	12,5	16,80	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P01-ODZIOJĄ CHIRURGII sala 9 kowe	1978	2x2,5 / 2x2,5		35,7 / 32,8
3.	HNW3	9040	8200	500	glikolowy	71,4	61,7 / 61,8	1,4	59,5	45,70	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P02-ODZIOJĄ LARYNGOLOGII	3070	2x3,6 / 2x3,6		37,5 / 36,8
4.	HNW4	9560	9580	600	glikolowy	74,6	51,3 / 51,3	1,2	54,7	51,60	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P02-ODZIOJĄ LARYNGOLOGII	3520	2x5,4 / 2x5,4		41,7 / 40,8
5.	HNW5	13740	10290	600	obrotowy hydrokopiny	83,1	brak	-	63,8	75,10	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P02-ODZIOJĄ LARYNGOLOGII	3282	2x5,4 / 2x6,4		41,3 / 40,0
6.	HNW6	11610	7130	500	glikolowy	68,2	43,0 / 46,8	3	90	brak	brak	24	wynikowe	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P02-ODZIOJĄ LARYNGOLOGII	2866	2x5,4 / 2x2,4	poł czarne z odzyskiem z centralami wentylacyjnym WSD31 WSD4	39,8 / 32,9
7.	HNW7	9830	8150	500	glikolowy	71,3	53,0 / 50,6	1,5	74,9	brak	brak	24	wynikowe	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P02-ODZIOJĄ LARYNGOLOGII	2787	2x3,6 / 2x3,6		36,5 / 37,3
8.	HNW8	4830	4830	600	glikolowy	74,0	52,2 / 52,2	1,3	28,4	24,0	brak	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P00-ODZIECI STARSZE PLANOWE P04-ODZIECI STARSZE OSTRODY UROWIE P03-ODZIECI MŁODSZE P02-ODZIOJĄ LARYNGOLOGII	2283	2x3,9 / 2x2,5		43,9 / 36,6
9.	HNW9	5630	5430	300	obrotowy	80,6	-	-	19,8	23,4	brak	24	20	standardowe	EUS+EU7 / EUS	P02-CENTRUM DYDAKTYCZNO- KONFERENCYJNE Sala konferencyjna pom. 2.505, 2.503, 2.504	1723	3,6 / 3,6		34,1 / 32,0
10.	HNW10	2300	1960	500	glikolowy	68,5	64,5 / 64,6	1,7	15,1	11,8	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P02- ELEKTRODIAGNOSTYKA sala 9 kowe	1139	2,5 / 2,5		34,0 / 34,0
11.	HNW11	1450	1330	500	glikolowy	68,4	29,9 / 29,8	1,6	9,3	brak	brak	24	wynikowe	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	P02-ODZIOJĄ ELEKTRODIAGNOSTYKA Komunikacja	791	2,5 / 2,5		38,0 / 38,6
12.	HNW12	900	750	500	glikolowy	74,9	17,1 / 17,2	1,4	5,3	4,5	nagrzewnica elektryczna 6,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY- Isola Metzera IZOLATKA / LUZA-0,383, 0,383A, 0,383C	911	2,5 / 2,5		42,1 / 41,4
13.	HNW13	3000	2700	500	glikolowy	75,0	56,5 / 56,5	1,5	20,4	31,6	nagrzewnica elektryczna 20,4	26	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P01-ODZIOJĄ CHIRURGII ICZ - OPARZENIOWIA Sala 9 kowe	1897	5,2 / 2,4	Nawil acz parowy ES48 (wydajno- pary 30 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3N 50-60 Hz Moc 35 kW, pobór pr. do 51 A	45,8 / 37,3
14.	HNW14	1320	1320	500	glikolowy	74,8	29,9 / 25,6	1,5	7,6	5,3	brak	24	20	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P01-ODZIOJĄ CHIRURGII ICZ - OPARZENIOWIA Komunikacja	985	2,5 / 2,5		41,6 / 36,5
15.	HNW15	1920	2520	600	glikolowy	74,8	43,9 / 44,0	1,3	8,3	9,8	nagrzewnica elektryczna 9,0	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY sala 9 kowe	1535	2,5 / 3,9		39,1 / 43,4
16.	HNW16	1680	2100	600	glikolowy	73,1	24,6 / 24,6	1,5	8,4	8,6	nagrzewnica elektryczna 9,2	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY sala 9 kowe	1412	2,5 / 3,9		43,0 / 44,9
17.	HNW17	1440	1800	600	glikolowy	74,8	18,9 / 18,9	1,3	6,8	7,3	nagrzewnica elektryczna 9,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY sala 9 kowe	1400	2,5 / 2,5		41,4 / 40,1
18.	HNW18	600	750	500	glikolowy	71,1	7,1 / 7,1	1,2	3,2	3,0	nagrzewnica elektryczna 6,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY sala 9 kowe	910	2,5 / 2,5		40,6 / 41,3
19.	HNW19	560	680	600	glikolowy	72,8	6,1 / 6,1	1,1	2,8	2,7	nagrzewnica elektryczna 3	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY sala 9 kowe	845	2,5 / 2,5		41,6 / 42,1
20.	HNW20	760	760	600	glikolowy	73,2	8,7 / 8,7	1,2	4,7	3,8	nagrzewnica elektryczna 6,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY gabinet zabiegowe	914	2,5 / 2,5		42,4 / 42,4
21.	HNW21	2080	1370	500	glikolowy	75,1	22,6 / 29,8	2,3	12,3	10,3	nagrzewnica elektryczna 10,0	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY Administracja	1002	2,5 / 2,5		41,6 / 41,7
22.																				
23.	HN24_HYW2	2070	840	500 / 600	glikolowy	73,1	26,7 / 26,7	2,3	19,6	brak	nagrzewnica elektryczna 21	24	wynikowe	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY Komunikacja, toalety	973	2,5 / 2,5		42,6 / 42,3
24.	HNW25	1590	480	500	glikolowy	73,0	38,8 / 38,8	2,5	17,3	brak	nagrzewnica elektryczna 18,0	24	wynikowe	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY Komunikacja	850	2,5 / 2,5		42,9 / 40,2
25.	HNW27	940	900	500	glikolowy	73,3	12,6 / 12,6	1,5	6,2	4,7	nagrzewnica elektryczna 9,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY - Isola Metzera IZOLATKA / LUZA-0,356, 0,356A, 0,356C	900	2,5 / 2,5		42,3 / 41,8
26.	HNW28	680	550	500	glikolowy	73,2	7,3 / 7,3	1,1	4,6	3,4	nagrzewnica elektryczna 6,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY IZOLATKA / LUZA-0,339, 0,339A, 0,339B	910	2,5 / 2,5		40,9 / 40,4
27.	HNW29	680	550	500	glikolowy	73,2	7,3 / 7,3	1,1	4,6	3,4	nagrzewnica elektryczna 6,0	24	18	Niegigieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7+EU9	P00-ODZIOJĄ ZAKA NY IZOLATKA / LUZA-0,312, 0,312A	910	2,5 / 2,5		40,9 / 40,4
28.	HNW30	5770	5530	600	glikolowy	74,9	52,0 / 52,1	1,5	33,1	29,3	brak	24	18	Niegigieniczne	EUS+EU7 / G4+EU6	R01-LABORATORIUM Pacjencie, laboratoria	2135	2x3,9 / 2x2,5		40,4 / 35,9

29.	HNW31	2840	2290	600	glikolowy	75,1	49,0 / 49,2	2,1	18,1	brak	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-LABORATORIUM Gabinet narciarska, komunikacja magazyny	1118	3,9 / 2,5		41,7 / 35,9
30.	HNW32	1080	540	500	przeciwny dowy	82,2	-	0,9	8,2	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / EU5	B01-LABORATORIUM szatnia, w zejściarni	836	2,5 / 2,5		40,8 / 37,2
31.	HNW33	850	850	400	przeciwny dowy	83,3	-	0,8	2,9	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-KOMUNIKACJA OGÓLNA Komunikacja	801	2,5 / 2,5		38,7 / 38,5
32.	HNW34	5630	5630	500	przeciwny dowy	79,8	-	1,7	20,8	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-SZATNIA CENTRALNA Szatnia	1777	5,2 / 5,2		37,4 / 37,5
33.	HNW35	2350	1450	500	przeciwny dowy	80,1	-	1,4	14,5	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-SZATNIA CENTRALNA Umieralni/Narciarzy	1065	2,5 / 2,5		37,1 / 37,4
34.	HNW36	2740	2470	400	przeciwny dowy	80,4	-	1,3	11,3	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-SZATNIA CENTRALNA Komunikacja	1126	2,5 / 2,5		33,7 / 33,2
35.	H_WSC1	-	1070	500	glikolowy		38,0	1,7	brak	brak	brak	-	-	higieniczne	G4 + EU5	P05-DZIECI STARSZE PLANOWE P04-DZIECI STARSZE OSTRODZKY UROWE P03-DZIECI MŁODSZE P02-ODDZIAŁ LARYNGOLOGII P01-ODDZIAŁ CHIRURGII B01-SZATNIA CENTRALNA Szatnia	407	2,5	poł czynie z oddziałem z centralni wentylacyjnym H007	41,0
36.	WC4	-	950	500	glikolowy	68,2	31,2	1,5	brak	brak	brak	-	-	higieniczne	G4 + EU5	B01-SZATNIA CENTRALNA Toilety	406	2,5		40,7
37.	WSC3	-	1710	500	glikolowy	68,2	49,9	1,2	brak	brak	brak	-	-	higieniczne	G4 + EU5	P05-DZIECI STARSZE PLANOWE P04-DZIECI STARSZE OSTRODZKY UROWE P03-DZIECI MŁODSZE P02-ODDZIAŁ LARYNGOLOGII P01-ODDZIAŁ CHIRURGII com. Socialny	551	2,5		35,2
38.	B01-CNW04	3330	3330	600	glikolowy	73,8	60,5 / 60,5	1,7	19,9	brak	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-APTEKA Magazyny	1282	3,9 / 3,9		37,4 / 37,6
39.	B01-CNW25	4200	4200	600	glikolowy	72,2	60,5 / 60,6	1,4	24,8	21,6	brak	24	18	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	B01-APTEKA Pomieszczenia czyste - luzy, wyerze porażkowe, lab. mat. jądrowych	1991	5,2 / 5,2		42,3 / 39,8
40.	B01-CNW26	2850	2850	600	glikolowy	74,1	48,9 / 49,0	2,1	16,5	11,7	brak	24	20	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-APTEKA zmywalka , destylatornia, sterylizatornia	1239	3,9 / 3,9		44,1 / 42,0
41.	B01-CNW27	930	720	600	glikolowy	71,9	12,4 / 12,4	1,5	6,2	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / G4+EU5	B01-APTEKA pomieszczenia socjalneB01- APTEKA, pomieszczenia socjalne	709	2,5 / 2,5		41,7 / 40,7