

NR.	OZNACZENIE	NAWIEW	WYWIEW	SPR	TYP WYMIENNIKA	ODZYSK WYMIENNIKA (wg dyrektywy KE 1253/2014)	OPORY CZYNNIKA ODZYSKU GLIKOLOWEGO O nawiew/wyci g	MAKS. PR. DKO POWIETRZA NA WYM. ODZYSKU CIEPŁA	NAGRZEWNICA PIERWOTNA	CHŁODNICA	NAGRZEWNICA WTÓRNA	TEMP NAWIEWU (zima)	TEMP NAWIEWU (lato)	WYKONANIE	FILTR nawiew/wyci g	POMIESZCZENIA OBSŁUGIWANE	waga	wentylator y	Inne	POZIOM CI NIENIA AKUSTYCZNEGO DO OTOCZENIA A nawiew/wyci g
Lp.		[m3/h]	[m3/h]	[Pa]		[%]	kPa	m/s	[kW]	[kW]	[kW]	[°C]	[°C]				[kg]	[kW]		dB(A)
1.	P05-CNW7	5140	4950	500	przeciwpr dowy	80,2	-	1,5	19,4	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / EU5	P05-KAPLICA P05 - ADMINISTRACJA P05 - KOMUNIKACJA kaplica pok.kapelana zakrystia komunikacja	1784	5,4 / 3,6		40,7 / 36,0
2.	P05-CNW2	1160	450	500	przeciwpr dowy	81,8	-	1,0	12,6	6,0	brak	24	18	standardowe	EU5+EU7 / EU5	P05-HOTEL strefa ciszy i relaksu pokoje hotelowe	861	2,5 / 2,5		40,9 / 36,8
3.	P05-CNW1	7080	6520	500	obrotowy	81,1	-	-	26,0	37,1	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P05-ADMINISTRACJA pokoje biurowe, sale konferencyjne	2180	2x3,9 / 2x2,5		35,4 / 32,5
4.	P04-CNW46	770	770	500	glikolowy	72,6	8,9 / 8,9	1,2	4,7	3,9	brak	24	18	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P04-ODDZIAŁ ORTOPEDII gabinet diagnostyczno-zabiegowy	852	2,5 / 2,5		41,5 / 39,7
5.	P04-CNW11	5050	4200	500	glikolowy	72,4	34,1 / 34,2	1,7	32,9	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P04-ODDZIAŁ ORTOPEDII komunikacja, magazyny	1659	3,6 / 5,2		37,0 / 37,6
6.	P02-CNW58	6880	5870	700	glikolowy	73,3	46,2 / 46,3	1,0	43,2	35,9	brak	24	18	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02-INTENSYWNA TERAPIA komunikacja / piel gniarki oddziałowe / gab. Lekarskie	2402	2x5,6 / 2x3,9		43,8 / 39,2
7.	P02-CNW58a	750	750	300	glikolowy	71,8	8,5 / 8,5	1,1	4,7	8,3	nagrzewnica elektryczna 6	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02-INTENSYWNA TERAPIA gabinet diag-zabiegowy	1137	2x0,8 / 2x0,8	Nawil. acz parowy ES6 (wydajno pary 6 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 4,5 kW, pobór prądu 6,5 A	39,6 / 34,2
8.	P02-CNW64	1610	700	300	przeciwpr dowy	80,2	-	1,3	13,7	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / EU5	P02-ENDOSKOPIA komunikacja / gab. Lekarskie	786	2,5 / 2,5		35,3 / 34,2
9.	P03-CNW41	3370	2880	500	glikolowy	71,0	38,0 / 38,1	1,7	21,4	17,2	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P03-ODDZIAŁ REHABILITACJI sale fizjokone	1447	3,6 / 2,4		41,9 / 36,7
10.	P03-CNW42	6025	3980	500	glikolowy	72,9	46,8 / 46,8	2,0	44,0	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P03-ODDZIAŁ REHABILITACJI, KOMUNIKACJA OGÓLNA komunikacja, pom. Socjalne (N)	1706	5,4 / 3,6		39,8 / 37,9
11.	P04-CNW8	3260	4130	500	glikolowy	72,8	43,3 / 43,3	1,8	17,5	16,5	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P04-ODDZIAŁ ORTOPEDII pokoje fizjokone - nawiew wc - wyci	1465	3,6 / 3,6		42,0 / 40,9
12.	P00-CNW66	5370	4000	500	glikolowy	68,,3	445 / 57,8	1,4	26,3	27,1	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P00-SOR komunikacja, poczekalnie, rejestracje, dy urki	1894	5,2 / 3,6		37,2 / 36,7
13.	P00-CNW67	8580	8560	700	glikolowy	74,8	40,3 / 40,4	1,8	48,9	44,8	nagrzewnica elektryczna 49	24	18	higieniczne	EU5+EU7+EU9 / G4+EU5	P00-SOR sala resuscytacyjna, sala obserwacyjna, boks segregacji	2836	2x5,6 / 2x5,6		42,8 / 40,2
14.	P00-CNW68	1490	1290	400	glikolowy	74,6	36,6 / 36,6	1,7	9,3	7,4	nagrzewnica elektryczna 12	24	18	higieniczne	EU5+EU7+EU9 / G4+EU5	P00-SOR gabinety	974	2,5 / 2,5		39,8 / 37,1
15.	P00-CNW69	10740	9890	500	glikolowy	72,8	42,9 / 43,0	1,6	65,2	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P00-ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ P00-IZBA PRZYJ PLANOWYCH komunikacja, poczekalnie P00-IZBA PRZYJ PLANOWYCH	2846	2x5,2 / 2x5,2		36,8 / 36,6
16.	P00-CNW70	1370	1130	500	glikolowy	71,2	32,0 / 32,1	1,5	9	6,8	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7+EU9 / G4+EU5	P00-IZBA PRZYJ PLANOWYCH gabinety lekarskie, poradnie	956	2,5 / 2,5		41,4 / 39,1
17.	P00-WC11	-	2330	500	glikolowy	69,9	17,6	1,7	brak	0	brak	-	-	higieniczne	G4+EU5	P02-INTENSYWNA TERAPIA P00-SOR wyci toalety	576	2,5		38,9
18.	P01-CNW59	11490	9370	500	glikolowy	72,7	47,6 / 47,6	2,1	77,4	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P01-ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH komunikacja, poczekalnie , wc (nawiew) , szatnie (nawiew)	2388	2x5,2 / 2x3,9		37,7 / 35,0
19.	P01-CNW60	2950	2500	500	glikolowy	72,3	36,4 / 36,4	1,9	17,4	13,8	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7+EU9 / G4+EU5	P01-ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, poradnie	1248	3,9 / 2,5		45,4 / 33,8
20.	P01-CNW61	5110	4970	500	glikolowy	72,8	34,6 / 34,7	1,7	31,4	27,1	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P01-ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH gabinety	1659	5,2 / 5,2		37,0 / 37,2
21.	P02-CNW49	3300	3300	700	glikolowy	74,3	40,1 / 40,2	1,1	22,4	36,6	nagrzewnica elektryczna 24	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P02-BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 2.008	2363	2x2,5 / 2x2,5	Nawil. acz parowy ES48 (wydajno pary 40 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	42,2 / 39,1
22.	P02-CNW50	3300	3300	700	glikolowy	74,3	40,1 / 40,2	1,1	22,4	36,6	nagrzewnica elektryczna 24	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P02-BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 2.009	2363	2x2,5 / 2x2,5	Nawil. acz parowy ES48 (wydajno pary 40 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	42,2 / 39,1
23.	P02-CNW51	4000	4000	700	glikolowy	74,8	37,5 / 37,6	1,1	27,2	48,7	nagrzewnica elektryczna 27	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P02-BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 2.010	2654	2x2,5 / 2x2,5	Nawil. acz parowy ES48 (wydajno pary 40 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	43,0 / 36,9
24.	P02-CNW52	2900	2900	500	glikolowy	72,9	57,1 / 57,0	1,4	20,2	32,8	nagrzewnica elektryczna 21	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P02-BLOK OPERACYJNY przygotowanie pacjenta / lekarzy	1931	2x2,5 / 2x2,5	Nawil. acz parowy ES48 (wydajno pary 30 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	42,8 / 37,8
25.	P02-CNW54	4950	4950	700	glikolowy	73,0	39,9 / 39,9	1,3	34,1	61,1	nagrzewnica elektryczna 36	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P02-BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 2.012	2791	2x3,9 / 2x3,9	Nawil. acz parowy ES48 (wydajno pary 40 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	47,1 / 42,4
26.	P02-CNW55	6550	5330	700	glikolowy	71,8	43,7 / 43,8	1,7	44,8	37,9	brak	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02-BLOK OPERACYJNY komunikacja czysta	2323	2x5,6 / 2x3,9		45,3 / 42,1

27.	P02-CNW56	4150	3500	600	glikolowy	73,6	39,3 / 39,3	1,4	26,2	23,9	brak	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02-BLOK OPERACYJNY komunikacja brudna	1981	5,2 / 3,6		42,5 / 40,9
28.	P02-CNW57	6380	6380	700	glikolowy	72,1	46,0 / 46,1	1,0	38,1	72,2	nagrzewnica elektryczna 39	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02- INTENSYWNA TERAPIA sale intensywnej terapii	4085	2x5,4 / 2x5,4	Nawil acz parowy ES48+ES12 (wydajno parę 60 kg/h). ES12: Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 9 kW, pobór prądu 13 A ES48: Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	48,4 / 45,2
29.	P02-CNW57a	1010	860	700	glikolowy	71,4	15,8 / 15,8	0,7	6,5	9	nagrzewnica elektryczna 11,4	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02- INTENSYWNA TERAPIA izolotka	1350	2x2,5 / 2x2,5	Nawil acz parowy ES12 (wydajno parę 12 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 9 kW, pobór prądu 13 A	42,7 / 40,3
30.	P02-CNW57b	5000	5000	700	glikolowy	71,7	40,0 / 40,0	1,3	30,6	62	nagrzewnica elektryczna 33	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02- INTENSYWNA TERAPIA sala IT	2819	2x5,6 / 2x5,6	Nawil acz parowy ES48 (wydajno parę 40 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 35 kW, pobór prądu 51 A	45,3 / 41,8
31.	P02-CNW63	3160	1780	500	glikolowy	72,0	37,0 / 37,0	1,6	24,9	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P02-BLOK OPERACYJNY / KOMUNIKACJA OGÓLNA komunikacja / szatnie	1225	2,5 / 2,5		33,1 / 36,8
32.	P02-CNW65	4455	3755	500	glikolowy	73,8	44,5 / 44,6	1,5	28,7	26,0	brak	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	P02- ENDOSKOPIA sala wybudze / pom. Endoskopii	1981	5,2 / 3,6		40,5 / 38,2
33.	P03-CNW44	1690	1040	400	glikolowy	72,4	46,6 / 46,7	1,9	12,6	8,6	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P03-ODDZIAŁ REHABILITACJI pokoje narad, pokoje zabaw, gabinet dyrektora, sekretarka, gab. Lekarski	900	2,5 / 2,5		36,5 / 37,4
34.	P03-CNW47	4560	3810	500	przeciwprowodzący	79,4	-	1,6	20,2	0	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P03-ODDZIAŁ REHABILITACJI salki do wicze , fizykoterapia itp.	1537	5,2 / 3,6		3,9 / 40,5
35.	P04-CNW45	2220	1140	500	obrotowy	82,7	-	-	16,1	11,0	brak	24	18	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P04-ODDZIAŁ ORTOPEDII pokoje narad, pokoje zabaw, gabinet dyrektora, sekretarka	981	2,5 / 2,5		34,3 / 38,3
36.	CNW48	3300	3300	700	glikolowy	74,3	40,1 / 40,2	1,1	22,4	36,6	nagrzewnice elektryczne 24	24	17	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU7	P02-BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 2.008	2363	2x2,5 / 2x2,5	Nawil acz parowy ES48 (wydajno parę 40 kg/h). Zasilanie elektryczne 400V 3/N 50-60 Hz Moc 18 kW, pobór prądu 25 A	42,2 / 39,1
37.	CNW72	960	580	500	przeciwprowodzący	83,3	-	0,8	2,9	brak	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / EU5	B01-PATOMORFOLOGIA komunikacja, poczekalnia, sekretariat	802	2,5 / 2,5		39,9 / 38,7
38.	CNW73	4050	1200	500	glikolowy	73,6	36,3 / 36,3	2,0	43,7	brak	brak	24	wynikowa	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	B01-PATOMORFOLOGIA pracownia	1442	5,2 / 2,5		42,6 / 37,2
39.	CNW74	1660	1080	500	glikolowy	73,9	44,6 / 44,7	1,8	11,5	brak	brak	24	wynikowa	higieniczne	G4+EU7+EU9 / G4+EU5	B01-PATOMORFOLOGIA przygotowanie, okazywanie zwłok, chłódnia, promorte, sala sekccyjna	883	2,5 / 2,5		40,5 / 39,7
40.	CNW75	7200	4030	700	przeciwprowodzący	80,0	-	1,4	49,3	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / EU5	B01-MAGAZYN, POM. TECHNICZNE, KORYTARZ komunikacja / szatnie	1998	2x3,9 / 2x2,5		35,6 / 31,9
41.	CNW76	3350	3350	500	przeciwprowodzący	79,7	-	1,7	12,4	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / EU5	B01-KUCHNIA bufet	1293	2,5 / 2,5		34,4 / 33,2
42.	CNW77	16090	16090															2x5,4 / 2x5,4		
43.	CNW78	2550	2550	500	przeciwprowodzący	79,7	-	1,7	9,4	brak	brak	24	wynikowa	nawiew standard / wyciąg basenowe	EU5+EU7 / EU5	B01-KUCHNIA pomieszczenia mokre (zmywalnie, mycie wózków)	1100	2,5 / 2,5		34,2 / 33,5
44.	CNW79	2550	2090	500	przeciwprowodzący	79,7	-	1,5	11,5	brak	brak	24	wynikowa	standardowe	EU5+EU7 / EU5	B01-KUCHNIA komunikacja / magazyny, pom. szefa kuchni	1106	2,5 / 2,5		34,4 / 33,2
45.	CNW80	1980	1830															2,5 / 2,5		
46.	CWC41	-	2090	500	glikolowy	74,1	13,2	0,9	brak	brak	brak	-	-	higieniczne	G4+EU5	P03-ODDZIAŁ REHABILITACJI toalety, mag. Brudne	563	2,5		37,2
47.	CWC59	-	1280	500	glikolowy	68,3	11,7	0,9	brak	brak	brak	-	-	higieniczne	G4+EU5	P01-ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WC	572	2,5		37,4
48.	P04-CNW45.1	2970	1820	500	obrotowy	84,9	-	-	17,7	brak	brak	24	wynikowa	higieniczne	EU5+EU7 / G4+EU5	P04-ODDZIAŁ ORTOPEDII pokoje narad, pokoje zabaw, szkoła	1073	2,5 / 2,5		33,7 / 33,6
49.	WSC4	-	1530	500	glikolowy									standardowe	G4+EU5					