

Poziom	Dział	Nazwa	Nazwa pomieszczenia	Nazwa systemu	Przepływ	Spadek ciśnienia
2831	727	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	100,0 m³/h	20,0 Pa
2863		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ26	90,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Kuchnia i Kantyna	P.018	POM. MYCIA POJEMNIKÓW			
2833	737	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	100,0 m³/h	20,0 Pa
2865		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ26	100,0 m³/h	31,3 Pa
363	338	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	400,0 m³/h	20,0 Pa
364	459	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	200,0 m³/h	20,0 Pa
365	447	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.102	WĘŻEL SANITARNY			
459	353	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	37,7 Pa
460	265	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
461	273	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.103	WC			
454	285	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.104	SZATNIA M.			
369	420	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	110,0 m³/h	23,9 Pa
371	323	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	110,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.105	WĘŻEL SANITARNY			
447	256	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
458	340	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	44,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.106	WC			
453	273	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.107	SZATNIA D.			
368	407	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	120,0 m³/h	28,4 Pa
372	310	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	21,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.108	WĘŻEL SANITARNY			
445	239	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
446	247	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
457	328	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.109	WC			
452	256	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	23,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.110	SZATNIA			
367	394	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	140,0 m³/h	38,7 Pa
373	297	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	140,0 m³/h	28,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.111	WĘŻEL SANITARNY			
443	230	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	70,0 m³/h	24,0 Pa
456	315	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	120,0 m³/h	21,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.112	WC			
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.113	SZATNIA M.			
366	381	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	120,0 m³/h	28,4 Pa
374	284	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	21,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.114	WĘŻEL SANITARNY			
442	222	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
455	302	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.115	WC			
450	231	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	35,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.116	SZATNIA D.			
355	260	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	345,0 m³/h	22,2 Pa
356	243	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	345,0 m³/h	24,8 Pa
361	337	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	345,0 m³/h	24,6 Pa

362	352	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	345,0 m³/h	20,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.117	UMYWALNIA			
513	150	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
1650	101	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.118	POM. Z NATRYSKAMI			
512	165	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
514	112	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.119	WC			
231	61	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	43,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.120	POM. SOCJALNE			
260	121	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	240,0 m³/h	84,9 Pa
406	25	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC31	240,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.121	KOMUNIKACJA			
394		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN36	180,0 m³/h	20,0 Pa
396		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW36	180,0 m³/h	73,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.122	KOMUNIKACJA			
395		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN36	260,0 m³/h	20,0 Pa
397		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW36	260,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.123	POM. REKREACYJNE			
401		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	20,0 Pa
402		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	20,0 Pa
404		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW36	310,0 m³/h	20,0 Pa
405		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW36	310,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.124	MAGAZYN			
270		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW36	50,0 m³/h	88,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.125	ŁAZIENKA			
247	317	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.126	SZATNIA D.			
319	164	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	340,0 m³/h	20,0 Pa
341	229	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	170,0 m³/h	20,0 Pa
342	245	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	170,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.127	WĘŻEL SANITARNY			
426	223	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	37,7 Pa
434	155	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
435	163	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.128	WC			
233	117	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.129	SZATNIA D.			
326	177	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	21,2 Pa
349	256	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	120,0 m³/h	28,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.130	WĘŻEL SANITARNY			
425	237	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
436	175	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.131	WC			
237	125	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.132	SZATNIA M.			
327	190	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	130,0 m³/h	24,9 Pa
353	268	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	130,0 m³/h	33,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.133	WĘŻEL SANITARNY			
427	250	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
437	188	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.134	WC			
238	133	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.135	SZATNIA M.			
320	219	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	360,0 m³/h	20,0 Pa
337	282	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	180,0 m³/h	20,0 Pa
354	309	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	180,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.136	WĘŻEL SANITARNY			
428	270	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	37,7 Pa
438	205	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
439	199	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.137	WC			
241	142	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.138	SZATNIA M.			
328	205	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	90,0 m³/h	20,0 Pa
351	296	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	90,0 m³/h	35,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.139	WĘŻEL SANITARNY			
432	260	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	72,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.140	WC			
254	151	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.141	SZATNIA D.			
296	9	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	380,0 m³/h	20,0 Pa
312	31	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	380,0 m³/h	20,0 Pa
487	35	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	253,0 m³/h	20,0 Pa
488	49	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	253,0 m³/h	20,0 Pa
489	16	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	253,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.142	UMYWALNIA			
501	6	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
511	289	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.143	POM. Z NATRYSKAMI			
491	24	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
510	15	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.144	WC			
213	391	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.145	SZATNIA D.			
313	48	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	370,0 m³/h	20,0 Pa
314	66	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	370,0 m³/h	20,0 Pa
481	66	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	246,0 m³/h	20,0 Pa
482	84	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	246,0 m³/h	20,0 Pa
483	100	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	246,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.146	UMYWALNIA			
500	34	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
509	31	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.147	POM. Z NATRYSKAMI			
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.148	WC			
220	16	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.149	SZATNIA D.			
315	84	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	365,0 m³/h	20,0 Pa
316	102	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	365,0 m³/h	20,0 Pa
478	118	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	244,0 m³/h	20,0 Pa
479	134	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	244,0 m³/h	20,0 Pa
480	152	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	244,0 m³/h	20,0 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.150	UMYWALNIA			
499	59	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
1640	52	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.151	POM. Z NATRYSKAMI			
495	74	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
506	63	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.152	WC			
1447	30	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	27,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.153	SZATNIA D.			
317	118	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	390,0 m³/h	20,0 Pa
318	135	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN34	390,0 m³/h	20,0 Pa
473	168	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	260,0 m³/h	20,0 Pa
476	186	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	260,0 m³/h	20,0 Pa
477	202	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW34	260,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.154	UMYWALNIA			
502	84	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
1644	73	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.155	POM. Z NATRYSKAMI			
497	98	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
504	83	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.156	WC			
1649	41	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	40,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.157	KOMUNIKACJA			
390		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	31,7 Pa
393		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW36	360,0 m³/h	23,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.201	UNIT-DOSE			
2526	181	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	405,0 m³/h	
2528	166	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	405,0 m³/h	
2530	153	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW26	405,0 m³/h	
2631		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WKL1	405,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.201A	POM. ZBIORNIKA SYSTEMU SUG			
2537		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	200,0 m³/h	
2538	159	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.202	POM. PORZĄDKOWE			
2612	29	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW2	30,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.203	POM. SOCJALNE			
2619	15	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN27	210,0 m³/h	20,0 Pa
2620	115	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW27	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.204	MAGAZYN			
2606	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
2609	82	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.205	MAG. NARKOTYKÓW			
2605	30	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	30,0 m³/h	20,0 Pa
2610	95	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	30,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.206	MAGAZYN			
2603	38	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	30,0 m³/h	20,0 Pa
2604	105	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	30,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.207	MAG. GOTOWEGO WYROBU			
2607	6	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	40,0 m³/h	20,0 Pa
2608	113	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	30,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.208	ŚLUZA 1 - BRUDNA			

2905	105	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	50,0 m³/h	20,0 Pa
2906	6	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.209	ŚLUZA 2 - CZYSTA			
2201	100	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	130,0 m³/h	
2205	21	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.210	LAB. MAT. JAŁOWYCH			
1737	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	
1743	115	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	600,0 m³/h	
2403	33	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	
2506	49	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	
2532		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	550,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.211	PODAJNIK			
2536	137	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	50,0 m³/h	
2583	102	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW26	50,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.212	STERYLIZATORNIA			
2535	124	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	170,0 m³/h	
2586	89	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW26	170,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.213	ZMYWALNIA			
2452	53	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW26	300,0 m³/h	
2533	154	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	300,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.214	DESTYLATORNIA			
2534	101	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	90,0 m³/h	
2590	76	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW26	90,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.215	IZBA RECEPTUROWA			
2514	71	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	175,0 m³/h	
2515	64	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	175,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.216	LAB. GALENOWE			
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.217	ŚLUZA 1 - BRUDNA WEJŚCIOWA			
2462	29	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	50,0 m³/h	
2463	76	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.218	ŚLUZA 2 - BRUDNA			
2418	44	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	130,0 m³/h	
2420	114	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.219	ŚLUZA 3 - CZYSTA			
2417	33	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	150,0 m³/h	
2419	101	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.220	ŻYWIENIE POZAJELITOWE - BOKS JAŁOWY			
2396	55	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	350,0 m³/h	
2397	138	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	400,0 m³/h	
2411	145	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	
2414	124	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	
2415	128	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	
2416	140	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	400,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.221	MAG. PODRĘCZNY LEKÓW			
2464	41	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	50,0 m³/h	
2468	68	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.222	MAG. GOTOWEGO WYROBU			
2531	129	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW26	40,0 m³/h	
2582	133	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN26	50,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.223	PRZEDS. WC PERS.			
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.223A	WC PERS.			
2611	44	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW2	50,0 m³/h	20,0 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.224	POM. BIUROWE			
2621	15	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW27	150,0 m³/h	20,0 Pa
2622	37	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN27	150,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.225	MAG. PODRĘCZNY LEKÓW			
2469	59	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	40,0 m³/h	
2472	56	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.226	ŻYWIENIE DOJELITOWE - BOKS JAŁOWY			
2390		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	500,0 m³/h	
2391		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	550,0 m³/h	
2392	199	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	500,0 m³/h	
2393	193	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	500,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.227	MAG. GOTOWEGO WYROBU			
2475	123	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	50,0 m³/h	
2478	86	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.228	ŚLUZA 1 - BRUDNA WEJŚCIOWA			
2485	137	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	50,0 m³/h	
2488	98	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.229	ŚLUZA 2 - BRUDNA			
2398	167	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	130,0 m³/h	
2399	175	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.230	ŚLUZA 3 - CZYSTA			
2395	179	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW25	120,0 m³/h	
2400	166	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.231	GAB. KIEROWNIKA			
2617	58	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN27	150,0 m³/h	20,0 Pa
2618	46	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW27	150,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.232	MAGAZYN			
2453	166	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	180,0 m³/h	
2456	218	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	180,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.233	MAGAZYN			
2449	181	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	100,0 m³/h	
2455	234	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.234	MAGAZYN			
2437	193	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	120,0 m³/h	
2454	246	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.235	KOMORA PRZYJĘĆ			
2615	73	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN27	210,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.236	IZBA EKSPEDYCYJNA			
2613	94	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN27	200,0 m³/h	
2614	77	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW27	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.237	SZATNIA			
2908	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	200,0 m³/h	20,0 Pa
2909	105	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW32	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.238	WĘŻEŁ SANITARNY			
2915	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	80,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.239	WC			
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.240	SZATNIA			
2911		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW32	110,0 m³/h	
2913	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.241	WĘŻEŁ SANITARNY			

2912	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.242	WC			
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.243	KOMUNIKACJA			
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.244	KOMUNIKACJA			
2457	3	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	215,0 m³/h	23,5 Pa
2710	76	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	430,0 m³/h	20,0 Pa
2904	3	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	215,0 m³/h	23,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.245	MAGAZYN			
2432		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	205,0 m³/h	
2444		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	205,0 m³/h	
2450		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	205,0 m³/h	
2451		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW24	205,0 m³/h	
2458	198	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	
2459	188	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	
2460	148	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	
2461	173	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.246	POM. UPS/ SPRĘŻARKOWNIA			
2624		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WEX	120,0 m³/h	20,0 Pa
2875		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	Powietrze nawiewane	0,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.322	SZATNIA CZYSTA			
2918		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW32	120,0 m³/h	
2920	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.323	WĘŻEL SANITARNY			
2916	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	80,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.324	WC			
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.325	SZATNIA BRUDNA			
2917		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW32	120,0 m³/h	
2919	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.326	SZATNIA BRUDNA			
2923	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
2925		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW32	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.327	WĘŻEL SANITARNY			
2921	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	80,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.328	SZATNIA CZYSTA			
2922	46	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
2924		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW32	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria (PKT POBRAŃ)	P.335	POCZEKALNIA			
2479	439	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	300,0 m³/h	46,9 Pa
2481	447	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	300,0 m³/h	39,9 Pa
2529	377	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	300,0 m³/h	20,7 Pa
2674	369	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	300,0 m³/h	20,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria (PKT POBRAŃ)	P.336	PUNKT POBRAŃ			
2678	402	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	235,0 m³/h	20,0 Pa
2679		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Went. pkt.pobrań	235,0 m³/h	24,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria (PKT POBRAŃ)	P.337	WC D. / NPS.			
2675	208	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	39,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria (PKT POBRAŃ)	P.338	PRZEDS. WC M.			
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria (PKT POBRAŃ)	P.339	WC M.			
2676	219	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	39,6 Pa

2677	214	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	30,0 m³/h	39,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.401	WEJŚCIE RODZIN I POCZEKALNIA			
2667		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	240,0 m³/h	20,0 Pa
2669		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW72	160,0 m³/h	23,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.402	OKAZANIE I WYDANIE ZWŁOK			
2642		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW74	180,0 m³/h	
2650		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN74	180,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.403	PRZYG. ZWŁOK			
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.404	CHŁODNIA			
2648		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW74	150,0 m³/h	
2649		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW74	150,0 m³/h	
2653		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN74	150,0 m³/h	
2654		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN74	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.405	PRO MORTE			
2647		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW74	120,0 m³/h	
2652		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN74	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.406	WC NPS.			
2655		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	50,0 m³/h	126,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.407	POM. PORZĄDKOWE			
2656		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	80,0 m³/h	121,9 Pa
2662		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	29,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.408	SALA SEKCyjNA			
2633		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN74	420,0 m³/h	
2634		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN74	420,0 m³/h	
2635		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW74	170,0 m³/h	
2637		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW74	170,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.409	SZATNIA			
2663		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	40,0 m³/h	29,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.410	WC			
2660		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	50,0 m³/h	91,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.411	WĘŻEL SANITARNY			
2661		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	60,0 m³/h	59,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.412	SZATNIA			
2664		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	70,0 m³/h	29,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.413	POM. PORZĄDKOWE			
2657		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	30,0 m³/h	124,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.414	PRZEDS. WC PERS.			
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.415	WC PERS.			
2658		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	50,0 m³/h	118,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.416	PRAC. FORMALINOWA			
2516		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	
2517		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	
2522	66	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.417	PRAC. TECHNIK SPECJALNYCH			
2509		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	
2524	102	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.418	PRAC. CYTOLOGICZNA			
2512		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	
2513		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	
2527	89	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	200,0 m³/h	

B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.419	PRAC. MIKROSKOPOWA			
2508		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	
2525	118	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.420	PRAC. OBRÓBKİ PREP. HISTOPATOLOG.			
2510		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	
2523	78	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.421	ADMINISTRACJA - SEKRETARIAT			
2493		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW72	90,0 m³/h	
2507		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	90,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.422	KOMUNIKACJA			
2492		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW72	200,0 m³/h	20,0 Pa
2666		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.423	MAG. BRUDNY / ODPADY MED.			
2659		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC12	100,0 m³/h	109,6 Pa
2672		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	100,0 m³/h	29,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.424	POM. SOCJALNE			
2665		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	90,0 m³/h	29,6 Pa
2673		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Wpat 4	90,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.425	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW			
2495	155	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2498	146	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2501	184	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2502	176	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2503	167	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2519		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.426	POM. ARCHIWALNE NA SZKIEŁKA			
2504	37	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2505	29	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	50,0 m³/h	
2520		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.427	KOMUNIKACJA			
2670	19	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW73	30,0 m³/h	
2671		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN73	30,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Archiwum	P.501	ARCHIWUM - PRZEDSIONEK			
1736	136	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	90,0 m³/h	29,6 Pa
1974	130	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	90,0 m³/h	23,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Archiwum	P.502	ARCHIWUM			
1709	130	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	60,0 m³/h	47,0 Pa
1926	84	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	60,0 m³/h	54,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.505	MAGAZYN			
2841	139	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
2842	37	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	110,0 m³/h	35,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.506	DEPOZYT UBRAŃ			
2643	873	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	200,0 m³/h	74,3 Pa
2644	551	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	200,0 m³/h	22,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.507	WARSZTAT			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.508	POM. SOCJALNE			
212	21	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC13	170,0 m³/h	10,0 Pa
403		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN36	220,0 m³/h	71,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.509	ŁAZIENKA			
244	301	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.510	MYJNIA WÓZKÓW			

2470	272	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	180,0 m³/h	20,0 Pa
2471	259	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	180,0 m³/h	20,0 Pa
2483		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WT1	180,0 m³/h	28,3 Pa
2484		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WT1	180,0 m³/h	20,0 Pa
2869		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W11b	480,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.511	STREFA KOMÓR			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.512	MAG. WÓZKÓW I ŁÓŻEK			
24		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W11b	835,0 m³/h	
2473	302	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	225,0 m³/h	23,8 Pa
2474	287	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	225,0 m³/h	23,8 Pa
2486	101	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	100,0 m³/h	25,4 Pa
2487	115	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	100,0 m³/h	25,4 Pa
2868		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W11b	480,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.513	POM. PRZEGŁADU APARATURY			
2476	328	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	80,0 m³/h	20,0 Pa
2477	315	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	80,0 m³/h	20,0 Pa
2489	128	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	80,0 m³/h	31,3 Pa
2490	140	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.514	ODPADY KOMUNALNE			
2694	694	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	200,0 m³/h	32,0 Pa
2696		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Wodp	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.515	MAG. OIT			
2692	462	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	170,0 m³/h	63,4 Pa
2764	625	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	170,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.516	MAG. DO (DIAGNOSTYKA OBRAZOWA)			
2762	417	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	140,0 m³/h	136,6 Pa
2765	596	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	140,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.517	POM. SOCJALNE - OUTSOURCING			
2645	860	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	90,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.518	ŁAZIENKA			
257	165	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	90,0 m³/h	39,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.519	MAGAZYN/ POM TECHNICZNE			
2626	198	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	100,0 m³/h	20,0 Pa
2628	260	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	100,0 m³/h	28,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.520	MAGAZYN/ POM TECHNICZNE			
2625	214	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	90,0 m³/h	20,0 Pa
2627	276	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	90,0 m³/h	23,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.523	DOSTAWY MAT. STERYLNEGO			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.524	MAG. NARZĘDZI BRUDNYCH			
2840	773	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	220,0 m³/h	49,2 Pa
2862		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ27	220,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.525	ODPADY MEDYCZNE			
2839	784	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	260,0 m³/h	39,8 Pa
2864		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ27	260,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.526	CHŁODNIA ODP. MED.			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.527	MAG. BRUDNY			
2462	378	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	250,0 m³/h	36,8 Pa
2463	364	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	250,0 m³/h	36,8 Pa
2464	349	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	250,0 m³/h	36,8 Pa
2629		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WT2	250,0 m³/h	35,7 Pa
2630		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WT2	250,0 m³/h	52,0 Pa
2632		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WT2	250,0 m³/h	57,3 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.528	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY			
2682	644	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	190,0 m³/h	21,3 Pa
2683	658	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	190,0 m³/h	21,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.602	MASZYNOWNIA POCZTY PNEUMATYCZNEJ			
1973	86	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	120,0 m³/h	56,1 Pa
2003	121	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	120,0 m³/h	44,5 Pa
2893		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	NPOCZTA	1400,0 m³/h	
2895		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W_PP	1400,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.603	HYDROFORNIA WODY SZAREJ			
2497	304	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	90,0 m³/h	23,4 Pa
2500	230	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	90,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.604	ZBIORNIK WODNY			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.605	POMPOWNIĄ WODY POŻAROWEJ I HYDROFORNIA			
2496	317	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	100,0 m³/h	28,9 Pa
2499	243	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.606	ZBIORNIK WODNY			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.607	POM. TECH. IT			
2846		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WEX	100,0 m³/h	
2847		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WEX	100,0 m³/h	
2849	466	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	100,0 m³/h	8,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.608	POM. SN			
2753	212	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	30,0 m³/h	76,5 Pa
2756	122	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	30,0 m³/h	63,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.609	POM. ROZDZIELNI NN 1			
2754		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	30,0 m³/h	78,0 Pa
2758	154	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	30,0 m³/h	28,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.610	POM. ROZDZIELNI NN 2			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.611	POM. UPS I BATERII			
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.612	POM. SN			
2760	139	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	30,0 m³/h	59,2 Pa
2761	199	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	30,0 m³/h	75,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.613	POM. ODB. PPOŻ.			
2755	164	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	150,0 m³/h	39,4 Pa
2759		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WEX3	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.615	POM. IT			
2766	436	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	60,0 m³/h	92,5 Pa
2767	614	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	60,0 m³/h	97,7 Pa
2830		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W_IT	0,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.618	WĘZŁ CO			
2843		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	NWCIEPLNY	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.619	POM. TECHNICZNE			
2844		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	NWCIEPLNY	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.620	POM. TELETECH.			
1652	34	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	30,0 m³/h	57,1 Pa
1701	17	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	30,0 m³/h	83,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.621	POM. ELEKTR.			
1653	23	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	30,0 m³/h	58,7 Pa
1680	9	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	30,0 m³/h	82,5 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.622	POM. TRAFO 1			
1491		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.623	POM. TRAFO 2			
1492		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.624	POM. TRAFO 3			
1493		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.625	POM. TRAFO 4			
1494		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.627	STREFA DOSTAW			
2692		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W_TECH	300,0 m³/h	8,6 Pa
2693		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	W_TECH	300,0 m³/h	20,8 Pa
2838		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Wsprez	0,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.901	KOMUNIKACJA			
2689	578	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	180,0 m³/h	20,0 Pa
2690		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	180,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.902	KOMUNIKACJA			
2633	332	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	325,0 m³/h	60,3 Pa
2638	489	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	325,0 m³/h	23,3 Pa
2640	474	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	325,0 m³/h	31,7 Pa
2641	76	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	325,0 m³/h	60,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.903	KOMUNIKACJA			
2635	61	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	210,0 m³/h	20,0 Pa
2636	42	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	210,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.904	KOMUNIKACJA			
1645	116	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.905	KOMUNIKACJA			
1448	76	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	150,0 m³/h	20,0 Pa
1646	136	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	150,0 m³/h	23,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.906	KOMUNIKACJA			
1641	9	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	120,0 m³/h	20,0 Pa
1648	30	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	120,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.907	KOMUNIKACJA			
2506	231	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	250,0 m³/h	35,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.908	KOMUNIKACJA			
2768	524	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	100,0 m³/h	20,0 Pa
2769	452	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW75	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.909	KOMUNIKACJA			
2480		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN72	100,0 m³/h	
2494		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW72	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.910	KOMUNIKACJA			
1927	44	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW33	50,0 m³/h	36,2 Pa
2024	58	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN33	50,0 m³/h	30,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS3	KLATKA SCHODOWA 3			
193		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	Niezdefiniowa ne	28820,0 m³/h	4,9 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.001	GAB. KIEROWNIKA			
399		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	120,0 m³/h	41,7 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.002	POM. PORZĄDKOWE			
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.003	DYŻURKA PIEL. I RATOWNIKÓW			
400		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.004	ŁAZIENKA DL			

P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.005	DYŻURKA LEK.			
407		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.006	ŁAZIENKA DL			
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.007	KOMUNIKACJA			
322		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	200,0 m³/h	20,0 Pa
347		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	270,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.012	MAG. CZYSTY			
300		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	60,0 m³/h	61,6 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.013	MAG. ODPADÓW MED.			
286		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	240,0 m³/h	20,0 Pa
295		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ25	240,0 m³/h	
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.014	WSTĘPNA IT			
475		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	533,0 m³/h	30,7 Pa
2389		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	533,0 m³/h	30,7 Pa
2394		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	533,0 m³/h	30,7 Pa
2401		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	925,0 m³/h	97,1 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.018	KOMUNIKACJA			
311		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	315,0 m³/h	20,0 Pa
330		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	350,0 m³/h	20,0 Pa
331		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	350,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.019	SALA RESUSCYTACYJNA			
422		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	170,6 Pa
423		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	170,6 Pa
485		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
486		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
490		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
492		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
2402		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	170,6 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.020	CIEPŁA SIEN			
2681	708	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	300,0 m³/h	158,0 Pa
2682	704	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	nawiew ele	300,0 m³/h	159,1 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.021	DEKONTAMINACJA			
325		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	330,0 m³/h	20,0 Pa
550		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ23	330,0 m³/h	
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.023	SALA ZABIEGOWA			
470		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	800,0 m³/h	80,4 Pa
496		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	600,0 m³/h	38,9 Pa
498		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	600,0 m³/h	38,9 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.025	MAGAZYN			
417		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	30,0 m³/h	134,7 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.026	SALA OBSERWACYJNA			
519		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
520		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
521		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
522		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
523		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
2404		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	538,0 m³/h	172,3 Pa
2405		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	538,0 m³/h	172,3 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.027	MAGAZYN			
416		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	40,0 m³/h	137,5 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.028	BOKS SEGREGACJI			
448		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN67	380,0 m³/h	109,6 Pa
516		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	390,0 m³/h	25,0 Pa
517		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW67	390,0 m³/h	25,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.029	REJESTRACJA			
307		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	180,0 m³/h	187,9 Pa
377		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	180,0 m³/h	136,4 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.030	POCZEKALNIA			
333		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	29,0 Pa
334		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	29,0 Pa
335		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	29,0 Pa
389		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	367,0 m³/h	44,5 Pa
391		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	367,0 m³/h	44,9 Pa
392		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	367,0 m³/h	137,6 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.031	ZATOCZKA NA WÓZKI, SZATNIA			
409		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	150,0 m³/h	93,9 Pa
411		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	150,0 m³/h	39,4 Pa

P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.033	POK. MATEK KARMIAĄCYCH			
604		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	120,0 m³/h	25,2 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.034	WC			
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.035	GAB. CHIRURGICZNY			
590		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	150,0 m³/h	38,5 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.036	SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH			
597		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	120,0 m³/h	36,6 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.037	GAB. ZABIEG.			
595		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	150,0 m³/h	38,5 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.038	POK. ZABAW			
338		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	300,0 m³/h	28,8 Pa
387		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	300,0 m³/h	21,9 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.040	KOMUNIKACJA			
350		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	100,0 m³/h	31,1 Pa
379		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	70,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.042	WC DZIECI			
541		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	189,6 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.043	POM. OCHRONY			
413		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	90,0 m³/h	202,4 Pa
415		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	90,0 m³/h	95,3 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.044B	ŚLUZA IZOL.			
527		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN68	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.045	KOMUNIKACJA			
357		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	480,0 m³/h	22,7 Pa
358		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	480,0 m³/h	22,7 Pa
559		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	455,0 m³/h	20,0 Pa
561		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	455,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.049	GAB. LARYNGOLOGICZNY			
2060		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	150,0 m³/h	65,1 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.050	GAB. OGÓLNO-PEDIATRYCZNY			
2118		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	160,0 m³/h	74,1 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.051	GAB. OGÓLNO-PEDIATRYCZNY			
2035		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	160,0 m³/h	74,1 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.052	PIEL. ODDZIAŁ.			
601		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	120,0 m³/h	41,7 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.053	GAB. OKULISTYCZNY			
594		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW68	160,0 m³/h	43,8 Pa
P00	Pow techniczna	0.055	POM. TELETECH.			
518		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	114,5 Pa
P00	Pow techniczna	0.056	POM. ELEKTR.			
503		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	112,6 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.063	PRO MORTE			
304		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	40,0 m³/h	142,0 Pa
P00	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.064	POM. PSYCHOLOGÓW			
306		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN66	210,0 m³/h	46,9 Pa
360		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW66	210,0 m³/h	26,9 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.101	CT			
2135		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	260,0 m³/h	31,4 Pa
2150		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	260,0 m³/h	26,6 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.102	STEROWNIA			
2199		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	60,0 m³/h	97,2 Pa
2202		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	40,7 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.103	SALA WYPOCZYNKOWA			
2411		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	240,0 m³/h	31,4 Pa
2412		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	240,0 m³/h	26,6 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.104	PRZYG. PACJENTA			
2413		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	320,0 m³/h	28,6 Pa
2414		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	320,0 m³/h	29,9 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.105	STEROWNIA MRI			
2439		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	120,0 m³/h	36,6 Pa
2440		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	120,0 m³/h	34,3 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.107	POM. TECH. MRI			
2856		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	70,0 m³/h	65,1 Pa
2857		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	70,0 m³/h	39,4 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.108	MAGAZYN			

429		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	30,0 m³/h	39,4 Pa
431		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	30,0 m³/h	65,1 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.109	KOMUNIKACJA			
380		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	434,0 m³/h	87,8 Pa
382		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	434,0 m³/h	20,0 Pa
384		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	433,0 m³/h	20,0 Pa
385		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	433,0 m³/h	20,0 Pa
386		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	433,0 m³/h	28,3 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.110	BRUDOWNIK			
448		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	40,0 m³/h	125,1 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.111	STEROWNIA			
2854		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	70,0 m³/h	55,4 Pa
2855		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	70,0 m³/h	71,5 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.112	WC			
2203		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	92,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.113	RTG			
2429		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	160,0 m³/h	20,0 Pa
2443		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	160,0 m³/h	37,7 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.114	PRZYG. PACJENTA			
2433		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	60,0 m³/h	84,5 Pa
2446		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.116	PRZYG. PACJENTA			
2434		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	70,0 m³/h	24,0 Pa
2447		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	70,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.117	ŁAZIENKA			
462		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	100,0 m³/h	48,9 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.118	DYŻURKA RADIOLOGÓW			
323		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	70,0 m³/h	24,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.119	POM. TECHNIKÓW			
324		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	70,0 m³/h	74,4 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.121	GAB. KIEROWNIKA			
321		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.122	POM. PORZĄDKOWE			
449		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	127,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.123	STEROWNIA			
2435		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	60,0 m³/h	49,0 Pa
2448		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.124	RTG (TELEKOMANDO)			
2431		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	260,0 m³/h	20,0 Pa
2445		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN80	260,0 m³/h	21,7 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.125	GAB. USG			
2436		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	170,0 m³/h	49,4 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.126	WC NPS.			
464		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	95,7 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.127	REJESTRACJA			
553		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	28,8 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.128	POCZEKALNIA			
554		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	250,0 m³/h	54,8 Pa
555		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	28,8 Pa
556		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	250,0 m³/h	54,8 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.129	WC PERS.			
463		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	134,6 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.130	PRZEDS. WC PERS.			
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.131	KOMUNIKACJA			
336		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	330,0 m³/h	21,4 Pa
343		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	220,0 m³/h	20,0 Pa
344		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	220,0 m³/h	20,0 Pa
345		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	330,0 m³/h	21,4 Pa
378		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	220,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.132	GAB. USG			
2438		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW80	110,0 m³/h	30,8 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.133	WC			
2820		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.134	WC			
2822		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.135	POK.OPISÓW			
560		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	120,0 m³/h	70,4 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.136	MAGAZYN			

552		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	60,0 m³/h	47,9 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.137	ZAPLECZE			
611		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC30	80,0 m³/h	31,3 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.138	POM. TECHNIKA			
562		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	60,0 m³/h	70,5 Pa
564		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN70	60,0 m³/h	126,6 Pa
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.139	PRZEDS. WC D			
P00	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.140	WC D.			
466		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	158,1 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.201	POM. PORZĄDKOWE/ BRUDOWNIK			
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.202	POCZEKALNIA			
580		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	51,3 Pa
583		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	30,8 Pa
584		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	28,6 Pa
585		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	30,5 Pa
586		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	27,9 Pa
587		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	51,3 Pa
588		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	51,3 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.203	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ			
465		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.204	REJESTRACJA			
388		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	28,8 Pa
398		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	28,8 Pa
412		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	54,8 Pa
418		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	54,8 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.205	KOMUNIKACJA			
339		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
2541		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	200,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.206	GAB. LEKARSKI			
294		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	150,0 m³/h	65,1 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.207	GAB. LEKARSKI			
291		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	140,0 m³/h	56,7 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.208	KOMUNIKACJA			
332		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
340		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.209	ZAPLECZE REJESTRACJI			
526		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	90,0 m³/h	39,6 Pa
530		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	90,0 m³/h	29,6 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.211	WC PERS.			
467		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.213	GAB. LEKARSKI			
287		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	140,0 m³/h	56,7 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.214	GAB. LEKARSKI			
288		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	130,0 m³/h	48,9 Pa
P00	Izba Przyjęć Planowanych	0.215	GAB. LEKARSKI			
289		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW70	150,0 m³/h	65,1 Pa
P00	Pow techniczna	0.248	SZACHT 20			
P00	Oddział Zakaźny	0.301	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
2236		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	110,0 m³/h	28,3 Pa
2238		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW24	90,0 m³/h	20,6 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.302	MAG. SZKOLNY			
2244		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW24	30,0 m³/h	86,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.303	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
2242		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.305	MAG. BRUDNY			
2175		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	120,0 m³/h	85,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.306A	ŁAZIENKA 1			
2169		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.307A	ŁAZIENKA 2			
2170		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.308A	ŁAZIENKA 3			
2171		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.309A	ŁAZIENKA 4			
2172		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa

P00	Oddział Zakaźny	0.310A	ŁAZIENKA 5			
2173		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.311A	ŁAZIENKA 6			
2174		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.312	POK. 1-Ł 7 DS IZOL.			
2275		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW29	420,0 m³/h	104,8 Pa
2278		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN29	550,0 m³/h	177,3 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.312A	ŁAZIENKA 7 IZOL.			
2281		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ13	130,0 m³/h	89,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.312B	ŚLUZA 7 IZOL.			
2276		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW29	130,0 m³/h	89,5 Pa
2277		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN29	130,0 m³/h	91,1 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.313	POK. 1-Ł 8 DS			
P00	Oddział Zakaźny	0.313A	ŁAZIENKA 8			
2168		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.314A	ŁAZIENKA 9			
2167		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.315A	ŁAZIENKA 10			
2166		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.316A	ŁAZIENKA 11			
2165		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.317A	ŁAZIENKA 12			
2163		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.318A	ŁAZIENKA 13			
2162		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.319	POK. NARAD (10 OS.)			
2189		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN21	180,0 m³/h	20,0 Pa
2190		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN21	180,0 m³/h	20,0 Pa
2191		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	180,0 m³/h	50,7 Pa
2192		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	180,0 m³/h	48,6 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.320	POK. ROZMÓW			
2193		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	60,0 m³/h	45,9 Pa
2198		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN21	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.321	POK. ROZMÓW			
2194		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	60,0 m³/h	49,1 Pa
2200		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN21	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.322	SEKRETARIAT			
2180		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	170,0 m³/h	49,4 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.323	GAB. ORDYNATORA			
P00	Oddział Zakaźny	0.323A	ŁAZIENKA DL			
2160		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	130,0 m³/h	82,7 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.324	POM. PORZĄDKOWE			
2159		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	60,0 m³/h	44,1 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.325	POM. SOCJALNE			
2176		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC3	120,0 m³/h	40,8 Pa
2179		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN21	120,0 m³/h	37,1 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.326A	ŁAZIENKA PIEL.			
2156		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	140,0 m³/h	56,7 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.327A	ŁAZIENKA DL			
2157		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	120,0 m³/h	41,7 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.328	BRUDOWNIK			
2158		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.329	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
2250		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.330A	ŁAZIENKA 14			
2069		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.331A	ŁAZIENKA 15			
2105		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.332	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
2161		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW20	250,0 m³/h	39,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.333A	ŁAZIENKA 16			
1696		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.334A	ŁAZIENKA 17			
1695		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.335A	ŁAZIENKA 18			
1693		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.336	POK. 1-Ł 19 DM			

P00	Oddział Zakaźny	0.336A	ŁAZIENKA 19			
1694		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.337A	ŁAZIENKA 20			
1697		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.338A	ŁAZIENKA 21			
1721		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.339	POK. 1-Ł 22 DM IZOL.			
2269		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW28	420,0 m³/h	104,8 Pa
2274		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN28	550,0 m³/h	177,3 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.339A	ŁAZIENKA 22 IZOL.			
2280		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ11	130,0 m³/h	89,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.339B	ŚLUZA 22 IZOL.			
2270		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW28	130,0 m³/h	89,5 Pa
2272		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN28	130,0 m³/h	91,1 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.340A	ŁAZIENKA 23			
1749		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.341A	ŁAZIENKA 24			
1748		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.342A	ŁAZIENKA 25			
1751		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.343A	ŁAZIENKA 26			
1750		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.344A	ŁAZIENKA 27			
1760		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.345A	ŁAZIENKA 28			
1808		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.346A	ŁAZIENKA 29			
1763		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.347A	ŁAZIENKA 30			
1809		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.348	POK. 1-Ł 31 DM			
P00	Oddział Zakaźny	0.348A	ŁAZIENKA 31			
1827		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.349A	ŁAZIENKA 32			
1833		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.350A	ŁAZIENKA 33			
1935		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.351A	ŁAZIENKA 34			
1936		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.352A	ŁAZIENKA 35			
1856		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.353A	ŁAZIENKA 36			
1878		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.354A	ŁAZIENKA 37			
1937		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.355A	ŁAZIENKA 38			
1933		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.356	POK. 1-Ł 39 DM IZOL.			
2264		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN27	610,0 m³/h	202,9 Pa
2265		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW27	450,0 m³/h	128,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.356A	BRUDOWNIK 39			
2271		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ5	160,0 m³/h	117,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.356B	ŚLUZA 39 IZOL.			
2262		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN27	170,0 m³/h	129,4 Pa
2266		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW27	170,0 m³/h	126,8 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.356C	ŚLUZA ZEWN. 39 IZOL.			
2263		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN27	160,0 m³/h	119,6 Pa
2267		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW27	160,0 m³/h	117,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.357A	ŁAZIENKA 40			
1944		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.358A	ŁAZIENKA 41			
1970		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.359A	ŁAZIENKA 42			
1939		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.360A	ŁAZIENKA 43			
1938		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.361A	ŁAZIENKA 44			
1951		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa

P00	Oddział Zakaźny	0.362	POM. PORZĄDKOWE			
2260		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW26	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.363	PUNKT PIEL. 2			
2246		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	90,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.363A	ŁAZIENKA PIEL. 2			
2029		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW26	90,0 m³/h	39,6 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.364	POK. PRZYG. PIEL.			
2253		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	130,0 m³/h	39,5 Pa
2259		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW25	130,0 m³/h	33,4 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.365A	ŁAZIENKA 45			
2130		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.366A	ŁAZIENKA 46			
2110		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.367	GAB. LEKARSKI 4			
2186		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.368	GAB. LEKARSKI 3			
2185		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.368A	ŁAZIENKA GAB. 3-4			
2239		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.369	KUCHENKA			
2187		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC3	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.370	GAB. LEKARSKI 2			
2184		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.371	GAB. LEKARSKI 1			
2183		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.371A	ŁAZIENKA GAB. 1-2			
2240		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.372	POK. PSYCHOLOGA			
2182		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW21	120,0 m³/h	40,8 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.373	POK. 1-Ł 47 DS			
P00	Oddział Zakaźny	0.373A	ŁAZIENKA 47			
2146		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW19	120,0 m³/h	85,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.374	PUNKT PIEL. 1			
2245		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	90,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.374A	ŁAZIENKA PIEL. 1			
2241		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW22	90,0 m³/h	23,4 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.375	POK. PRZYG. PIEL.			
2177		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW20	155,0 m³/h	119,2 Pa
2178		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW20	155,0 m³/h	119,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.376	PRZEDS. WC PERS. D.			
P00	Oddział Zakaźny	0.376A	WC PERS. D.			
2220		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.377	PRZEDS. WC PERS. M.			
P00	Oddział Zakaźny	0.377A	WC PERS. M.			
2213		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.378	BRUDOWNIK			
2221		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW23	99,0 m³/h	67,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.379	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
2155		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW20	200,0 m³/h	166,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.380A	ŁAZIENKA 48			
2140		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW19	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.381A	ŁAZIENKA 49			
2145		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW19	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.382A	ŁAZIENKA 50			
2143		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW19	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.383	POK. 1-Ł 51 DS IZOL.			
1501		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW12	440,0 m³/h	114,6 Pa
2136		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN12	600,0 m³/h	198,6 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.383A	ŁAZIENKA 51 IZOL.			
1505		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ15	160,0 m³/h	117,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.383B	ŚLUZA 51 IZOL.			
1503		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW12	150,0 m³/h	107,7 Pa
2132		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN12	150,0 m³/h	110,1 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.383C	ŚLUZA ZEWN. 51 IZOL.			
1504		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW12	150,0 m³/h	107,7 Pa
2134		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN12	150,0 m³/h	110,1 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.384A	ŁAZIENKA 52			
1439		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa

P00	Oddział Zakaźny	0.385A	ŁAZIENKA 53			
1441		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.386A	ŁAZIENKA 54			
1638		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.387A	ŁAZIENKA 55			
1639		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.388	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ			
2209		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.389	ŁAZIENKA RODZICÓW NPS.			
2210		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.390	KUCHENKA MLECZNA			
2188		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC3	60,0 m³/h	23,2 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.391	KUCHENKA RODZICÓW			
2243		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC35	120,0 m³/h	40,8 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.392	KOMUNIKACJA			
2232		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	20,0 Pa
2233		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	20,0 Pa
2234		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	20,0 Pa
2318		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2319		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2328		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2332		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00	Oddział Zakaźny	0.393	KOMUNIKACJA			
2235		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	180,0 m³/h	20,0 Pa
2320		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2321		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2322		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2329		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2330		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2331		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00	Oddział Zakaźny	0.394	KOMUNIKACJA			
2237		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	280,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Oddział Zakaźny	0.395	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE			
2247		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	20,0 Pa
2248		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	20,0 Pa
2249		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	20,0 Pa
2258		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW25	230,0 m³/h	20,0 Pa
2282		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2283		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2284		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2285		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2286		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2287		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2288		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2293		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2300		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	

2301		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2306		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2311		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2312		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00	Oddział Zakaźny	0.396	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE			
2251		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	300,0 m³/h	20,0 Pa
2289		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2290		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2291		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2292		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2294		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2295		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2296		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2297		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2298		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2299		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00	Oddział Zakaźny	0.397	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE			
2252		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	240,0 m³/h	20,0 Pa
2302		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2303		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2304		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2305		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2307		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2308		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2309		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2310		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00	Oddział Zakaźny	0.398	KOMUNIKACJA			
2224		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	340,0 m³/h	21,2 Pa
2313		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2314		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2315		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2316		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2317		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2323		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2324		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2325		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	

2326		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2327		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00	Pow techniczna	0.603	POM. ELEKTR.			
2227		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	40,7 Pa
2230		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW24	60,0 m³/h	60,2 Pa
P00	Pow techniczna	0.604	POM. TELETECH.			
2228		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	40,7 Pa
2229		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW24	60,0 m³/h	72,0 Pa
P00	Pow techniczna	0.605	POM. TELETECH.			
2255		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	40,7 Pa
2257		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW25	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Pow techniczna	0.606	POM. ELEKTR.			
2254		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	40,7 Pa
2256		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW25	60,0 m³/h	27,3 Pa
P00	Hol Główny	0.801	HOL			
599		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	600,0 m³/h	157,8 Pa
602		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	600,0 m³/h	155,6 Pa
603		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	600,0 m³/h	154,1 Pa
605		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	600,0 m³/h	153,0 Pa
607		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	89,7 Pa
608		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	74,6 Pa
609		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	89,6 Pa
610		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	74,6 Pa
P00	Hol Główny	0.802	KOMUNIKACJA			
565		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
567		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	20,0 Pa
568		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	300,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.803	INFORMACJA			
566		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.805	ZAPLECZE OCHRONY			
2545		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.806	WC OCHRONY			
P00	Hol Główny	0.806A	WC			
2542	342	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	60,0 m³/h	82,7 Pa
P00	Hol Główny	0.807	ZAPLECZE			
1647		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	100,0 m³/h	23,4 Pa
P00	Hol Główny	0.808	WC PERS.			
2543	369	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	82,7 Pa
2544	361	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC4	50,0 m³/h	82,7 Pa
P00	Hol Główny	0.809	KOMUNIKACJA			
1642		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	160,0 m³/h	37,7 Pa
2549		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW24	110,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.811	WC M.			
589		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	80,0 m³/h	31,3 Pa
P00	Hol Główny	0.812	KOMUNIKACJA			
542		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	32,5 Pa
550		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	250,0 m³/h	20,0 Pa
551		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	250,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.812	WC D./NPS.			
596		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.813	POK. MATEK KARMIĄCYCH			
2546		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC35	120,0 m³/h	40,8 Pa
2547		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	120,0 m³/h	37,7 Pa
P00	Hol Główny	0.814	PUNKT KAWIARNIANY			
569		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	20,0 Pa
576		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	180,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.815	SKLEP REHABILITACYJNY			
570		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	20,0 Pa
575		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	180,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.816	SKLEP			
572		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	20,0 Pa
574		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	180,0 m³/h	20,0 Pa
P00	Hol Główny	0.817	APTEKA			
571		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	36,6 Pa
573		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	250,0 m³/h	38,1 Pa
P00	Hol Główny	0.819	POM. OCHRONY			

577		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW69	60,0 m³/h	20,0 Pa
578		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	20,0 Pa
2700		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WGRAW	0,0 m³/h	
P01						
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.001	POR. CHORÓB ZAKAŹNYCH - IZOLATKA			
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.002	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
1235		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN60	280,0 m³/h	73,3 Pa
1237		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ18	280,0 m³/h	47,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.003	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY			
1034		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	130,0 m³/h	102,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.004	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY			
1033		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	130,0 m³/h	99,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.005	POR. ALERGOLOGICZNA			
1032		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	130,0 m³/h	96,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.006	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.			
1100		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	180,0 m³/h	120,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.007	POR. ALERGOLOGICZNA			
1053		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	130,0 m³/h	92,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.008	KOMUNIKACJA			
1103		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	93,6 Pa
1148		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	20,0 Pa
1160		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	450,0 m³/h	73,5 Pa
1161		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	450,0 m³/h	104,4 Pa
1162		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	83,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.008A	KOMUNIKACJA			
1105		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	26,9 Pa
1180		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	300,0 m³/h	30,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.008B	KOMUNIKACJA			
1141		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	113,2 Pa
1142		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	150,0 m³/h	118,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.009	ŁAZIENKA			
1444		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ19	170,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.010	POR. CHORÓB ZAKAŹNYCH			
1052		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	108,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.011	POR. CHORÓB ZAKAŹNYCH			
1035		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	108,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.012	POR. PSYCHIATRYCZNA			
1036		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	112,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.013	POR. PSYCHOLOGICZNA			
1037		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	114,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.014	MAG. BRUDNY			
1453		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	90,0 m³/h	39,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.015	KOMUNIKACJA - PSYCHOLOGIA			
1108		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	160,0 m³/h	51,1 Pa
1110		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	110,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.016	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY - REZERWA			
1088		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	150,0 m³/h	77,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.017	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. POZABIEG.			
1090		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	150,0 m³/h	156,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.018	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.			
1087		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	170,0 m³/h	122,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.019	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.			
1089		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	170,0 m³/h	134,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.020	POR. KARDIOLOGICZNA			
1022		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	76,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.021	POR. KARDIOLOGICZNA - ECHOKARDIOGRAFIA			
1026		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	73,1 Pa

P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.022	POR. KARDIOLOGICZNA			
1027		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	69,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.023	POR. KARDIOLOGICZNA			
1028		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	64,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.024	DZIECI CHORE			
1452		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	180,0 m³/h	93,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.025	POR. KARDIOLOGICZNA - EKG			
1083		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	52,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.027	ARCHIWUM			
1189		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	90,0 m³/h	48,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.028	WC NPS.			
1454		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	70,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.030	POR. ENDOKRYNOLOGICZNA			
1040		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	137,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.031	POR. PRELUKSACYJNA			
1058		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	112,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.032	POR. GASTROENTEROLOGICZNA - GAB. TESTÓW			
1091		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	150,0 m³/h	152,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.033	POR. GASTROENTEROLOGICZNA			
1029		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	62,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.034	POR. GASTROENTEROLOGICZNA			
1065		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	90,0 m³/h	61,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.034 A	MAGAZYN			
1456		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	60,0 m³/h	156,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.036	POR. LARYNGOLOGICZNA - GAB. DIAG.			
1086		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	130,0 m³/h	103,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.037	POR. DERMATOLOGICZNA			
1039		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	141,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.038	POR. LARYNGOLOGICZNA			
1041		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	146,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.039	POR. LARYNGOLOGICZNA - GAB. AUDIOMETRII			
1082		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	135,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.040	PRZEDS. WC D			
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.041	WC D.			
1451		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	117,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.042	WC PERS. D.			
1215		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	121,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.043	PRZEDS. WC PERS. D.			
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.044	WC PERS. M.			
1214		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	30,0 m³/h	124,9 Pa
1216		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	122,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.046	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1085		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	170,0 m³/h	104,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.047	KOMUNIKACJA			
1112		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	99,4 Pa
1113		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	100,2 Pa
1114		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	220,0 m³/h	123,0 Pa
1115		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	220,0 m³/h	115,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.048	POR. LOGOPEDYCZNA			
1042		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	148,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.049	GAB. KIEROWNIKA			
1044		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	164,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.050	POM. PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO			
1171		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	120,0 m³/h	109,2 Pa
1194		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	120,0 m³/h	125,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.051	POM. PORZĄDKOWE			
1450		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	30,0 m³/h	121,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.052	KOMUNIKACJA			
1125		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	120,5 Pa

1126		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	150,9 Pa
1133		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	122,4 Pa
1135		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	132,1 Pa
1139		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	157,8 Pa
1140		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	156,5 Pa
1143		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	113,1 Pa
1144		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	140,7 Pa
1145		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	290,0 m³/h	115,7 Pa
1146		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	377,0 m³/h	159,3 Pa
1151		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	119,8 Pa
1152		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	119,2 Pa
1153		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	122,1 Pa
1154		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	118,0 Pa
1155		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	112,9 Pa
1156		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	116,4 Pa
1157		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	117,1 Pa
1158		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	136,5 Pa
1159		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	379,0 m³/h	141,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.055	STREFA ZABAW / POCZEKALNIA			
1227		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,3 Pa
1228		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,2 Pa
1229		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,6 Pa
1230		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,6 Pa
1239		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	275,0 m³/h	153,6 Pa
1240		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	275,0 m³/h	146,6 Pa
1241		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	275,0 m³/h	146,6 Pa
1242		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	275,0 m³/h	153,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.057	REJESTRACJA			
1187		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	210,0 m³/h	75,4 Pa
1188		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	210,0 m³/h	27,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.058	POM. SOCJALNE			
1182		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	240,0 m³/h	70,3 Pa
1183		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	240,0 m³/h	72,7 Pa
1455		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC22	480,0 m³/h	127,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.059	WC NPS.			
1210		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	139,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.060	PRZEDS. WC M.			
1179		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	123,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.061	WC M.			
1181		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	100,0 m³/h	118,7 Pa
1202		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	83,0 m³/h	144,6 Pa
1203		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	84,0 m³/h	146,6 Pa
1204		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	83,0 m³/h	149,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.062	WC D.			
1205		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	154,0 Pa
1206		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	155,2 Pa
1207		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	156,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.063	PRZEDS. WC D.			
1169		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	121,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.064	POCZEKALNIA			
1167		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	600,0 m³/h	98,7 Pa
1168		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	600,0 m³/h	108,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.065	SEKRETARIAT			
1043		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	167,9 Pa
P01	Pow techniczna	1.065	POM. TELETECH.			
1197		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	60,0 m³/h	143,1 Pa
1200		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	123,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.066	GAB. PRZEŁOŻONEJ			
1051		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	170,0 Pa
P01	Pow techniczna	1.066	POM. ELEKTR.			
1196		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	60,0 m³/h	137,5 Pa
1199		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	109,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.067	LEKARZ ZAKŁADOWY			
1045		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	172,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.068	POK. PIEL. ZAKŁADOWEJ			
1066		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	150,0 m³/h	170,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.069	POM. SOCJALNE			

1178		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	240,0 m³/h	121,7 Pa
1449		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC21	240,0 m³/h	32,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.070	SZATNIA PERS.			
1172		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	140,0 m³/h	93,7 Pa
1176		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC19	140,0 m³/h	33,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.071	WC PERS.			
1208		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	150,0 m³/h	161,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.072	ŁAZIENKA PERS.			
1174		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	80,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.073	PRZEDS. WC M.			
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.073A	WC M.			
1457		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	30,0 m³/h	114,7 Pa
1458		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	50,0 m³/h	111,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.074	KOMUNIKACJA			
1118		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	150,0 m³/h	66,0 Pa
1150		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	100,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.075	POR. NEUROLOGICZNA			
1055		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	132,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.076	POR. NEUROLOGICZNA			
1057		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	150,0 m³/h	65,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.077	POR. NEUROLOGICZNA - EEG			
1056		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	93,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.078	WC PERS.			
1209		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC59	150,0 m³/h	168,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.079	ŁAZIENKA PERS.			
1175		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	78,2 Pa
P01	Pow techniczna	1.080	SERWEROWNIA			
1190		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	59,3 Pa
1192		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	60,0 m³/h	102,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.080	SZATNIA PERS.			
1173		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	140,0 m³/h	91,9 Pa
1177		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC19	140,0 m³/h	38,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.081	POK. ROZLICZEŃ NFZ			
1047		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	150,0 m³/h	189,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.082	POR. OKULISTYCZNA			
1048		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	196,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.083	POR. REUMATOLOGICZNA			
1054		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	179,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.084	POR. NEFROLOGICZNA - GAB. UROFLOMETRII			
1092		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	150,0 m³/h	73,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.085	POK. MATEK KARMiąCYCH			
1163		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	180,0 m³/h	85,1 Pa
1164		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	180,0 m³/h	106,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.086	POR. CHIRURGII OGólNEJ / ORTOPEDYCZNA			
1232		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	81,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.087	POR. CHIRURGII OGólNEJ / ORTOPEDYCZNA			
1233		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	81,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.088	KOMUNIKACJA			
1120		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	166,0 m³/h	104,2 Pa
1121		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	167,0 m³/h	91,7 Pa
1122		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	167,0 m³/h	63,4 Pa
1149		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	167,0 m³/h	77,7 Pa
1165		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	166,0 m³/h	92,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.089	POR. OKULISTYCZNA - CIEMNIA			
1050		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	198,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.090	POR. OKULISTYCZNA			
1049		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	199,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.091	ŁAZIENKA			
1211		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.092	POR. NEFROLOGICZNA			
1061		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	70,0 m³/h	190,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.093	POR. NEFROLOGICZNA			
1062		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	70,0 m³/h	186,3 Pa

P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.094	ŁAZIENKA			
1213		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.095	POR. HEMATOLOGICZNA			
1063		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	150,0 m³/h	171,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.096	POR. HEMATOLOGICZNA			
1064		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	140,0 m³/h	163,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.097	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ - GAB. ZABIEG.			
1096		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	200,0 m³/h	127,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.098	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ - GIPSOWNIA			
1097		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	180,0 m³/h	124,4 Pa
1098		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	180,0 m³/h	121,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.101	KOMUNIKACJA			
2102		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	200,0 m³/h	20,0 Pa
2103		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	200,0 m³/h	20,0 Pa
2115		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa
2261		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P01	Komunikacja ogólna	1.101	KOMUNIKACJA			
1219		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	300,0 m³/h	127,1 Pa
1220		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	300,0 m³/h	115,5 Pa
1221		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	300,0 m³/h	100,7 Pa
1222		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW59	300,0 m³/h	81,3 Pa
1223		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	107,0 Pa
1224		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	107,5 Pa
1225		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	104,4 Pa
1226		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	91,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.102	POK. ROZMÓW			
2028		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
2034		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.103	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
2131		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	90,0 m³/h	39,6 Pa
2133		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	29,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.104	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE			
2114		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	150,0 m³/h	49,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.105	MAGAZYN			
2097		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	100,0 m³/h	55,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.106	KUCHENKA MLECZNA			
2123		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.107A	ŁAZIENKA 1			
1682		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.108	POK. 1-Ł 2 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.108A	ŁAZIENKA 2			
2333		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.109	POK. 1-Ł 3 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.109A	ŁAZIENKA 3			
1678		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.110	POK. 1-Ł 4 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.110A	ŁAZIENKA 4			
1677		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.111	POK. 1-Ł 5 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.111A	ŁAZIENKA 5			
1679		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.112	POK. 1-Ł 6 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.112A	ŁAZIENKA 6			
1684		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.113	POK. 1-Ł 7 DM IZOL.			
P01	Oddział Chirurgii	1.113A	ŁAZIENKA 7 IZOL.			
1741		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ12	200,0 m³/h	
P01	Oddział Chirurgii	1.113B	ŚLUZA 7 IZOL.			
1671		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	98,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.114	POK. 1-Ł 8 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.114A	ŁAZIENKA 8			
1676		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.115	POK. 1-Ł 9 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.115A	ŁAZIENKA 9			

1675		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.116	POK. 1-Ł 10 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.116A	ŁAZIENKA 10			
1674		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.117	POK. 1-Ł 11 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.117A	ŁAZIENKA 11			
1673		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.118	POK. 1-Ł 12 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.118A	ŁAZIENKA 12			
1672		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.119	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE			
2104		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	340,0 m³/h	20,0 Pa
2106		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.120	POK. 1-Ł 13 DM			
P01	Oddział Chirurgii	1.120A	ŁAZIENKA 13			
1683		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.121	PUNKT PIEL. 3			
2124		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	90,0 m³/h	22,9 Pa
2128		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.122	POK. PRZYG. PIEL.			
2125		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	120,0 m³/h	28,5 Pa
2129		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	21,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.123	POK. NARAD			
2030		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	300,0 m³/h	20,0 Pa
2036		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	300,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.124	SEKRETARIAT			
2008		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	100,0 m³/h	34,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.125	GAB. ORDYNATORA			
2017		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.125A	ŁAZIENKA DL			
1689		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	48,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.126	POM. PORZĄDKOWE			
1688		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	89,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.127	POM. SOCJALNE			
2004		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC2	80,0 m³/h	40,8 Pa
2023		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	37,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.128	PIEL. ODDZIAŁ.			
P01	Oddział Chirurgii	1.128A	ŁAZIENKA PIEL.			
1685		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.129	DYŻURKA LEK.			
P01	Oddział Chirurgii	1.129A	ŁAZIENKA DL			
1686		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.130	BRUDOWNIK			
1687		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.131	POK. 1-Ł 14 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.131A	ŁAZIENKA 14			
2045		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.132	POK. 1-Ł 15 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.132A	ŁAZIENKA 15			
2046		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.133	POK. PSYCHOLOGA			
2085		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	90,0 m³/h	20,0 Pa
2086		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.134	POK. 1-Ł 16 DS NPS.			
P01	Oddział Chirurgii	1.134A	ŁAZIENKA 16 NPS.			
1669		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	130,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.135	POK. 1-Ł 17 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.135A	ŁAZIENKA 17			
1657		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.136	POK. 1-Ł 18 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.136A	ŁAZIENKA 18			
1658		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.137	POK. 1-Ł 19 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.137A	ŁAZIENKA 19			
1659		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.138	POK. 1-Ł 20 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.138A	ŁAZIENKA 20			

1660		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.139	POK. 1-Ł 21 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.139A	ŁAZIENKA 21			
1661		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.140	POK. 1-Ł 22 DS IZOL.			
P01	Oddział Chirurgii	1.140A	ŁAZIENKA 22 IZOL.			
2042		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ9	200,0 m³/h	
P01	Oddział Chirurgii	1.140B	ŚLUZA 22 IZOL.			
1656		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	76,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.141	POK. 1-Ł 23 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.141A	ŁAZIENKA 23			
1719		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.142	POK. 1-Ł 24 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.142A	ŁAZIENKA 24			
1664		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.143	POK. 1-Ł 25 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.143A	ŁAZIENKA 25			
1662		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.144	POK. 1-Ł 26 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.144A	ŁAZIENKA 26			
1663		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.145	POK. 1-Ł 27 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.145A	ŁAZIENKA 27			
1665		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.146	POK. 1-Ł 28 DS NPS.			
P01	Oddział Chirurgii	1.146A	ŁAZIENKA 28 NPS.			
1666		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	130,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.147	POK. 1-Ł 29 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.147A	ŁAZIENKA 29			
1667		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.148	POK. 1-Ł 30 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.148A	ŁAZIENKA 30			
1668		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.149	POK. 1-Ł 31 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.149A	ŁAZIENKA 31			
1720		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	48,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.150	POK. 1-Ł 32 DS WZMOŻONY NADZÓR			
P01	Oddział Chirurgii	1.150A	ŁAZIENKA 32			
2051		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.151	POK. 1-Ł 33 DS WZMOŻONY NADZÓR			
P01	Oddział Chirurgii	1.151A	ŁAZIENKA 33			
2050		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.152	POK. 1-Ł 34 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.152A	ŁAZIENKA 34			
2048		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.153	POK. 1-Ł 35 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.153A	ŁAZIENKA 35			
2049		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.154	POK. 1-Ł 36 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.154A	ŁAZIENKA 36			
2052		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.155	POK. 1-Ł 37 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.155A	ŁAZIENKA 37			
2053		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.156	POK. 1-Ł 38 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.156A	ŁAZIENKA 38			
2059		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.157	POK. 1-Ł 39 DS IZOL.			
P01	Oddział Chirurgii	1.157A	ŁAZIENKA 39 IZOL.			
2041		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ4	200,0 m³/h	
P01	Oddział Chirurgii	1.157B	ŚLUZA 39 IZOL.			
2084		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	48,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.158	POK. 1-Ł 40 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.158A	ŁAZIENKA 40			
2054		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.159	POK. 1-Ł 41 DS			

P01	Oddział Chirurgii	1.159A	ŁAZIENKA 41			
2055		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.160	POK. 1-Ł 42 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.160A	ŁAZIENKA 42			
2056		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.161	POK. 1-Ł 43 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.161A	ŁAZIENKA 43			
2057		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.162	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
2092		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.163	POK. ZABAW / JADALNIA			
2088		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC1	270,0 m³/h	45,4 Pa
2089		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	41,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.164	PUNKT PIEL. 2			
2073		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.164A	ŁAZIENKA PIEL. 2			
2047		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.165	POK. PRZYG. PIEL.			
2090		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	24,9 Pa
2091		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	130,0 m³/h	38,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.166	POK. 1-Ł 44 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.166A	ŁAZIENKA 44			
2043		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.167	POK. 1-Ł 45 DS			
P01	Oddział Chirurgii	1.167A	ŁAZIENKA 45			
2044		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.168	GAB. LEKARSKI 4			
2022		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.168A	ŁAZIENKA GAB. 4			
2058		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	50,0 m³/h	74,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.169	GAB. LEKARSKI 3			
2021		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.169A	ŁAZIENKA GAB. 3			
1703		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	61,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.170	GAB. LEKARSKI 2			
2020		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.170A	ŁAZIENKA GAB. 2			
1704		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	65,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.171	GAB. LEKARSKI 1			
2019		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.171A	ŁAZIENKA GAB. 1			
1705		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	79,4 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.172	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
2094		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	200,0 m³/h	22,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.173	POK. PRZYG. PIEL			
2093		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	280,0 m³/h	44,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.174	MAG. BRUDNY			
1706		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	115,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.175	PUNKT PIEL. 1			
2107		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.175A	ŁAZIENKA PIEL. 1			
1702		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	90,0 m³/h	60,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.176	PRZEDS. WC PERS. D.			
P01	Oddział Chirurgii	1.176A	WC PERS. D.			
1699		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	325,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.177	PRZEDS. WC PERS. M.			
P01	Oddział Chirurgii	1.177A	WC PERS. M.			
1698		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	80,0 m³/h	193,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.178	POK. 1-Ł 46 DS OKULISTYKA			
P01	Oddział Chirurgii	1.178A	ŁAZIENKA 46			
1723		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.179	POK. 1-Ł 47 DS OKULISTYKA			
P01	Oddział Chirurgii	1.179A	ŁAZIENKA 47			
1722		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.180	POK. 1-Ł 48 DS OKULISTYKA			
P01	Oddział Chirurgii	1.180A	ŁAZIENKA 48			
1724		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	269,4 Pa

P01	Oddział Chirurgii	1.181	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNA			
1690		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	93,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.182	ŁAZ. RODZICÓW			
1692		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	84,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.183	KUCHENKA			
2040		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	250,0 m³/h	38,9 Pa
2111		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	250,0 m³/h	35,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.184	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
2216		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN14	120,0 m³/h	77,7 Pa
2226		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW14	120,0 m³/h	24,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.185	POK. 1-Ł 49 DM OPARZENIA			
2144		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2151		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.185A	ŁAZIENKA 49			
2222		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.186	POK. 1-Ł 50 DM OPARZENIA			
2145		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2152		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.186A	ŁAZIENKA 50			
2220		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.187	POK. 1-Ł 51 DM OPARZENIA			
2146		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2155		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.187A	ŁAZIENKA 51			
2221		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.188	POK. 1-Ł 52 DS OPARZENIA			
2147		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2161		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.188A	ŁAZIENKA 52			
2225		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC oparzenia	50,0 m³/h	31,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.189	PUNKT PIEL. 4			
2215		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN14	130,0 m³/h	91,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.190	POK. PRZYG. PIEL			
2211		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN14	370,0 m³/h	105,9 Pa
2212		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW14	370,0 m³/h	31,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.191	POK 1-Ł 53 DM OPARZENIA			
2148		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2154		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.191A	ŁAZIENKA 53			
2219		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.192	POK. 1-Ł 54 DM OPARZENIA			
2149		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2153		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.192A	ŁAZIENKA 54			
2223		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.193	KOMUNIKACJA - OPARZENIA			
2214		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN14	700,0 m³/h	176,4 Pa
2217		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW14	830,0 m³/h	59,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.194	KOMUNIKACJA			
2101		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
2116		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.195	KOMUNIKACJA			
2064		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
2066		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
2077		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	46,1 Pa
2078		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.196	KOMUNIKACJA			
2065		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
2087		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa

P01	Oddział Chirurgii	1.197	KOMUNIKACJA			
2067		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	270,0 m³/h	73,5 Pa
2079		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.198	KOMUNIKACJA - SZKOŁA			
2122		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	100,0 m³/h	24,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.199	MAGAZYN			
2100		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.200	WC DZIECI NPS.			
1708		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	66,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.201	KUCHENKA RODZICÓW			
2119		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
2120		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	90,0 m³/h	22,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.202	SALA PLASTYCZNA			
2033		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.202A	WC DZIECI			
1707		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	80,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.203	SALA ZAJĘĆ			
2037		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	160,0 m³/h	20,0 Pa
2038		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Pow techniczna	1.603	POM. ELEKTR.			
2096		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	96,7 Pa
2108		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P01	Pow techniczna	1.604	POM. TELETECH.			
2095		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	105,8 Pa
2109		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P01	Pow techniczna	1.605	POM. TELETECH.			
2063		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
2075		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P01	Pow techniczna	1.606	POM. ELEKTR.			
2062		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
2074		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.001	KORYTARZ BRUDNY			
758		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
759		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
761		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
762		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
766		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
769		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
770		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
771		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
772		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
773		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
774		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
775		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
776		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.002	POM. PORZĄDKOWE			
779		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	30,0 m³/h	212,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.003	MAG. BRUDNY			
778		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	158,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.004	ZMYWALNIA			
782		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	160,0 m³/h	119,6 Pa
783		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC28A	160,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.005	BIELIZNA BRUDNA			
777		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	80,0 m³/h	31,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.006	ODPADY MEDYCZNE			
781		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	120,0 m³/h	77,7 Pa
2722		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC28	120,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.007	SALA OPERACYJNA 1			
1136		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW48	800,0 m³/h	51,9 Pa
1184		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW48	800,0 m³/h	39,8 Pa
1186		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW48	800,0 m³/h	27,5 Pa
1254		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW48	800,0 m³/h	23,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.008	SALA OPERACYJNA 2			
1185		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW49	825,0 m³/h	31,5 Pa
1238		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW49	825,0 m³/h	25,1 Pa
1355		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW49	825,0 m³/h	56,7 Pa
1363		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW49	825,0 m³/h	77,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.009	SALA OPERACYJNA 3			

756		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW50	825,0 m³/h	25,1 Pa
1349		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW50	825,0 m³/h	29,2 Pa
1350		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW50	825,0 m³/h	42,2 Pa
1359		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW50	825,0 m³/h	55,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.010	SALA OPERACYJNA 4			
754		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW51	1000,0 m³/h	55,7 Pa
755		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW51	1000,0 m³/h	61,4 Pa
1329		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW51	1000,0 m³/h	42,5 Pa
1347		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW51	1000,0 m³/h	36,9 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.012	SALA OPERACYJNA 5			
993		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW54	950,0 m³/h	38,6 Pa
1259		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW54	950,0 m³/h	33,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.013	PRZYG. PERSONELU			
663		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN54	300,0 m³/h	78,6 Pa
664		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW54	300,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.014	PRZYG. PACJENTA			
652		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	156,6 Pa
660		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW52	500,0 m³/h	27,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.015	PRZYG. PERSONELU			
650		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN52	400,0 m³/h	117,2 Pa
659		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW52	400,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.016	PRZYG. PACJENTA			
646		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	156,6 Pa
658		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW52	500,0 m³/h	27,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.016A	MAGAZYN			
670		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
671		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	100,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.017	PRZYG. PACJENTA			
644		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	156,6 Pa
657		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW52	500,0 m³/h	27,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.018	PRZYG. PERSONELU			
641		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN52	450,0 m³/h	136,6 Pa
656		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW52	450,0 m³/h	21,9 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.019	PRZYG. PACJENTA			
638		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN52	550,0 m³/h	177,3 Pa
654		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW52	550,0 m³/h	32,7 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.020	EWAKUACJA - ŚLUZA			
P02	Blok Operacyjny	2.021	KORYTARZ CZYSTY			
672		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	151,6 Pa
673		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	151,6 Pa
676		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	587,5 m³/h	37,3 Pa
677		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	587,5 m³/h	110,1 Pa
678		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	587,5 m³/h	37,3 Pa
679		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	587,5 m³/h	37,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.022	PRZYG. PACJENTA			
695		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW54	425,0 m³/h	20,0 Pa
696		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW54	425,0 m³/h	20,0 Pa
697		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN54	425,0 m³/h	126,8 Pa
698		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN54	425,0 m³/h	126,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.023	PRZEDS. WC			
P02	Blok Operacyjny	2.024	WC			
815		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC6	30,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.025	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY			
P02	Blok Operacyjny	2.026	INSTRUMENTARIUM			
P02	Blok Operacyjny	2.027	MAG. SPRZĘTU I APARATURY			
P02	Blok Operacyjny	2.028	ŚLUZA MATERIAŁOWA			
763		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	107,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.029	ODPADY MEDYCZNE/MAG. BRUDNY			
784		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN56	120,0 m³/h	77,7 Pa
2738		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC28	120,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.030	POK. LEK. DYŻURNEGO / OPISÓW			
808		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.031	POM. SOCJALNE			
767		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
816		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC23	150,0 m³/h	

P02	Blok Operacyjny	2.032	POM. PORZĄDKOWE			
813		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC6	30,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.033	KOMUNIKACJA			
806		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	500,0 m³/h	156,6 Pa
807		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	314,0 m³/h	65,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.034	SZATNIA CZYSTA			
788		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
819		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC27	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.035	WĘŻEL SANITARNY			
791		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	180,0 m³/h	139,3 Pa
818		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC26	140,0 m³/h	56,7 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.036	WC			
812		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC6	50,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.037	SZATNIA BRUDNA			
2345		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	180,0 m³/h	78,2 Pa
2352		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC6a	180,0 m³/h	68,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.038	ŚLUZA			
760		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.039	ŁAZIENKA			
2350		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC15	120,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.040	GAB. KIEROWNIKA BLOKU			
2347		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	120,0 m³/h	37,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.041	POCZEKALNIA RODZICÓW			
2348		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	120,0 m³/h	34,3 Pa
P02	Komunikacja ogólna	2.042	KOMUNIKACJA			
2206		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	225,0 m³/h	20,0 Pa
2208		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	225,0 m³/h	20,0 Pa
2349		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	450,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.042	WC NPS.			
2344		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC15	120,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.043	SZATNIA BRUDNA			
2346		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	135,0 m³/h	114,6 Pa
2351		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC6a	135,0 m³/h	49,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.044	WC			
811		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC6	50,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.045	WĘŻEL SANITARNY			
793		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	180,0 m³/h	139,3 Pa
817		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC26	100,0 m³/h	83,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.046	SZATNIA POWROTNA			
789		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
820		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC27	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.047	SZATNIA CZYSTA			
790		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
821		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC27	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.048	BRUDOWNIK			
814		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC6	130,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.049	GAB. ANASTEZJOLOGA			
809		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.050	PIEL. ODDZIAŁ.			
810		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.051	ŚLUZA PACJENTA			
794		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	340,0 m³/h	224,8 Pa
795		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	340,0 m³/h	240,4 Pa
803		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	360,0 m³/h	22,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.052	WÓZKI TRANSPORTOWE			
2339		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	90,0 m³/h	58,5 Pa
2340		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	90,0 m³/h	39,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.053	WÓZKI TRANSPORTOWE			
802		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	320,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.054	MAG. BLATÓW			
800		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
805		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.055	MYCIE BLATÓW			
799		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	200,0 m³/h	159,7 Pa
804		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC24	200,0 m³/h	22,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.056	KOMUNIKACJA			
765		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW55	630,0 m³/h	23,5 Pa
801		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN55	630,0 m³/h	211,6 Pa

P02	Blok Operacyjny	2.057	SALA WYBUDZEŃ - 10 STANOWISK			
669		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
670		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1470	178	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57b	1300,0 m³/h	151,1 Pa
1471	189	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57b	1300,0 m³/h	151,1 Pa
1472		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1473		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1474		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1475		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.058	ROZPRĘŻALNIA CO2			
2364		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ29	40,0 m³/h	
2365		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ29	160,0 m³/h	
P02	Pow techniczna	2.067	POM. TELETECH.			
2218		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	88,1 Pa
2343		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Pow techniczna	2.071	POM. ELEKTR.			
2268		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	92,2 Pa
2338		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.101	PRO MORTE			
2341		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	90,0 m³/h	44,2 Pa
2342		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ20	90,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.102	ŚLUZA PACJENTA			
678	62	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
714	16	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.103	ŚLUZA RODZICÓW			
677	77	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	190,0 m³/h	149,4 Pa
715	32	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	190,0 m³/h	20,6 Pa
P02	Komunikacja ogólna	2.103	KOMUNIKACJA			
2353		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	20,0 Pa
2354		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	20,0 Pa
2355		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	350,0 m³/h	20,0 Pa
2356		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	350,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.104	POM. SOCJALNE RODZICÓW/ POK.ROZMÓW			
675	341	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
710	51	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.105	WC NPS.			
744		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.105A	PRZEDSIONEK			
P02	Intensywna Terapia	2.106A	ŚLUZA 1			
681	49	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
711	327	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.106B	ŚLUZA 2			
679	31	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
712	97	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	100,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.106C	ŚLUZA 3			
680	20	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
713	110	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.108	MAGAZYN SPRZĘTU			
716	147	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.109	PRZEDS. WC PERS. D.			
P02	Intensywna Terapia	2.110	WC PERS. D.			
743		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	22,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.111	ŁAZIENKA			
742		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	33,3 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.113	POM. SOCJALNE			
707	168	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
717		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC23	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.114	ŚLUZA			
735	175	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
736	157	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.115	ŁAZIENKA			
740		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.116	POM. PORZĄDKOWE			
741		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	40,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.117	KOMUNIKACJA			
705	92	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa

706	179	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
727	185	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
728	200	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
729	229	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.118	MAGAZYN			
676	328	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.119	ŁAZIENKA			
745		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.120	GAB. ORDYNATORA			
683	197	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
718	69	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.121	SEKRETARIAT			
684	207	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
719	80	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.122	KUCHENKA			
689	119	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	120,0 m³/h	77,7 Pa
724		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC23	120,0 m³/h	24,6 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.124	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
692		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58a	375,0 m³/h	107,8 Pa
693		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58a	375,0 m³/h	107,8 Pa
721		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58a	365,0 m³/h	23,0 Pa
722		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58a	365,0 m³/h	23,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.125	MAGAZYN LEKÓW			
690	129	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	170,0 m³/h	129,4 Pa
723	129	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	170,0 m³/h	49,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.126	GAB. LEKARSKI / LEK. DYŻURNY			
733	214	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.129	KOMUNIKACJA			
703	287	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
704	224	Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
730	248	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
731	276	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
732	289	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.130	ŚLUZA			
653		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57a	150,0 m³/h	110,1 Pa
1465		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57a	150,0 m³/h	107,7 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.131	IZOLATKA			
P02	Intensywna Terapia	2.132	ŁAZIENKA			
2388		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ19a	150,0 m³/h	107,7 Pa
2581		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57a	150,0 m³/h	110,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.133	SALA IT - DM - 6Ł			
621		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
622		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
623		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
624		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
1468		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57	1000,0 m³/h	107,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.134	PUNKT PIEL.			
626		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57	150,0 m³/h	110,1 Pa
628		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.135	SALA IT - DS - 4Ł			
639		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
640		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
648		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
1467		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57	960,0 m³/h	101,9 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.136	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ			
746		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	65,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.137	PUNKT PIEL.			
645		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57	190,0 m³/h	149,4 Pa
647		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	190,0 m³/h	20,6 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.138	BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY			
738		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	150,0 m³/h	44,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.139	SALA IT - DS - 4Ł			
642		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
643		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
649		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa

1466		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN57	960,0 m³/h	101,9 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.142	PIEL. ODDZIAŁ.			
734	266	Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.202	KOMUNIKACJA			
2068		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	180,0 m³/h	82,9 Pa
2081		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	100,0 m³/h	36,2 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.203	KUCHENKA			
2071		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	158,9 Pa
2082		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	120,0 m³/h	142,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.204	KOMUNIKACJA - SZKOŁA			
2070		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	163,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.205	MAGAZYN			
2080		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	40,0 m³/h	200,8 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.206	WC DZIECI NPS.			
1942		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.207	SALA ZAJĘĆ			
1956		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	240,0 m³/h	138,2 Pa
1958		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	190,0 m³/h	20,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.207A	WC DZIECI			
1943		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	163,1 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.208	SALA PLASTYCZNA			
1955		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	200,0 m³/h	23,5 Pa
1957		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	200,0 m³/h	22,8 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.209	SEKRETARIAT			
1828		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	160,0 m³/h	43,8 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.210	GAB. ORDYNATORA			
1831		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.210A	POM. PORZĄDKOWE			
1949		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	124,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.211	GAB. LEKARSKI 1			
P02	Oddział Laryngologii	2.211A	ŁAZIENKA GAB. 1			
1950		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	28,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.212	PIEL. ODDZIAŁ.			
P02	Oddział Laryngologii	2.212A	ŁAZIENKA PIEL.			
1945		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.213	DYŻURKA LEK.			
P02	Oddział Laryngologii	2.213A	ŁAZIENKA DL			
1946		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.214	BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY			
1947		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.215	POK. 1-Ł 1 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.215A	ŁAZIENKA 1			
1624		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.216	POK. 1-Ł 2 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.216A	ŁAZIENKA 2			
1625		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.217	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNĄ			
1620		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	50,0 m³/h	104,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.218	POK. 1-Ł 3 DS NPS.			
P02	Oddział Laryngologii	2.218A	ŁAZIENKA 3 NPS.			
1619		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.219	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
2007		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	90,0 m³/h	87,8 Pa
2009		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	146,8 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.220	POK. 1-Ł 4 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.220A	ŁAZIENKA 4			
1607		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.221	POK. 1-Ł 5 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.221A	ŁAZIENKA 5			
1608		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.222	PUNKT PIEL. 3			
2006		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa
2011		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	68,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.223	POK. PRZYG. PIEL.			
2005		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	120,0 m³/h	35,7 Pa
2010		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	120,0 m³/h	28,0 Pa

P02	Oddział Laryngologii	2.224	POK. 1-Ł 6 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.224A	ŁAZIENKA 6			
1610		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.225	POK. 1-Ł 7 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.225A	ŁAZIENKA 7			
1611		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.226	POK. 1-Ł 8 DM IZOL.			
P02	Oddział Laryngologii	2.226A	ŁAZIENKA 8 IZOL.			
2334		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ7	200,0 m³/h	
P02	Oddział Laryngologii	2.226B	ŚLUZA 8 IZOL.			
1718		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	152,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.227	POK. 1-Ł 9 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.227A	ŁAZIENKA 9			
1716		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.228	POK. 1-Ł 10 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.228A	ŁAZIENKA 10			
1614		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.229	POK. 1-Ł 11 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.229A	ŁAZIENKA 11			
1612		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.230	POK. 1-Ł 12 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.230A	ŁAZIENKA 12			
1613		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.231	POK. 1-Ł 13 DM			
P02	Oddział Laryngologii	2.231A	ŁAZIENKA 13			
1615		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.232	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE			
1993		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	310,0 m³/h	20,0 Pa
2000		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	310,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.233	POK. 1-Ł 14 DS NPS.			
P02	Oddział Laryngologii	2.233A	ŁAZIENKA 14 NPS.			
1616		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.234	POK. 1-Ł 15 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.234A	ŁAZIENKA 15			
1617		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.235	POK. 1-Ł 16 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.235A	ŁAZIENKA 16			
1618		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.236	AUDIOMERTIA			
2012		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa
2013		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.237	KUCHNIA MLECZNA			
1988		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	130,0 m³/h	43,5 Pa
2014		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC1	130,0 m³/h	33,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.238	POK. 1-Ł 17 DS WZMOŻONY NADZÓR			
P02	Oddział Laryngologii	2.238A	ŁAZIENKA 17			
1630		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.239	POK. 1-Ł 18 DS WZMOŻONY NADZÓR			
P02	Oddział Laryngologii	2.239A	ŁAZIENKA 18			
1629		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.240	POK. 1-Ł 19 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.240A	ŁAZIENKA 19			
1627		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.241	POK. 1-Ł 20 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.241A	ŁAZIENKA 20			
1628		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.242	POK. 1-Ł 21 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.242A	ŁAZIENKA 21			
1631		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.243	POK. 1-Ł 22 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.243A	ŁAZIENKA 22			
1632		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.244	POK. 1-Ł 23 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.244A	ŁAZIENKA 23			
1714		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa

P02	Oddział Laryngologii	2.245	POK. 1-Ł 24 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.245A	ŁAZIENKA 24			
1715		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.246	POK. 1-Ł 25 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.246A	ŁAZIENKA 25			
1633		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.247	POK. 1-Ł 26 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.247A	ŁAZIENKA 26			
1634		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.248	POK. 1-Ł 27 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.248A	ŁAZIENKA 27			
1635		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.249	POK. 1-Ł 28 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.249A	ŁAZIENKA 28			
1636		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.250	KOMUNIKACJA			
1996		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
2002		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	270,0 m³/h	93,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.251	MAG. CZYSTY			
2015		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	30,0 m³/h	155,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
2052		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	200,0 m³/h	24,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.253	POK. ZABAW / JADALNIA			
2016		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	140,0 m³/h	48,6 Pa
2049		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC1	140,0 m³/h	55,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.254	PUNKT PIEL. 2			
1987		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2			
1626		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.255	POK. PRZYG. PIEL.			
2051		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	130,0 m³/h	43,0 Pa
2055		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	41,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.256	POK. 1-Ł 29 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.256A	ŁAZIENKA 29			
1622		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.257	POK. 1-Ł 30 DS			
P02	Oddział Laryngologii	2.257A	ŁAZIENKA 30			
1623		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.258	KOMUNIKACJA			
1994		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	305,0 m³/h	48,1 Pa
1995		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	305,0 m³/h	20,0 Pa
1999		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
2001		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.259	GAB. LEKARSKI 3			
1892		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.260	GAB. LEKARSKI 2			
1881		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.261	ANEKS KUCHENNY/ POM. SOCJALNE			
1954		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	53,6 Pa
2850		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC2	100,0 m³/h	47,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.262	POK. NARAD			
1896		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1899		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1901		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1931		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.263	ŁAZIENKA GAB.			
1948		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	41,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.264	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
2054		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	200,0 m³/h	68,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.265	KOMUNIKACJA			
2061		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
2076		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.266	POK. PRZYG. PIEL.			
2053		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	220,0 m³/h	27,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.268	PUNKT PIEL. 1			
2072		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	130,0 m³/h	154,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.268A	ŁAZIENKA PIEL. 1			

2026		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	130,0 m³/h	82,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.269	WC PERS. D			
2048		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	50,0 m³/h	34,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.269A	PRZEDS. WC PERS. D.			
P02	Oddział Laryngologii	2.270	WC PERS. M.			
2046		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	248,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.270A	PRZEDS. WC PERS. M.			
P02	Oddział Laryngologii	2.272	ŁAZIENKA GAB. 2-3			
1637		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	100,0 m³/h	48,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.273	ŁAZ. RODZICÓW			
1717		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	50,0 m³/h	47,7 Pa
P02	Komunikacja ogólna	2.274	KOMUNIKACJA			
2083		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	150,0 m³/h	20,0 Pa
2098		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	150,0 m³/h	20,0 Pa
2099		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	22,5 Pa
P02	Endoskopia	2.301	REJESTRACJA/ POCZEKALNIA			
2370		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	250,0 m³/h	36,8 Pa
2371		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	250,0 m³/h	36,8 Pa
2375		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW64	210,0 m³/h	25,2 Pa
2376		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW64	210,0 m³/h	25,2 Pa
P02	Endoskopia	2.302	WC NPS.			
2380		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	50,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.303	POM. PORZĄDKOWE			
2381		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	30,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.304	GAB. KIEROWNIKA			
2369		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	120,0 m³/h	37,1 Pa
2377		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW64	120,0 m³/h	36,6 Pa
P02	Endoskopia	2.305	PRZEDS. WC PERS.			
P02	Endoskopia	2.305A	WC PERS.			
2383		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	50,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.306	BRUDOWNIK			
2384		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	90,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.307	POM. SOCJALNE			
2368		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	150,0 m³/h	26,1 Pa
2378		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC29	100,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.307A	ŁAZIENKA			
2382		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	50,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.309	PRZYG. PACJENTA			
2367		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	200,0 m³/h	22,8 Pa
P02	Endoskopia	2.310	MAG. CZYSTY			
2372		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Endoskopia	2.311	MAG. BRUDNY			
2385		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	110,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.312	ENDOSKOPIA - DROGI ODDECHOWE			
2364		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	220,0 m³/h	27,6 Pa
2366		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	220,0 m³/h	27,6 Pa
P02	Endoskopia	2.313	ENDOSKOPIA RTG			
2360		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
2361		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
2362		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
2363		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
P02	Endoskopia	2.315	ENDOSKOPIA - GÓRNY ODCINEK			
2359		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	525,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Endoskopia	2.316	MYCIE I DEZYNFEKCJA			
2373		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	430,0 m³/h	20,0 Pa
2386		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC30C	430,0 m³/h	
2686		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WEX	150,0 m³/h	
2713		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WEX	0,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.317	ENDOSKOPIA - DOLNY ODCINEK			
2357		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	450,0 m³/h	20,0 Pa
2749		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW65	250,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.317A	ŁAZIENKA			
2358		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC8	50,0 m³/h	36,9 Pa
P02	Endoskopia	2.318	KOMUNIKACJA			

2374		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN64	350,0 m³/h	22,5 Pa
2379		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW64	160,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Endoskopia	2.319	SALA WYBUDZEŃ - 4 STANOWISKA			
P02	Elektrodiagnostyka	2.401	KOMUNIKACJA - ELEKTRODIAGNOSTYKA			
1977		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN11	410,0 m³/h	46,0 Pa
1982		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	165,0 m³/h	20,0 Pa
1983		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	165,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.402	POCZEKALNIA			
1972		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN11	300,0 m³/h	37,2 Pa
1986		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	300,0 m³/h	35,4 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.403	SPIROMETRIA - INHALATORNIA			
1965		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	160,0 m³/h	43,8 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.404	WC DZIECI NPS.			
1941		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	211,7 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.405	PRZEDS. WC PERS.			
P02	Elektrodiagnostyka	2.405A	WC PERS.			
1940		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	154,1 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.405B	MAGAZYN			
1981		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	90,0 m³/h	110,0 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.406	EKG			
1962		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.407	ECHOKARDIOGRAFIA			
1961		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.408	HOLTER i ABPM gabinet			
1960		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.409	HOLTER i ABPM pokój biurowy			
1959		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.410	POM. SOCJALNE			
1968		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN10	240,0 m³/h	25,1 Pa
1969		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC8	240,0 m³/h	38,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.411	GAB. LEKARSKI			
1964		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	260,0 m³/h	38,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.412	EEG, EKG			
1966		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	220,0 m³/h	27,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.413	VIDEO EEG			
1967		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.413A	ŁAZIENKA			
1934		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	142,3 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.414	POK. MATEK KARMIAĄCYCH			
1978		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN11	240,0 m³/h	25,1 Pa
1985		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.415	PRÓBY WYSIŁKOWE			
1963		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW10	250,0 m³/h	35,7 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.415A	ŁAZIENKA			
1932		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	149,7 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.416	KOMUNIKACJA - ELEKTRODIAGNOSTYKA			
1976		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN11	410,0 m³/h	20,0 Pa
1980		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	360,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.417	REJESTRACJA BADAŃ			
1979		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN11	90,0 m³/h	36,6 Pa
1984		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW11	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.501	PRZEDS. WC D.			
2113		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	200,0 m³/h	23,5 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.502	WC D.			
2039		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	161,3 Pa
2043		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	158,5 Pa
2044		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	154,5 Pa
2045		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	162,8 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.503	MAGAZYN KRZESEŁ			
1761		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	30,0 m³/h	38,5 Pa
1952		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	30,0 m³/h	88,0 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.504	ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ			

1767		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC6	200,0 m³/h	
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.505	SALA KONFERENCYJNA 180 OS.			
1445		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1461		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1496		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1497		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1498		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1499		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1609		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1621		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1752		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1753		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1754		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
1755		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
1756		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1757		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1758		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
1759		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.506	PRZEDS. WC M.			
2112		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	230,0 m³/h	31,1 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.507	WC M.			
2027		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	77,0 m³/h	125,9 Pa
2031		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	77,0 m³/h	126,6 Pa
2032		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	77,0 m³/h	124,2 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.508	WC NPS.			
2018		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	233,9 Pa
P02	Pow techniczna	2.603	POM. ELEKTR.			
2121		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	40,7 Pa
2127		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Pow techniczna	2.604	POM. TELETECH.			
2117		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	40,7 Pa
2126		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW63	60,0 m³/h	31,5 Pa
P02	Pow techniczna	2.605	POM. TELETECH.			
1991		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
1998		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Pow techniczna	2.606	POM. ELEKTR.			
1990		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
1997		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
P03						
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.001	POK. 1-Ł 1 DS IZOL.			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.001A	ŁAZIENKA 1			
2465		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ17	240,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.001B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
1247		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN41	90,0 m³/h	186,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.002	POK. 1-Ł 2 DM IZOL.			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.002A	ŁAZIENKA 2			
2466		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ16	250,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.002B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
1252		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN41	100,0 m³/h	175,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.003	PIEL. ODDZIAŁ.			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.003A	ŁAZIENKA			
1201		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.004	POK. 1-Ł 3 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.005	ŁAZIENKA 3/4			
1264		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.006	POK. 1-Ł 4 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.007	POK. 1-Ł 5 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.008	ŁAZIENKA 5/6			
1261		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	28,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.009	POK. 1-Ł 6 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.010	GAB. LEKARSKI 1			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.010A	ŁAZIENKA LEK.			
1322		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	140,0 m³/h	61,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.011	GAB. LEKARSKI 2			
1334		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW44	160,0 m³/h	57,6 Pa

P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.012	POM. PORZĄDKOWE			
1323		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	67,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.013	GAB. ORDYNATORA			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.014	SEKRETARIAT			
1333		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW44	150,0 m³/h	44,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.016	SEKRETARIAT REHABILITACJI			
1387		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	82,8 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.017	PRZEBIERALNIA 1			
1377		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	120,0 m³/h	52,6 Pa
1423		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC16	120,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.017A	WĘŻEL SANITARNY NPS.			
1390		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.018	PRZEDS. WC D			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.018A	WC PERS. D			
1391		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.019	KRIOTERAPIA			
1403		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	160,0 m³/h	196,6 Pa
1409		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	160,0 m³/h	100,5 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.020	SALKO DO ĆW. INDYW. 1			
1404		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	250,0 m³/h	216,8 Pa
1413		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	250,0 m³/h	103,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.021	SALKO DO ĆW. INDYW. 2			
1405		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	250,0 m³/h	220,3 Pa
1410		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	250,0 m³/h	100,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.022	SALKO DO ĆW. INDYW. 3			
1406		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	250,0 m³/h	210,9 Pa
1411		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	250,0 m³/h	35,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.023	HYDROTHERAPIA			
1407		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	375,0 m³/h	213,5 Pa
1408		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	375,0 m³/h	207,7 Pa
1419		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC17	750,0 m³/h	33,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.024	POK. 1-Ł 7 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.024A	ŁAZIENKA 7			
1314		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	100,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.025	POK. 1-Ł 8 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.026	ŁAZIENKA 8/9 NPS.			
1313		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	109,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.027	POK. 1-Ł 9 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.028	POK. 1-Ł 10 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.028A	ŁAZIENKA 10			
1312		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	124,8 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.029	POK. 1-Ł 11 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.029A	ŁAZIENKA 11/12			
1311		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	132,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.030	POK. 1-Ł 12 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.031	POK. 1-Ł 13 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.031A	ŁAZIENKA 13			
1310		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	134,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.032	POK. 1-Ł 14 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.033	ŁAZIENKA 14/15 NPS.			
1301		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	119,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.034	POK. 1-Ł 15 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.035	POK. 1-Ł 16 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.035A	ŁAZIENKA 16			
1309		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	119,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.036	POK. 1-Ł 17 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.037	ŁAZIENKA 17/18 NPS.			
1282		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	108,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.038	POK. 1-Ł 18 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.039	POK. 1-Ł 19 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.039A	ŁAZIENKA 19			
1281		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	110,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.040	POK. 1-Ł 20 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.040A	ŁAZIENKA 20			
1280		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	96,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.041	POK. 1-Ł 21 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.041A	ŁAZIENKA 21 NPS.			

1279		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	91,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.042	POK. 1-Ł 22 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.042A	ŁAZIENKA 22			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.043	POK. 1-Ł 23 DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.043A	ŁAZIENKA 23			
1270		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	120,0 m³/h	68,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.044	POK. 1-Ł 24 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.045	ŁAZIENKA 24/25 NPS.			
1266		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW41	240,0 m³/h	57,9 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.046	POK. 1-Ł 25 NPS. DS			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.047	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNA			
1318		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	99,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.048	KUCHENKA RODZICÓW			
1328		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC15	90,0 m³/h	
1330		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN44	90,0 m³/h	122,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.049	ŁAZIENKA RODZICÓW			
1319		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	103,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.050	MAG. BRUDNY			
1327		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	210,0 m³/h	95,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.051	SALA ZABAW			
1325		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW44	310,0 m³/h	116,3 Pa
1337		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN44	310,0 m³/h	155,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.052	POK. NARAD			
1326		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW44	420,0 m³/h	122,1 Pa
1331		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN44	420,0 m³/h	124,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.053	KUCHENKA			
1332		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN44	150,0 m³/h	145,8 Pa
1338		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC15	150,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.054	WC D.			
1320		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	80,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.054A	PRZEDS. WC D.			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.055	WC M.			
1321		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	80,0 m³/h	83,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.055A	PRZEDS. WC M.			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.056	PUNKT PIEL.			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.056A	ŁAZIENKA PIEL.			
1315		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	50,0 m³/h	86,9 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.057	POK. PRZYG. PIEL.			
1385		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	140,0 m³/h	84,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.058	BRUDOWNIK			
1316		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	100,0 m³/h	83,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.058A	MAGAZYN			
1352		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	30,0 m³/h	300,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.059	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1384		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW60	200,0 m³/h	79,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.060	POK. PSYCHOLOGA / ROZMÓW			
1351		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	160,0 m³/h	43,8 Pa
1710		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	150,0 m³/h	26,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.061	DYŻURKA			
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.061A	ŁAZIENKA DYŻURKA			
1317		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	150,0 m³/h	78,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.062	FIZYKOTERAPIA			
1399		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	220,0 m³/h	239,7 Pa
1414		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	440,0 m³/h	123,4 Pa
1415		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	440,0 m³/h	134,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.063	JADALNIA			
1348		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	160,0 m³/h	37,7 Pa
1651		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC18	160,0 m³/h	70,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.064	MAGAZYN			
1345		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	30,0 m³/h	243,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.065	POM. SOCJALNE			
1375		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	100,0 m³/h	36,5 Pa
1376		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC18	100,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.066	S.SENSORYCZNA / S. ĆWICZEŃ			
1416		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	220,0 m³/h	27,6 Pa

1417		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	220,0 m³/h	139,8 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.067	MAGAZYN			
1362		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	60,0 m³/h	20,0 Pa
1386		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	32,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.069	DIATERMA			
1420		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	310,0 m³/h	41,9 Pa
1422		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	310,0 m³/h	114,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.070	POLE MAGNETYCZNE			
1424		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	150,0 m³/h	104,2 Pa
1425		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	150,0 m³/h	216,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.071	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY			
2137		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	15,5 Pa
2138		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	15,5 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.072	KOMUNIKACJA			
1339		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1340		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1364		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1365		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1366		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.072	POM. TELETECH.			
1361		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	60,0 m³/h	20,2 Pa
1383		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	88,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.073	KOMUNIKACJA			
1341		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	405,0 m³/h	59,6 Pa
1342		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	405,0 m³/h	50,6 Pa
1379		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	470,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.074	KOMUNIKACJA			
1346		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	470,0 m³/h	20,0 Pa
1371		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	20,0 Pa
1372		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.074	POM. ELEKTR.			
1360		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	60,0 m³/h	20,0 Pa
1382		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	89,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.075	KOMUNIKACJA			
1344		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	160,0 m³/h	20,0 Pa
1374		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.076	KOMUNIKACJA			
1343		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	310,0 m³/h	20,0 Pa
1373		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	340,0 m³/h	21,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.108	KOMUNIKACJA			
2539		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	52,6 Pa
2540		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	60,0 m³/h	100,5 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.109	GAB. REHABILITANTÓW			
1335		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	150,0 m³/h	44,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.109A	GAB. KIEROWNIKA REHABILITANTÓW			
1336		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	90,0 m³/h	39,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.109B	ŁAZIENKA ORDYNATOR			
1324		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC41	120,0 m³/h	28,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.110	SALKĄ ĆWICZEŃ			
1392		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1393		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1394		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1395		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1396		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1397		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW47	366,7 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.200	POK. 1-Ł 1			
P03	Dzieci Młodsze	3.200A	ŁAZIENKA 1			
1557		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.201	POK. 1-Ł 2			
P03	Dzieci Młodsze	3.201A	ŁAZIENKA 2			
1555		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.202	POK. 1-Ł 3			
P03	Dzieci Młodsze	3.202A	ŁAZIENKA 3			
1553		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.203	POK. 1-Ł 4			
P03	Dzieci Młodsze	3.203A	ŁAZIENKA 4			
1552		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa

P03	Dzieci Młodsze	3.204	POK. 1-Ł 5			
P03	Dzieci Młodsze	3.204A	ŁAZIENKA 5			
1554		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.205	POK. 1-Ł 6			
P03	Dzieci Młodsze	3.205A	ŁAZIENKA 6			
1559		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.			
P03	Dzieci Młodsze	3.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.			
1924		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ8	200,0 m³/h	
P03	Dzieci Młodsze	3.206B	ŚLUZA 7 IZOL.			
1528		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	73,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.207	POK. 1-Ł 8			
P03	Dzieci Młodsze	3.207A	ŁAZIENKA 8			
1551		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.208	POK. 1-Ł 9			
P03	Dzieci Młodsze	3.208A	ŁAZIENKA 9			
1550		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.209	POK. 1-Ł 10			
P03	Dzieci Młodsze	3.209A	ŁAZIENKA 10			
1549		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.210	POK. 1-Ł 11			
P03	Dzieci Młodsze	3.210A	ŁAZIENKA 11			
1548		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.211	POK. 1-Ł 12			
P03	Dzieci Młodsze	3.211A	ŁAZIENKA 12			
1547		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.212	POK. 1-Ł 13 NPS.			
P03	Dzieci Młodsze	3.212A	ŁAZIENKA 13 NPS.			
1558		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.213	MAGAZYN			
1654		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	124,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.214	POK. NARAD			
1908		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1909		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1914		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	24,8 Pa
1915		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	24,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.215	SEKRETARIAT			
1916		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	110,0 m³/h	34,3 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.216	GAB. ORDYNATORA			
1917		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	170,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.216A	ŁAZIENKA ORDYNATOR			
1564		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	66,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.217	POM. SOCJALNE			
1923		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	37,1 Pa
1930		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC2	80,0 m³/h	40,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.218	POM. PORZĄDKOWE 1			
1563		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	107,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.219	PIEL. ODDZIAŁ.			
P03	Dzieci Młodsze	3.219A	ŁAZIENKA PIEL.			
1560		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.220	DYŻURKA LEK.			
P03	Dzieci Młodsze	3.220A	ŁAZIENKA DL			
1561		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.221	BRUDOWNIK			
1562		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.222	POK. 1-Ł 14			
P03	Dzieci Młodsze	3.222A	ŁAZIENKA 14			
1511		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.223	POK. 1-Ł 15			
P03	Dzieci Młodsze	3.223A	ŁAZIENKA 15			
1512		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.224	POM. PORZĄDKOWE 2			
1508		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	30,0 m³/h	158,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.225	POK. 1-Ł 16 NPS.			
P03	Dzieci Młodsze	3.225A	ŁAZIENKA 16 NPS.			
1507		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.226	POK. 1-Ł 17			
P03	Dzieci Młodsze	3.226A	ŁAZIENKA 17			

1483		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.227	POK. 1-Ł 18			
P03	Dzieci Młodsze	3.227A	ŁAZIENKA 18			
1484		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.228	POK. 1-Ł 19			
P03	Dzieci Młodsze	3.228A	ŁAZIENKA 19			
1485		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.229	POK. 1-Ł 20			
P03	Dzieci Młodsze	3.229A	ŁAZIENKA 20			
1486		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.230	POK. 1-Ł 21			
P03	Dzieci Młodsze	3.230A	ŁAZIENKA 21			
1487		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.231	POK. 1-Ł 22 IZOL.			
P03	Dzieci Młodsze	3.231A	ŁAZIENKA 22 IZOL.			
2335		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ10	200,0 m³/h	
P03	Dzieci Młodsze	3.231B	ŚLUZA 22 IZOL.			
1713		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.232	MAGAZYN			
1865		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	24,8 Pa
1876		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	100,0 m³/h	28,3 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.233	POK. 1-Ł 23			
P03	Dzieci Młodsze	3.233A	ŁAZIENKA 23			
1490		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.234	POK. 1-Ł 24			
P03	Dzieci Młodsze	3.234A	ŁAZIENKA 24			
1488		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.235	POK. 1-Ł 25			
P03	Dzieci Młodsze	3.235A	ŁAZIENKA 25			
1489		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.236	POK. 1-Ł 26			
P03	Dzieci Młodsze	3.236A	ŁAZIENKA 26			
1495		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.237	POK. 1-Ł 27 NPS.			
P03	Dzieci Młodsze	3.237A	ŁAZIENKA 27 NPS.			
1500		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.238	POK. 1-Ł 28			
P03	Dzieci Młodsze	3.238A	ŁAZIENKA 28			
1502		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.239	POK. 1-Ł 29			
P03	Dzieci Młodsze	3.239A	ŁAZIENKA 29			
1506		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.240	ŚWIETLICA			
1862		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	240,0 m³/h	25,1 Pa
1877		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	240,0 m³/h	35,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.241	POK. 1-Ł 30 WZMOŻONY NADZÓR			
P03	Dzieci Młodsze	3.241A	ŁAZIENKA 30			
1517		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.241B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
1953		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	100,0 m³/h	147,0 Pa
1971		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	100,0 m³/h	36,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.242	POK. 1-Ł 31 WZMOŻONY NADZÓR			
P03	Komunikacja ogólna	3.242	KOMUNIKACJA			
1357		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	90,0 m³/h	20,6 Pa
1426		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	90,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.242A	ŁAZIENKA 31			
1516		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.243	POK. 1-Ł 32			
P03	Dzieci Młodsze	3.243A	ŁAZIENKA 32			
1514		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.244	POK. 1-Ł 33			
P03	Dzieci Młodsze	3.244A	ŁAZIENKA 33			
1515		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.245	POK. 1-Ł 34			
P03	Dzieci Młodsze	3.245A	ŁAZIENKA 34			

1518		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.246	POK. 1-Ł 35			
P03	Dzieci Młodsze	3.246A	ŁAZIENKA 35			
1519		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.247	KUCHENKA MLECZNA			
1859		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC1	220,0 m³/h	30,1 Pa
1861		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.248	POK. 1-Ł 36 IZOL.			
P03	Dzieci Młodsze	3.248A	ŁAZIENKA 36 IZOL.			
1928		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ3	200,0 m³/h	
P03	Dzieci Młodsze	3.248B	ŚLUZA 36 IZOL.			
1526		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	57,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.249	POK. 1-Ł 37			
P03	Dzieci Młodsze	3.249A	ŁAZIENKA 37			
1520		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.250	POK. 1-Ł 38			
P03	Dzieci Młodsze	3.250A	ŁAZIENKA 38			
1521		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.251	POK. 1-Ł 39			
P03	Dzieci Młodsze	3.251A	ŁAZIENKA 39			
1522		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.252	POK. 1-Ł 40			
P03	Dzieci Młodsze	3.252A	ŁAZIENKA 40			
1523		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.253	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1885		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.254	POK. PRZYG. PIEL.			
1884		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	220,0 m³/h	30,1 Pa
1894		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	27,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.255	PUNKT PIEL. 2			
1860		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.255A	ŁAZIENKA PIEL. 2			
1513		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.256	POK. 1-Ł 41			
P03	Dzieci Młodsze	3.256A	ŁAZIENKA 41			
1509		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.257	POK. 1-Ł 42			
P03	Dzieci Młodsze	3.257A	ŁAZIENKA 42			
1510		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.258	GAB. LEKARSKI 1			
1922		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.258A	ŁAZIENKA GAB. 1			
1524		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	50,0 m³/h	73,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.259	GAB. LEKARSKI 2			
1921		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.259A	ŁAZIENKA GAB. 2			
1578		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.260	GAB. LEKARSKI 3			
1920		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.260A	ŁAZIENKA GAB. 3			
1579		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.261	GAB. LEKARSKI 4			
1919		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.261A	ŁAZIENKA GAB. 4			
1580		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.262	POK. PSYCHOLOGA			
1918		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	170,0 m³/h	40,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.263	POK. 1-Ł 43			
P03	Dzieci Młodsze	3.263A	ŁAZIENKA 43			
1581		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.264	PUNKT PIEL. 1			
1813		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.264A	ŁAZIENKA PIEL. 1			
1577		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.265	WC PERS. D.			
1574		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	34,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.265A	PRZEDS. WC D			
P03	Dzieci Młodsze	3.266	WC PERS. M.			

1573		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	38,8 Pa
1575		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	30,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.266A	PRZEDS. WC M.			
P03	Dzieci Młodsze	3.267	POK. PRZYG. PIEL.			
1886		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	310,0 m³/h	30,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.268	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1887		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	280,0 m³/h	24,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.269	POK. 1-Ł 44			
P03	Dzieci Młodsze	3.269A	ŁAZIENKA 44			
1572		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.270	POK. 1-Ł 45			
P03	Dzieci Młodsze	3.270A	ŁAZIENKA 45			
1571		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.271	POK. 1-Ł 46			
P03	Dzieci Młodsze	3.271A	ŁAZIENKA 46			
1570		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.272	POK. 1-Ł 47			
P03	Dzieci Młodsze	3.272A	ŁAZIENKA 47			
1576		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.273	POK. 1-Ł 48			
P03	Dzieci Młodsze	3.273A	ŁAZIENKA 48			
1566		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.274	POK. 1-Ł 49			
P03	Dzieci Młodsze	3.274A	ŁAZIENKA 49			
1569		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.275	POK. 1-Ł 50			
P03	Dzieci Młodsze	3.275A	ŁAZIENKA 50			
1568		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.276	ŚWIETLICA			
1811		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	240,0 m³/h	35,8 Pa
1816		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	25,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.277	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA			
1565		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.278	KUCHENKA			
1817		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	32,8 Pa
1826		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	240,0 m³/h	35,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.279	ŁAZ. RODZICÓW			
1567		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.280	KUCHENKA RODZICÓW			
1819		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	39,1 Pa
1825		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	160,0 m³/h	50,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.281	SALA PLASTYCZNA			
1904		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	25,5 Pa
1912		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.281A	WC DZIECI			
1582		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.282	SZKOŁA I			
1911		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.283	SZKOŁA II			
1910		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.284	WC DZIECI NPS.			
1584		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.285	WC PERS. D.			
1583		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.285A	PRZEDS. WC PERS. D.			
P03	Dzieci Młodsze	3.286	MAGAZYN			
1805		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	37,9 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.287	MAGAZYN			
1806		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.288	POK. ROZMÓW			
1907		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
1913		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.289	MAG. CZYSTY			
1803		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.290	MAG. BRUDNY			
1556		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	164,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.291	KOMUNIKACJA			
1810		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	340,0 m³/h	65,7 Pa

1812		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.292	KOMUNIKACJA			
1820		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1821		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	20,0 Pa
1824		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1975		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	230,0 m³/h	20,0 Pa
1989		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	230,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.293	KOMUNIKACJA - SZKOŁA			
1818		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.294	KOMUNIKACJA			
1804		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
1823		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.295	KOMUNIKACJA			
1807		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
1822		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.296	KOMUNIKACJA			
1867		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	48,3 Pa
1868		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
1872		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1874		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.297	KOMUNIKACJA			
1866		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
1873		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.298	KOMUNIKACJA			
1869		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
1875		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.603	POM. ELEKTR.			
1802		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	36,6 Pa
1814		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P03	Pow techniczna	3.604	POM. TELETECH.			
1801		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	45,7 Pa
1815		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	49,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.605	POM. TELETECH.			
1864		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
1871		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.606	POM. ELEKTR.			
1863		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
1870		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
P03	Komunikacja ogólna	3.901	KOMUNIKACJA			
1353		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1354		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1356		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1358		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1367		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1368		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1369		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1370		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.001	POK. 1-Ł 1 DS IZOL.			
P04	Oddział Ortopedii	4.001A	ŚLUZA 1 IZOL.			
1031		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN8	90,0 m³/h	216,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.001B	ŁAZIENKA 1 IZOL.			
1284		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ4	210,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.002	SALA NARAD			
1260		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	240,0 m³/h	161,3 Pa
1262		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	240,0 m³/h	174,6 Pa
1283		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45	480,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.003	POK. 1-Ł 2 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.003A	ŁAZIENKA 2			
1007		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	151,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.004	POK. 1-Ł 3 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.004A	ŁAZIENKA 3			
1006		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	145,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.005	POK. 1-Ł 4 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.005A	ŁAZIENKA 4			
835		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	140,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.006	POK. 1-Ł 5 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.006A	ŁAZIENKA 5			
833		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	135,0 Pa

P04	Oddział Ortopedii	4.007	POK. 1-Ł 6 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.007A	ŁAZIENKA 6			
830		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	131,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.008	PIEL. ODDZIAŁ.			
P04	Oddział Ortopedii	4.008A	ŁAZIENKA DL			
1059		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	173,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.009	GAB. ORDYNATORA			
P04	Oddział Ortopedii	4.009B	ŁAZIENKA DL			
1060		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	178,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.010	SEKRETARKA			
P04	Oddział Ortopedii	4.010A	ŁAZIENKA DL			
1068		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	185,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.011	POM. SOCJALNE			
1271		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	360,0 m³/h	211,5 Pa
1273		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC4	360,0 m³/h	22,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.012	ŁAZIENKA RODZICÓW			
1079		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.013	KUCHENKA			
1286		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	200,0 m³/h	93,9 Pa
1296		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC4	200,0 m³/h	37,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.014	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNĄ			
1078		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	22,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.015	KUCHENKA MLECZNA			
1287		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	250,0 m³/h	105,6 Pa
1297		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC4	250,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.016	JADALNIA			
1288		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	360,0 m³/h	108,1 Pa
1298		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC4	360,0 m³/h	29,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.017	POK. ZABAW			
1289		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	250,0 m³/h	95,1 Pa
1290		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	250,0 m³/h	103,3 Pa
1299		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	250,0 m³/h	67,8 Pa
1300		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	250,0 m³/h	62,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.018	POK. 1-Ł 7 DM IZOL.			
P04	Oddział Ortopedii	4.018A	ŁAZIENKA 7 IZOL.			
1306		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ5	290,0 m³/h	74,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.018B	ŚLUZA 7 IZOL.			
1038		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN8	120,0 m³/h	165,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.019	POK. 1-Ł 8- WZMOŻONY NADZÓR DM			
P04	Oddział Ortopedii	4.019A	ŁAZIENKA 8			
1023		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	98,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.020	POK. 1-Ł 9 WZMOŻONY NADZÓR DM			
P04	Oddział Ortopedii	4.020A	ŁAZIENKA 9			
1024		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	109,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.021	POK. 1-Ł 10 DM			
P04	Oddział Ortopedii	4.021A	ŁAZIENKA 10			
1025		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	114,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.022	POK. 1-Ł 11 DM			
P04	Oddział Ortopedii	4.022A	ŁAZIENKA 11			
1030		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	121,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.023	MAGAZYN			
1116		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	100,0 m³/h	113,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.024	POK. 1-Ł 12 DM			
P04	Oddział Ortopedii	4.024A	ŁAZIENKA 12			
1021		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	143,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.025	POK. 1-Ł 13 DM			
P04	Oddział Ortopedii	4.025A	ŁAZIENKA 13			
1019		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	149,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.026	POK. 1-Ł 14 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.027	ŁAZIENKA 14/15 NPS.			
1018		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	163,3 Pa
2851		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	163,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.028	POK. 1-Ł 15 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.029	POK. 1-Ł 16 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.029A	ŁAZIENKA 16			
1017		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	169,2 Pa

P04	Oddział Ortopedii	4.030	POK. 1-Ł 17 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.031	ŁAZIENKA 17,18 NPS.			
1016		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	178,5 Pa
2852		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	178,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.032	POK. 1-Ł 18 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.033	POK. 1-Ł 19 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.033A	ŁAZIENKA 19			
1014		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	184,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.034	POK. 1-Ł 20 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.034A	ŁAZIENKA 20			
1012		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	189,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.035	POK. 1-Ł 21 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.035A	ŁAZIENKA 21 NPS.			
1013		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	190,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.036	POK. 1-Ł 22 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.036A	ŁAZIENKA 22			
1010		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	171,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.037	POK. 1-Ł 23 DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.037A	ŁAZIENKA 23			
1009		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	173,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.038	POK. 1-Ł 24 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.039	ŁAZIENKA 24/25 NPS.			
1008		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	164,9 Pa
2853		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	164,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.040	POK. 1-Ł 25 NPS. DS			
P04	Oddział Ortopedii	4.041	POK. ROZMÓW			
1263		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	90,0 m³/h	213,4 Pa
1278		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45	90,0 m³/h	41,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.042	POM. PORZĄDKOWE			
1072		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	161,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.043	JADALNIA			
1265		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	180,0 m³/h	214,8 Pa
1267		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	180,0 m³/h	212,7 Pa
1276		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC4	180,0 m³/h	73,4 Pa
1277		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC4	180,0 m³/h	96,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.044	MAGAZYN			
1084		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	120,0 m³/h	136,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.045	POK. ZABAW			
1268		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	285,0 m³/h	211,8 Pa
1269		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45	285,0 m³/h	208,5 Pa
1274		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45	285,0 m³/h	52,5 Pa
1275		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45	285,0 m³/h	49,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.046	TOALETA D.			
1069		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	80,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.046A	PRZEDSIONEK D			
P04	Oddział Ortopedii	4.047	TOALETA WC M.			
1070		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	80,0 m³/h	80,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.047A	PRZEDSIONEK WC M.			
P04	Oddział Ortopedii	4.048	MAG. BRUDNY			
1071		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	90,0 m³/h	108,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.049	GAB. DIAG. - ZABIEG. DS			
1132		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW46	240,0 m³/h	
P04	Oddział Ortopedii	4.050	BRUDOWNIK			
1073		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	160,0 m³/h	195,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.051	POK. PRZYG. PIEL. DS			
1134		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW46	180,0 m³/h	
P04	Oddział Ortopedii	4.052	PUNKT PIEL. DS			
1253		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	120,0 m³/h	168,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.052A	ŁAZIENKA PIEL.			
1074		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	120,0 m³/h	176,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.053	POK. PSYCHOLOGA			
1305		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	90,0 m³/h	89,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.054	DYŻURKA LEK.			
1304		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	90,0 m³/h	94,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.054A	ŁAZIENKA DL			
1076		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	79,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.055	GAB. LEKARSKI 1			
1303		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	110,0 m³/h	101,3 Pa

P04	Oddział Ortopedii	4.055A	ŁAZIENKA GAB 1			
1077		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	72,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.056	GAB. LEKARSKI 2			
1302		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	100,0 m³/h	68,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.056A	ŁAZIENKA GAB 2			
1075		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	63,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.057	GAB. DIAG. - ZABIEG. DM			
1093		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW46	200,0 m³/h	
1307		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN46	200,0 m³/h	199,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.058	POK. PRZYG. PIEL. DM			
1080		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW46	150,0 m³/h	
1308		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN46	150,0 m³/h	182,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.059	PUNKT PIEL. DM			
1117		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	40,0 m³/h	59,3 Pa
1250		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	90,0 m³/h	178,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.059A	ŁAZIENKA PIEL.			
1046		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	92,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.060	MAGAZYN			
1130		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	40,0 m³/h	158,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.061	MAGAZYN			
1129		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	40,0 m³/h	154,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.062	WC PERS.			
1258		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	32,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.062A	PRZEDS. WC PERS.			
P04	Oddział Ortopedii	4.063	WC DZIECI NPS.			
1606		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	36,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.064	SZKOŁA II			
1292		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	330,0 m³/h	34,5 Pa
1458		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	330,0 m³/h	47,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.065	SZKOŁA I			
1293		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	320,0 m³/h	23,6 Pa
1459		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	320,0 m³/h	54,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.066	PRZEDSZKOLE			
1294		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW45.1	280,0 m³/h	39,7 Pa
1460		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	330,0 m³/h	58,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.066A	WC DZIECI			
1257		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CWC8	50,0 m³/h	27,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.067	KUCHENKA RODZICÓW			
1285		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN45.1	140,0 m³/h	83,0 Pa
1295		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC36	140,0 m³/h	54,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.068	KOMUNIKACJA - SZKOŁA			
1243		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	200,0 m³/h	137,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.069	KOMUNIKACJA			
1011		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	176,7 m³/h	173,8 Pa
1067		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	176,7 m³/h	171,6 Pa
1081		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	176,7 m³/h	188,9 Pa
1170		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	316,7 m³/h	171,2 Pa
1191		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	316,7 m³/h	152,1 Pa
1193		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	316,7 m³/h	180,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.070	KOMUNIKACJA			
1094		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	238,3 m³/h	183,5 Pa
1095		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	238,3 m³/h	180,1 Pa
1099		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	238,3 m³/h	172,1 Pa
1101		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	238,3 m³/h	160,1 Pa
1102		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	238,3 m³/h	164,9 Pa
1104		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	238,3 m³/h	152,5 Pa
1195		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	184,8 Pa
1198		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	175,5 Pa
1212		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	159,7 Pa
1244		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	163,1 Pa
1291		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	173,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.071	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
1119		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	90,0 m³/h	39,6 Pa
1248		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	90,0 m³/h	186,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.072	KOMUNIKACJA			
1109		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	210,0 m³/h	144,4 Pa
1111		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	210,0 m³/h	122,1 Pa

1245		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	210,0 m³/h	176,7 Pa
1246		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	210,0 m³/h	170,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.073	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.			
1106		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	90,0 m³/h	148,4 Pa
1249		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	80,0 m³/h	148,4 Pa
P04	Pow techniczna	4.075	POM. TELETECH.			
1137		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	60,0 m³/h	180,8 Pa
1255		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.076	POM. ELEKTR.			
1138		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	50,0 m³/h	189,6 Pa
1256		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	50,0 m³/h	52,9 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.200	POK. 1-Ł 1			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.200A	ŁAZIENKA 1			
1539		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.201	POK. 1-Ł 2			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.201A	ŁAZIENKA 2			
1537		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.202	POK. 1-Ł 3			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.202A	ŁAZIENKA 3			
7		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
9		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
1535		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.203	POK. 1-Ł 4			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.203A	ŁAZIENKA 4			
13		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
14		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
1534		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.204	POK. 1-Ł 5			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.204A	ŁAZIENKA 5			
1536		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.205	POK. 1-Ł 6			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.205A	ŁAZIENKA 6			
1541		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.			
1925		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ1	200,0 m³/h	
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.206B	ŚLUZA 7 IZOL.			
1527		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	74,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.207	POK. 1-Ł 8			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.207A	ŁAZIENKA 8			
1533		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.208	POK. 1-Ł 9			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.208A	ŁAZIENKA 9			
1532		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.209	POK. 1-Ł 10			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.209A	ŁAZIENKA 10			
1531		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.210	POK. 1-Ł 11			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.210A	ŁAZIENKA 11			
1530		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.211	POK. 1-Ł 12			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.211A	ŁAZIENKA 12			
1529		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.212	POK. 1-Ł 13 NSP.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.212A	ŁAZIENKA 13 NSP.			
1540		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.213	POK. NARAD			
1725		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1726		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1744		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	25,0 Pa
1745		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	25,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.214	SEKRETARIAT			
1729		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	110,0 m³/h	34,3 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.215	GAB. ORDYNATORA			
1730		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.215A	ŁAZIENKA ORDYNATOR			
1546		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	48,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.216	POM. SOCJALNE			
1585		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	37,1 Pa
1728		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC2	80,0 m³/h	40,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.217	POM. PORZĄDKOWE			
1545		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	89,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.218	PIEL. ODDZIAŁ.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.218A	ŁAZIENKA PIEL			
1542		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.219	DYŻURKA LEK.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.219A	ŁAZIENKA DL			
1543		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.220	POM. PORZĄDKOWE			
1544		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.221	POK. 1-Ł 14			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.221A	ŁAZIENKA 14			
1435		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.222	POK. 1-Ł 15			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.222A	ŁAZIENKA 15			
1436		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.223	BRUDOWNIK			
1586		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	90,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.224	POK. 1-Ł 16 NPS.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.224A	ŁAZIENKA 16 NPS.			
1431		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.225	POK. 1-Ł 17			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.225A	ŁAZIENKA 17			
1131		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.226	POK. 1-Ł 18			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.226A	ŁAZIENKA 18			
1378		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.227	POK. 1-Ł 19			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.227A	ŁAZIENKA 19			
1381		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.228	POK. 1-Ł 20			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.228A	ŁAZIENKA 20			
1388		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.229	POK. 1-Ł 21			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.229A	ŁAZIENKA 21			
1398		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.230	POK. 1-Ł 22 IZOL.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.230A	ŁAZIENKA 22 IZOL.			
2336		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ8	200,0 m³/h	
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.230B	ŚLUZA 22 IZOL.			
1712		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.231	ŚWIETLICA			
1845		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	240,0 m³/h	35,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.232	POK. 1-Ł 23			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.232A	ŁAZIENKA 23			
1421		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.233	POK. 1-Ł 24			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.233A	ŁAZIENKA 24			
1412		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.234	POK. 1-Ł 25			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.234A	ŁAZIENKA 25			
1418		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.235	POK. 1-Ł 26			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.235A	ŁAZIENKA 26			
1427		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.236	POK. 1-Ł 27 NPS.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.236A	ŁAZIENKA 27 NPS.			
1428		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.237	POK. 1-Ł 28			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.237A	ŁAZIENKA 28			
1429		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.238	POK. 1-Ł 29			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.238A	ŁAZIENKA 29			
1430		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.239	JADALNIA DLA DZIECI			
1847		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m³/h	21,1 Pa
1858		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC1	220,0 m³/h	30,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.240	POK. 1-Ł 30 WZMOŻONY NADZÓR			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.240A	ŁAZIENKA 30			
1469		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.241	POK. 1-Ł 31 WZMOŻONY NADZÓR			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.241A	ŁAZIENKA 31			
1464		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.242	POK. 1-Ł 32			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.242A	ŁAZIENKA 32			
1438		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.243	POK. 1-Ł 33			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.243A	ŁAZIENKA 33			
1463		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.244	POK. 1-Ł 34			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.244A	ŁAZIENKA 34			
1476		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.245	POK. 1-Ł 35			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.245A	ŁAZIENKA 35			
1477		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.246	MAG. CZYSTY			
1844		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	100,0 m³/h	28,3 Pa
1851		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	24,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.247	POK. 1-Ł 36 IZOL.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.247A	ŁAZIENKA 36 IZOL.			
1929		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ2	200,0 m³/h	
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.247B	ŚLUZA 36 IZOL.			
1525		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	58,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.248	POK. 1-Ł 37			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.248A	ŁAZIENKA 37			
1478		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.249	POK. 1-Ł 38			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.249A	ŁAZIENKA 38			
1479		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.250	POK. 1-Ł 39			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.250A	ŁAZIENKA 39			
1480		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.251	POK. 1-Ł 40			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.251A	ŁAZIENKA 40			
1481		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1889		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.253	POK. PRZYG. PIEL.			
1888		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	220,0 m³/h	30,1 Pa
1895		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	27,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.254	PUNKT PIEL. 2			
1846		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2			
1437		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	60,0 m³/h	80,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.255	POK. 1-Ł 41			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.255A	ŁAZIENKA 41			
1433		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.256	POK. 1-Ł 42			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.256A	ŁAZIENKA 42			
1434		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.257	GAB. LEKARSKI 4			
1735		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.257A	ŁAZIENKA GAB 4			
1482		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	50,0 m³/h	73,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.258	GAB. LEKARSKI 3			
1734		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.258A	ŁAZIENKA GAB 3			

1599		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.259	GAB. LEKARSKI 2			
1733		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.259A	ŁAZIENKA GAB 2			
1600		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.260	GAB. LEKARSKI 1			
1732		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.260A	ŁAZIENKA GAB 1			
1601		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.261	POK. 1-Ł 43			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.261A	ŁAZIENKA 43			
1587		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.262	POK. 1-Ł 44			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.262A	ŁAZIENKA 44			
1602		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.263	PUNKT PIEL. 1			
1786		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.263A	ŁAZIENKA PIEL. 1			
1598		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.264	POK. PRZYG. PIEL.			
1890		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	310,0 m³/h	30,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.265	WC PERS. D.			
1595		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	34,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.265A	PRZEDS. WC D			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.266	WC PERS. M.			
1594		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	38,8 Pa
1596		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.266A	PRZEDS. WC PERS. M.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.267	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1891		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	280,0 m³/h	24,6 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.268	POK. 1-Ł 45			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.268A	ŁAZIENKA 45			
1593		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.269	POK. 1-Ł 46			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.269A	ŁAZIENKA 46			
1592		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.270	POK. 1-Ł 47			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.270A	ŁAZIENKA 47			
1591		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.271	POK. 1-Ł 48			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.271A	ŁAZIENKA 48			
1597		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.272	ŚWIETLICA			
1779		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	240,0 m³/h	35,8 Pa
1789		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	25,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.273	POK. 1-Ł 49			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.273A	ŁAZIENKA 49			
1590		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.274	POK. 1-Ł 50			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.274A	ŁAZIENKA 50			
1589		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.275	POK. PSYCHOLOGA			
1731		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	40,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.275A	WC			
1711		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.276	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNĄ			
1432		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	50,0 m³/h	107,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.277	ŁAZ. RODZICÓW			
1588		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	75,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.278	KUCHENKA			
1790		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	32,8 Pa
1800		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	240,0 m³/h	35,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.279	KUCHENKA RODZICÓW			
1792		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	39,1 Pa
1799		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	160,0 m³/h	50,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.280	PRZEDSZKOLE			
1670		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	56,6 Pa
1740		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.280A	WC DZIECI			
1603		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	67,6 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.281	SZKOŁA I			
1739		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.282	SZKOŁA II			
1738		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.283	WC DZIECI NPS.			
1605		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.284	WC PERS.			
1604		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.284A	PRZEDS. WC PERS.			
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.285	MAGAZYN			
1773		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	37,9 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.286	MAGAZYN			
1774		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.287	POK. ROZMÓW			
1700		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
1742		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.288	BRUDOWNIK			
1538		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	168,4 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.289	MAGAZYN			
1771		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.290	KOMUNIKACJA			
1778		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	340,0 m³/h	69,8 Pa
1785		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.291	KOMUNIKACJA			
1776		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	280,0 m³/h	20,0 Pa
1777		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	280,0 m³/h	24,6 Pa
1793		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1794		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	20,0 Pa
1797		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.292	KOMUNIKACJA			
1775		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
1795		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.293	KOMUNIKACJA			
1840		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1842		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1853		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	48,4 Pa
1854		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.294	KOMUNIKACJA			
1841		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
1852		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.295	KOMUNIKACJA			
1843		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
1855		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.296	KOMUNIKACJA - SZKOŁA			
1791		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.297	KOMUNIKACJA			
1772		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
1796		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Pow techniczna	4.603	POM. ELEKTR.			
1770		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	36,6 Pa
1787		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.604	POM. TELETECH.			
1769		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	45,7 Pa
1788		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.605	POM. TELETECH.			
1839		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
1850		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.606	POM. ELEKTR.			
1838		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
1849		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Komunikacja ogólna	4.900	KOMUNIKACJA			
1123		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	275,0 m³/h	55,3 Pa
1124		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	275,0 m³/h	49,0 Pa
1127		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	275,0 m³/h	118,5 Pa
1128		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	275,0 m³/h	122,2 Pa
1217		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	124,0 Pa

1231		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	121,3 Pa
1234		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	156,8 Pa
1236		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	154,1 Pa
P04	Komunikacja ogólna	4.902	MAGAZYN			
1147		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW11	90,0 m³/h	107,7 Pa
1251		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN11	90,0 m³/h	55,4 Pa
P05						
P05	Administracja	5.001	DZIAŁ TECHNICZNY 3 OS.			
857		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	130,0 m³/h	102,8 Pa
P05	Administracja	5.002	DZIAŁ DS PRACOWNICZYCH 2 OS.			
841		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	98,8 Pa
P05	Administracja	5.003	DZIAŁ DS PRACOWNICZYCH 3 OS.			
840		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	100,0 m³/h	93,6 Pa
P05	Administracja	5.004	KIEROWNIK DZIAŁU DS PRACOWNICZYCH			
839		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	91,8 Pa
P05	Administracja	5.005	BIURO KSIĘGOWOŚĆ 5 OS.			
855		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	160,0 m³/h	85,6 Pa
P05	Administracja	5.006	BIURO KSIĘGOWOŚĆ 4 OS.			
856		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	140,0 m³/h	78,3 Pa
P05	Administracja	5.007	KASA			
837		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	67,0 Pa
P05	Administracja	5.008	POK. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO			
838		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	74,2 Pa
P05	Administracja	5.009	KOMUNIKACJA			
796		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	70,0 m³/h	163,2 Pa
797		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	38,2 Pa
798		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	50,7 Pa
822		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	39,5 Pa
826		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	36,4 Pa
880		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	70,0 m³/h	167,9 Pa
892		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	70,0 m³/h	151,5 Pa
893		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	70,0 m³/h	161,4 Pa
920		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	70,0 m³/h	158,1 Pa
P05	Administracja	5.010	POM. SOCJALNE			
832		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	190,0 m³/h	182,7 Pa
969		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC2	190,0 m³/h	87,2 Pa
P05	Administracja	5.011	SALA KONFERENCYJNA - 26 OS.			
2720		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	266,7 m³/h	
2721		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	266,7 m³/h	
2733		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	266,7 m³/h	
2735		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	243,3 m³/h	
2745		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	243,3 m³/h	
2746		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	243,3 m³/h	
P05	Administracja	5.012	WC NPS. - SALA KONF.			
965		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	69,3 Pa
P05	Administracja	5.013	POM. TECH. INFORMATYKA			
866		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	60,0 m³/h	94,9 Pa
873		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	60,0 m³/h	173,5 Pa
1003		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	60,0 m³/h	
P05	Administracja	5.014	POM. NA KOPIE BEZPIECZEŃSTWA			
865		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	50,0 m³/h	101,6 Pa
874		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	50,0 m³/h	169,4 Pa
1002		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	50,0 m³/h	
P05	Administracja	5.015	MAG. PODR. INFORMATYKA			
864		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	50,0 m³/h	108,4 Pa
875		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	50,0 m³/h	173,3 Pa
1001		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	50,0 m³/h	
P05	Administracja	5.016	WC M.			
962		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	60,3 Pa
963		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	64,4 Pa
964		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	68,1 Pa

P05	Administracja	5.017	KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO			
842		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	107,1 Pa
988		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.018	BIURO INFORMATYKA 4 OS.			
858		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	130,0 m³/h	118,1 Pa
995		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	130,0 m³/h	
P05	Administracja	5.019	KIEROWNIK DZIAŁU INFORMATYKI			
843		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	116,8 Pa
989		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.020	PIEL. NACZELNA 1OS.			
844		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	114,5 Pa
990		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.021	PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA			
845		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	98,0 Pa
991		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.022	PRZEDS. WC M.			
P05	Administracja	5.023	WC NPS.			
961		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	114,9 Pa
P05	Administracja	5.024	PRZEDS. WC D.			
P05	Administracja	5.025	WC D.			
959		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	115,0 Pa
960		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_B	50,0 m³/h	119,1 Pa
P05	Administracja	5.026	MAG. KRZESEŁ			
868		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	48,4 Pa
870		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	90,0 m³/h	161,5 Pa
1005		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.027	ANEKS KUCHENNY			
970		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC2	70,0 m³/h	74,8 Pa
P05	Administracja	5.028	POM. TECH. SALI KONFERENCYJNEJ			
867		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	60,0 m³/h	65,0 Pa
872		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	60,0 m³/h	202,7 Pa
1004		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	60,0 m³/h	
P05	Administracja	5.029	PODR. ARCHIWUM - KADRY, PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ			
831		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	200,0 m³/h	206,4 Pa
834		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	200,0 m³/h	85,9 Pa
982		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	200,0 m³/h	
P05	Administracja	5.030	RZECZNIK PRASOWY			
863		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	86,7 Pa
1000		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.031	PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTÓW			
862		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	78,3 Pa
999		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.032	BIURO - ARCHIWUM 2 OS.			
861		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	42,3 Pa
998		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.033	KIEROWNIK DZIAŁU DS. ORGANIZACJI I STATYSTYKI			
860		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	37,0 Pa
997		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.034	DZIAŁ DS. ORGANIZACJI I STATYSTYKI - 3OS.			
859		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	120,0 m³/h	28,4 Pa
996		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW61	120,0 m³/h	
P05	Administracja	5.035	ŁAZIENKA - DYREKCJA			
957		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_A	50,0 m³/h	96,6 Pa
P05	Administracja	5.036	PRZEDS. ŁAZIENKA - SEKCJA DYREKTORSKA			
P05	Administracja	5.037	WC			
958		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_A	50,0 m³/h	107,6 Pa
P05	Administracja	5.038	ANEKS KUCHENNY - DYREKCJA			

971		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC2	100,0 m³/h	56,2 Pa
P05	Administracja	5.039	POM. PLOTERA I DRUKAREK			
877		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	70,0 m³/h	219,9 Pa
879		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	228,5 Pa
P05	Administracja	5.040	BMS			
878		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	224,5 Pa
P05	Administracja	5.041	POM. KONTROLI 1			
846		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	200,6 Pa
P05	Administracja	5.042	SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ 2 OS.			
847		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	197,4 Pa
P05	Administracja	5.043	KIEROWNIK SEKCJI ANALIZ I ROZLICZEŃ			
926		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	191,5 Pa
P05	Administracja	5.044	MAŁA SALA NARAD - DYR. NACZELNY 12 OS.			
894		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	180,0 m³/h	188,4 Pa
895		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	180,0 m³/h	184,9 Pa
921		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	180,0 m³/h	194,5 Pa
922		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	180,0 m³/h	197,4 Pa
P05	Administracja	5.045	SEKRETARIAT - DYR. NACZELNY			
933		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	80,0 m³/h	225,0 Pa
P05	Administracja	5.046	ANEKS KUCH. - DYR. NACZELNY			
972		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC2	60,0 m³/h	30,4 Pa
P05	Administracja	5.047	GAB. DYREKTORA NACZELNEGO			
932		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	140,0 m³/h	217,8 Pa
P05	Administracja	5.048	POM. PORZĄDKOWE			
956		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_A	50,0 m³/h	42,7 Pa
P05	Administracja	5.049	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH			
931		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	120,0 m³/h	208,4 Pa
P05	Administracja	5.050	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. ADMINISTRAC.			
930		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	120,0 m³/h	199,7 Pa
P05	Administracja	5.051	ANEKS KUCH. - SEKCJA DYREKTORSKA			
973		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC2	60,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Administracja	5.052	WC NPS. - SEKCJA DYREKTORSKA			
955		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11_A	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Administracja	5.053	POCZEKALNIA			
P05	Administracja	5.054	SEKRETARIAT/ KANCELARIA			
914		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	90,0 m³/h	112,8 Pa
927		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	152,5 Pa
P05	Administracja	5.055	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH			
929		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	130,0 m³/h	182,9 Pa
P05	Administracja	5.056	POM. PORZĄDKOWE			
954		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	101,5 Pa
P05	Administracja	5.057	BIURO KONTROLI WEW. 2 OS.			
920		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	164,3 Pa
P05	Administracja	5.058	DZIAŁ USŁUG MEDYCZNYCH 5 OS.			
919		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	180,0 m³/h	152,7 Pa
P05	Administracja	5.059	KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG MEDYCZNYCH			
918		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	118,7 Pa
P05	Administracja	5.060	RADCA PRAWNY			
917		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	100,0 m³/h	124,0 Pa
P05	Administracja	5.061	TAJNA KANCELARIA			
904		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	70,0 m³/h	170,4 Pa
916		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	70,0 m³/h	141,7 Pa
P05	Administracja	5.062	SPECJALISTA DS. OBRONNYCH			

915		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	157,2 Pa
P05	Administracja	5.063	PRZEDS. WC D.			
P05	Administracja	5.064	WC D.			
952		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	56,8 Pa
953		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	56,8 Pa
P05	Administracja	5.065	PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI			
903		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	166,9 Pa
P05	Administracja	5.066	KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI			
848		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	185,5 Pa
P05	Administracja	5.067	DZIAŁ LOGISTYKI 4 OS.			
928		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	150,0 m³/h	165,9 Pa
1020		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	180,0 m³/h	
P05	Administracja	5.068	KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBL.			
849		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	173,0 Pa
P05	Administracja	5.069	DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3 OS.			
850		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	130,0 m³/h	157,1 Pa
P05	Administracja	5.070	INSPEKTORZY BHP I PPOŻ			
851		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	130,0 m³/h	151,7 Pa
P05	Administracja	5.071	POM. KONTROLI 2			
925		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	90,0 m³/h	155,2 Pa
P05	Administracja	5.072	KOMUNIKACJA			
836		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	20,0 Pa
869		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	21,8 Pa
871		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	25,0 Pa
881		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	20,0 Pa
882		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	20,0 Pa
883		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	155,4 Pa
884		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	146,5 Pa
885		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	47,8 Pa
886		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	38,4 Pa
887		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	173,5 Pa
888		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	153,9 Pa
898		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	166,8 Pa
899		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	174,3 Pa
900		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	142,8 m³/h	176,1 Pa
P05	Administracja	5.073	POM. SOCJALNE			
880		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	150,0 m³/h	65,6 Pa
924		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	150,0 m³/h	38,5 Pa
P05	Administracja	5.074	BIURO DYREKTORA SZKOŁY			
854		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	100,0 m³/h	136,6 Pa
1015		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.075	SEKRETARIAT SZKOŁY			
853		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	120,0 m³/h	138,0 Pa
P05	Administracja	5.076	BIBLIOTEKA			
890		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN1	170,0 m³/h	48,9 Pa
923		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	170,0 m³/h	44,6 Pa
P05	Administracja	5.077	KOMUNIKACJA			
878		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	150,0 m³/h	91,0 Pa
903		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	150,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Administracja	5.078	BIURO ADMINISTRACJI SZKOŁY			
852		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW1	120,0 m³/h	142,8 Pa
P05	Hotel	5.100	POM. PORZĄDKOWE			
967		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	50,0 m³/h	119,7 Pa
P05	Hotel	5.101	MAG. CZYSTY			
980		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	50,0 m³/h	50,2 Pa
981		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Hotel	5.102	KOMUNIKACJA			
934		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	140,0 m³/h	45,8 Pa
P05	Hotel	5.103	MAG. BRUDNY			
968		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	90,0 m³/h	112,0 Pa
P05	Hotel	5.104	HOTEL KOMUNIKACJA			
889		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	250,0 m³/h	109,8 Pa
891		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	250,0 m³/h	20,0 Pa

P05	Hotel	5.105	HOTEL POKÓJ 6			
P05	Hotel	5.105A	ŁAZIENKA P.6			
949		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	90,0 m³/h	112,4 Pa
P05	Hotel	5.106	HOTEL POKÓJ 5			
P05	Hotel	5.106A	ŁAZIENKA P.5			
979		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	100,0 m³/h	110,4 Pa
P05	Hotel	5.107	HOTEL POKÓJ 4			
P05	Hotel	5.107A	ŁAZIENKA P.4			
947		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	100,0 m³/h	88,4 Pa
P05	Hotel	5.108	HOTEL POKÓJ 3			
P05	Hotel	5.108A	ŁAZIENKA P.3			
946		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	90,0 m³/h	104,1 Pa
P05	Hotel	5.109	HOTEL POKÓJ 2 NPS.			
P05	Hotel	5.109A	ŁAZIENKA P.2 NPS.			
944		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	90,0 m³/h	83,5 Pa
P05	Hotel	5.110	HOTEL POKÓJ 1 NPS.			
P05	Hotel	5.110A	ŁAZIENKA P.1 NPS.			
935		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	120,0 m³/h	58,4 Pa
P05	Hotel	5.111	POM. SOCJALNE OBSŁUGI			
978		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN2	120,0 m³/h	33,6 Pa
P05	Hotel	5.111A	ŁAZIENKA OBSŁUGI			
966		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WC11	120,0 m³/h	70,4 Pa
P05	Hotel	5.112	STREFA CISZY I RELAKSU Z ANEKSEM KUCH.			
974		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN2	225,0 m³/h	23,4 Pa
975		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN2	225,0 m³/h	21,0 Pa
976		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW2	225,0 m³/h	22,7 Pa
977		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW2	225,0 m³/h	22,8 Pa
P05	Hotel	5.113	KOMUNIKACJA			
897		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	150,0 m³/h	20,0 Pa
901		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	150,0 m³/h	152,6 Pa
P05	Hotel	5.113A	KOMUNIKACJA			
896		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	200,0 m³/h	20,0 Pa
902		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	200,0 m³/h	127,5 Pa
P05	Kaplica	5.114	POK. KAPELANA			
945		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	90,0 m³/h	160,9 Pa
950		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	90,0 m³/h	38,4 Pa
P05	Kaplica	5.115	ZAKRYSTIA			
948		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	90,0 m³/h	156,0 Pa
951		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	90,0 m³/h	29,6 Pa
P05	Kaplica	5.115A	WC NPS.			
100		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	35,7 Pa
P05	Kaplica	5.116	KAPLICA			
936		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	300,0 m³/h	189,4 Pa
937		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	300,0 m³/h	79,5 Pa
938		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	300,0 m³/h	82,3 Pa
2454		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	300,0 m³/h	189,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.200	POK. 1-Ł 1			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.200A	ŁAZIENKA 1			
111		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.201	POK. 1-Ł 2			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.201A	ŁAZIENKA 2			
109		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.202	POK. 1-Ł 3			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.202A	ŁAZIENKA 3			
107		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.203	POK. 1-Ł 4			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.203A	ŁAZIENKA 4			
106		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.204	POK. 1-Ł 5			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.204A	ŁAZIENKA 5			
108		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.205	POK. 1-Ł 6			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.205A	ŁAZIENKA 6			
114		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.			
240		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WIZ2	200,0 m³/h	

P05	Dzieci Starsze Planowe	5.206B	ŚLUZA 7 IZOL.			
1506		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	70,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.207	POK. 1-Ł 8			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.207A	ŁAZIENKA 8			
105		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.208	POK. 1-Ł 9			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.208A	ŁAZIENKA 9			
104		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.209	POK. 1-Ł 10			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.209A	ŁAZIENKA 10			
103		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.210	POK. 1-Ł 11			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.210A	ŁAZIENKA 11			
102		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.211	POK. 1-Ł 12			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.211A	ŁAZIENKA 12			
101		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.212	POK. 1-Ł 13 NSP.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.212A	ŁAZIENKA 13 NSP.			
113		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.213	POK. NARAD			
1897		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	174,9 Pa
1898		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	174,9 Pa
1902		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	24,8 Pa
1903		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	210,0 m³/h	24,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.214	SEKRETARIAT			
255		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	110,0 m³/h	34,3 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.215	GAB. ORDYNATORA			
258		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.215A	ŁAZIENKA ORDYNATOR			
149		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	50,0 m³/h	66,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.216	POM. SOCJALNE			
251		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	37,1 Pa
1727		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC2	80,0 m³/h	40,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.217	POM. PORZĄDKOWE			
148		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	107,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.218	PIEL. ODDZIAŁ.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.218A	ŁAZIENKA PIEL.			
145		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.219	DYŻURKA LEK.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.219A	ŁAZIENKA DL			
146		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.220	BRUDOWNIK			
147		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.221	POK. 1-Ł 14			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.221A	ŁAZIENKA 14			
47		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.222	POK. 1-Ł 15			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.222A	ŁAZIENKA 15			
49		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.223	POM. PORZĄDKOWE			
150		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	30,0 m³/h	162,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.224	POK. 1-Ł 16 NPS.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.224A	ŁAZIENKA 16 NPS.			
40		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.225	POK. 1-Ł 17			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.225A	ŁAZIENKA 17			
17		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.226	POK. 1-Ł 18			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.226A	ŁAZIENKA 18			
18		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.227	POK. 1-Ł 19			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.227A	ŁAZIENKA 19			
19		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.228	POK. 1-Ł 20			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.228A	ŁAZIENKA 20			
22		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.229	POK. 1-Ł 21			

P05	Dzieci Starsze Planowe	5.229A	ŁAZIENKA 21			
23		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.230	POK. 1-Ł 22 IZOL.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.230A	ŁAZIENKA 22 IZOL.			
2337		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ6	200,0 m³/h	
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.230B	ŚLUZA 22 IZOL.			
1655		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	212,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.231	ŚWIETLICA			
1830		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	240,0 m³/h	35,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.232	POK. 1-Ł 23			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.232A	ŁAZIENKA 23			
30		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.233	POK. 1-Ł 24			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.233A	ŁAZIENKA 24			
26		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.234	POK. 1-Ł 25			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.234A	ŁAZIENKA 25			
27		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.235	POK. 1-Ł 26			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.235A	ŁAZIENKA 26			
32		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.236	POK. 1-Ł 27 NPS.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.236A	ŁAZIENKA 27 NPS.			
35		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.237	POK. 1-Ł 28			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.237A	ŁAZIENKA 28			
36		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.238	POK. 1-Ł 29			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.238A	ŁAZIENKA 29			
37		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.239	JADALNIA DLA DZIECI			
1857		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WSC1	220,0 m³/h	30,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.240	POK. 1-Ł 30 WZMOŻONY NADZÓR			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.240A	ŁAZIENKA 30			
61		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.241	POK. 1-Ł 31 WZMOŻONY NADZÓR			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.241A	ŁAZIENKA 31			
60		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.242	POK. 1-Ł 32			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.242A	ŁAZIENKA 32			
58		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.243	POK. 1-Ł 33			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.243A	ŁAZIENKA 33			
59		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.244	POK. 1-Ł 34			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.244A	ŁAZIENKA 34			
62		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.245	POK. 1-Ł 35			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.245A	ŁAZIENKA 35			
63		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.246	MAG. CZYSTY			
1829		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	100,0 m³/h	56,8 Pa
1832		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	24,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.247	POK. 1-Ł 36 IZOL.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.247A	ŁAZIENKA 36 IZOL.			
181		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	H_WIZ1	200,0 m³/h	
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.247B	ŚLUZA 36 IZOL.			
1107		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	195,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.248	POK. 1-Ł 37			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.248A	ŁAZIENKA 37			
2279		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.249	POK. 1-Ł 38			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.249A	ŁAZIENKA 38			
74		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.250	POK. 1-Ł 39			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.250A	ŁAZIENKA 39			

75		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.251	POK. 1-Ł 40			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.251A	ŁAZIENKA 40			
76		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1880		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.253	POK. PRZYG. PIEL.			
1879		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	220,0 m³/h	30,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.254	PUNKT PIEL. 2			
169		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2			
51		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.255	POK. 1-Ł 41			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.255A	ŁAZIENKA 41			
43		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.256	POK. 1-Ł 42			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.256A	ŁAZIENKA 42			
44		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.257	GAB. LEKARSKI 4			
285		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.257A	ŁAZIENKA GAB. 4			
92		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW4	50,0 m³/h	73,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.258	GAB. LEKARSKI 3			
284		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.258A	ŁAZIENKA GAB. 3			
93		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.259	GAB. LEKARSKI 2			
283		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.259A	ŁAZIENKA GAB. 2			
94		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.260	GAB. LEKARSKI 1			
282		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.260A	ŁAZIENKA GAB. 1			
95		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.261	POK 1-Ł 43			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.261A	ŁAZIENKA 43			
78		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.262	POK. 1-Ł 44			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.262A	ŁAZIENKA 44			
96		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.263	PUNKT PIEL. 1			
211		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.263A	ŁAZIENKA PIEL. 1			
91		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.264	WC PERS.			
87		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	34,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.264A	PRZEDS. WC PERS.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.265	WC PERS. M.			
86		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	38,8 Pa
89		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	30,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.265A	PRZEDS. WC PERS. M.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.266	POK. PRZYG. PIEL.			
1882		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	310,0 m³/h	30,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.267	GAB. DIAG. - ZABIEG.			
1883		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW8	280,0 m³/h	24,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.268	POK. 1-Ł 45			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.268A	ŁAZIENKA 45			
85		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.269	POK. 1-Ł 46			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.269A	ŁAZIENKA 46			
84		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.270	POK. 1-Ł 47			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.270A	ŁAZIENKA 47			
83		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.271	POK. 1-Ł 48			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.271A	ŁAZIENKA 48			
90		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.272	ŚWIETLICA			

222		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	25,1 Pa
1768		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	240,0 m³/h	35,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.273	POK. 1-Ł 49			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.273A	ŁAZIENKA 49			
82		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.274	POK. 1-Ł 50			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.274A	ŁAZIENKA 50			
81		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.275	POK. PSYCHOLOGA			
268		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.276	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNĄ			
77		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	70,3 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.277	ŁAZ. RODZICÓW			
79		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	57,9 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.278	KUCHENKA			
224		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	32,8 Pa
1798		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	240,0 m³/h	35,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.279	KUCHENKA RODZICÓW			
208		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	39,1 Pa
239		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	WSC3	160,0 m³/h	50,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.280	PRZEDSZKOLE			
263		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
265		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	25,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.280A	WC DZIECI			
97		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	32,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.281	SZKOŁA I			
262		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.282	SZKOŁA II			
261		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.283	WC DZIECI NPS.			
99		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.284	WC PERS.			
98		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.284A	PRZEDS. WC PERS.			
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.285	MAGAZYN			
234		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	37,9 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.286	MAGAZYN			
235		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.287	POK. ROZMÓW			
1462		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
1900		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.288	MAG. BRUDNY			
110		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW1	30,0 m³/h	176,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.289	MAGAZYN			
221		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.290	KOMUNIKACJA - SZKOŁA			
225		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.291	KOMUNIKACJA			
1762		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	280,0 m³/h	20,0 Pa
1765		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	280,0 m³/h	24,6 Pa
1780		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1781		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	20,0 Pa
1784		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.292	KOMUNIKACJA			
206		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
1766		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	340,0 m³/h	76,9 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.293	KOMUNIKACJA			
226		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
1783		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.294	KOMUNIKACJA			
1440		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
1782		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.295	KOMUNIKACJA			
1443		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1446		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1835		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	48,3 Pa
1836		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.296	KOMUNIKACJA			

1444		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
1834		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.297	KOMUNIKACJA			
1837		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
2273		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Pow techniczna	5.601	POM. ELEKTR.			
916		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	60,0 m³/h	178,0 Pa
918		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	74,4 Pa
P05	Pow techniczna	5.602	POM. TELETECH.			
915		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	60,0 m³/h	180,5 Pa
919		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	68,5 Pa
P05	Pow techniczna	5.603	POM. ELEKTR.			
214		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
219		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	36,6 Pa
P05	Pow techniczna	5.604	POM. TELETECH.			
215		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
218		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW6	60,0 m³/h	45,7 Pa
P05	Pow techniczna	5.605	POM. TELETECH.			
184		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
187		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	96,2 Pa
P05	Pow techniczna	5.606	POM. ELEKTR.			
183		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
186		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	HW7	60,0 m³/h	119,4 Pa
P05	Komunikacja ogólna	5.901	KOMUNIKACJA			
904		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	237,0 m³/h	166,7 Pa
905		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	238,0 m³/h	158,3 Pa
906		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	238,0 m³/h	149,6 Pa
907		Wywiewnik	Powietrze wywiewane	CW7	237,0 m³/h	137,1 Pa
908		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
909		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
910		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
911		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
912		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	42,6 Pa
913		Nawiewnik	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	42,6 Pa