

Poziom	Skrót nazwy działu	Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	System nawiewny	Pow. Nawiew	System wywiewny	Pow. Wywiew	Ilość wymian
B01	AP	P.236	IZBA EKSPEDYCYJNA	CN27	200,0 m³/h	CW27	200,0 m³/h	3
B01	AP	P.233	MAGAZYN	CN24	100,0 m³/h	CW24	100,0 m³/h	2
B01	AP	P.215	IZBA RECEPTUROWA	CN26	350,0 m³/h	CW26	320,0 m³/h	6
B01	AP	P.220	ŻYWIENIE POZAJELITOWE - BOKS JAŁOWY	CN25	1200,0 m³/h	CW25	1150,0 m³/h	20
B01	AP	P.235	KOMORA PRZYJĘĆ	CN27	210,0 m³/h	CW27	210,0 m³/h	3
B01	AP	P.210	LAB. MAT. JAŁOWYCH	CN25	1200,0 m³/h	CW25	1150,0 m³/h	20
B01	AP	P.222	MAG. GOTOWEGO WYROBU	CN26	50,0 m³/h	CW26	50,0 m³/h	2
B01	AP	P.231	GAB. KIEROWNIKA	CN27	150,0 m³/h	CW27	150,0 m³/h	3
B01	AP	P.214	DESTYLATORNIA	CN26	90,0 m³/h	CW26	90,0 m³/h	6
B01	AP	P.211	PODAJNIK	CN26	50,0 m³/h	CW26	50,0 m³/h	2
B01	AP	P.221	MAG. PODRĘCZNY LEKÓW	CN24	50,0 m³/h	CW24	40,0 m³/h	2
B01	AP	P.227	MAG. GOTOWEGO WYROBU	CN24	50,0 m³/h	CW24	50,0 m³/h	2
B01	AP	P.226	ŻYWIENIE DOJELITOWE - BOKS JAŁOWY	CN25	1050,0 m³/h	CW25	1000,0 m³/h	20
B01	AP	P.219	ŚLUZA 3 - CZYSTA	CN25	150,0 m³/h	CW25	120,0 m³/h	14
B01	AP	P.218	ŚLUZA 2 - BRUDNA	CN25	150,0 m³/h	CW25	130,0 m³/h	18
B01	AP	P.217	ŚLUZA 1 - BRUDNA WEJŚCIOWA	CN24	60,0 m³/h	CW24	50,0 m³/h	6
B01	AP	P.230	ŚLUZA 3 - CZYSTA	CN25	150,0 m³/h	CW25	120,0 m³/h	18
B01	AP	P.229	ŚLUZA 2 - BRUDNA	CN25	150,0 m³/h	CW25	130,0 m³/h	18
B01	AP	P.228	ŚLUZA 1 - BRUDNA WEJŚCIOWA	CN24	60,0 m³/h	CW24	50,0 m³/h	6
B01	AP	P.201	UNIT-DOSE	CN26	810,0 m³/h	CW26	810,0 m³/h	2
B01	AP	P.245	MAGAZYN	CN24	810,0 m³/h	CW24	810,0 m³/h	2
B01	AP	P.203	POM. SOCJALNE	CN27	210,0 m³/h	CW27	200,0 m³/h	4
B01	AP	P.224	POM. BIUROWE	CN27	150,0 m³/h	CW27	150,0 m³/h	2
B01	AP	P.225	MAG. PODRĘCZNY LEKÓW	CN24	50,0 m³/h	CW24	40,0 m³/h	2
B01	AP	P.212	STERYLIZATORNIA	CN26	170,0 m³/h	CW26	170,0 m³/h	10
B01	AP	P.205	MAG. NARKOTYKÓW	CN24	30,0 m³/h	CW24	30,0 m³/h	2
B01	AP	P.202	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC2	30,0 m³/h	2

B01	AP	P.213	ZMYWALNIA	CN26	300,0 m³/h	CW26	300,0 m³/h	6
B01	AP	P.237	SZATNIA	HN32	200,0 m³/h	HW32	200,0 m³/h	4
B01	AP	P.238	WĘŻEŁ SANITARNY	HN32	80,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	AP	P.223	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
B01	AP	P.223A	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC2	50,0 m³/h	3
B01	AP	P.243	KOMUNIKACJA	CN24	260,0 m³/h	CW24	260,0 m³/h	4
B01	AP	P.244	KOMUNIKACJA	CN24	430,0 m³/h	CW24	430,0 m³/h	4
B01	AP	P.216	LAB. GALENOWE	CN26	220,0 m³/h	CW26	200,0 m³/h	6
B01	AP	P.239	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WC_lab	80,0 m³/h	11
B01	AP	P.234	MAGAZYN	CN24	120,0 m³/h	CW24	120,0 m³/h	2
B01	AP	P.232	MAGAZYN	CN24	180,0 m³/h	CW24	180,0 m³/h	2
B01	AP	P.209	ŚLUZA 2 - CZYSTA	CN25	150,0 m³/h	CW25	130,0 m³/h	18
B01	AP	P.208	ŚLUZA 1 - BRUDNA	CN24	60,0 m³/h	CW24	50,0 m³/h	8
B01	AP	P.207	MAG. GOTOWEGO WYROBU	CN24	40,0 m³/h	CW24	30,0 m³/h	2
B01	AP	P.206	MAGAZYN	CN24	30,0 m³/h	CW24	30,0 m³/h	2
B01	AP	P.204	MAGAZYN	CN24	60,0 m³/h	CW24	60,0 m³/h	2
B01	AP	P.240	SZATNIA	HN32	100,0 m³/h	HW32	110,0 m³/h	4
B01	AP	P.241	WĘŻEŁ SANITARNY	HN32	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	AP	P.242	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WC_lab	50,0 m³/h	15
B01	AP	P.246	POM. UPS/ SPRĘŻARKOWNIA	CN24	120,0 m³/h	CW24	120,0 m³/h	2
B01	AP	P.201A	POM. ZBIORNIKA SYSTEMU SUG	CN24	810,0 m³/h	CW24	810,0 m³/h	2
B01	ARCH	P.502	ARCHIWUM	HN33	60,0 m³/h	HW33	60,0 m³/h	1
B01	ARCH	P.501	ARCHIWUM - PRZEDSIONEK	HN33	90,0 m³/h	HW33	90,0 m³/h	1,5
B01	KO	P.906	KOMUNIKACJA	HN33	120,0 m³/h	HW33	120,0 m³/h	1
B01	KO	P.KS1	KLATKA SCHODOWA 1					
B01	KO	P.908	KOMUNIKACJA	CN75	100,0 m³/h	CW75	100,0 m³/h	0,5
B01	KO	P.909	KOMUNIKACJA	CN72	100,0 m³/h	CW72	100,0 m³/h	1
B01	KO	P.KS2	KLATKA SCHODOWA 2					
B01	KO	P.905	KOMUNIKACJA	HN33	150,0 m³/h	HW33	150,0 m³/h	1
B01	KO	P.904	KOMUNIKACJA	HN33	200,0 m³/h	HW33	200,0 m³/h	1
B01	KO	P.901	KOMUNIKACJA	CN75	180,0 m³/h	CW75	180,0 m³/h	1

B01	KO	P.902	KOMUNIKACJA	CN75	650,0 m³/h	CW75	650,0 m³/h	1
B01	KO	P.903	KOMUNIKACJA	CN75	210,0 m³/h	CW75	210,0 m³/h	1
B01	KO	P.907	KOMUNIKACJA	CN75	250,0 m³/h	CW75	250,0 m³/h	1
B01	KO	P.910	KOMUNIKACJA	HN33	50,0 m³/h	HW33	50,0 m³/h	1
B01	KUK	P.047	KANTYNA	CN76	3100,0 m³/h	CW76	3100,0 m³/h	6
B01	KUK	P.048	PRZEDSIONEK	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
B01	KUK	P.001	KUCHNIA	CN77	15700,0 m³/h	CW77	15700,0 m³/h	30
B01	KUK	P.028	POM. SOCJALNE	CN79	180,0 m³/h	CW79	180,0 m³/h	4
B01	KUK	P.029	SZATNIA PERS.	CN79	160,0 m³/h	WSC34	110,0 m³/h	4
B01	KUK	P.032	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	50,0 m³/h	13
B01	KUK	P.031	ŁAZIENKA PERS.	CN79	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	KUK	P.035	PRZEDS. WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
B01	KUK	P.036	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	50,0 m³/h	13
B01	KUK	P.033	GAB. DIETETYKA I KIEROWNIKA	CN79	120,0 m³/h	CW79	120,0 m³/h	4
B01	KUK	P.034	KOMUNIKACJA	CN79	100,0 m³/h	CW79	100,0 m³/h	2
B01	KUK	P.045	KOMUNIKACJA	CN79	180,0 m³/h	CW79	180,0 m³/h	2
B01	KUK	P.025	EKSPEDYCJA POSIŁKÓW NA ODDZIAŁY	CN79	460,0 m³/h	CW79	460,0 m³/h	8
B01	KUK	P.024	MAG. CZYSTYCH TERMOSÓW I POJ. GN	CN79	220,0 m³/h	CW79	220,0 m³/h	4
B01	KUK	P.023	SUSZENIE WÓZKÓW	CN78	70,0 m³/h	CW78	70,0 m³/h	4
B01	KUK	P.041	CENTRALNA ZMYWALNIA	CN78	1100,0 m³/h	CW78	1100,0 m³/h	15
B01	KUK	P.042	KOMUNIKACJA	CN79	60,0 m³/h	CW79	60,0 m³/h	2
B01	KUK	P.043	MAG. CZYSTYCH BUTELEK I SMOCZKÓW	CN79	70,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
B01	KUK	P.044	ZMYWALNIA	CN78	400,0 m³/h	CW78	400,0 m³/h	15
B01	KUK	P.019	POSTÓJ WÓZKÓW BRUD., TERMOSÓW I POJ. GN	CN79	170,0 m³/h	CW79	170,0 m³/h	4
B01	KUK	P.018	POM. MYCIA POJEMNIKÓW	CN75	100,0 m³/h	WIZ26	100,0 m³/h	10
B01	KUK	P.017	POM. ODPADÓW	CN75	90,0 m³/h	WIZ26	90,0 m³/h	6
B01	KUK	P.016	MAG. OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW79	70,0 m³/h	4
B01	KUK	P.015	MAG. SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	30,0 m³/h	2

B01	KUK	P.009	MAG. ZIEMNIAKÓW, WARZYW I OWOCÓW	CN79	100,0 m³/h	CW79	100,0 m³/h	4
B01	KUK	P.014	KOMUNIKACJA	CN79	250,0 m³/h	CW79	250,0 m³/h	2
B01	KUK	P.010	WSTĘPNA PRZYG. WARZYW	CN77	210,0 m³/h	CW77	210,0 m³/h	8
B01	KUK	P.011	MAG. PRODUKTÓW SUCHYCH	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW79	70,0 m³/h	4
B01	KUK	P.012	PRZECHOWYWANIE JAJ	CN79	110,0 m³/h	CW79	110,0 m³/h	8
B01	KUK	P.013	MAG. DOBOWY	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW79	50,0 m³/h	4
B01	KUK	P.003	PRZYG. MIĘSA	CN77	180,0 m³/h	CW77	180,0 m³/h	8
B01	KUK	P.002	BOKS SZEFA KUCHNI	CN79	90,0 m³/h	CW79	90,0 m³/h	4
B01	KUK	P.020	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	50,0 m³/h	12
B01	KUK	P.021	PRZEDS. WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
B01	KUK	P.022	MYCIE WÓZKÓW	CN78	70,0 m³/h	CW78	70,0 m³/h	4
B01	KUK	P.030	PRZEBIERALNIA PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC34	30,0 m³/h	4
B01	KUK	P.038	PRZEDSIONEK	CN79	40,0 m³/h	CW79	40,0 m³/h	2
B01	KUK	P.039	MYCIE WÓZKÓW	CN78	260,0 m³/h	CW78	260,0 m³/h	10
B01	KUK	P.037	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	30,0 m³/h	2
B01	KUK	P.040	ZMYWALNIA NACZYŃ	CN78	650,0 m³/h	CW78	650,0 m³/h	15
B01	KUK	P.046	BUFET	CN76	250,0 m³/h	CW76	250,0 m³/h	4
B01	KUK	P.049	WC D. / NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	50,0 m³/h	4
B01	KUK	P.050	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
B01	KUK	P.051	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC14	80,0 m³/h	7
B01	LAB	P.334	KOMUNIKACJA	HN31	760,0 m³/h	HW31	760,0 m³/h	8
B01	LAB	P.312	PRAC. DIAGNOSTYKI IMMUNOLOGICZNEJ / HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII	HN30	750,0 m³/h	HW30	750,0 m³/h	10
B01	LAB	P.311	PRAC. BIOLOGII MOLEKULARNEJ	HN30	600,0 m³/h	HW30	600,0 m³/h	15
B01	LAB	P.309	PRAC. BIOLOGII MIKROBIOLOGICZNEJ	HN30	520,0 m³/h	HW30	520,0 m³/h	10
B01	LAB	P.313	PRAC. BIOCHEMII	HN30	1000,0 m³/h	HW30	1000,0 m³/h	10
B01	LAB	P.305	POM. SOCJALNE	HN30	240,0 m³/h	H_WSC_lab	240,0 m³/h	4
B01	LAB	P.314	DIAGNOSTYKA CHOROÓB ALERGOLOGICZNYCH	HN30	410,0 m³/h	HW30	410,0 m³/h	6

B01	LAB	P.307	PRAC. SEROLOGII GRUPY KRWI	HN30	330,0 m³/h	HW30	330,0 m³/h	6
B01	LAB	P.306	PRAC. ANALITYKI OGÓLNEJ	HN30	740,0 m³/h	HW30	740,0 m³/h	10
B01	LAB	P.336	PUNKT POBRAŃ	CN75	235,0 m³/h	Went pkt.pobrań	235,0 m³/h	3
B01	LAB	P.337	WC D. / NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	4
B01	LAB	P.338	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
B01	LAB	P.339	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	80,0 m³/h	7
B01	LAB	P.335	POCZEKALNIA	CN75	600,0 m³/h	CW75	600,0 m³/h	7
B01	LAB	P.301	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN31	90,0 m³/h	HW31	80,0 m³/h	6
B01	LAB	P.325	SZATNIA BRUDNA	HN32	120,0 m³/h	H_szatnie brudne_lab	120,0 m³/h	6
B01	LAB	P.322	SZATNIA CZYSTA	HN32	120,0 m³/h	H_szatnie czyste_lab	120,0 m³/h	6
B01	LAB	P.323	WĘŻEŁ SANITARNY	HN32	80,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	LAB	P.324	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WC_lab	80,0 m³/h	16
B01	LAB	P.317	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WC_lab	30,0 m³/h	2
B01	LAB	P.332	PRZYJMOWANIE PRÓBEK	HN30	390,0 m³/h	HW30	390,0 m³/h	6
B01	LAB	P.333	KOMUNIKACJA	HN31	230,0 m³/h	HW31	230,0 m³/h	8
B01	LAB	P.303	GAB. KIEROWNIKA	HN31	120,0 m³/h	HW31	120,0 m³/h	2
B01	LAB	P.316	PRZEDS. WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
B01	LAB	P.310	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN30	90,0 m³/h	HW30	90,0 m³/h	5
B01	LAB	P.304	MAG. ODCZYNNIKÓW	HN31	300,0 m³/h	H_mag_lab	300,0 m³/h	20
B01	LAB	P.315	MAG. SZKŁA	HN31	60,0 m³/h	HW31	60,0 m³/h	3
B01	LAB	P.330	PRZEDSIONEK	HN31	200,0 m³/h	HW31	200,0 m³/h	8
B01	LAB	P.318	KOMUNIKACJA	HN31	740,0 m³/h	HW31	740,0 m³/h	8
B01	LAB	P.326	SZATNIA BRUDNA	HN32	120,0 m³/h	H_szatnie brudne_lab	120,0 m³/h	6
B01	LAB	P.328	SZATNIA CZYSTA	HN32	120,0 m³/h	H_szatnie czyste_lab	120,0 m³/h	6
B01	LAB	P.327	WĘŻEŁ SANITARNY	HN32	80,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	LAB	P.329	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WC_lab	80,0 m³/h	16
B01	LAB	P.300	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WC_lab	50,0 m³/h	10
B01	LAB	P.320	BANK KRWI	HN30	110,0 m³/h	HW30	110,0 m³/h	4

B01	LAB	P.340	PRACOWNIA CITO	HN30	590,0 m³/h	HW30	590,0 m³/h	10
B01	LAB	P.341	ZMYWALNIA	HN31	250,0 m³/h	H_zmy_lab	250,0 m³/h	10
B01	LAB	P.342	DESTYLATORNIA	HN31	90,0 m³/h	HW31	90,0 m³/h	6
B01	LAB	P.343	MAGAZYN	HN31	0,0 m³/h	H_mag_lab	30,0 m³/h	3
B01	MAG	P.523	DOSTAWY MAT. STERYLNEGO	CN75	130,0 m³/h	CW75	130,0 m³/h	2
B01	MAG	P.505	MAGAZYN	HN35	110,0 m³/h	CW75	110,0 m³/h	1
B01	MAG	P.506	DEPOZYT UBRAŃ	CN75	200,0 m³/h	CW75	200,0 m³/h	2
B01	MAG	P.507	WARSZTAT	HN36	1000,0 m³/h	HW36	1000,0 m³/h	3
B01	MAG	P.528	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY	CN75	380,0 m³/h	CW75	380,0 m³/h	2
B01	MAG	P.513	POM. PRZEGLĄDU APARATURY	CN75	160,0 m³/h	CW75	160,0 m³/h	2
B01	MAG	P.510	MYJNIA WÓZKÓW	CN75	360,0 m³/h	WT1	360,0 m³/h	5
B01	MAG	P.525	ODPADY MEDYCZNE	CN75	260,0 m³/h	WIZ27	260,0 m³/h	6
B01	MAG	P.524	MAG. NARZĘDZI BRUDNYCH	CN75	220,0 m³/h	WIZ28	220,0 m³/h	6
B01	MAG	P.512	MAG. WÓZKÓW I ŁÓŻEK	CN75	225,0 m³/h	CW75	225,0 m³/h	2
B01	MAG	P.516	MAG. DO (DIAGNOSTYKA OBRAZOWA)	CN75	140,0 m³/h	CW75	140,0 m³/h	2
B01	MAG	P.508	POM. SOCJALNE	HN36	220,0 m³/h	WSC13	170,0 m³/h	4
B01	MAG	P.519	MAGAZYN/ POM TECHNICZNE	CN75	100,0 m³/h	CW75	100,0 m³/h	2
B01	MAG	P.517	POM. SOCJALNE - OUTSOURCING	CN75	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
B01	MAG	P.509	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	3
B01	MAG	P.518	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	90,0 m³/h	8
B01	MAG	P.520	MAGAZYN/ POM TECHNICZNE	CN75	90,0 m³/h	CW75	90,0 m³/h	2
B01	MAG	P.514	ODPADY KOMUNALNE	CN75	200,0 m³/h	Wodp	200,0 m³/h	
B01	MAG	P.511	STREFA KOMÓR	CN75	220,0 m³/h	CW75	220,0 m³/h	4
B01	MAG	P.527	MAG. BRUDNY	CN75	750,0 m³/h	WT2	750,0 m³/h	5
B01	MAG	P.515	MAG. OIT	CN75	170,0 m³/h	CW75	170,0 m³/h	1
B01	PAT	P.403	PRZYG. ZWŁOK	CN74	150,0 m³/h	CW74	150,0 m³/h	2
B01	PAT	P.419	PRAC. MIKROSKOPOWA	CN73	200,0 m³/h	CW73	200,0 m³/h	4
B01	PAT	P.421	ADMINISTRACJA - SEKRETARIAT	CN72	90,0 m³/h	CW72	90,0 m³/h	2

B01	PAT	P.420	PRAC. OBRÓBKII PREP. HISTOPATOLOG.	CN73	200,0 m³/h	CW73	200,0 m³/h	4
B01	PAT	P.418	PRAC. CYTOLOGICZNA	CN73	200,0 m³/h	CW73	200,0 m³/h	4
B01	PAT	P.416	PRAC. FORMALINOWA	CN73	200,0 m³/h	CW73	200,0 m³/h	4
B01	PAT	P.417	PRAC. TECHNIK SPECJALNYCH	CN73	200,0 m³/h	CW73	200,0 m³/h	4
B01	PAT	P.422	KOMUNIKACJA	CN72	200,0 m³/h	CW72	200,0 m³/h	2
B01	PAT	P.405	PRO MORTE	CN74	120,0 m³/h	CW74	120,0 m³/h	2
B01	PAT	P.401	WEJŚCIE RODZIN I POCZEKALNIA	CN72	240,0 m³/h	CW72	160,0 m³/h	3
B01	PAT	P.411	WĘŻEŁ SANITARNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC12	60,0 m³/h	5
B01	PAT	P.402	OKAZANIE I WYDANIE ZWŁOK	CN74	180,0 m³/h	CW74	180,0 m³/h	2
B01	PAT	P.404	CHŁODNIA	CN74	300,0 m³/h	CW74	300,0 m³/h	2
B01	PAT	P.408	SALA SEKCYJNA	CN74	840,0 m³/h	CW74/WT3	0,0 m³/h	10
B01	PAT	P.415	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC12	50,0 m³/h	0
B01	PAT	P.407	POM. PORZĄDKOWE	CN73	100,0 m³/h	WC12	80,0 m³/h	6
B01	PAT	P.413	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC12	30,0 m³/h	2
B01	PAT	P.406	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC12	50,0 m³/h	3
B01	PAT	P.409	SZATNIA	CN72	40,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
B01	PAT	P.410	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC12	50,0 m³/h	10
B01	PAT	P.412	SZATNIA	CN72	70,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
B01	PAT	P.426	POM. ARCHIWALNE NA SZKIEŁKA	CN73	100,0 m³/h	CW73	100,0 m³/h	2
B01	PAT	P.414	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	50,0 m³/h	12
B01	PAT	P.423	MAG. BRUDNY / ODPADY MED.	CN72	100,0 m³/h	WC12	100,0 m³/h	6
B01	PAT	P.424	POM. SOCJALNE	CN72	90,0 m³/h	Wpat4	90,0 m³/h	4
B01	PAT	P.425	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	CN73	100,0 m³/h	CW73	100,0 m³/h	2
B01	PAT	P.427	KOMUNIKACJA	CN73	30,0 m³/h	CW73	30,0 m³/h	
B01	SZC	P.120	POM. SOCJALNE	HN35	240,0 m³/h	WSC31	240,0 m³/h	4
B01	SZC	P.102	WĘŻEŁ SANITARNY	HN35	160,0 m³/h	HW35	110,0 m³/h	5
B01	SZC	P.101	SZATNIA D.	HN34	400,0 m³/h	HW34	400,0 m³/h	4
B01	SZC	P.105	WĘŻEŁ SANITARNY	HN35	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	SZC	P.108	WĘŻEŁ SANITARNY	HN35	110,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	5

B01	SZC	P.111	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	120,0 m³/h	HW35	70,0 m³/h	5
B01	SZC	P.114	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	110,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	5
B01	SZC	P.127	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	160,0 m³/h	HW35	110,0 m³/h	5
B01	SZC	P.130	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	110,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	5
B01	SZC	P.133	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	110,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	5
B01	SZC	P.136	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	160,0 m³/h	HW35	110,0 m³/h	5
B01	SZC	P.139	WĘZEŁ SANITARNY	HN35	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
B01	SZC	P.143	POM. Z NATRYSKAMI	HN35	130,0 m³/h	HW35	80,0 m³/h	5
B01	SZC	P.142	UMYWALNIA	HN35	60,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	2
B01	SZC	P.146	UMYWALNIA	HN35	60,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	2
B01	SZC	P.147	POM. Z NATRYSKAMI	HN35	130,0 m³/h	HW35	80,0 m³/h	5
B01	SZC	P.150	UMYWALNIA	HN35	60,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	2
B01	SZC	P.151	POM. Z NATRYSKAMI	HN35	130,0 m³/h	HW35	80,0 m³/h	5
B01	SZC	P.154	UMYWALNIA	HN35	60,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	2
B01	SZC	P.155	POM. Z NATRYSKAMI	HN35	130,0 m³/h	HW35	80,0 m³/h	5
B01	SZC	P.141	SZATNIA D.	HN34	760,0 m³/h	HW34	760,0 m³/h	4
B01	SZC	P.138	SZATNIA M.	HN34	90,0 m³/h	HW34	90,0 m³/h	4
B01	SZC	P.135	SZATNIA M.	HN34	360,0 m³/h	HW34	360,0 m³/h	4
B01	SZC	P.145	SZATNIA D.	HN34	740,0 m³/h	HW34	740,0 m³/h	4
B01	SZC	P.149	SZATNIA D.	HN34	730,0 m³/h	HW34	730,0 m³/h	4
B01	SZC	P.153	SZATNIA D.	HN34	780,0 m³/h	HW34	780,0 m³/h	4
B01	SZC	P.132	SZATNIA M.	HN34	130,0 m³/h	HW34	130,0 m³/h	4
B01	SZC	P.129	SZATNIA D.	HN34	120,0 m³/h	HW34	120,0 m³/h	4
B01	SZC	P.126	SZATNIA D.	HN34	340,0 m³/h	HW34	340,0 m³/h	4
B01	SZC	P.116	SZATNIA D.	HN34	690,0 m³/h	HW34	690,0 m³/h	4
B01	SZC	P.113	SZATNIA M.	HN34	120,0 m³/h	HW34	120,0 m³/h	4
B01	SZC	P.110	SZATNIA	HN34	140,0 m³/h	HW34	140,0 m³/h	4
B01	SZC	P.107	SZATNIA D.	HN34	120,0 m³/h	HW34	120,0 m³/h	4
B01	SZC	P.104	SZATNIA M.	HN34	110,0 m³/h	HW34	110,0 m³/h	4
B01	SZC	P.118	POM. Z NATRYSKAMI	HN35	130,0 m³/h	HW35	80,0 m³/h	5
B01	SZC	P.117	UMYWALNIA	HN35	60,0 m³/h	HW35	60,0 m³/h	2
B01	SZC	P.157	KOMUNIKACJA	HN36	360,0 m³/h	HW36	360,0 m³/h	2
B01	SZC	P.122	KOMUNIKACJA	HN36	260,0 m³/h	HW36	260,0 m³/h	2

B01	SZC	P.121	KOMUNIKACJA	HN36	180,0 m³/h	HW36	180,0 m³/h	2
B01	SZC	P.124	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW36	50,0 m³/h	2
B01	SZC	P.123	POM. REKREACYJNE	HN36	720,0 m³/h	HW36	620,0 m³/h	5
B01	SZC	P.125	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	5
B01	SZC	P.103	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	15
B01	SZC	P.106	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	14
B01	SZC	P.109	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	16
B01	SZC	P.112	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	16
B01	SZC	P.115	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	16
B01	SZC	P.119	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	14
B01	SZC	P.156	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	13
B01	SZC	P.152	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	14
B01	SZC	P.128	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	16
B01	SZC	P.131	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	18
B01	SZC	P.134	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	15
B01	SZC	P.137	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	16
B01	SZC	P.140	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	60,0 m³/h	16
B01	SZC	P.148	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	14
B01	SZC	P.144	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	50,0 m³/h	14
B01	TECH	P.607	POM. TECH. IT	CN75	100,0 m³/h	WEX	100,0 m³/h	10
B01	TECH	P.615	POM. IT	CN75	60,0 m³/h	CW75	60,0 m³/h	1
B01	TECH	P.609	POM. ROZDZIELNI NN 1	CN75	30,0 m³/h	CW75	30,0 m³/h	
B01	TECH	P.618	WĘŻEŁ CO	POŚREDNI	200,0 m³/h	W_TECH	200,0 m³/h	
B01	TECH	P.616	POM. PRZYŁĄCZY TELETECH.	CN72	30,0 m³/h	CW72	30,0 m³/h	2
B01	TECH	P.619	POM. TECHNICZNE	POŚREDNI	200,0 m³/h	W_TECH	200,0 m³/h	
B01	TECH	P.602	MASZYNOWNIA POCZTY PNEUMATYCZNEJ	HN33	120,0 m³/h	HW33	120,0 m³/h	1
B01	TECH	P.620	POM. TELETECH.	HN33	30,0 m³/h	HW33	30,0 m³/h	0,5
B01	TECH	P.621	POM. ELEKTR.	HN33	30,0 m³/h	HW33	30,0 m³/h	0,5
B01	TECH	P.603	HYDROFORNIA WODY SZAREJ	CN75	90,0 m³/h	CW75	90,0 m³/h	2
B01	TECH	P.605	POMPOWNIENIE WODY POŻAROWEJ I HYDROFORNIA	CN75	100,0 m³/h	CW75	100,0 m³/h	2

B01	TECH	P.608	POM. SN	CN75	30,0 m³/h	CW75	30,0 m³/h	
B01	TECH	P.610	POM. ROZDZIELNI NN 2	CN75	30,0 m³/h	CW75	30,0 m³/h	
B01	TECH	P.611	POM. UPS I BATERII	nawiew ele	100,0 m³/h	CW75	100,0 m³/h	
B01	TECH	P.612	POM. SN	CN75	30,0 m³/h	CW75	30,0 m³/h	
B01	TECH	P.613	POM. ODB. PPOŻ.	nawiew ele	150,0 m³/h	CW75	150,0 m³/h	
P00	HG	0.804	SZATNIA / WÓZKARNIA	CN69	60,0 m³/h	CW69	60,0 m³/h	5
P00	HG	0.817	APTEKA	CN69	250,0 m³/h	CW69	250,0 m³/h	4
P00	HG	0.803	INFORMACJA	CN69	90,0 m³/h	CW69	90,0 m³/h	3
P00	HG	0.813	POK. MATEK KARMIĄCYCH	CN69	120,0 m³/h	WSC35	120,0 m³/h	4
P00	HG	0.806	WC OCHRONY	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P00	HG	0.808	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	100,0 m³/h	4
P00	HG	0.805	ZAPLECZE OCHRONY	CN69	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P00	HG	0.802	KOMUNIKACJA	CN69	600,0 m³/h	CW69	600,0 m³/h	2
P00	HG	0.812	KOMUNIKACJA	CN69	250,0 m³/h	CW69	250,0 m³/h	1
P00	HG	0.807	ZAPLECZE	CN69	100,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P00	HG	0.801	HOL	CN69	2400,0 m³/h	CW69	2400,0 m³/h	5
P00	HG	0.816	SKLEP	CN69	180,0 m³/h	CW69	180,0 m³/h	4
P00	HG	0.815	SKLEP REHABILITACYJNY	CN69	180,0 m³/h	CW69	180,0 m³/h	4
P00	HG	0.814	PUNKT KAWIARNIANY	CN69	180,0 m³/h	CW69	180,0 m³/h	4
P00	HG	0.809	KOMUNIKACJA	CN69	110,0 m³/h	HW24	110,0 m³/h	2
P00	HG	0.819	POM. OCHRONY	CN69	60,0 m³/h	CW69	60,0 m³/h	2
P00	HG	0.810	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P00	HG	0.811	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	80,0 m³/h	7
P00	HG	0.812	WC D./NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	2
P00	HG	0.806A	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC4	60,0 m³/h	7
P00	IPP	0.202	POCZEKALNIA	CN69	1200,0 m³/h	CW69	1200,0 m³/h	10
P00	IPP	0.213	GAB. LEKARSKI	CN70	140,0 m³/h	CW70	140,0 m³/h	3
P00	IPP	0.204	REJESTRACJA	CN69	600,0 m³/h	CW69	600,0 m³/h	5
P00	IPP	0.215	GAB. LEKARSKI	CN70	150,0 m³/h	CW70	150,0 m³/h	3
P00	IPP	0.209	ZAPLECZE REJESTRACJI	CN69	90,0 m³/h	CW69	90,0 m³/h	4
P00	IPP	0.206	GAB. LEKARSKI	CN70	150,0 m³/h	CW70	150,0 m³/h	3
P00	IPP	0.201	POM. PORZĄDKOWE/ BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	30,0 m³/h	2

P00	IPP	0.212	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	IPP	0.205	KOMUNIKACJA	CN69	300,0 m³/h	CW69	200,0 m³/h	2
P00	IPP	0.207	GAB. LEKARSKI	CN70	140,0 m³/h	CW70	140,0 m³/h	3
P00	IPP	0.214	GAB. LEKARSKI	CN70	130,0 m³/h	CW70	130,0 m³/h	3
P00	IPP	0.211	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	12
P00	IPP	0.208	KOMUNIKACJA	CN69	300,0 m³/h	CW69	300,0 m³/h	5
P00	IPP	0.203	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	2
P00	KO	0.394	KOMUNIKACJA	HN24	280,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	KO	0.393	KOMUNIKACJA	HN24	180,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.322	SEKRETARIAT	HN21	170,0 m³/h	HW21	170,0 m³/h	3
P00	OZ	0.323	GAB. ORDYNATORA	HN21	130,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P00	OZ	0.310	POK. 1-ł 5 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.312	POK. 1-ł 7 DS IZOL.	HN29	550,0 m³/h	HW29	420,0 m³/h	4
P00	OZ	0.313	POK. 1-ł 8 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.314	POK. 1-ł 9 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.315	POK. 1-ł 10 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.316	POK. 1-ł 11 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.317	POK. 1-ł 12 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.306	POK. 1-ł 1 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.318	POK. 1-ł 13 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.330	POK. 1-ł 14 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.331	POK. 1-ł 15 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.333	POK. 1-ł 16 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.334	POK. 1-ł 17 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.335	POK. 1-ł 18 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.336	POK. 1-ł 19 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.337	POK. 1-ł 20 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.338	POK. 1-ł 21 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.339	POK. 1-ł 22 DM IZOL.	HN28	550,0 m³/h	HW28	420,0 m³/h	16
P00	OZ	0.341	POK. 1-ł 24 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.342	POK. 1-ł 25 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.343	POK. 1-ł 26 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P00	OZ	0.344	POK. 1-ł 27 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.345	POK. 1-ł 28 DM NPS.	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.346	POK. 1-ł 29 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.347	POK. 1-ł 30 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.349	POK. 1-ł 32 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.350	POK. 1-ł 33 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.353	POK. 1-ł 36 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.352	POK. 1-ł 35 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.354	POK. 1-ł 37 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.357	POK. 1-ł 40 DM	HN18	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.358	POK. 1-ł 41 DM	HN18	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.359	POK. 1-ł 42 DM	HN18	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.360	POK. 1-ł 43 DM	HN18	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.361	POK. 1-ł 44 DM	HN18	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.365	POK. 1-ł 45 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.366	POK. 1-ł 46 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.373	POK. 1-ł 47 DS	HN19	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.380	POK. 1-ł 48 DS	HN19	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.381	POK. 1-ł 49 DS	HN19	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.382	POK. 1-ł 50 DS	HN19	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.383	POK. 1-ł 51 DS IZOL.	HN12	600,0 m³/h	HW12	440,0 m³/h	20
P00	OZ	0.385	POK. 1-ł 53 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.324	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	60,0 m³/h	2
P00	OZ	0.302	MAG. SZKOLNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW24	30,0 m³/h	2
P00	OZ	0.377A	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW23	100,0 m³/h	6
P00	OZ	0.328	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	100,0 m³/h	6
P00	OZ	0.325	POM. SOCJALNE	HN21	120,0 m³/h	H_WSC3	120,0 m³/h	3
P00	OZ	0.326	PIEL. ODDZIAŁ.	HN21	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P00	OZ	0.327	DYŻURKA LEK.	HN21	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P00	OZ	0.371A	ŁAZIENKA GAB. 1-2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	100,0 m³/h	3
P00	OZ	0.371	GAB. LEKARSKI 1	HN21	200,0 m³/h	HW21	150,0 m³/h	3
P00	OZ	0.369	KUCHENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WSC3	60,0 m³/h	4
P00	OZ	0.370	GAB. LEKARSKI 2	HN21	200,0 m³/h	HW21	150,0 m³/h	3

P00	OZ	0.367	GAB. LEKARSKI 4	HN21	200,0 m³/h	HW21	150,0 m³/h	3
P00	OZ	0.368	GAB. LEKARSKI 3	HN21	200,0 m³/h	HW21	150,0 m³/h	3
P00	OZ	0.379	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN20	200,0 m³/h	HW20	200,0 m³/h	4
P00	OZ	0.374	PUNKT PIEL. 1	HN24	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.376A	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW23	100,0 m³/h	22
P00	OZ	0.375	POK. PRZYG. PIEL.	HN20	310,0 m³/h	HW20	310,0 m³/h	4
P00	OZ	0.332	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN20	250,0 m³/h	HW20	250,0 m³/h	4
P00	OZ	0.364	POK. PRZYG. PIEL.	HN25	130,0 m³/h	HW25	130,0 m³/h	4
P00	OZ	0.363	PUNKT PIEL. 2	HN25	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.304	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW24	30,0 m³/h	2
P00	OZ	0.389	ŁAZIENKA RODZICÓW NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW23	100,0 m³/h	5
P00	OZ	0.305	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	120,0 m³/h	9
P00	OZ	0.388	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW23	100,0 m³/h	4
P00	OZ	0.323A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	130,0 m³/h	4
P00	OZ	0.309	POK. 1-Ł 4 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.308	POK. 1-Ł 3 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.307	POK. 1-Ł 2 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.372	POK. PSYCHOLOGA	HN21	120,0 m³/h	HW21	120,0 m³/h	2
P00	OZ	0.355	POK. 1-Ł 38 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.386	POK. 1-Ł 54 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.384	POK. 1-Ł 52 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.387	POK. 1-Ł 55 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.329	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN25	70,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P00	OZ	0.348	POK. 1-Ł 31 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.301	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN24	110,0 m³/h	HW24	90,0 m³/h	5
P00	OZ	0.319	POK. NARAD (10 OS.)	HN21	360,0 m³/h	HW21	360,0 m³/h	5
P00	OZ	0.351	POK. 1-Ł 34 DM	HN17	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.356	POK. 1-Ł 39 DM IZOL.	HN27	610,0 m³/h	HW27	450,0 m³/h	20
P00	OZ	0.356A	BRUDOWNIK 39	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ5	160,0 m³/h	18
P00	OZ	0.357A	ŁAZIENKA 40	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW18	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.358A	ŁAZIENKA 41	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW18	150,0 m³/h	11

P00	OZ	0.354A	ŁAZIENKA 37	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.355A	ŁAZIENKA 38	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.353A	ŁAZIENKA 36	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.359A	ŁAZIENKA 42	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW18	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.360A	ŁAZIENKA 43	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW18	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.361A	ŁAZIENKA 44	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW18	150,0 m³/h	2
P00	OZ	0.351A	ŁAZIENKA 34	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.352A	ŁAZIENKA 35	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.350A	ŁAZIENKA 33	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.349A	ŁAZIENKA 32	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.348A	ŁAZIENKA 31	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.347A	ŁAZIENKA 30	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.346A	ŁAZIENKA 29	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	10
P00	OZ	0.345A	ŁAZIENKA 28	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	8
P00	OZ	0.333A	ŁAZIENKA 16	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	10
P00	OZ	0.334A	ŁAZIENKA 17	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.344A	ŁAZIENKA 27	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.343A	ŁAZIENKA 26	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.342A	ŁAZIENKA 25	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.336A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.335A	ŁAZIENKA 18	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.337A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.338A	ŁAZIENKA 21	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.341A	ŁAZIENKA 24	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.339A	ŁAZIENKA 22 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ11	130,0 m³/h	15
P00	OZ	0.365A	ŁAZIENKA 45	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.366A	ŁAZIENKA 46	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.330A	ŁAZIENKA 14	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.331A	ŁAZIENKA 15	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW17	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.390	KUCHENKA MLECZNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WSC3	60,0 m³/h	4
P00	OZ	0.368A	ŁAZIENKA GAB. 3-4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	100,0 m³/h	3
P00	OZ	0.387A	ŁAZIENKA 55	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.373A	ŁAZIENKA 47	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW19	150,0 m³/h	8

P00	OZ	0.384A	ŁAZIENKA 52	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.386A	ŁAZIENKA 54	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.380A	ŁAZIENKA 48	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW19	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.381A	ŁAZIENKA 49	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW19	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.382A	ŁAZIENKA 50	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW19	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.385A	ŁAZIENKA 53	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.383A	ŁAZIENKA 51 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ15	160,0 m³/h	18
P00	OZ	0.306A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.307A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.317A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	12
P00	OZ	0.318A	ŁAZIENKA 13	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.316A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.315A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.309A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.308A	ŁAZIENKA 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.310A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.314A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.313A	ŁAZIENKA 8	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.312A	ŁAZIENKA 7 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ13	130,0 m³/h	15
P00	OZ	0.326A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	140,0 m³/h	8
P00	OZ	0.327A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	120,0 m³/h	9
P00	OZ	0.374A	ŁAZIENKA PIEL. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW22	120,0 m³/h	3
P00	OZ	0.363A	ŁAZIENKA PIEL. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW26	90,0 m³/h	3
P00	OZ	0.339B	ŚLUZA 22 IZOL.	HN28	130,0 m³/h	HW28	130,0 m³/h	21
P00	OZ	0.312B	ŚLUZA 7 IZOL.	HN29	130,0 m³/h	HW29	130,0 m³/h	23
P00	OZ	0.356B	ŚLUZA 39 IZOL.	HN27	170,0 m³/h	HW27	170,0 m³/h	20
P00	OZ	0.340	POK. 1-Ł 23 DM	HN16	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.340A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW16	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.311	POK. 1-Ł 6 DS	HN15	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.311A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW15	150,0 m³/h	11
P00	OZ	0.320	POK. ROZMÓW	HN21	60,0 m³/h	HW21	60,0 m³/h	2
P00	OZ	0.321	POK. ROZMÓW	HN21	60,0 m³/h	HW21	60,0 m³/h	2
P00	OZ	0.391	KUCHENKA RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC35	120,0 m³/h	5

P00	OZ	0.395	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE	HN25	650,0 m³/h	HW25	230,0 m³/h	2
P00	OZ	0.396	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE	HN25	300,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	1,8
P00	OZ	0.397	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE	HN25	240,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	1,9
P00	OZ	0.398	KOMUNIKACJA	HN24	300,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.392	KOMUNIKACJA	HN24	890,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	OZ	0.376	PRZEDS. WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P00	OZ	0.377	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P00	OZ	0.362	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW26	50,0 m³/h	2
P00	OZ	0.378	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW23	100,0 m³/h	8
P00	OZ	0.356C	ŚLUZA ZEWN. 39 IZOL.	HN27	160,0 m³/h	HW27	160,0 m³/h	15
P00	OZ	0.383B	ŚLUZA 51 IZOL.	HN12	150,0 m³/h	HW12	150,0 m³/h	20
P00	OZ	0.383C	ŚLUZA ZEWN. 51 IZOL.	HN12	150,0 m³/h	HW12	150,0 m³/h	15
P00	OZ	0.303	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN24	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	6
P00	SOR	0.029	REJESTRACJA	CN66	180,0 m³/h	CW66	180,0 m³/h	3
P00	SOR	0.021	DEKONTAMINACJA	CN66	330,0 m³/h	WIZ23	330,0 m³/h	10
P00	SOR	0.019	SALA RESUSCYTACYJNA	CN67	2800,0 m³/h	CW67	2770,0 m³/h	10
P00	SOR	0.020	CIEPŁA SIENÍ	CN75	600,0 m³/h	W_TECH	600,0 m³/h	2,5
P00	SOR	0.026	SALA OBSERWACYJNA	CN67	2200,0 m³/h	CW67	2150,0 m³/h	10
P00	SOR	0.023	SALA ZABIEGOWA	CN67	1200,0 m³/h	CW67	1200,0 m³/h	15
P00	SOR	0.014	WSTĘPNA IT	CN67	1600,0 m³/h	CW67	1600,0 m³/h	10
P00	SOR	0.030	POCZEKALNIA	CN66	1200,0 m³/h	CW66	1100,0 m³/h	5
P00	SOR	0.051	GAB. OGÓLNO-PEDIATRYCZNY	CN68	160,0 m³/h	CW68	160,0 m³/h	3
P00	SOR	0.050	GAB. OGÓLNO-PEDIATRYCZNY	CN68	160,0 m³/h	CW68	160,0 m³/h	3
P00	SOR	0.049	GAB. LARYNGOLOGICZNY	CN68	150,0 m³/h	CW68	150,0 m³/h	3
P00	SOR	0.036	SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH	CN68	120,0 m³/h	CW68	120,0 m³/h	3
P00	SOR	0.037	GAB. ZABIEG.	CN68	150,0 m³/h	CW68	150,0 m³/h	3
P00	SOR	0.018	KOMUNIKACJA	CN66	700,0 m³/h	CW66	630,0 m³/h	2
P00	SOR	0.007	KOMUNIKACJA	CN66	270,0 m³/h	CW66	200,0 m³/h	2
P00	SOR	0.045	KOMUNIKACJA	CN66	960,0 m³/h	CW66	910,0 m³/h	5

P00	SOR	0.033	POK. MATEK KARMIAJĄCYCH	CN66	120,0 m³/h	CW66	70,0 m³/h	4
P00	SOR	0.001	GAB. KIEROWNIKA	CN66	120,0 m³/h	CW66	120,0 m³/h	2
P00	SOR	0.008	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	10
P00	SOR	0.010	WC PERS. M	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	80,0 m³/h	8
P00	SOR	0.013	MAG. ODPADÓW MED.	CN66	240,0 m³/h	WIZ25	240,0 m³/h	6
P00	SOR	0.012	MAG. CZYSTY	CN66	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P00	SOR	0.053	GAB. OKULISTYCZNY	CN68	160,0 m³/h	CW68	160,0 m³/h	3
P00	SOR	0.039	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	3
P00	SOR	0.038	POK. ZABAW	CN66	300,0 m³/h	CW66	300,0 m³/h	8
P00	SOR	0.031	ZATOCZKA NA WÓZKI, SZATNIA	CN66	150,0 m³/h	CW66	150,0 m³/h	5
P00	SOR	0.041	PRZEDS.WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	SOR	0.028	BOKS SEGREGACJI	CN67	780,0 m³/h	CW67	780,0 m³/h	8
P00	SOR	0.048	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	SOR	0.035	GAB. CHIRURGICZNY	CN68	150,0 m³/h	CW68	150,0 m³/h	3
P00	SOR	0.002	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	30,0 m³/h	2
P00	SOR	0.011	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	SOR	0.009	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	SOR	0.044A	ŁAZIENKA IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ22	200,0 m³/h	5
P00	SOR	0.047	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	7
P00	SOR	0.052	PIEL. ODDZIAŁ.	CN68	120,0 m³/h	CW68	120,0 m³/h	3
P00	SOR	0.034	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	
P00	SOR	0.024	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	2
P00	SOR	0.025	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW66	30,0 m³/h	2
P00	SOR	0.022	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW67	30,0 m³/h	2
P00	SOR	0.054	CIEMNIA	CN68	120,0 m³/h	CW68	120,0 m³/h	3
P00	SOR	0.044B	ŚLUZA IZOL.	CN68	0,0 m³/h	POŚREDNI	50,0 m³/h	5
P00	SOR	0.044	IZOLATKA	CN68	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P00	SOR	0.042	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	11
P00	SOR	0.043	POM. OCHRONY	CN66	90,0 m³/h	CW66	90,0 m³/h	4
P00	SOR	0.027	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW66	40,0 m³/h	2
P00	SOR	0.015	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	110,0 m³/h	6
P00	SOR	0.040	KOMUNIKACJA	CN66	100,0 m³/h	CW66	70,0 m³/h	2

P00	SOR	0.063	PRO MORTE	CN66	40,0 m³/h	WIZ24	40,0 m³/h	2
P00	SOR	0.064	POM. PSYCHOLOGÓW	CN66	210,0 m³/h	CW66	210,0 m³/h	3
P00	SOR	0.005	DYŻURKA LEK.	CN66	150,0 m³/h	CW66	100,0 m³/h	3
P00	SOR	0.006	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	5
P00	SOR	0.003	DYŻURKA PIEL. I RATOWNIKÓW	CN66	150,0 m³/h	CW66	100,0 m³/h	3
P00	SOR	0.004	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	5
P00	TECH	0.605	POM. TELETECH.	HN25	50,0 m³/h	HW25	50,0 m³/h	1
P00	TECH	0.606	POM. ELEKTR.	HN25	50,0 m³/h	HW25	50,0 m³/h	1
P00	TECH	0.603	POM. ELEKTR.	HN24	60,0 m³/h	HW24	60,0 m³/h	2
P00	TECH	0.604	POM. TELETECH.	HN24	50,0 m³/h	HW24	50,0 m³/h	2
P00	TECH	0.055	POM. TELETECH.	CN69	60,0 m³/h	CW69	60,0 m³/h	2
P00	TECH	0.056	POM. ELEKTR.	CN69	60,0 m³/h	CW69	60,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.106	MRI	CN80	250,0 m³/h	CW80	250,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.107	POM. TECH. MRI	CN69	70,0 m³/h	CW69	70,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.101	CT	CN80	260,0 m³/h	CW80	260,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.124	RTG (TELEKOMANDO)	CN80	260,0 m³/h	CW80	260,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.127	REJESTRACJA	CN69	100,0 m³/h	CW69	100,0 m³/h	5
P00	ZDO	0.104	PRZYG. PACJENTA	CN69	320,0 m³/h	CW69	320,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.105	STEROWNIA MRI	CN80	120,0 m³/h	CW80	120,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.114	PRZYG. PACJENTA	CN80	60,0 m³/h	CW80	60,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.119	POM. TECHNIKÓW	CN70	120,0 m³/h	CW70	70,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.118	DYŻURKA RADIOLOGÓW	CN70	120,0 m³/h	CW70	70,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.121	GAB. KIEROWNIKA	CN70	100,0 m³/h	CW70	100,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.108	MAGAZYN	CN69	30,0 m³/h	CW69	30,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.125	GAB. USG	CN80	220,0 m³/h	CW80	170,0 m³/h	3
P00	ZDO	0.132	GAB. USG	CN80	160,0 m³/h	CW80	110,0 m³/h	3
P00	ZDO	0.113	RTG	CN80	160,0 m³/h	CW80	160,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.102	STEROWNIA	CN80	60,0 m³/h	CW80	60,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.123	STEROWNIA	CN80	60,0 m³/h	CW80	60,0 m³/h	3
P00	ZDO	0.116	PRZYG. PACJENTA	CN80	70,0 m³/h	CW80	70,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.136	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW69	60,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.112	WC	CN80	50,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	5

P00	ZDO	0.103	SALA WYPOCZYNKOWA	CN69	240,0 m³/h	CW69	240,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.131	KOMUNIKACJA	CN69	660,0 m³/h	CW69	660,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.128	POCZEKALNIA	CN69	400,0 m³/h	CW69	400,0 m³/h	5
P00	ZDO	0.134	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	6
P00	ZDO	0.133	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	6
P00	ZDO	0.135	POK.OPISÓW	CN70	120,0 m³/h	CW70	120,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.138	POM. TECHNIKA	CN70	60,0 m³/h	CW70	60,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.111	STEROWNIA	CN80	70,0 m³/h	CW80	70,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.109	KOMUNIKACJA	CN69	1300,0 m³/h	CW69	1300,0 m³/h	5
P00	ZDO	0.117	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	100,0 m³/h	18
P00	ZDO	0.126	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.129	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	12
P00	ZDO	0.130	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	ZDO	0.122	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	2
P00	ZDO	0.110	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	40,0 m³/h	6
P00	ZDO	0.137	ZAPLECZE	POŚREDNI	80,0 m³/h	WSC30	80,0 m³/h	4
P00	ZDO	0.139	PRZEDS. WC D	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P00	ZDO	0.140	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	14
P01	KO	1.101	KOMUNIKACJA	CN59	1200,0 m³/h	CW59	1200,0 m³/h	2
P01	OC	1.124	SEKRETARIAT	HN5	150,0 m³/h	HW5	110,0 m³/h	3
P01	OC	1.125	GAB. ORDYNATORA	HN5	170,0 m³/h	HW5	170,0 m³/h	3
P01	OC	1.111	POK. 1-ł 5 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.113	POK. 1-ł 7 DM IZOL.	HN1	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P01	OC	1.114	POK. 1-ł 8 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.115	POK. 1-ł 9 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.116	POK. 1-ł 10 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.117	POK. 1-ł 11 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.118	POK. 1-ł 12 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.107	POK. 1-ł 1 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.120	POK. 1-ł 13 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.131	POK. 1-ł 14 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.132	POK. 1-ł 15 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.134	POK. 1-ł 16 DS NPS.	HN3	130,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P01	OC	1.135	POK. 1-ł 17 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.136	POK. 1-ł 18 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.137	POK. 1-ł 19 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.138	POK. 1-ł 20 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.139	POK. 1-ł 21 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.140	POK. 1-ł 22 DS IZOL.	HN3	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P01	OC	1.142	POK. 1-ł 24 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.143	POK. 1-ł 25 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.144	POK. 1-ł 26 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.145	POK. 1-ł 27 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.146	POK. 1-ł 28 DS NPS.	HN3	130,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.147	POK. 1-ł 29 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.148	POK. 1-ł 30 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.150	POK. 1-ł 32 DS WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.151	POK. 1-ł 33 DS WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.153	POK. 1-ł 35 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.154	POK. 1-ł 36 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.155	POK. 1-ł 37 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.158	POK. 1-ł 40 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.159	POK. 1-ł 41 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.160	POK. 1-ł 42 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.161	POK. 1-ł 43 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.166	POK. 1-ł 44 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.167	POK. 1-ł 45 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.179	POK. 1-ł 47 DS OKULISTYKA	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.185	POK. 1-ł 49 DM OPARZENIA	HN13	500,0 m³/h	HW13	450,0 m³/h	10
P01	OC	1.186	POK. 1-ł 50 DM OPARZENIA	HN13	500,0 m³/h	HW13	450,0 m³/h	10
P01	OC	1.187	POK. 1-ł 51 DM OPARZENIA	HN13	500,0 m³/h	HW13	450,0 m³/h	10
P01	OC	1.188	POK. 1-ł 52 DS OPARZENIA	HN13	500,0 m³/h	HW13	400,0 m³/h	10

P01	OC	1.191	POK 1-Ł 53 DM OPARZENIA	HN13	500,0 m³/h	HW13	450,0 m³/h	10
P01	OC	1.126	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	60,0 m³/h	3
P01	OC	1.125A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	5
P01	OC	1.177A	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	80,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.130	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	100,0 m³/h	6
P01	OC	1.127	POM. SOCJALNE	HN5	80,0 m³/h	H_WSC2	80,0 m³/h	2
P01	OC	1.128	PIEL. ODDZIAŁ.	HN5	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P01	OC	1.129	DYŻURKA LEK.	HN5	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P01	OC	1.171A	ŁAZIENKA GAB. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.171	GAB. LEKARSKI 1	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P01	OC	1.170A	ŁAZIENKA GAB. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.170	GAB. LEKARSKI 2	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P01	OC	1.168	GAB. LEKARSKI 4	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P01	OC	1.169	GAB. LEKARSKI 3	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P01	OC	1.172	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	200,0 m³/h	HW8	200,0 m³/h	4
P01	OC	1.175	PUNKT PIEL. 1	HN6	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.176A	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	13
P01	OC	1.173	POK. PRZYG. PIEL	HN8	280,0 m³/h	HW8	280,0 m³/h	4
P01	OC	1.162	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	260,0 m³/h	HW8	260,0 m³/h	4
P01	OC	1.165	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	130,0 m³/h	HW8	130,0 m³/h	4
P01	OC	1.164	PUNKT PIEL. 2	HN7	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.105	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	100,0 m³/h	2
P01	OC	1.182	ŁAZ. RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	2,7
P01	OC	1.106	KUCHENKA MLECZNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC3	50,0 m³/h	2
P01	OC	1.181	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	2
P01	OC	1.102	POK. ROZMÓW	HN5	120,0 m³/h	HW5	120,0 m³/h	5
P01	OC	1.110	POK. 1-Ł 4 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.109	POK. 1-Ł 3 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.108	POK. 1-Ł 2 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.183	KUCHENKA	HN6	250,0 m³/h	WSC3	250,0 m³/h	4
P01	OC	1.133	POK. PSYCHOLOGA	HN7	90,0 m³/h	HW7	90,0 m³/h	3
P01	OC	1.156	POK. 1-Ł 38 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P01	OC	1.192	POK. 1-ł 54 DM OPARZENIA	HN13	500,0 m³/h	HW13	450,0 m³/h	10
P01	OC	1.180	POK. 1-ł 48 DS OKULISTYKA	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.178	POK. 1-ł 46 DS OKULISTYKA	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.122	POK. PRZYG. PIEL.	HN6	120,0 m³/h	HW6	120,0 m³/h	4
P01	OC	1.152	POK. 1-ł 34 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.157	POK. 1-ł 39 DS IZOL.	HN4	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P01	OC	1.157A	ŁAZIENKA 39 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ4	200,0 m³/h	25
P01	OC	1.158A	ŁAZIENKA 40	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.159A	ŁAZIENKA 41	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.155A	ŁAZIENKA 37	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.156A	ŁAZIENKA 38	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.154A	ŁAZIENKA 36	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.160A	ŁAZIENKA 42	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.161A	ŁAZIENKA 43	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.152A	ŁAZIENKA 34	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.153A	ŁAZIENKA 35	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.151A	ŁAZIENKA 33	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.150A	ŁAZIENKA 32	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.163	POK. ZABAW / JADALNIA	HN7	270,0 m³/h	H_WSC1	270,0 m³/h	15
P01	OC	1.148A	ŁAZIENKA 30	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.147A	ŁAZIENKA 29	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	10
P01	OC	1.146A	ŁAZIENKA 28 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	130,0 m³/h	9
P01	OC	1.134A	ŁAZIENKA 16 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	130,0 m³/h	9
P01	OC	1.135A	ŁAZIENKA 17	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.145A	ŁAZIENKA 27	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.144A	ŁAZIENKA 26	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.143A	ŁAZIENKA 25	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.137A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.136A	ŁAZIENKA 18	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.138A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.139A	ŁAZIENKA 21	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11

P01	OC	1.142A	ŁAZIENKA 24	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.140A	ŁAZIENKA 22 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ9	200,0 m³/h	31
P01	OC	1.166A	ŁAZIENKA 44	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	12
P01	OC	1.167A	ŁAZIENKA 45	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.131A	ŁAZIENKA 14	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.132A	ŁAZIENKA 15	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	12
P01	OC	1.168A	ŁAZIENKA GAB. 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.169A	ŁAZIENKA GAB. 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.178A	ŁAZIENKA 46	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	12
P01	OC	1.179A	ŁAZIENKA 47	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.180A	ŁAZIENKA 48	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.192A	ŁAZIENKA 54	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC oparzenia	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.185A	ŁAZIENKA 49	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC oparzenia	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.186A	ŁAZIENKA 50	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC oparzenia	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.191A	ŁAZIENKA 53	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC oparzenia	50,0 m³/h	4,5
P01	OC	1.188A	ŁAZIENKA 52	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC oparzenia	50,0 m³/h	6
P01	OC	1.107A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.108A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.118A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.120A	ŁAZIENKA 13	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.117A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.116A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.110A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.109A	ŁAZIENKA 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.111A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.115A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.114A	ŁAZIENKA 8	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.113A	ŁAZIENKA 7 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ12	200,0 m³/h	30
P01	OC	1.128A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	140,0 m³/h	8
P01	OC	1.129A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P01	OC	1.175A	ŁAZIENKA PIEL. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	90,0 m³/h	3
P01	OC	1.164A	ŁAZIENKA PIEL. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	3
P01	OC	1.140B	ŚLUZA 22 IZOL.	HN3	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8

P01	OC	1.113B	ŚLUZA 7 IZOL.	HN1	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	7
P01	OC	1.157B	ŚLUZA 39 IZOL.	HN4	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P01	OC	1.141	POK. 1-Ł 23 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.141A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.112	POK. 1-Ł 6 DM	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.112A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	11
P01	OC	1.103	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN6	90,0 m³/h	HW6	90,0 m³/h	5
P01	OC	1.121	PUNKT PIEL. 3	HN6	90,0 m³/h	HW6	90,0 m³/h	3
P01	OC	1.104	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE	HN6	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.119	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE	HN6	340,0 m³/h	HW6	340,0 m³/h	2
P01	OC	1.202	SALA PLASTYCZNA	HN5	360,0 m³/h	HW5	310,0 m³/h	5
P01	OC	1.203	SALA ZAJĘĆ	HN5	160,0 m³/h	HW5	160,0 m³/h	5
P01	OC	1.199	MAGAZYN	POŚREDNI	30,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P01	OC	1.200	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P01	OC	1.201	KUCHENKA RODZICÓW	HN6	90,0 m³/h	WSC3	90,0 m³/h	4
P01	OC	1.198	KOMUNIKACJA - SZKOŁA	HN6	100,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P01	OC	1.123	POK. NARAD	HN5	300,0 m³/h	HW5	300,0 m³/h	6
P01	OC	1.101	KOMUNIKACJA	HN6	680,0 m³/h	HW6	400,0 m³/h	2
P01	OC	1.194	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	210,0 m³/h	2
P01	OC	1.195	KOMUNIKACJA	HN7	630,0 m³/h	HW7	600,0 m³/h	2
P01	OC	1.196	KOMUNIKACJA	HN7	330,0 m³/h	HW7	330,0 m³/h	2
P01	OC	1.197	KOMUNIKACJA	HN7	270,0 m³/h	HW7	270,0 m³/h	2
P01	OC	1.193	KOMUNIKACJA - OPARZENIA	HN14	700,0 m³/h	HW14	700,0 m³/h	8
P01	OC	1.149A	ŁAZIENKA 31	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	13
P01	OC	1.149	POK. 1-Ł 31 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P01	OC	1.184	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN14	120,0 m³/h	HW14	120,0 m³/h	10
P01	OC	1.190	POK. PRZYG. PIEL	HN14	370,0 m³/h	HW14	370,0 m³/h	10
P01	OC	1.189	PUNKT PIEL. 4	HN14	130,0 m³/h	HW14	130,0 m³/h	8
P01	OC	1.202A	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	6
P01	OC	1.176	PRZEDS. WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	

P01	OC	1.177	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P01	OC	1.174	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P01	OC	1.187A	ŁAZIENKA 51	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC oparzenia	50,0 m³/h	4,5
P01	TECH	1.605	POM. TELETECH.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P01	TECH	1.606	POM. ELEKTR.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P01	TECH	1.603	POM. ELEKTR.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P01	TECH	1.604	POM. TELETECH.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P01	TECH	1.080	SERWEROWNIA	CN59	60,0 m³/h	CW59	60,0 m³/h	4
P01	TECH	1.065	POM. TELETECH.	CN59	60,0 m³/h	CW59	60,0 m³/h	2
P01	TECH	1.066	POM. ELEKTR.	CN59	60,0 m³/h	CW59	60,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.070	SZATNIA PERS.	CN59	140,0 m³/h	WSC19	140,0 m³/h	4
P01	ZPS	1.053	WÓZKARNIA	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P01	ZPS	1.058	POM. SOCJALNE	CN59	480,0 m³/h	WSC22	480,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.057	REJESTRACJA	CN59	210,0 m³/h	CW59	210,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.052	KOMUNIKACJA	CN59	3210,0 m³/h	CW59	3030,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.065	SEKRETARIAT	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.066	GAB. PRZEŁOŻONEJ	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.067	LEKARZ ZAKŁADOWY	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.049	GAB. KIEROWNIKA	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.081	POK. ROZLICZEŃ NFZ	CN61	150,0 m³/h	CW61	150,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.068	POK. PIEL. ZAKŁADOWEJ	CN61	150,0 m³/h	CW61	150,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.030	POR. ENDOKRYNOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.037	POR. DERMATOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.022	POR. KARDIOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.025	POR. KARDIOLOGICZNA - EKG	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.023	POR. KARDIOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.021	POR. KARDIOLOGICZNA - ECHOKARDIOGRAFIA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.020	POR. KARDIOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.001	POR. CHOROÓB ZAKAŻNYCH - IZOLATKA	CN60	170,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.011	POR. CHOROÓB ZAKAŻNYCH	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.010	POR. CHOROÓB ZAKAŻNYCH	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	2

P01	ZPS	1.002	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	CN60	280,0 m³/h	WIZ18	280,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.009	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ19	50,0 m³/h	10
P01	ZPS	1.003	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY	CN61	130,0 m³/h	CW61	130,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.004	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY	CN61	130,0 m³/h	CW61	130,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.016	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY - REZERWA	CN60	150,0 m³/h	CW60	150,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.005	POR. ALERGOLOGICZNA	CN61	130,0 m³/h	CW61	130,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.007	POR. ALERGOLOGICZNA	CN61	130,0 m³/h	CW61	130,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.018	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.	CN60	170,0 m³/h	CW60	170,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.006	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.	CN60	180,0 m³/h	CW60	180,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.019	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.	CN60	170,0 m³/h	CW60	170,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.017	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. POZABIEG.	CN60	150,0 m³/h	CW60	150,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.098	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ - GIPSOWNIA	CN60	400,0 m³/h	CW60	400,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.097	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ - GAB. ZABIEG.	CN60	200,0 m³/h	CW60	200,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.095	POR. HEMATOLOGICZNA	CN61	150,0 m³/h	CW61	150,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.087	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ / ORTOPEDYCZNA	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.086	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ / ORTOPEDYCZNA	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.082	POR. OKULISTYCZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.089	POR. OKULISTYCZNA - CIEMNIA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.090	POR. OKULISTYCZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.083	POR. REUMATOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.013	POR. PSYCHOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.012	POR. PSYCHIATRYCZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.038	POR. LARYNGOLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.036	POR. LARYNGOLOGICZNA - GAB. DIAG.	CN60	130,0 m³/h	CW60	130,0 m³/h	3

P01	ZPS	1.039	POR. LARYNGOLOGICZNA - GAB. AUDIOMETRII	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.048	POR. LOGOPEDYCZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.034	POR. GASTROENTEROLOGICZNA	CN61	150,0 m³/h	CW61	90,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.076	POR. NEUROLOGICZNA	CN61	150,0 m³/h	CW61	150,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.092	POR. NEFROLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	70,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.093	POR. NEFROLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	70,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.046	GAB. DIAG. - ZABIEG.	CN60	170,0 m³/h	CW60	170,0 m³/h	4
P01	ZPS	1.085	POK. MATEK KARMIAĄCYCH	CN59	180,0 m³/h	CW59	180,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.028	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	50,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.027	ARCHIWUM	CN59	90,0 m³/h	CW59	90,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.015	KOMUNIKACJA - PSYCHOLOGIA	CN59	300,0 m³/h	CW59	160,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.080	SZATNIA PERS.	CN59	140,0 m³/h	WSC19	140,0 m³/h	4
P01	ZPS	1.051	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	30,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.069	POM. SOCJALNE	CN59	240,0 m³/h	WSC21	240,0 m³/h	6,5
P01	ZPS	1.050	POM. PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO	CN59	120,0 m³/h	CW59	120,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.044	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	80,0 m³/h	9
P01	ZPS	1.043	PRZEDS. WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P01	ZPS	1.059	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	50,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.061	WC M.	CN59	100,0 m³/h	CWC59	250,0 m³/h	8
P01	ZPS	1.062	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	150,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.084	POR. NEFROLOGICZNA - GAB. UROFLOMETRII	CN60	150,0 m³/h	CW60	150,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.096	POR. HEMATOLOGICZNA	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.091	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.094	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.008	KOMUNIKACJA	CN59	900,0 m³/h	CW59	900,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.088	KOMUNIKACJA	CN59	500,0 m³/h	CW59	500,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.047	KOMUNIKACJA	CN59	600,0 m³/h	CW59	440,0 m³/h	2,5
P01	ZPS	1.014	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	90,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.075	POR. NEUROLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2

P01	ZPS	1.077	POR. NEUROLOGICZNA - EEG	CN61	140,0 m³/h	CW61	140,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.032	POR. GASTROENTEROLOGICZNA - GAB. TESTÓW	CN60	150,0 m³/h	CW60	150,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.033	POR. GASTROENTEROLOGICZNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.055	STREFA ZABAW / POCZEKALNIA	CN59	1100,0 m³/h	CW59	1100,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.024	DZIECI CHORE	CN60	180,0 m³/h	CW60	180,0 m³/h	4
P01	ZPS	1.042	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	50,0 m³/h	10
P01	ZPS	1.045	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P01	ZPS	1.079	ŁAZIENKA PERS.	CN59	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.078	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	150,0 m³/h	40
P01	ZPS	1.071	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	150,0 m³/h	42
P01	ZPS	1.072	ŁAZIENKA PERS.	CN59	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.063	PRZEDS. WC D.	CN59	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	6
P01	ZPS	1.060	PRZEDS. WC M.	CN59	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	6
P01	ZPS	1.031	POR. PRELUKSACYJNA	CN61	120,0 m³/h	CW61	120,0 m³/h	2
P01	ZPS	1.064	POCZEKALNIA	CN59	600,0 m³/h	CW59	600,0 m³/h	6,5
P01	ZPS	1.040	PRZEDS. WC D	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P01	ZPS	1.041	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	50,0 m³/h	10
P01	ZPS	1.034 A	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW59	60,0 m³/h	4
P01	ZPS	1.074	KOMUNIKACJA	CN59	150,0 m³/h	CW59	150,0 m³/h	5
P01	ZPS	1.073	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P01	ZPS	1.073A	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC59	80,0 m³/h	16
P01	ZPS	1.008A	KOMUNIKACJA	CN59	300,0 m³/h	CW59	300,0 m³/h	3
P01	ZPS	1.008B	KOMUNIKACJA	CN59	150,0 m³/h	CW59	150,0 m³/h	3
P02	BO	2.018	PRZYG. PERSONELU	CN52	450,0 m³/h	CW52	450,0 m³/h	10
P02	BO	2.019	PRZYG. PACJENTA	CN52	550,0 m³/h	CW52	550,0 m³/h	12
P02	BO	2.008	SALA OPERACYJNA 2	CN49	3300,0 m³/h	CW49	3300,0 m³/h	25
P02	BO	2.007	SALA OPERACYJNA 1	CN48	3200,0 m³/h	CW48	3200,0 m³/h	25
P02	BO	2.021	KORYTARZ CZYSTY	CN55	1950,0 m³/h	CW55	2350,0 m³/h	10
P02	BO	2.022	PRZYG. PACJENTA	CN54	850,0 m³/h	CW54	850,0 m³/h	12
P02	BO	2.012	SALA OPERACYJNA 5	CN54	3800,0 m³/h	CW54	3800,0 m³/h	25

P02	BO	2.037	SZATNIA BRUDNA	CN63	180,0 m³/h	WSC6a	180,0 m³/h	4
P02	BO	2.043	SZATNIA BRUDNA	CN63	135,0 m³/h	WSC6a	135,0 m³/h	4
P02	BO	2.045	WĘŻEŁ SANITARNY	CN55	150,0 m³/h	WSC26	100,0 m³/h	5
P02	BO	2.035	WĘŻEŁ SANITARNY	CN55	190,0 m³/h	WSC26	140,0 m³/h	5
P02	BO	2.034	SZATNIA CZYSTA	CN55	150,0 m³/h	WSC27	150,0 m³/h	9
P02	BO	2.046	SZATNIA POWROTNA	CN55	150,0 m³/h	WSC27	150,0 m³/h	6
P02	BO	2.047	SZATNIA CZYSTA	CN55	150,0 m³/h	WSC27	150,0 m³/h	11
P02	BO	2.009	SALA OPERACYJNA 3	CN50	3300,0 m³/h	CW50	3300,0 m³/h	25
P02	BO	2.010	SALA OPERACYJNA 4	CN51	4000,0 m³/h	CW51	4000,0 m³/h	25
P02	BO	2.014	PRZYG. PACJENTA	CN52	500,0 m³/h	CW52	500,0 m³/h	12
P02	BO	2.015	PRZYG. PERSONELU	CN52	400,0 m³/h	CW52	400,0 m³/h	10
P02	BO	2.017	PRZYG. PACJENTA	CN52	500,0 m³/h	CW52	500,0 m³/h	12
P02	BO	2.016	PRZYG. PACJENTA	CN52	500,0 m³/h	CW52	500,0 m³/h	12
P02	BO	2.006	ODPADY MEDYCZNE	CN56	120,0 m³/h	WSC28	120,0 m³/h	8
P02	BO	2.005	BIELIZNA BRUDNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	80,0 m³/h	6
P02	BO	2.004	ZMYWALNIA	CN56	160,0 m³/h	WSC28A	160,0 m³/h	10
P02	BO	2.002	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	30,0 m³/h	2
P02	BO	2.003	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	6
P02	BO	2.013	PRZYG. PERSONELU	CN54	300,0 m³/h	CW54	300,0 m³/h	10
P02	BO	2.001	KORYTARZ BRUDNY	CN56	3750,0 m³/h	CW56	3500,0 m³/h	10
P02	BO	2.051	ŚLUZA PACJENTA	CN55	680,0 m³/h	CW55	360,0 m³/h	5
P02	BO	2.041	POCZEKALNIA RODZICÓW	CN63	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P02	BO	2.028	ŚLUZA MATERIAŁOWA	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	5
P02	BO	2.020	EWAKUACJA - ŚLUZA	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	8
P02	BO	2.029	ODPADY MEDYCZNE/MAG. BRUDNY	CN56	120,0 m³/h	WSC28	120,0 m³/h	5
P02	BO	2.027	MAG. SPRZĘTU I APARATURY	CN55	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P02	BO	2.026	INSTRUMENTARIUM	CN55	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P02	BO	2.023	PRZEDS. WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P02	BO	2.025	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY	CN55	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	9
P02	BO	2.040	GAB. KIEROWNIKA BLOKU	CN63	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	BO	2.054	MAG. BLATÓW	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	6
P02	BO	2.053	WOZKI TRANSPORTOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW55	320,0 m³/h	5

P02	BO	2.055	MYCIE BLATÓW	CN55	200,0 m³/h	WSC24	200,0 m³/h	5
P02	BO	2.057	SALA WYBUDZEŃ - 10 STANOWISK	CN57b	5000,0 m³/h	CW57b	5000,0 m³/h	10
P02	BO	2.038	ŚLUZA	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	5
P02	BO	2.030	POK. LEK. DYŻURNEGO / OPISÓW	CN55	280,0 m³/h	CW55	280,0 m³/h	4
P02	BO	2.050	PIEL. ODDZIAŁ.	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	2
P02	BO	2.049	GAB. ANASTEZJOLOGA	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	2
P02	BO	2.031	POM. SOCJALNE	CN55	150,0 m³/h	WSC23	150,0 m³/h	4
P02	BO	2.032	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC6	30,0 m³/h	2
P02	BO	2.048	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC6	130,0 m³/h	6
P02	BO	2.039	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC15	120,0 m³/h	11
P02	BO	2.052	WÓZKI TRANSPORTOWE	CN63	90,0 m³/h	CW63	90,0 m³/h	2
P02	BO	2.024	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC6	30,0 m³/h	7
P02	BO	2.042	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC15	120,0 m³/h	10
P02	BO	2.036	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC6	50,0 m³/h	14
P02	BO	2.044	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC6	50,0 m³/h	15
P02	BO	2.033	KOMUNIKACJA	CN55	500,0 m³/h	CW55	340,0 m³/h	10
P02	BO	2.056	KOMUNIKACJA	CN55	630,0 m³/h	CW55	630,0 m³/h	10
P02	BO	2.016A	MAGAZYN	CN55	150,0 m³/h	CW55	150,0 m³/h	10
P02	BO	2.058	ROZPRĘŻALNIA CO2	CN63	200,0 m³/h	WIZ29	200,0 m³/h	10
P02	CDK	2.501	PRZEDS. WC D.	CN63	200,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P02	CDK	2.502	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	200,0 m³/h	7
P02	CDK	2.504	ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ	HN9	200,0 m³/h	WSC6	200,0 m³/h	4
P02	CDK	2.505	SALA KONFERENCYJNA 180 OS.	HN9	5400,0 m³/h	HW9	5400,0 m³/h	7
P02	CDK	2.503	MAGAZYN KRZESEŁ	HN9	30,0 m³/h	HW9	30,0 m³/h	2
P02	CDK	2.508	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P02	CDK	2.506	PRZEDS. WC M.	CN63	230,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	9
P02	CDK	2.507	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	230,0 m³/h	7
P02	EDG	2.417	REJESTRACJA BADAŃ	HN11	90,0 m³/h	HW11	90,0 m³/h	4
P02	EDG	2.410	POM. SOCJALNE	HN10	240,0 m³/h	WSC8	240,0 m³/h	4
P02	EDG	2.415	PRÓBY WYSŁKOWE	HN10	300,0 m³/h	HW10	250,0 m³/h	5

P02	EDG	2.403	SPIROMETRIA - INHALATORNIA	HN10	160,0 m³/h	HW10	160,0 m³/h	4
P02	EDG	2.402	POCZEKALNIA	HN11	300,0 m³/h	HW11	300,0 m³/h	6
P02	EDG	2.414	POK. MATEK KARMIAĄCYCH	HN11	150,0 m³/h	HW11	150,0 m³/h	3
P02	EDG	2.406	EKG	HN10	230,0 m³/h	HW10	230,0 m³/h	4
P02	EDG	2.413	VIDEO EEG	HN10	200,0 m³/h	HW10	150,0 m³/h	4
P02	EDG	2.412	EEG, EKG	HN10	220,0 m³/h	HW10	220,0 m³/h	4
P02	EDG	2.407	ECHOKARDIOGRAFIA	HN10	230,0 m³/h	HW10	230,0 m³/h	4
P02	EDG	2.405	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	50,0 m³/h	2
P02	EDG	2.404	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	4
P02	EDG	2.401	KOMUNIKACJA - ELEKTRODIAGNOSTYKA	HN11	380,0 m³/h	HW11	330,0 m³/h	3
P02	EDG	2.416	KOMUNIKACJA - ELEKTRODIAGNOSTYKA	HN11	410,0 m³/h	HW11	360,0 m³/h	3
P02	EDG	2.413A	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	4
P02	EDG	2.415A	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	5
P02	EDG	2.405A	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	12
P02	EDG	2.411	GAB. LEKARSKI	HN10	260,0 m³/h	HW10	260,0 m³/h	4
P02	EDG	2.409	HOLTER i ABPM pokój biurowy	HN10	230,0 m³/h	HW10	230,0 m³/h	4
P02	EDG	2.408	HOLTER i ABPM gabinet	HN10	230,0 m³/h	HW10	230,0 m³/h	4
P02	EDG	2.405B	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW11	90,0 m³/h	2
P02	EN	2.304	GAB. KIEROWNIKA	CN64	120,0 m³/h	CW64	120,0 m³/h	4
P02	EN	2.302	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	50,0 m³/h	3
P02	EN	2.319	SALA WYBUDZEŃ - 4 STANOWISKA	CN65	1950,0 m³/h	CW65	1950,0 m³/h	10
P02	EN	2.317	ENDOSKOPIA - DOLNY ODCINEK	CN65	700,0 m³/h	WC11/CW65	450,0 m³/h	10
P02	EN	2.315	ENDOSKOPIA - GÓRNY ODCINEK	CN65	525,0 m³/h	CW65	525,0 m³/h	7
P02	EN	2.312	ENDOSKOPIA - DROGI ODDECHOWE	CN65	440,0 m³/h	CW65	440,0 m³/h	5
P02	EN	2.316	MYCIE I DEZYNFEKCJA	CN64	430,0 m³/h	WSC30C	430,0 m³/h	10
P02	EN	2.317A	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	50,0 m³/h	6
P02	EN	2.313	ENDOSKOPIA RTG	CN65	640,0 m³/h	CW65	640,0 m³/h	5
P02	EN	2.301	REJESTRACJA/ POCZEKALNIA	CN64	500,0 m³/h	CW64	420,0 m³/h	5

P02	EN	2.311	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	110,0 m³/h	6
P02	EN	2.309	PRZYG. PACJENTA	CN65	200,0 m³/h	CW65	200,0 m³/h	5
P02	EN	2.305A	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	50,0 m³/h	8
P02	EN	2.305	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P02	EN	2.307A	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	50,0 m³/h	4
P02	EN	2.307	POM. SOCJALNE	CN64	150,0 m³/h	WSC29	100,0 m³/h	4
P02	EN	2.303	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	30,0 m³/h	2
P02	EN	2.306	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC8	90,0 m³/h	6
P02	EN	2.310	MAG. CZYSTY	CN64	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	EN	2.318	KOMUNIKACJA	CN64	350,0 m³/h	CW64	160,0 m³/h	2
P02	IT	2.133	SALA IT - DM - 6Ł	CN57	2200,0 m³/h	CW57	2200,0 m³/h	10
P02	IT	2.142	PIEL. ODDZIAŁ.	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	2
P02	IT	2.120	GAB. ORDYNATORA	CN58	150,0 m³/h	CW58	100,0 m³/h	3
P02	IT	2.103	ŚLUZA RODZICÓW	CN58	190,0 m³/h	CW58	190,0 m³/h	5
P02	IT	2.101	PRO MORTE	CN63	90,0 m³/h	WIZ20	90,0 m³/h	2
P02	IT	2.115	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	4
P02	IT	2.114	ŚLUZA	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	10
P02	IT	2.104	POM. SOCJALNE RODZICÓW/ POK.ROZMÓW	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	4
P02	IT	2.106C	ŚLUZA 3	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	13
P02	IT	2.108	MAGAZYN SPRZĘTU	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW58	100,0 m³/h	2
P02	IT	2.113	POM. SOCJALNE	CN58	150,0 m³/h	WSC23	150,0 m³/h	5
P02	IT	2.132	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ19a	150,0 m³/h	17
P02	IT	2.131	IZOLATKA	CN57a	860,0 m³/h	CW57a	710,0 m³/h	15
P02	IT	2.102	ŚLUZA PACJENTA	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	6
P02	IT	2.105	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	2
P02	IT	2.119	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	4
P02	IT	2.121	SEKRETARIAT	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	3
P02	IT	2.118	MAGAZYN	CN58	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	IT	2.135	SALA IT - DS - 4Ł	CN57	1920,0 m³/h	CW57	1920,0 m³/h	10
P02	IT	2.138	BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	150,0 m³/h	6
P02	IT	2.130	ŚLUZA	CN57a	150,0 m³/h	CW57a	150,0 m³/h	10

P02	IT	2.126	GAB. LEKARSKI / LEK. DYŻURNY	CN58	150,0 m³/h	CW58	100,0 m³/h	2
P02	IT	2.116	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	40,0 m³/h	2
P02	IT	2.106A	ŚLUZA 1	CN58	150,0 m³/h	CW58	150,0 m³/h	7
P02	IT	2.111	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	4
P02	IT	2.110	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	7
P02	IT	2.109	PRZEDS. WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P02	IT	2.129	KOMUNIKACJA	CN58	2200,0 m³/h	CW58	2000,0 m³/h	10
P02	IT	2.117	KOMUNIKACJA	CN58	2300,0 m³/h	CW58	2030,0 m³/h	10
P02	IT	2.139	SALA IT - DS - 4Ł	CN57	1920,0 m³/h	CW57	1920,0 m³/h	10
P02	IT	2.136	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	2
P02	IT	2.124	GAB. DIAG. - ZABIEG.	CN58a	750,0 m³/h	CW58a	730,0 m³/h	15
P02	IT	2.125	MAGAZYN LEKÓW	CN58	170,0 m³/h	CW58	170,0 m³/h	4
P02	IT	2.122	KUCHENKA	CN58	120,0 m³/h	WSC23	120,0 m³/h	6
P02	IT	2.137	PUNKT PIEL.	CN57	190,0 m³/h	CW57	190,0 m³/h	5
P02	IT	2.105A	PRZEDSIONEK	POŚREDNI		POŚREDNI		
P02	IT	2.106B	ŚLUZA 2	CN58	150,0 m³/h	CW58	100,0 m³/h	13
P02	IT	2.134	PUNKT PIEL.	CN57	150,0 m³/h	CW57	150,0 m³/h	7
P02	KO	2.042	KOMUNIKACJA	CN63	450,0 m³/h	CW63	450,0 m³/h	2
P02	KO	2.103	KOMUNIKACJA	CN63	700,0 m³/h	CW63	700,0 m³/h	2
P02	KO	2.274	KOMUNIKACJA	CN63	350,0 m³/h	CW63	300,0 m³/h	2
P02	OL	2.209	SEKRETARIAT	HN5	160,0 m³/h	HW5	160,0 m³/h	3
P02	OL	2.210	GAB. ORDYNATORA	HN5	150,0 m³/h	HW5	100,0 m³/h	3
P02	OL	2.216	POK. 1-Ł 2 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.218	POK. 1-Ł 3 DS NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.257	POK. 1-Ł 30 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.221	POK. 1-Ł 5 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.224	POK. 1-Ł 6 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.225	POK. 1-Ł 7 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.226	POK. 1-Ł 8 DM IZOL.	HN3	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P02	OL	2.228	POK. 1-Ł 10 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.229	POK. 1-Ł 11 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.230	POK. 1-Ł 12 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P02	OL	2.231	POK. 1-ł 13 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.233	POK. 1-ł 14 DS NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.234	POK. 1-ł 15 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.235	POK. 1-ł 16 DS	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.253	POK. ZABAW / JADALNIA	HN7	140,0 m³/h	H_WSC1	140,0 m³/h	6
P02	OL	2.238	POK. 1-ł 17 DS WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.239	POK. 1-ł 18 DS WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.241	POK. 1-ł 20 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.242	POK. 1-ł 21 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.243	POK. 1-ł 22 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.246	POK. 1-ł 25 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.247	POK. 1-ł 26 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.248	POK. 1-ł 27 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.249	POK. 1-ł 28 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.215	POK. 1-ł 1 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.256	POK. 1-ł 29 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.263	ŁAZIENKA GAB.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	2
P02	OL	2.210A	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	11
P02	OL	2.214	BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	100,0 m³/h	6
P02	OL	2.211	GAB. LEKARSKI 1	HN5	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	OL	2.212	PIEL. ODDZIAŁ.	HN5	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	OL	2.213	DYŻURKA LEK.	HN5	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	OL	2.261	ANEKS KUCHENNY/ POM. SOCJALNE	HN5	100,0 m³/h	H_WSC2	100,0 m³/h	4
P02	OL	2.259	GAB. LEKARSKI 3	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P02	OL	2.260	GAB. LEKARSKI 2	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P02	OL	2.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	200,0 m³/h	HW8	200,0 m³/h	4
P02	OL	2.255	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	130,0 m³/h	HW8	130,0 m³/h	4
P02	OL	2.254	PUNKT PIEL. 2	HN7	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P02	OL	2.269	WC PERS. D	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	5
P02	OL	2.217	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	50,0 m³/h	5
P02	OL	2.203	KUCHENKA	HN6	120,0 m³/h	WSC3	120,0 m³/h	9

P02	OL	2.205	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	40,0 m³/h	3
P02	OL	2.212A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	140,0 m³/h	9
P02	OL	2.213A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.240	POK. 1-ł 19 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.237	KUCHNIA MLECZNA	HN7	130,0 m³/h	H_WSC1	130,0 m³/h	3
P02	OL	2.222	PUNKT PIEL. 3	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	3
P02	OL	2.223	POK. PRZYG. PIEL.	HN7	120,0 m³/h	HW7	120,0 m³/h	3
P02	OL	2.268	PUNKT PIEL. 1	HN6	130,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.266	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	220,0 m³/h	HW8	220,0 m³/h	4
P02	OL	2.264	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	200,0 m³/h	HW8	200,0 m³/h	4
P02	OL	2.207	SALA ZAJĘĆ	HN5	240,0 m³/h	HW5	190,0 m³/h	5
P02	OL	2.208	SALA PLASTYCZNA	HN5	200,0 m³/h	HW5	200,0 m³/h	4
P02	OL	2.220	POK. 1-ł 4 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.219	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN7	90,0 m³/h	HW7	90,0 m³/h	7
P02	OL	2.232	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE	HN7	310,0 m³/h	HW7	310,0 m³/h	2
P02	OL	2.204	KOMUNIKACJA - SZKOŁA	HN6	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3,5
P02	OL	2.206	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	3
P02	OL	2.207A	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	13
P02	OL	2.215A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.216A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.256A	ŁAZIENKA 29	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.257A	ŁAZIENKA 30	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	90,0 m³/h	3
P02	OL	2.226A	ŁAZIENKA 8 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ7	200,0 m³/h	20
P02	OL	2.225A	ŁAZIENKA 7	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.224A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.228A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.227A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.221A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.230A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.229A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.231A	ŁAZIENKA 13	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9

P02	OL	2.220A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.218A	ŁAZIENKA 3 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	10
P02	OL	2.233A	ŁAZIENKA 14 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	10
P02	OL	2.234A	ŁAZIENKA 15	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.235A	ŁAZIENKA 16	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.238A	ŁAZIENKA 17	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.239A	ŁAZIENKA 18	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.241A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.249A	ŁAZIENKA 28	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.248A	ŁAZIENKA 27	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.242A	ŁAZIENKA 21	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.243A	ŁAZIENKA 22	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.244A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.247A	ŁAZIENKA 26	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.246A	ŁAZIENKA 25	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	OL	2.245A	ŁAZIENKA 24	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	13
P02	OL	2.244	POK. 1-Ł 23 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.245	POK. 1-Ł 24 DS	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.227	POK. 1-Ł 9 DM	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.226B	ŚLUZA 8 IZOL.	HN3	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P02	OL	2.202	KOMUNIKACJA	HN6	180,0 m³/h	HW6	100,0 m³/h	2
P02	OL	2.265	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	190,0 m³/h	2
P02	OL	2.258	KOMUNIKACJA	HN7	630,0 m³/h	HW7	610,0 m³/h	2
P02	OL	2.250	KOMUNIKACJA	HN7	270,0 m³/h	HW7	270,0 m³/h	2
P02	OL	2.251	MAG. CZYSTY	HN7	30,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P02	OL	2.236	AUDIOMERTIA	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	3
P02	OL	2.211A	ŁAZIENKA GAB. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	12
P02	OL	2.272	ŁAZIENKA GAB. 2-3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	100,0 m³/h	4
P02	OL	2.273	ŁAZ. RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	3
P02	OL	2.262	POK. NARAD	HN5	420,0 m³/h	HW5	420,0 m³/h	4
P02	OL	2.268A	ŁAZIENKA PIEL. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P02	OL	2.269A	PRZEDS. WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P02	OL	2.270A	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	

P02	OL	2.270	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	80,0 m³/h	6
P02	OL	2.240A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P02	TECH	2.605	POM. TELETECH.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P02	TECH	2.606	POM. ELEKTR.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P02	TECH	2.603	POM. ELEKTR.	CN63	60,0 m³/h	CW63	60,0 m³/h	2
P02	TECH	2.604	POM. TELETECH.	CN63	60,0 m³/h	CW63	60,0 m³/h	2
P02	TECH	2.067	POM. TELETECH.	CN63	60,0 m³/h	CW63	60,0 m³/h	2
P02	TECH	2.071	POM. ELEKTR.	CN63	60,0 m³/h	CW63	60,0 m³/h	2
P03	DM	3.215	SEKRETARIAT	HN5	160,0 m³/h	HW5	110,0 m³/h	3
P03	DM	3.216	GAB. ORDYNATORA	HN5	170,0 m³/h	HW5	170,0 m³/h	3
P03	DM	3.204	POK. 1-Ł 5	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.	HN1	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.207	POK. 1-Ł 8	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.208	POK. 1-Ł 9	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.209	POK. 1-Ł 10	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.210	POK. 1-Ł 11	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.211	POK. 1-Ł 12	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.200	POK. 1-Ł 1	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.212	POK. 1-Ł 13 NPS.	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.222	POK. 1-Ł 14	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.223	POK. 1-Ł 15	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.225	POK. 1-Ł 16 NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.226	POK. 1-Ł 17	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.227	POK. 1-Ł 18	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.228	POK. 1-Ł 19	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.229	POK. 1-Ł 20	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.230	POK. 1-Ł 21	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.231	POK. 1-Ł 22 IZOL.	HN3	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P03	DM	3.233	POK. 1-Ł 23	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.234	POK. 1-Ł 24	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.235	POK. 1-Ł 25	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.236	POK. 1-Ł 26	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.237	POK. 1-Ł 27 NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P03	DM	3.238	POK. 1-ł 28	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.239	POK. 1-ł 29	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.240	ŚWIETLICA	HN7	240,0 m³/h	HW7	240,0 m³/h	4
P03	DM	3.241	POK. 1-ł 30 WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.242	POK. 1-ł 31 WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.244	POK. 1-ł 33	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.245	POK. 1-ł 34	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.246	POK. 1-ł 35	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.249	POK. 1-ł 37	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.250	POK. 1-ł 38	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.251	POK. 1-ł 39	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.252	POK. 1-ł 40	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.256	POK. 1-ł 41	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.257	POK. 1-ł 42	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.268	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	280,0 m³/h	HW8	280,0 m³/h	4
P03	DM	3.269	POK. 1-ł 44	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.270	POK. 1-ł 45	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.271	POK. 1-ł 46	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.272	POK. 1-ł 47	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.274	POK. 1-ł 49	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.214	POK. NARAD	HN5	420,0 m³/h	HW5	420,0 m³/h	4
P03	DM	3.221	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	100,0 m³/h	6
P03	DM	3.216A	ŁAZIENKA ORDYNATOR	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	11
P03	DM	3.218	POM. PORZĄDKOWE 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	6
P03	DM	3.217	POM. SOCJALNE	HN5	80,0 m³/h	H_WSC2	80,0 m³/h	2
P03	DM	3.219	PIEL. ODDZIAŁ.	HN5	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P03	DM	3.220	DYŻURKA LEK.	HN5	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P03	DM	3.261A	ŁAZIENKA GAB. 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P03	DM	3.261	GAB. LEKARSKI 4	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P03	DM	3.260	GAB. LEKARSKI 3	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P03	DM	3.258	GAB. LEKARSKI 1	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P03	DM	3.259	GAB. LEKARSKI 2	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3

P03	DM	3.264	PUNKT PIEL. 1	HN6	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P03	DM	3.263	POK. 1-Ł 43	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.253	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	260,0 m³/h	HW8	260,0 m³/h	4
P03	DM	3.254	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	220,0 m³/h	HW8	220,0 m³/h	4
P03	DM	3.289	MAG. CZYSTY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	100,0 m³/h	2
P03	DM	3.232	MAGAZYN	HN7	100,0 m³/h	HW7	100,0 m³/h	2
P03	DM	3.279	ŁAZ. RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P03	DM	3.290	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	2
P03	DM	3.277	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	5
P03	DM	3.288	POK. ROZMÓW	HN5	120,0 m³/h	HW5	120,0 m³/h	3
P03	DM	3.203	POK. 1-Ł 4	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.202	POK. 1-Ł 3	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.201	POK. 1-Ł 2	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.213	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P03	DM	3.278	KUCHENKA	HN6	240,0 m³/h	WSC3	240,0 m³/h	4
P03	DM	3.283	SZKOŁA II	HN5	270,0 m³/h	HW5	270,0 m³/h	4
P03	DM	3.282	SZKOŁA I	HN5	270,0 m³/h	HW5	270,0 m³/h	4
P03	DM	3.281	SALA PLASTYCZNA	HN5	360,0 m³/h	HW5	310,0 m³/h	6
P03	DM	3.280	KUCHENKA RODZICÓW	HN6	160,0 m³/h	WSC3	160,0 m³/h	4
P03	DM	3.281A	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	5
P03	DM	3.286	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P03	DM	3.287	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P03	DM	3.262	POK. PSYCHOLOGA	HN5	170,0 m³/h	HW5	170,0 m³/h	3
P03	DM	3.273	POK. 1-Ł 48	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.247	KUCHENKA MLECZNA	HN7	300,0 m³/h	H_WSC1	300,0 m³/h	5
P03	DM	3.219A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	140,0 m³/h	9
P03	DM	3.220A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.243	POK. 1-Ł 32	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.284	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P03	DM	3.293	KOMUNIKACJA - SZKOŁA	HN6	160,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.285A	PRZEDS. WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P03	DM	3.292	KOMUNIKACJA	HN6	850,0 m³/h	HW6	460,0 m³/h	2
P03	DM	3.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ8	200,0 m³/h	20

P03	DM	3.206B	ŚLUZA 7 IZOL.	HN1	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P03	DM	3.291	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	340,0 m³/h	2
P03	DM	3.207A	ŁAZIENKA 8	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.208A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.204A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.203A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.202A	ŁAZIENKA 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.201A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.200A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.211A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.212A	ŁAZIENKA 13 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.266A	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	10
P03	DM	3.275	POK. 1-Ł 50	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.275A	ŁAZIENKA 50	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.294	KOMUNIKACJA	HN6	190,0 m³/h	HW6	190,0 m³/h	2
P03	DM	3.269A	ŁAZIENKA 44	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.270A	ŁAZIENKA 45	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.271A	ŁAZIENKA 46	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.274A	ŁAZIENKA 49	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.272A	ŁAZIENKA 47	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	10
P03	DM	3.295	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	210,0 m³/h	2
P03	DM	3.259A	ŁAZIENKA GAB. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P03	DM	3.258A	ŁAZIENKA GAB. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	16
P03	DM	3.257A	ŁAZIENKA 42	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.256A	ŁAZIENKA 41	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.296	KOMUNIKACJA	HN7	630,0 m³/h	HW7	600,0 m³/h	2
P03	DM	3.222A	ŁAZIENKA 14	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.255A	ŁAZIENKA PIEL. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	60,0 m³/h	3
P03	DM	3.252A	ŁAZIENKA 40	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.243A	ŁAZIENKA 32	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.244A	ŁAZIENKA 33	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.245A	ŁAZIENKA 34	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.251A	ŁAZIENKA 39	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9

P03	DM	3.250A	ŁAZIENKA 38	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.249A	ŁAZIENKA 37	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.246A	ŁAZIENKA 35	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.248	POK. 1-Ł 36 IZOL.	HN4	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.248A	ŁAZIENKA 36 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ3	200,0 m³/h	13
P03	DM	3.298	KOMUNIKACJA	HN7	270,0 m³/h	HW7	270,0 m³/h	2
P03	DM	3.242A	ŁAZIENKA 31	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.241A	ŁAZIENKA 30	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.239A	ŁAZIENKA 29	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.238A	ŁAZIENKA 28	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.237A	ŁAZIENKA 27 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	8
P03	DM	3.225A	ŁAZIENKA 16 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	8
P03	DM	3.226A	ŁAZIENKA 17	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.236A	ŁAZIENKA 26	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.297	KOMUNIKACJA	HN7	330,0 m³/h	HW7	330,0 m³/h	2
P03	DM	3.235A	ŁAZIENKA 25	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.234A	ŁAZIENKA 24	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.228A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.227A	ŁAZIENKA 18	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.233A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.229A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.230A	ŁAZIENKA 21	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.231B	ŚLUZA 22 IZOL.	HN3	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P03	DM	3.231A	ŁAZIENKA 22 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ10	200,0 m³/h	20
P03	DM	3.205	POK. 1-Ł 6	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	DM	3.205A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.224	POM. PORZĄDKOWE 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	30,0 m³/h	2
P03	DM	3.260A	ŁAZIENKA GAB. 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P03	DM	3.285	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	10
P03	DM	3.209A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.210A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.223A	ŁAZIENKA 15	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.255	PUNKT PIEL. 2	HN7	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3

P03	DM	3.265	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P03	DM	3.265A	PRZEDS. WC D	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P03	DM	3.266	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P03	DM	3.263A	ŁAZIENKA 43	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P03	DM	3.267	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	310,0 m³/h	HW8	310,0 m³/h	3
P03	DM	3.264A	ŁAZIENKA PIEL. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	60,0 m³/h	6
P03	DM	3.273A	ŁAZIENKA 48	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	10
P03	DM	3.276	ŚWIETLICA	HN6	240,0 m³/h	HW6	240,0 m³/h	4
P03	DM	3.248B	ŚLUZA 36 IZOL.	HN4	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P03	DM	3.241B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	HN6	100,0 m³/h	HW6	100,0 m³/h	5
P03	KO	3.901	KOMUNIKACJA	CN42	1100,0 m³/h	CW42	1100,0 m³/h	2
P03	KO	3.242	KOMUNIKACJA	CN42	90,0 m³/h	CW42	90,0 m³/h	2
P03	ORE	3.021	SALKA DO ĆW. INDYW. 2	CN47	250,0 m³/h	CW47	250,0 m³/h	4
P03	ORE	3.020	SALKA DO ĆW. INDYW. 1	CN47	250,0 m³/h	CW47	250,0 m³/h	4
P03	ORE	3.014	SEKRETARIAT	CN44	150,0 m³/h	CW44	150,0 m³/h	2
P03	ORE	3.011	GAB. LEKARSKI 2	CN44	160,0 m³/h	CW44	160,0 m³/h	3
P03	ORE	3.043	POK. 1-Ł 23 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.044	POK. 1-Ł 24 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.027	POK. 1-Ł 9 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.022	SALKA DO ĆW. INDYW. 3	CN47	250,0 m³/h	CW47	250,0 m³/h	4
P03	ORE	3.032	POK. 1-Ł 14 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.034	POK. 1-Ł 15 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.035	POK. 1-Ł 16 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.036	POK. 1-Ł 17 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.052	POK. NARAD	CN44	420,0 m³/h	CW44	420,0 m³/h	4
P03	ORE	3.065	POM. SOCJALNE	CN42	100,0 m³/h	WSC18	100,0 m³/h	4
P03	ORE	3.019	KRIOTERAPIA	CN47	160,0 m³/h	CW47	160,0 m³/h	4
P03	ORE	3.063	JADALNIA	CN42	160,0 m³/h	WSC18	160,0 m³/h	4
P03	ORE	3.053	KUCHENKA	CN44	150,0 m³/h	WSC15	150,0 m³/h	4
P03	ORE	3.013	GAB. ORDYNATORA	CN44	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.010	GAB. LEKARSKI 1	CN44	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P03	ORE	3.051	SALA ZABAW	CN44	310,0 m³/h	CW44	310,0 m³/h	5

P03	ORE	3.060	POK. PSYCHOLOGA / ROZMÓW	CN42	150,0 m³/h	CW42	150,0 m³/h	2
P03	ORE	3.049	ŁAZIENKA RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	3
P03	ORE	3.047	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	2
P03	ORE	3.012	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	30,0 m³/h	2
P03	ORE	3.050	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	210,0 m³/h	6
P03	ORE	3.061	DYŻURKA	CN44	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.110	SALKI ĆWICZEŃ	CN47	1000,0 m³/h	CW47	1000,0 m³/h	4
P03	ORE	3.109	GAB. REHABILITANTÓW	CN47	150,0 m³/h	CW47	150,0 m³/h	2
P03	ORE	3.023	HYDROTHERAPIA	CN47	750,0 m³/h	WSC17	750,0 m³/h	5
P03	ORE	3.067	MAGAZYN	CN42	60,0 m³/h	CW42	60,0 m³/h	2
P03	ORE	3.062	FIZYKOTERAPIA	CN47	880,0 m³/h	CW47	880,0 m³/h	4
P03	ORE	3.016	SEKRETARIAT REHABILITACJI	CN42	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P03	ORE	3.059	GAB. DIAG. - ZABIEG.	CN60	200,0 m³/h	CW60	200,0 m³/h	4
P03	ORE	3.058	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	100,0 m³/h	6
P03	ORE	3.057	POK. PRZYG. PIEL.	CN60	140,0 m³/h	CW60	140,0 m³/h	3
P03	ORE	3.056	PUNKT PIEL.	CN42	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.064	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW42	30,0 m³/h	2
P03	ORE	3.066	S.SENSORYCZNA / S. ĆWICZEŃ	CN47	220,0 m³/h	CW47	220,0 m³/h	4
P03	ORE	3.069	DIATERMA	CN47	310,0 m³/h	CW47	310,0 m³/h	6
P03	ORE	3.017	PRZEBIERALNIA 1	CN42	120,0 m³/h	WSC16	120,0 m³/h	4
P03	ORE	3.028	POK. 1-Ł 10 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.030	POK. 1-Ł 12 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.031	POK. 1-Ł 13 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.038	POK. 1-Ł 18 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.007	POK. 1-Ł 5 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.006	POK. 1-Ł 4 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.004	POK. 1-Ł 3 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.002	POK. 1-Ł 2 DM IZOL.	CN41	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.046	POK. 1-Ł 25 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.072	KOMUNIKACJA	CN42	960,0 m³/h	CW42	640,0 m³/h	2
P03	ORE	3.073	KOMUNIKACJA	CN42	940,0 m³/h	CW42	810,0 m³/h	2

P03	ORE	3.042	POK. 1-Ł 22 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.041	POK. 1-Ł 21 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.041A	ŁAZIENKA 21 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	6
P03	ORE	3.040	POK. 1-Ł 20 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.039	POK. 1-Ł 19 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.039A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	12
P03	ORE	3.035A	ŁAZIENKA 16	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	12
P03	ORE	3.031A	ŁAZIENKA 13	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	12
P03	ORE	3.076	KOMUNIKACJA	CN42	340,0 m³/h	CW42	310,0 m³/h	2
P03	ORE	3.029A	ŁAZIENKA 11/12	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	12
P03	ORE	3.028A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	12
P03	ORE	3.075	KOMUNIKACJA	CN42	160,0 m³/h	CW42	160,0 m³/h	2
P03	ORE	3.074	KOMUNIKACJA	CN42	510,0 m³/h	CW42	470,0 m³/h	2
P03	ORE	3.108	KOMUNIKACJA	CN42	60,0 m³/h	CW42	60,0 m³/h	2
P03	ORE	3.056A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	60,0 m³/h	6
P03	ORE	3.001A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ17	240,0 m³/h	13
P03	ORE	3.002A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ16	250,0 m³/h	13
P03	ORE	3.010A	ŁAZIENKA LEK.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	140,0 m³/h	13
P03	ORE	3.043A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	12
P03	ORE	3.042A	ŁAZIENKA 22	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	14
P03	ORE	3.005	ŁAZIENKA 3/4	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	12
P03	ORE	3.029	POK. 1-Ł 11 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.001B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	CN41	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P03	ORE	3.001	POK. 1-Ł 1 DS IZOL.	CN41	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.025	POK. 1-Ł 8 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.024	POK. 1-Ł 7 NPS. DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.009	POK. 1-Ł 6 DS	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.008	ŁAZIENKA 5/6	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	12
P03	ORE	3.045	ŁAZIENKA 24/25 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	11
P03	ORE	3.040A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	14
P03	ORE	3.037	ŁAZIENKA 17/18 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	12
P03	ORE	3.033	ŁAZIENKA 14/15 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	11

P03	ORE	3.026	ŁAZIENKA 8/9 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	240,0 m³/h	12
P03	ORE	3.024A	ŁAZIENKA 7	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	12
P03	ORE	3.054A	PRZEDS. WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P03	ORE	3.054	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	9
P03	ORE	3.055	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	80,0 m³/h	7
P03	ORE	3.055A	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P03	ORE	3.002B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	CN41	100,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P03	ORE	3.017A	WĘŻEŁ SANITARNY NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	3
P03	ORE	3.018A	WC PERS. D	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	3
P03	ORE	3.070	POLE MAGNETYCZNE	CN47	150,0 m³/h	CW47	150,0 m³/h	4
P03	ORE	3.048	KUCHENKA RODZICÓW	CN44	90,0 m³/h	WSC15	90,0 m³/h	4
P03	ORE	3.109A	GAB. KIEROWNIKA REHABILITANTÓW	CN47	90,0 m³/h	CW47	90,0 m³/h	2
P03	ORE	3.109B	ŁAZIENKA ORDYNATOR	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	120,0 m³/h	11
P03	ORE	3.058A	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW42	30,0 m³/h	4
P03	ORE	3.061A	ŁAZIENKA DYŻURKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	150,0 m³/h	13
P03	ORE	3.018	PRZEDS. WC D	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC41	50,0 m³/h	3
P03	ORE	3.071	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY	CN42	1000,0 m³/h	CW7	1000,0 m³/h	2
P03	ORE	3.003	PIEL. ODDZIAŁ.	CN41	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P03	ORE	3.003A	ŁAZIENKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW41	120,0 m³/h	11
P03	TECH	3.605	POM. TELETECH.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P03	TECH	3.606	POM. ELEKTR.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P03	TECH	3.603	POM. ELEKTR.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P03	TECH	3.604	POM. TELETECH.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P03	TECH	3.072	POM. TELETECH.	CN42	60,0 m³/h	CW42	60,0 m³/h	2
P03	TECH	3.074	POM. ELEKTR.	CN42	60,0 m³/h	CW42	60,0 m³/h	2
P04	DSO	4.204	POK. 1-Ł 5	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.	HN1	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P04	DSO	4.207	POK. 1-Ł 8	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.208	POK. 1-Ł 9	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.209	POK. 1-Ł 10	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.210	POK. 1-Ł 11	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P04	DSO	4.211	POK. 1-Ł 12	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.203	POK. 1-Ł 4	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.202	POK. 1-Ł 3	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.201	POK. 1-Ł 2	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.214	SEKRETARIAT	HN5	160,0 m³/h	HW5	110,0 m³/h	3
P04	DSO	4.200	POK. 1-Ł 1	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.212	POK. 1-Ł 13 NSP.	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.261A	ŁAZIENKA 43	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	2
P04	DSO	4.268	POK. 1-Ł 45	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.269	POK. 1-Ł 46	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.270	POK. 1-Ł 47	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.271	POK. 1-Ł 48	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.273	POK. 1-Ł 49	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.213	POK. NARAD	HN5	420,0 m³/h	HW5	420,0 m³/h	4
P04	DSO	4.260A	ŁAZIENKA GAB 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P04	DSO	4.259A	ŁAZIENKA GAB 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P04	DSO	4.267	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	280,0 m³/h	HW8	280,0 m³/h	4
P04	DSO	4.263	PUNKT PIEL. 1	HN6	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P04	DSO	4.263A	ŁAZIENKA PIEL. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	60,0 m³/h	4
P04	DSO	4.264	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	310,0 m³/h	HW8	310,0 m³/h	4
P04	DSO	4.288	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	150,0 m³/h	6
P04	DSO	4.277	ŁAZ. RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P04	DSO	4.289	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P04	DSO	4.276	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	50,0 m³/h	5
P04	DSO	4.287	POK. ROZMÓW	HN5	120,0 m³/h	HW5	120,0 m³/h	3
P04	DSO	4.278	KUCHENKA	HN6	240,0 m³/h	WSC3	240,0 m³/h	4
P04	DSO	4.282	SZKOŁA II	HN5	270,0 m³/h	HW5	270,0 m³/h	4
P04	DSO	4.281	SZKOŁA I	HN5	270,0 m³/h	HW5	270,0 m³/h	4
P04	DSO	4.280	PRZEDSZKOLE	HN5	360,0 m³/h	HW5	310,0 m³/h	6
P04	DSO	4.279	KUCHENKA RODZICÓW	HN6	160,0 m³/h	WSC3	160,0 m³/h	4
P04	DSO	4.280A	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	5
P04	DSO	4.285	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P04	DSO	4.286	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2

P04	DSO	4.275	POK. PSYCHOLOGA	HN5	150,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P04	DSO	4.272	ŚWIETLICA	HN6	240,0 m³/h	HW6	240,0 m³/h	4
P04	DSO	4.221	POK. 1-ł 14	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.222	POK. 1-ł 15	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.224	POK. 1-ł 16 NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.236	POK. 1-ł 27 NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.237	POK. 1-ł 28	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.238	POK. 1-ł 29	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.239	JADALNIA DLA DZIECI	HN7	220,0 m³/h	H_WSC1	220,0 m³/h	4
P04	DSO	4.240	POK. 1-ł 30 WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.241	POK. 1-ł 31 WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.243	POK. 1-ł 33	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.251	POK. 1-ł 40	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.255	POK. 1-ł 41	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.256	POK. 1-ł 42	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	260,0 m³/h	HW8	260,0 m³/h	4
P04	DSO	4.253	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	220,0 m³/h	HW8	220,0 m³/h	3
P04	DSO	4.254	PUNKT PIEL. 2	HN7	60,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P04	DSO	4.225	POK. 1-ł 17	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.226	POK. 1-ł 18	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.227	POK. 1-ł 19	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.228	POK. 1-ł 20	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.229	POK. 1-ł 21	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.230	POK. 1-ł 22 IZOL.	HN3	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P04	DSO	4.232	POK. 1-ł 23	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.233	POK. 1-ł 24	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.234	POK. 1-ł 25	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.235	POK. 1-ł 26	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.231	ŚWIETLICA	HN7	240,0 m³/h	HW7	240,0 m³/h	4
P04	DSO	4.244	POK. 1-ł 34	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.245	POK. 1-ł 35	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.248	POK. 1-ł 37	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P04	DSO	4.249	POK. 1-Ł 38	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.250	POK. 1-Ł 39	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.246	MAG. CZYSTY	HN7	100,0 m³/h	HW7	100,0 m³/h	2
P04	DSO	4.260	GAB. LEKARSKI 1	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P04	DSO	4.259	GAB. LEKARSKI 2	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P04	DSO	4.258	GAB. LEKARSKI 3	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P04	DSO	4.257	GAB. LEKARSKI 4	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P04	DSO	4.217	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	6
P04	DSO	4.216	POM. SOCJALNE	HN5	80,0 m³/h	H_WSC2	80,0 m³/h	2
P04	DSO	4.215	GAB. ORDYNATORA	HN5	170,0 m³/h	HW5	170,0 m³/h	3
P04	DSO	4.218	PIEL. ODDZIAŁ.	HN5	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P04	DSO	4.219	DYŻURKA LEK.	HN5	120,0 m³/h	HW5	70,0 m³/h	3
P04	DSO	4.220	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	2
P04	DSO	4.205	POK. 1-Ł 6	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.223	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	180,0 m³/h	6
P04	DSO	4.265	WC PERS. D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P04	DSO	4.261	POK. 1-Ł 43	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ1	200,0 m³/h	9
P04	DSO	4.207A	ŁAZIENKA 8	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.208A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.205A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.204A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.203A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.202A	ŁAZIENKA 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.210A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.209A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.211A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.212A	ŁAZIENKA 13 NSP.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.201A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.215A	ŁAZIENKA ORDYNATOR	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	11
P04	DSO	4.268A	ŁAZIENKA 45	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.274A	ŁAZIENKA 50	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.273A	ŁAZIENKA 49	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9

P04	DSO	4.269A	ŁAZIENKA 46	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.270A	ŁAZIENKA 47	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.271A	ŁAZIENKA 48	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	10
P04	DSO	4.257A	ŁAZIENKA GAB 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	16
P04	DSO	4.256A	ŁAZIENKA 42	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	8
P04	DSO	4.255A	ŁAZIENKA 41	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	8
P04	DSO	4.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	60,0 m³/h	3
P04	DSO	4.221A	ŁAZIENKA 14	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.222A	ŁAZIENKA 15	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.247A	ŁAZIENKA 36 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ2	200,0 m³/h	13
P04	DSO	4.248A	ŁAZIENKA 37	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.249A	ŁAZIENKA 38	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.245A	ŁAZIENKA 35	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.244A	ŁAZIENKA 34	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.250A	ŁAZIENKA 39	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.251A	ŁAZIENKA 40	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.243A	ŁAZIENKA 33	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.242A	ŁAZIENKA 32	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.241A	ŁAZIENKA 31	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.240A	ŁAZIENKA 30	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.238A	ŁAZIENKA 29	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	5
P04	DSO	4.236A	ŁAZIENKA 27 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	8
P04	DSO	4.224A	ŁAZIENKA 16 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	8
P04	DSO	4.225A	ŁAZIENKA 17	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.235A	ŁAZIENKA 26	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.234A	ŁAZIENKA 25	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.233A	ŁAZIENKA 24	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.227A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.226A	ŁAZIENKA 18	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.228A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.229A	ŁAZIENKA 21	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.232A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.230A	ŁAZIENKA 22 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ8	200,0 m³/h	20

P04	DSO	4.230B	ŚLUZA 22 IZOL.	HN3	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P04	DSO	4.206B	ŚLUZA 7 IZOL.	HN1	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P04	DSO	4.274	POK. 1-Ł 50	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.242	POK. 1-Ł 32	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.247	POK. 1-Ł 36 IZOL.	HN4	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.218A	ŁAZIENKA PIEL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	140,0 m³/h	9
P04	DSO	4.219A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	9
P04	DSO	4.284A	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P04	DSO	4.283	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P04	DSO	4.296	KOMUNIKACJA - SZKOŁA	HN6	160,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.293	KOMUNIKACJA	HN7	630,0 m³/h	HW7	600,0 m³/h	2
P04	DSO	4.295	KOMUNIKACJA	HN7	270,0 m³/h	HW7	270,0 m³/h	2
P04	DSO	4.294	KOMUNIKACJA	HN7	330,0 m³/h	HW7	330,0 m³/h	2
P04	DSO	4.292	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	210,0 m³/h	2
P04	DSO	4.291	KOMUNIKACJA	HN6	850,0 m³/h	HW6	560,0 m³/h	2
P04	DSO	4.290	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	340,0 m³/h	2
P04	DSO	4.297	KOMUNIKACJA	HN6	190,0 m³/h	HW6	190,0 m³/h	2
P04	DSO	4.284	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	10
P04	DSO	4.266	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	80,0 m³/h	4
P04	DSO	4.247B	ŚLUZA 36 IZOL.	HN4	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P04	DSO	4.258A	ŁAZIENKA GAB 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P04	DSO	4.265A	PRZEDS. WC D	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P04	DSO	4.266A	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P04	DSO	4.200A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P04	DSO	4.237A	ŁAZIENKA 28	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	10
P04	DSO	4.262A	ŁAZIENKA 44	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	16
P04	DSO	4.262	POK. 1-Ł 44	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	DSO	4.275A	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P04	KO	4.900	KOMUNIKACJA	CN11	1100,0 m³/h	CW11	1100,0 m³/h	2
P04	KO	4.902	MAGAZYN	CN11	90,0 m³/h	CW11	90,0 m³/h	2
P04	OO	4.064	SZKOŁA II	CN45.1	330,0 m³/h	CW45.1	330,0 m³/h	5
P04	OO	4.065	SZKOŁA I	CN45.1	320,0 m³/h	CW45.1	320,0 m³/h	5
P04	OO	4.066	PRZEDSZKOLE	CN45.1	330,0 m³/h	CW45.1	280,0 m³/h	5

P04	OO	4.067	KUCHENKA RODZICÓW	CN45.1	140,0 m³/h	WSC36	140,0 m³/h	3
P04	OO	4.066A	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	6
P04	OO	4.061	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW11	50,0 m³/h	2
P04	OO	4.060	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW11	50,0 m³/h	2
P04	OO	4.010	SEKRETARKA	CN45	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.037	POK. 1-Ł 23 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.036	POK. 1-Ł 22 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.021	POK. 1-Ł 10 DM	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.026	POK. 1-Ł 14 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.028	POK. 1-Ł 15 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.029	POK. 1-Ł 16 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.030	POK. 1-Ł 17 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.044	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW11	120,0 m³/h	2
P04	OO	4.056	GAB. LEKARSKI 2	CN45.1	150,0 m³/h	CW45.1	100,0 m³/h	4
P04	OO	4.020	POK. 1-Ł 9 WZMOŻONY NADZÓR DM	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.009	GAB. ORDYNATORA	CN45	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.023	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	CW11	100,0 m³/h	2
P04	OO	4.053	POK. PSYCHOLOGA	CN45.1	90,0 m³/h	CW45.1	90,0 m³/h	3
P04	OO	4.052	PUNKT PIEL. DS	CN11	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.049	GAB. DIAG. - ZABIEG. DS	CN46	240,0 m³/h	CW46	240,0 m³/h	4
P04	OO	4.055A	ŁAZIENKA GAB 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	5
P04	OO	4.019	POK. 1-Ł 8- WZMOŻONY NADZÓR DM	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.022	POK. 1-Ł 11 DM	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.008	PIEL. ODDZIAŁ.	CN45	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.012	ŁAZIENKA RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	2,4
P04	OO	4.014	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	5
P04	OO	4.013	KUCHENKA	CN45.1	200,0 m³/h	WSC4	200,0 m³/h	4
P04	OO	4.015	KUCHENKA MLECZNA	CN45.1	250,0 m³/h	WSC4	250,0 m³/h	5
P04	OO	4.041	POK. ROZMÓW	CN45	90,0 m³/h	CW45	90,0 m³/h	2
P04	OO	4.042	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	2
P04	OO	4.050	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	160,0 m³/h	6
P04	OO	4.051	POK. PRZYG. PIEL. DS	CN46	180,0 m³/h	CW46	180,0 m³/h	4

P04	OO	4.011	POM. SOCJALNE	CN45	360,0 m³/h	WSC4	360,0 m³/h	5
P04	OO	4.059	PUNKT PIEL. DM	CN11	90,0 m³/h	CW11	40,0 m³/h	2
P04	OO	4.057	GAB. DIAG. - ZABIEG. DM	CN46	200,0 m³/h	CW46	200,0 m³/h	4
P04	OO	4.058	POK. PRZYG. PIEL. DM	CN46	150,0 m³/h	CW46	150,0 m³/h	4
P04	OO	4.024	POK. 1-Ł 12 DM	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.025	POK. 1-Ł 13 DM	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.032	POK. 1-Ł 18 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.033	POK. 1-Ł 19 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.001	POK. 1-Ł 1 DS IZOL.	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.006	POK. 1-Ł 5 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.007	POK. 1-Ł 6 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.005	POK. 1-Ł 4 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.054	DYŻURKA LEK.	CN45.1	140,0 m³/h	CW45.1	90,0 m³/h	4
P04	OO	4.055	GAB. LEKARSKI 1	CN45.1	160,0 m³/h	CW45.1	110,0 m³/h	4
P04	OO	4.071	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	CN11	90,0 m³/h	CW11	90,0 m³/h	6
P04	OO	4.073	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	CN11	80,0 m³/h	CW11	80,0 m³/h	5
P04	OO	4.062A	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P04	OO	4.063	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P04	OO	4.068	KOMUNIKACJA - SZKOŁA	CN11	200,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.039	ŁAZIENKA 24/25 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	240,0 m³/h	11
P04	OO	4.037A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12
P04	OO	4.036A	ŁAZIENKA 22	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	14
P04	OO	4.003A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12
P04	OO	4.001B	ŁAZIENKA 1 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ4	210,0 m³/h	8
P04	OO	4.005A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12
P04	OO	4.008A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	10
P04	OO	4.010A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	11
P04	OO	4.038	POK. 1-Ł 24 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.040	POK. 1-Ł 25 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.003	POK. 1-Ł 2 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.004	POK. 1-Ł 3 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.016	JADALNIA	CN45.1	360,0 m³/h	WSC4	360,0 m³/h	8

P04	OO	4.017	POK. ZABAW	CN45.1	500,0 m³/h	CW45.1	500,0 m³/h	5
P04	OO	4.002	SALA NARAD	CN45	480,0 m³/h	CW45	480,0 m³/h	5
P04	OO	4.043	JADALNIA	CN45	360,0 m³/h	WSC4	360,0 m³/h	6
P04	OO	4.048	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	90,0 m³/h	6
P04	OO	4.001A	ŚLUZA 1 IZOL.	CN8	90,0 m³/h	POŚREDNI	90,0 m³/h	5
P04	OO	4.022A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	11
P04	OO	4.019A	ŁAZIENKA 8	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	11
P04	OO	4.018A	ŁAZIENKA 7 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ5	290,0 m³/h	20
P04	OO	4.059A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	4
P04	OO	4.024A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	10
P04	OO	4.025A	ŁAZIENKA 13	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	10
P04	OO	4.027	ŁAZIENKA 14/15 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	240,0 m³/h	11
P04	OO	4.029A	ŁAZIENKA 16	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	11
P04	OO	4.031	ŁAZIENKA 17,18 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	240,0 m³/h	12
P04	OO	4.033A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12
P04	OO	4.034A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	15
P04	OO	4.035A	ŁAZIENKA 21 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	8
P04	OO	4.052A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	5
P04	OO	4.018B	ŚLUZA 7 IZOL.	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	5
P04	OO	4.035	POK. 1-Ł 21 NPS. DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.034	POK. 1-Ł 20 DS	CN8	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	OO	4.045	POK. ZABAW	CN45	570,0 m³/h	CW45	570,0 m³/h	5
P04	OO	4.069	KOMUNIKACJA	CN11	950,0 m³/h	CW11	530,0 m³/h	2
P04	OO	4.072	KOMUNIKACJA	CN11	520,0 m³/h	CW11	420,0 m³/h	2
P04	OO	4.070	KOMUNIKACJA	CN11	1800,0 m³/h	CW11	1430,0 m³/h	2
P04	OO	4.047A	PRZEDSIONEK WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P04	OO	4.047	TOALETA WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	80,0 m³/h	7
P04	OO	4.046	TOALETA D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	11
P04	OO	4.046A	PRZEDSIONEK D	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P04	OO	4.054A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	5
P04	OO	4.056A	ŁAZIENKA GAB 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	50,0 m³/h	5
P04	OO	4.062	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	10
P04	OO	4.004A	ŁAZIENKA 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12

P04	OO	4.006A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12
P04	OO	4.007A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	12
P04	OO	4.009B	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	10
P04	OO	4.020A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	11
P04	OO	4.021A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	CWC8	120,0 m³/h	11
P04	OO	4.018	POK. 1-Ł 7 DM IZOL.	CN8	170,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P04	TECH	4.603	POM. ELEKTR.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P04	TECH	4.604	POM. TELETECH.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P04	TECH	4.605	POM. TELETECH.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P04	TECH	4.606	POM. ELEKTR.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P04	TECH	4.075	POM. TELETECH.	CN11	60,0 m³/h	CW11	60,0 m³/h	2
P04	TECH	4.076	POM. ELEKTR.	CN11	50,0 m³/h	CW11	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.007	KASA	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.006	BIURO KSIĘGOWOŚĆ 4 OS.	CN1	140,0 m³/h	CW1	140,0 m³/h	2
P05	ADM	5.005	BIURO KSIĘGOWOŚĆ 5 OS.	CN1	200,0 m³/h	CW1	200,0 m³/h	2
P05	ADM	5.070	INSPEKTORZY BHP I PPOŻ	CN1	130,0 m³/h	CW1	130,0 m³/h	2
P05	ADM	5.050	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. ADMINISTRAC.	CN1	120,0 m³/h	CW1	120,0 m³/h	2
P05	ADM	5.062	SPECJALISTA DS. OBRONNYCH	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.018	BIURO INFORMATYKA 4 OS.	CN1	140,0 m³/h	CW1	140,0 m³/h	2
P05	ADM	5.019	KIEROWNIK DZIAŁU INFORMATYKI	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.020	PIEL. NACZELNA 1OS.	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.021	PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.042	SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ 2 OS.	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.066	KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.075	SEKRETARIAT SZKOŁY	CN1	120,0 m³/h	CW1	120,0 m³/h	2
P05	ADM	5.074	BIURO DYREKTORA SZKOŁY	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.078	BIURO ADMINISTRACJI SZKOŁY	CN1	120,0 m³/h	CW1	120,0 m³/h	2

P05	ADM	5.038	ANEKS KUCHENNY - DYREKCJA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC2	100,0 m³/h	5
P05	ADM	5.044	MAŁA SALA NARAD - DYR. NACZELNY 12 OS.	CN1	360,0 m³/h	CW1	360,0 m³/h	3
P05	ADM	5.061	TAJNA KANCELARIA	CN1	70,0 m³/h	CW1	70,0 m³/h	2
P05	ADM	5.065	PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.077	KOMUNIKACJA	CN7	150,0 m³/h	CW7	150,0 m³/h	2
P05	ADM	5.004	KIEROWNIK DZIAŁU DS PRACOWNICZYCH	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.008	POK. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.003	DZIAŁ DS PRACOWNICZYCH 3 OS.	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.002	DZIAŁ DS PRACOWNICZYCH 2 OS.	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.001	DZIAŁ TECHNICZNY 3 OS.	CN1	140,0 m³/h	CW1	140,0 m³/h	2
P05	ADM	5.017	KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.041	POM. KONTROLI 1	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.043	KIEROWNIK SEKCJI ANALIZ I ROZLICZEŃ	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.067	DZIAŁ LOGISTYKI 4 OS.	CN1	180,0 m³/h	CW1	180,0 m³/h	2
P05	ADM	5.068	KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBL.	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.069	DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3 OS.	CN1	130,0 m³/h	CW1	130,0 m³/h	2
P05	ADM	5.071	POM. KONTROLI 2	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.047	GAB. DYREKTORA NACZELNEGO	CN1	140,0 m³/h	CW1	140,0 m³/h	2
P05	ADM	5.051	ANEKS KUCH. - SEKCJA DYREKTORSKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC2	60,0 m³/h	5
P05	ADM	5.052	WC NPS. - SEKCJA DYREKTORSKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11A	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.033	KIEROWNIK DZIAŁU DS. ORGANIZACJI I STATYSTYKI	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.031	PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTÓW	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2

P05	ADM	5.058	DZIAŁ USŁUG MEDYCZNYCH 5 OS.	CN1	180,0 m³/h	CW1	180,0 m³/h	2
P05	ADM	5.059	KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG MEDYCZNYCH	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.060	RADCA PRAWNY	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.049	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH	CN1	120,0 m³/h	CW1	120,0 m³/h	2
P05	ADM	5.029	PODR. ARCHIWUM - KADRY, PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ	CN1	200,0 m³/h	CW1	200,0 m³/h	2
P05	ADM	5.028	POM. TECH. SALI KONFERENCYJNEJ	CN1	60,0 m³/h	CW1	60,0 m³/h	2
P05	ADM	5.010	POM. SOCJALNE	CN1	190,0 m³/h	WSC2	190,0 m³/h	5
P05	ADM	5.015	MAG. PODR. INFORMATYKA	CN1	50,0 m³/h	CW1	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.014	POM. NA KOPIE BEZPIECZEŃSTWA	CN1	50,0 m³/h	CW1	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.013	POM. TECH. INFORMATYKA	CN1	60,0 m³/h	CW1	60,0 m³/h	2
P05	ADM	5.012	WC NPS. - SALA KONF.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11B	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.026	MAG. KRZESEŁ	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.025	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11B	100,0 m³/h	6
P05	ADM	5.024	PRZEDS. WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	40,0 m³/h	2
P05	ADM	5.023	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11B	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.022	PRZEDS. WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P05	ADM	5.027	ANEKS KUCHENNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC2	70,0 m³/h	5
P05	ADM	5.011	SALA KONFERENCYJNA - 26 OS.	CN1	800,0 m³/h	CW1	730,0 m³/h	3
P05	ADM	5.016	WC M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11B	150,0 m³/h	5
P05	ADM	5.040	BMS	CN1	70,0 m³/h	CW1	70,0 m³/h	2
P05	ADM	5.039	POM. PLOTERA I DRUKAREK	CN1	70,0 m³/h	CW1	70,0 m³/h	2
P05	ADM	5.036	PRZEDS. ŁAZIENKA - SEKCJA DYREKTORSKA	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P05	ADM	5.057	BIURO KONTROLI WEW. 2 OS.	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.045	SEKRETARIAT - DYR. NACZELNY	CN1	140,0 m³/h	CW1	80,0 m³/h	2

P05	ADM	5.055	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	CN1	130,0 m³/h	CW1	130,0 m³/h	2
P05	ADM	5.009	KOMUNIKACJA	CN7	700,0 m³/h	CW7	350,0 m³/h	2
P05	ADM	5.072	KOMUNIKACJA	CN7	1260,0 m³/h	CW7	750,0 m³/h	2
P05	ADM	5.076	BIBLIOTEKA	CN1	170,0 m³/h	CW1	170,0 m³/h	2
P05	ADM	5.073	POM. SOCJALNE	CN1	150,0 m³/h	CW1	150,0 m³/h	2
P05	ADM	5.032	BIURO - ARCHIWUM 2 OS.	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.063	PRZEDS. WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	0
P05	ADM	5.064	WC D.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.048	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11A	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.054	SEKRETARIAT/ KANCELARIA	CN1	90,0 m³/h	CW1	90,0 m³/h	2
P05	ADM	5.053	POCZEKALNIA	CN7	250,0 m³/h	CW7	250,0 m³/h	3
P05	ADM	5.034	DZIAŁ DS. ORGANIZACJI I STATYSTYKI - 3OS.	CN1	130,0 m³/h	CW1	130,0 m³/h	2
P05	ADM	5.030	RZECZNIK PRASOWY	CN1	100,0 m³/h	CW1	100,0 m³/h	2
P05	ADM	5.035	ŁAZIENKA - DYREKCJA	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11A	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.037	WC	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11A	50,0 m³/h	2
P05	ADM	5.046	ANEKS KUCH. - DYR. NACZELNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	WSC2	60,0 m³/h	5
P05	ADM	5.056	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	2
P05	DSP	5.243	POK. 1-Ł 33	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.282	SZKOŁA II	HN5	270,0 m³/h	HW5	270,0 m³/h	4
P05	DSP	5.281	SZKOŁA I	HN5	270,0 m³/h	HW5	270,0 m³/h	4
P05	DSP	5.280	PRZEDSZKOLE	HN5	360,0 m³/h	HW5	310,0 m³/h	6
P05	DSP	5.285	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P05	DSP	5.286	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P05	DSP	5.284A	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P05	DSP	5.283	WC DZIECI NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P05	DSP	5.290	KOMUNIKACJA - SZKOŁA	HN6	160,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.284	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	10
P05	DSP	5.279	KUCHENKA RODZICÓW	HN6	160,0 m³/h	WSC3	160,0 m³/h	4
P05	DSP	5.280A	WC DZIECI	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	5
P05	DSP	5.204	POK. 1-Ł 5	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.	HN1	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4

P05	DSP	5.207	POK. 1-Ł 8	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.208	POK. 1-Ł 9	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.209	POK. 1-Ł 10	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.210	POK. 1-Ł 11	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.211	POK. 1-Ł 12	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.203	POK. 1-Ł 4	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.202	POK. 1-Ł 3	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.201	POK. 1-Ł 2	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.214	SEKRETARIAT	HN5	160,0 m³/h	HW5	110,0 m³/h	3
P05	DSP	5.200	POK. 1-Ł 1	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.212	POK. 1-Ł 13 NSP.	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.261	POK 1-Ł 43	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.268	POK. 1-Ł 45	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.269	POK. 1-Ł 46	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.270	POK. 1-Ł 47	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.271	POK. 1-Ł 48	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.273	POK. 1-Ł 49	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.213	POK. NARAD	HN5	420,0 m³/h	HW5	420,0 m³/h	4
P05	DSP	5.259A	ŁAZIENKA GAB. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P05	DSP	5.267	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	280,0 m³/h	HW8	280,0 m³/h	4
P05	DSP	5.263A	ŁAZIENKA PIEL. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	90,0 m³/h	4
P05	DSP	5.266	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	310,0 m³/h	HW8	310,0 m³/h	4
P05	DSP	5.288	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	2
P05	DSP	5.277	ŁAZ. RODZICÓW	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P05	DSP	5.289	MAGAZYN	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW6	30,0 m³/h	2
P05	DSP	5.276	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	5
P05	DSP	5.287	POK. ROZMÓW	HN5	120,0 m³/h	HW5	120,0 m³/h	5
P05	DSP	5.278	KUCHENKA	HN6	240,0 m³/h	WSC3	240,0 m³/h	4
P05	DSP	5.275	POK. PSYCHOLOGA	HN5	120,0 m³/h	HW5	120,0 m³/h	3
P05	DSP	5.272	ŚWIETLICA	HN6	240,0 m³/h	HW6	240,0 m³/h	4
P05	DSP	5.221	POK. 1-Ł 14	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.222	POK. 1-Ł 15	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.224	POK. 1-Ł 16 NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P05	DSP	5.236	POK. 1-ł 27 NPS.	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.237	POK. 1-ł 28	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.238	POK. 1-ł 29	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.239	JADALNIA DLA DZIECI	HN7	220,0 m³/h	H_WSC1	0,0 m³/h	4
P05	DSP	5.240	POK. 1-ł 30 WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.241	POK. 1-ł 31 WZMOŻONY NADZÓR	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.251	POK. 1-ł 40	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.255	POK. 1-ł 41	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.256	POK. 1-ł 42	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.	HN8	260,0 m³/h	HW8	260,0 m³/h	4
P05	DSP	5.253	POK. PRZYG. PIEL.	HN8	220,0 m³/h	HW8	220,0 m³/h	4
P05	DSP	5.254	PUNKT PIEL. 2	HN7	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.225	POK. 1-ł 17	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.226	POK. 1-ł 18	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.227	POK. 1-ł 19	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.228	POK. 1-ł 20	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.229	POK. 1-ł 21	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.230	POK. 1-ł 22 IZOL.	HN3	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	4
P05	DSP	5.232	POK. 1-ł 23	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.233	POK. 1-ł 24	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.234	POK. 1-ł 25	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.235	POK. 1-ł 26	HN3	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.231	ŚWIETLICA	HN7	240,0 m³/h	HW7	240,0 m³/h	4
P05	DSP	5.244	POK. 1-ł 34	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.245	POK. 1-ł 35	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.248	POK. 1-ł 37	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.249	POK. 1-ł 38	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.250	POK. 1-ł 39	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.246	MAG. CZYSTY	HN7	100,0 m³/h	HW7	100,0 m³/h	2
P05	DSP	5.259	GAB. LEKARSKI 2	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P05	DSP	5.258	GAB. LEKARSKI 3	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P05	DSP	5.257	GAB. LEKARSKI 4	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3

P05	DSP	5.217	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	30,0 m³/h	6
P05	DSP	5.216	POM. SOCJALNE	HN5	80,0 m³/h	H_WSC2	80,0 m³/h	2
P05	DSP	5.215	GAB. ORDYNATORA	HN5	170,0 m³/h	HW5	170,0 m³/h	3
P05	DSP	5.218	PIEL. ODDZIAŁ.	HN5	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P05	DSP	5.219	DYŻURKA LEK.	HN5	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	3
P05	DSP	5.220	BRUDOWNIK	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	100,0 m³/h	6
P05	DSP	5.205	POK. 1-Ł 6	HN1	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.223	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	30,0 m³/h	2
P05	DSP	5.264	WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	3
P05	DSP	5.262	POK. 1-Ł 44	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WIZ2	200,0 m³/h	9
P05	DSP	5.207A	ŁAZIENKA 8	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.208A	ŁAZIENKA 9	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.205A	ŁAZIENKA 6	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.204A	ŁAZIENKA 5	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.203A	ŁAZIENKA 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.202A	ŁAZIENKA 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.210A	ŁAZIENKA 11	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.209A	ŁAZIENKA 10	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.211A	ŁAZIENKA 12	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.212A	ŁAZIENKA 13 NSP.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.201A	ŁAZIENKA 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.215A	ŁAZIENKA ORDYNATOR	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	50,0 m³/h	11
P05	DSP	5.268A	ŁAZIENKA 45	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.274A	ŁAZIENKA 50	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.273A	ŁAZIENKA 49	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.269A	ŁAZIENKA 46	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.270A	ŁAZIENKA 47	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.271A	ŁAZIENKA 48	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	10
P05	DSP	5.257A	ŁAZIENKA GAB. 4	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	50,0 m³/h	16
P05	DSP	5.256A	ŁAZIENKA 42	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	8
P05	DSP	5.255A	ŁAZIENKA 41	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	8
P05	DSP	5.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	90,0 m³/h	3

P05	DSP	5.221A	ŁAZIENKA 14	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.222A	ŁAZIENKA 15	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.247A	ŁAZIENKA 36 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ1	200,0 m³/h	13
P05	DSP	5.248A	ŁAZIENKA 37	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.249A	ŁAZIENKA 38	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.245A	ŁAZIENKA 35	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.244A	ŁAZIENKA 34	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.250A	ŁAZIENKA 39	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.251A	ŁAZIENKA 40	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.243A	ŁAZIENKA 33	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.242A	ŁAZIENKA 32	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.241A	ŁAZIENKA 31	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.240A	ŁAZIENKA 30	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW4	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.238A	ŁAZIENKA 29	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	5
P05	DSP	5.236A	ŁAZIENKA 27 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	8
P05	DSP	5.224A	ŁAZIENKA 16 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	8
P05	DSP	5.225A	ŁAZIENKA 17	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.235A	ŁAZIENKA 26	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.234A	ŁAZIENKA 25	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.233A	ŁAZIENKA 24	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.227A	ŁAZIENKA 19	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.226A	ŁAZIENKA 18	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.228A	ŁAZIENKA 20	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.229A	ŁAZIENKA 21	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.232A	ŁAZIENKA 23	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.230A	ŁAZIENKA 22 IZOL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	H_WIZ6	200,0 m³/h	20
P05	DSP	5.230B	ŚLUZA 22 IZOL.	HN3	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P05	DSP	5.206B	ŚLUZA 7 IZOL.	HN1	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P05	DSP	5.274	POK. 1-Ł 50	HN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.242	POK. 1-Ł 32	HN4	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.247	POK. 1-Ł 36 IZOL.	HN4	150,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.218A	ŁAZIENKA PIEL.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	140,0 m³/h	9
P05	DSP	5.219A	ŁAZIENKA DL	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9

P05	DSP	5.295	KOMUNIKACJA	HN7	630,0 m³/h	HW7	600,0 m³/h	2
P05	DSP	5.297	KOMUNIKACJA	HN7	270,0 m³/h	HW7	270,0 m³/h	2
P05	DSP	5.296	KOMUNIKACJA	HN7	330,0 m³/h	HW7	330,0 m³/h	2
P05	DSP	5.294	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	210,0 m³/h	2
P05	DSP	5.291	KOMUNIKACJA	HN6	850,0 m³/h	HW6	560,0 m³/h	2
P05	DSP	5.293	KOMUNIKACJA	HN6	190,0 m³/h	HW6	190,0 m³/h	2
P05	DSP	5.265	WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	80,0 m³/h	4
P05	DSP	5.247B	ŚLUZA 36 IZOL.	HN4	50,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	8
P05	DSP	5.258A	ŁAZIENKA GAB. 3	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P05	DSP	5.264A	PRZEDS. WC PERS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P05	DSP	5.265A	PRZEDS. WC PERS. M.	POŚREDNI	0,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	
P05	DSP	5.200A	ŁAZIENKA 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW1	120,0 m³/h	9
P05	DSP	5.237A	ŁAZIENKA 28	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW3	120,0 m³/h	10
P05	DSP	5.262A	ŁAZIENKA 44	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	16
P05	DSP	5.260A	ŁAZIENKA GAB. 1	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	16
P05	DSP	5.260	GAB. LEKARSKI 1	HN5	200,0 m³/h	HW5	150,0 m³/h	3
P05	DSP	5.263	PUNKT PIEL. 1	HN6	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	DSP	5.261A	ŁAZIENKA 43	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	120,0 m³/h	11
P05	DSP	5.292	KOMUNIKACJA	HN6	340,0 m³/h	HW6	340,0 m³/h	2
P05	HTL	5.103	MAG. BRUDNY	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	90,0 m³/h	6
P05	HTL	5.101	MAG. CZYSTY	CN7	50,0 m³/h	CW7	50,0 m³/h	2
P05	HTL	5.100	POM. PORZĄDKOWE	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	50,0 m³/h	2
P05	HTL	5.111A	ŁAZIENKA OBSŁUGI	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	120,0 m³/h	3
P05	HTL	5.111	POM. SOCJALNE OBSŁUGI	CN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	HTL	5.102	KOMUNIKACJA	CN7	140,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	9
P05	HTL	5.112	STREFA CISZY I RELAKSU Z ANEKSEM KUCH.	CN2	450,0 m³/h	CW2	450,0 m³/h	4
P05	HTL	5.104	HOTEL KOMUNIKACJA	CN7	250,0 m³/h	CW7	250,0 m³/h	2
P05	HTL	5.113	KOMUNIKACJA	CN7	150,0 m³/h	CW7	150,0 m³/h	2
P05	HTL	5.113A	KOMUNIKACJA	CN7	200,0 m³/h	CW7	200,0 m³/h	2
P05	HTL	5.105	HOTEL POKÓJ 6	CN2	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	HTL	5.107	HOTEL POKÓJ 4	CN2	100,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	HTL	5.106	HOTEL POKÓJ 5	CN2	100,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2

P05	HTL	5.106A	ŁAZIENKA P.5	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	100,0 m³/h	4
P05	HTL	5.105A	ŁAZIENKA P.6	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	90,0 m³/h	4
P05	HTL	5.108A	ŁAZIENKA P.3	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	90,0 m³/h	4
P05	HTL	5.108	HOTEL POKÓJ 3	CN2	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	HTL	5.110A	ŁAZIENKA P.1 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	120,0 m³/h	3
P05	HTL	5.107A	ŁAZIENKA P.4	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	100,0 m³/h	4
P05	HTL	5.109	HOTEL POKÓJ 2 NPS.	CN2	90,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	HTL	5.109A	ŁAZIENKA P.2 NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	WC11	90,0 m³/h	3
P05	HTL	5.110	HOTEL POKÓJ 1 NPS.	CN2	120,0 m³/h	POŚREDNI	0,0 m³/h	2
P05	KO	5.901	KOMUNIKACJA	CN7	1000,0 m³/h	CW7	950,0 m³/h	1,5
P05	KPL	5.116	KAPLICA	CN7	600,0 m³/h	CW7	600,0 m³/h	3
P05	KPL	5.115	ZAKRYSTIA	CN7	90,0 m³/h	CW7	90,0 m³/h	4
P05	KPL	5.114	POK. KAPELANA	CN7	90,0 m³/h	CW7	90,0 m³/h	3
P05	KPL	5.115A	WC NPS.	POŚREDNI	0,0 m³/h	HW2	50,0 m³/h	4
P05	TECH	5.601	POM. ELEKTR.	CN7	60,0 m³/h	CW7	60,0 m³/h	2
P05	TECH	5.602	POM. TELETECH.	CN7	60,0 m³/h	CW7	60,0 m³/h	2
P05	TECH	5.603	POM. ELEKTR.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P05	TECH	5.604	POM. TELETECH.	HN6	60,0 m³/h	HW6	60,0 m³/h	2
P05	TECH	5.605	POM. TELETECH.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2
P05	TECH	5.606	POM. ELEKTR.	HN7	60,0 m³/h	HW7	60,0 m³/h	2