



SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S  
INSTALACJA ODBIORCZA BUDYNKU TN-S

Przyjmując niniejszy rysunek firma wykonawca akceptuje przedstawione w nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z narzucanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe.

Katowice 40-022, Damrota 22 | +48 32 609 56 00 | [biuro@koniorstudio.pl](mailto:biuro@koniorstudio.pl)  
Warszawa 00-679, Wilcza 71/2 | +48 22 402 72 07 | [warszawa@koniorstudio.pl](mailto:warszawa@koniorstudio.pl)

ADRES  
Biblioteka Narodowa  
ul. Nowy Świat 76  
00-033 Warszawa

GŁÓWNY PROJEKTANT  
mgr inż. Michał Moryc  
UPR. MAZ/0279/PWOWE/14  
SPECJ. Instalacje Elektryczne

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Mariusz Bagiński  
UPR. BI/6/01  
SPECJ. Instalacje Elektryczne

DZIAŁ	INDEKS
Włókna elektryczne	124

NUMER RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
124.E.PW.0.10.13-7	00	-
PLIK	DATA	
	10.11.2016	

UWAGA:  
SZAFY STERUJĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
NALEŻY WYPOSAŻYĆ W APARATURĘ STERUJĄCĄ  
ORAZ ZABEZPIECZAJĄCĄ.  
SZAFĘ DOSTARCZA DOSTAWCA URZĄDZEŃ  
WENTYLACYJNYCH.

UWAGA:  
REGULATORY DO WENTYLATORÓW NALEŻY DOBRAĆ  
NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WYBORZE  
ZASTOSOWANYCH WENTYLATORÓW, REGULACJA  
WENTYLATORÓW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI  
SANITARNYMI