ETAP IV

ETAP IV

ETAP III/ETAP IV

ETAP III

ETAP II

ETAP I

ETAP I

ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW

ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW

ZASILONE W ZAKRESIE 1

ZASILONE W ZAKRESIE 1

ZASILONE W ZAKRESIE 1

ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW

KABLOWO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OBJAŚNIENIA:

- **Aw1** – AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO MONTAŻU NA POWIERZCHNI STROPU Z WBUDOWANYM MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ 1W PRACA NA CZUJNIKU
- **Aw2** – AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO MONTAŻU NA POWIERZCHNI STROPU Z WBUDOWANYM MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ 1W PRACA NA CZUJNIKU
- **Aw3** – AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO MONTAŻU NA POWIERZCHNI STROPU Z WBUDOWANYM MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ 1W PRACA NA CZUJNIKU
- **Aw4** – AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO MONTAŻU NA POWIERZCHNI STROPU Z WBUDOWANYM MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ 1W PRACA NA CZUJNIKU
- **Aw5** – AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA MONTOWANA NA SUFICIE Z WBUDOWANYM MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ 1W IP44, PRACA NA CZUJNIKU
- **E1** – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA OŚWIETLONY NEWONORMIC, SO WARIANT PIKTOGRAMU „EWAKUACYJNY" Z MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ, PRACA NA 3H (ORAZ)
- **E2** – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA OŚWIETLONY NEWONORMIC, SO WARIANT PIKTOGRAMU „EWAKUACYJNY" Z MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ, PRACA NA 3H (ORAZ)
- **E3** – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA OŚWIETLONY NEWONORMIC, SO WARIANT PIKTOGRAMU „EWAKUACYJNY" Z MODUŁEM AWARYJNYM NA 3H, Z CZUJNIKIEM RUCHU, Z WBUDOWANYM PODCZYTU SYGNAŁ, PRACA NA 3H (ORAZ)

UWAGI:
1. OPRAWY OŚWIETLENIOWE I LAMPY CZUJĄCE I KIERUNEK MAJĄ BYĆ PROGRAMOWANE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
2. TABELA ZESTAWIENIA OPRAWY I ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZESTAWIENIU.
3. ZESTAWIENIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ, WYKAZ ŹRÓDEŁ ŚWIETLNYCH, SYMBOLIKA ORAZ OPIS ZASILANIA ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZESTAWIENIU.
4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZASILANE ZE ZMIENNEGO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA (UPS) ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZESTAWIENIU.
5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZASILANE ZE ZMIENNEGO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA (UPS) ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZESTAWIENIU.

Niniejszy rysunek oraz jego zawartość stanowi własność intelektualną pracowni Konior Studio. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowa użycie , upublicznienie, powielenie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Konior Studio.

Przystępując niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione w nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z rozpoznanym lub pisemnie uzgodnionym wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia sklejkowe rysunki warsztatowe.

KONIORSTUDIO

Katowice 40-022, Damrota 22 | t +48 32 609 56 00 | biuro@koniorstudio.pl
Warszawa 00-679, Wilcza 7 lU | t +48 22 402 72 07 | t warszawa@koniorstudio.pl

NAZWA PROJEKTU
Projekt przebudowy zespołu budynków "A" Biblioteki Narodowej w zakresie czytelń i przestrzeni publicznych wraz z zabudową patio

ADRES
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa

-

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Michał Moryc
UPR. MAZ/0279/PWOE/14
SPECJ. Instalacje Elektryczne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
inż. Maciej Lewandowski
mgr inż. Bartłomiej Kumor
inż. Przemysław Sawczuk
inż. Adam Kisiolek
inż. Kamil Olechniewicz
mgr inż. Michał Żeleźnik

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Mariusz Bagiński
UPR. BMS/01
SPECJ. Instalacje Elektryczne

PROJEKT WYKONAWCZY

| DZIAŁ | INDEKS |
|---|---|
| Instalacje Elektryczne | 124 |

NAZWA RYSUNKU
RZUT - PARTER NISKI
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

| NUMER RYSUNKU | REWIZJA | SKALA |
|---|---|---|
| 124.E.PW.0.1.2.13-1 | 00 | 1:200 |

| PLIK | DATA |
|---|---|
| | 10.11.2016 |