ETAP I

PATIO A1

WLZ: MBMS

WLZ: KA3-3,KA3-4

WLZ: SA3-3, OA3-3, KA3-3

WLZ: SA1-1, OA1-1, KA1-1, KA3-3, KA3-4

WLZ: SA3-3, OA3-3, KA3-4

WLZ: SA3-4, OA3-4, KA3-4

WLZ: SA3-3, OA3-3 SA3-4, OA3-4

ŁAZIENKI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Centrum Monitoringu systemów bezpieczeństwa BN

Centrum Monitoringu technicznego BMS

Dozorowa zamiany służby ochrony

TARAS

KASA

Hydrant projektowany podynkowy wys. 84 cm szer. 74 cm wys. zaworu: 135 cm

1F7/TSA1–1 WPUST PODWÓRZOWY ZABEZPIECZYĆ KABLEM GRZEJNYM ZGONE Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI

DRZEWO KLON ("ACER PALMATUM")

ZRZUT WENTYLATORNI WYPONIEJ

F1/TKA1–1 ZG2

F2/TKA1–1 ZG2

F3/TKA1–1 ZASILANIE MONITOR INFO.

F1/TKA3–4 ZASILANIE MONITOR INFO.

F7/TKA3–4 ZASILANIE MONITOR INFO.

F8/TKA3–4 F9/TKA3–4 ZASILANIE BRAMKI

TSA1–1 TOA1–1 TKA1–1

TSA3–4 TOA3–4 TKA3–4

1F1/TSA4–1 ZG5

2F1/TSA4–1 ZG5

3F1/TSA4–1 ZG5

1F2/TSA1–1 ZG2

1F2/TSA1–1 ZG3

1F6/TSA4–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

2F6/TSA4–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

3F5/TSA4–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

1F6/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

2F6/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

3F3/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

2F4/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

3F4/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

2F5/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

3F5/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

1F4/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

1F5/TSA2–1 ZASILANIE GNIAZD W MEDIAPORCIE

KANAŁ KABLOWY 100x60 ZASILANIE MEDIAPORTÓW KANAŁ MONTOWANY POD BALTEM WZDŁUŻ BLATU

ZEJŚCIE KANAŁU DO PODŁOGI ZASILANIE KANAŁU Z NISKIEGO PARTERU

GNIAZDA SŁUŻĄCY DO ZASILANIA OŚWIETLENIA REGAŁÓW ZASILANY Z TABLICY OŚWIETLENIOWEJ TO GDYBY ZOSTAŁY POKAZANE NA RZUCIE OŚWIETLENIA

GNIAZDA W ŁADACH NALEŻY INSTALOWAĆ W MEDIAPORTACH

GNIAZDA INSTALOWANE W MEDIAPORCIE

F2/CMBMS

CMBMS

F1/CMBMS

OZNACZENIA:

ZG1 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 1 GNIAZDA OGÓLNE
– REZERWA

ZG2 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 1 GNIAZDA OGÓLNE
– 1 GNIAZDO RJ45
– REZERWA

ZG3 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 2 GNIAZDA OGÓLNE
– REZERWA

ZG4 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 3 GNIAZDA OGÓLNE
– REZERWA

ZG5 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 3 GNIAZDA OGÓLNE
– 3 GNIAZDO RJ45
– REZERWA

ZG6 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 2 GNIAZDA OGÓLNE
– 3 GNIAZDO RJ45
– REZERWA

ZG7 PUSZKA PODŁOGOWA ZESTAW NA 6 LUB 8 GNIAZD. W KAŻDEJ PUSZCE ZAINSTALOWANY ZESTAW:
– 2 GNIAZDA OGÓLNE
– 2 GNIAZDO RJ45
– REZERWA

UWAGA:
JEŚLI PUSZKA PODŁOGOWA, ZOSTANIE ZLOKALIZOWANA NA PODCIĄGU NALEŻY PRZESUNĄĆ ORAZ UZGODNIAJĄĆ NOWĄ LOKALIZACJĘ Z BRANŻOWYM PROJEKTANTEM LUB ORACHITEKTEM.
PUSZKI PODŁOGOWE SŁUŻĄ DO ZASILANIA BIUREK Z WBUDOWNYMI GNIAZDAMI I OŚWIETLENIEM (WYKONANIE BIUREK Z WBUDOWANYM OŚWIETLENIEM WRAZ Z GNIAZDAMI JEST POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA).
PUSZKI PODŁOGOWE ORAZ GNIAZDA PRZEZNACZONE DO ZASILANIA BIUREK, DZIAŁAJĄ TYLKO W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI, JEŚLI WYMAGANE JEST PRACA W INNYCH GODZINACH LUB CAŁODOBOWO NALEŻY ODPOWIEDNIO WYSTEROWAĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU DALI ORAZ PRZEWIDZIEĆ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ.

ISTNIEJĄCE TABLICE KOLIDUJĄCE Z ROZMIĄZANIAMI PROJEKTOWYMI NALEŻY PRZENIEŚĆ W INNE MIEJSCA UZGODNIONE Z BRANŻOWYM INSPEKTOREM NP: Z SZOHTU TELETECHNICZNEGO DO SZOHTU ELEKTRYCZNEGO

WYSOKOŚĆ GNIAZD SŁUŻĄCYCH DO ZASILANIA MONITORÓW I EKRANÓW DOTYKOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZGODNIE Z BRANŻOWYM PROJEKTEM ARCHITEKTURY/WNĘTRZ. WYSOKOŚĆ GNIAZD NALEŻY POTWIERDZIĆ U BRANŻOWEGO INSPEKTORA

Niniejszy rysunek wraz jego zawartość stanowi własność intelektualną pracowni Konior Studio. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe użycie „upublicznienie, powielenie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Konior Studio.

Przystępując niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione w nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytrzymych dotyczących swoje zkresu przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z nazywanymi lub pisemne uzgodnionymi wytrzymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe.

KONIORSTUDIO
Katowice 40-022, Dąbrowa 22 | +48 32 609 56 00 | biuro@koniorstudio.pl
Warszawa 00-679, Wilcza 7 1/2 | +48 22 402 72 07 | warszawa@koniorstudio.pl

NAZWA PROJEKTU
Projekt przebudowy zespołu budynków "A" Biblioteki Narodowej w zakresie czytelń i przestrzeni publicznych wraz z zabudową patio

ADRES
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa

-

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Michał Moryc
UPR. MAZ0276/PWOEI14
SPECJ Instalacje Elektryczne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
inż. Maciej Lewandowski
mgr inż. Bartłomiej Kumor
inż. Przemysław Sawczuk
inż. Adam Kisiolek
inż. Kamil Olechniewicz
mgr inż. Michał Żeleźnik

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Mariusz Bagiński
UPR. BI/501
SPECJ Instalacje Elektryczne

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: Instalacje Elektryczne
INDEKS: 124

NAZWA RYSUNKU
RZUT - PARTER WYSOKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU A2/A3

NUMER RYSUNKU: 124.E.PW.A2A3.1.2.14-1
REWIZJA: 00
SKALA: 1:100
PLIK
DATA: 10.11.2016