SCIANA POŻAROWA O DECHACH REI 60

SCIANA POŻAROWA O DECHACH REI 120

LEGENDA	
CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZLOKALIZOWANA W KANALE TECHNOLOGICZNYM
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU ZLOKALIZOWANEJ W KANALE TECH.
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WEJŚCIA 2 WYJŚCIA
	MODUŁ STERUJĄCY 4 WYJŚCIA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 3 WEJŚCIA 1 WYJŚCIE
	ZASILACZ POŻAROWY
	CZUJKA W OBLICINIE PRZECIWWIETRZNEJ W KANALE CZERPNIM

UWAGI:

1. Zaznaczone obszary ilustrują zasięg obsługiwany przez poszczególne centrale. Po dokonaniu wyboru ostatecznego dostawcy systemu należy wykonać weryfikację zasięgu radiowego, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
2. Okablowanie do czujników znajdujących się w kanale technologicznym należy prowadzić pod stropem kanału, w odległości nie większej niż 20 cm od jego górnej krawędzi.
3. Wskaźniki zadziałania czujników znajdujących się w kanale technologicznym instalować na podsufitce B01, na ścianie, na wysokości min. 120cm, tak aby zmyślowy ciąg pozostawał widoczny.
4. Do każdego czujnika musi być zapewniony dostęp serwisowy. W razie braku możliwości dojścia do którejś z nich, należy zainstalować klapy rewizyjne.
5. Przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego, wszystkie przebicia od tych ścian należy uszczelnić materiałem o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż przejście.
6. Lokalizacja i ilość elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. W przypadku konieczności przesunięcia czujki o ponad 1,5 m od lokalizacji wskazanej na rzucie, należy ją przesłać inwestorowi do akceptacji.
7. Należy przewidzieć możliwość zmiany położenia czujek w przestrzeni międzysufitowej.
8. Pętle elementów kontrolno-dalejących w całości wykonać kablem HTKSHbw 1x2x0,8.
9. Każde zasilenie do projektu musi być zabezpieczone przed przepięciami.
10. Szczegóły wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br. sanitarnej, zgodność wykonania z projektem podlega sprawdzeniu przez Projektanta.
11. Podłączenia wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.
12. Szczegóły wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br. sanitarnej, zgodność wykonania z projektem podlega sprawdzeniu przez Projektanta, który bezpośrednio w wyłączeniu z BSP.
13. Wyłączenia weryfikacji wg projektu BMS.
14. Zasilanie pożarowe monitorować na ścianie pod sufitem podwieszanym.
15. Kable zasilające urządzenia pożarowe prowadzić w odległości min. 5cm od innych kabli.
16. Zwolnienia przejść Kontrola! Dostępu wg schematu. Zwalnianie przejść musi odbywać się poprzez fizyczne zdjęcie napięcia z zewnętrznego elementu wykładzinowo.
17. Przed zakupem oświetlenia dokonać zamiarów na budowie. Stosować oświetlenie zalecane przez Projektanta.
18. Na rysunkach pokazano lokalizację i numerację klap odcinających wg br. sanitarnej.
19. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodnie z instrukcjami producentów do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
20. Wszystkie przejścia przez przegrody ppoż. wykonać jako szczelne.
21. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
22. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych przeszczególnych instalacji przez strefy oznaczenia, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić sposób ich wykonania z pozostałymi projektantami branżowymi (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
23. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie budowlanym, nie zwalnia wykonawcy z jego montażu, jeżeli jest on konieczny do prawidłowego, pod względem technicznym, użytkowania całości zgodnie z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac dodatkowych.
24. Przed wykonaniem instalacji sieciowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultacje z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy zgłosić Projektantowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji rozwiązania, jeżeli nie zgłosił ich do akceptacji Projektantowi. Wszelkie odpowiedzialność za przyjęte w zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 atk.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	(mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował	(mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	(mgr inż. Joanna Sikora		
	(inż. Łukasz Kowalski		
	(mgr inż. Bartosz Cieplińczak		
Sprawdził	(mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0062/PWOT/09	

Numer projektu: IBG-P_159_16 | Numer rysunku / Drawing No. | Rewizja /

Tytuł rysunku: IP159_PW_DR_IIT.G3001-E

System Sygnalizacji Pożaru – poziom (B01)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
07/05/2018	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914