1690 x 914

LEGENDA

CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CSG	CENTRALA SYSTEMU GAŚNICZA GAZEM
PWGSP	PANEL WSKAZAŃ SYSTEMU GAŚNICZEGO GAZEM
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	OPTYCZNY CZUJKA DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	OPTYCZNY SYGNALIZATOR DLA POTRZEB SAL OPERACYJNYCH
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WE/6SA 2 WY/5SA
	MODUŁ STERUJĄCY 4 WY/4SA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 3 WE/6SA 1 WY/5SE
	CZUJKA LINIOWA (NADAJNIK)
	CZUJKA LINIOWA (ODBIORNIK)
	CZUJKA ZASYSAJĄCA
	ZASŁAPCZ POŻAROWY
	CZUJKA WYSOKIE PRZEDWIETRZNEJ W KANALE CZERPNYM

UWAGI:

1. Lokalizacja i ilość elementów ostatecznie do ustalenia przed montażem. W miejscach montażu czujek liniowych należy zapewnić ich stabilne mocowanie. Należy przewidzieć montaż w sufitach p.k.dla czujek i do elementów montażowych.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wyniki odkrywki w obiekcie należy uzgodnić z inwestorem i projektantem.
3. Wszelkie otwory, przebicia i przejścia w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego należy zamknąć tak, aby zapewnić przewidziane wytrzymałość ogniową.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Rozprowadzenie okablowania w obiekcie wykonać kablami typu YTKSHekw 1x2x0,8.
6. Rozprowadzenie okablowania w obiekcie wykonać kablami typu YTKSHekw 1x2x0,8.
7. Jednostki klimatyzacji powinny być wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączania ich z pracy.
8. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej w projekcie br. elektrycznej.
9. Wszelkie chwyty, przebicia, przejścia w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego należy zamknąć tak, aby zapewnić przewidziane wytrzymałość ogniową.
10. Zadaszone podjazdowe miejsce na działce pod zadaszeniem.
11. Wszelkie chwyty, przebicia, przejścia w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego należy zamknąć tak, aby zapewnić przewidziane wytrzymałość ogniową.
12. Przed zakupem osłabowania dokonać dokładnego rozbiórki.
13. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
14. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych.
15. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, ppoż. oraz innymi obowiązującymi przepisami.
16. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wyniki odkrywki w obiekcie należy uzgodnić z inwestorem i projektantem.
17. Wszelkie otwory, przebicia i przejścia w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego należy zamknąć tak, aby zapewnić przewidziane wytrzymałość ogniową.
18. Bramy wjazdowe na działkę powinny być otwierane ręcznie lub automatycznie tak, aby w przypadku awarii zasilania można było je otworzyć ręcznie.
19. Przed wykonaniem pionów wentylacyjnych Wykonawca zobowiązany jest odczyt. Wszelkie rozbieżności na projekcie w dokumentacji powykonawczej.

INWESTOR
Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. ; ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

INDUSTRIA PROJECT
ul. Asymetralna 8
80-298 Gniewsk

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.-27, obręb Gałęzin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0117/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz	
	mgr inż. Joanna Skora	
	inż. Łukasz Kowalski	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Olejniczak	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0003/PWOT/09

Numer projektu: IP159_PW_DR_IIT.63006-D

Rewizja:

Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru - poziom (P04)

Data	Branża	Fazy	Skala	Nr strony
07/05/2018	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	