1690 x 914

LEGENDA	
CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CSG	CENTRALA SYSTEMU GAŚNICZEGO GAZEM
PWGSP	PANEL WSKAZAŃ SYSTEMU GAŚNICZEGO GAZEM
	RĘCZNY DOTRZEWACZ POŻAROWY
	OPTYCZNY CZUJKA DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	OPTYCZNY SYGNALIZATOR DLA POTRZEB SAL OPERACYJNYCH
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WEJŚĆ/4 WYJŚCIA
	MODUŁ STERUJĄCY 4 WYJŚCIA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 3 WEJŚCIA 1 WYJŚCIE
	CZUJKA LINIOWA (NADAJNIK)
	CZUJKA LINIOWA (ODBIORNIK)
	CZUJKA ZASYSAJĄCA
	ZASILACZ POŻAROWY
	CZUJKA WYOSIOWE PRZECIWWIETRZNEJ W KANALE CZERPNI/WYWIEWU

UWAGI:

1. Lokalizacja i ilość elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, archiwach, archiwach oraz innych pomieszczeniach o przeznaczeniu specjalnym, należy przewidzieć montaż w sufitach p.t. dodatkowych detektorów dymu.
2. Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k/Otwocka (CNBOP) lub inny uprawniony podmiot.
3. Kabla zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
4. Rozpatrywać będzie z odpowiednim rysunkami branżowymi oraz ostatecznych.
5. Jednostki sterujące powinny być wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączania urządzeń.
6. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej w projekcie br. elektrycznej.
7. Zasilacze podstawowe monitorować za pomocą pod zaliczeniem podstawowym.
8. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej w projekcie br. elektrycznej.
9. Wszelkie chwyty i przekłuć, przejścia w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego.
10. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem.
11. Przed zakupem osadzenia dotyczy.
12. Przed zakupem osadzenia dotyczy.
13. Wszelkie prace należy poprzedzić opracowaniem.
14. Wszelkie prace należy poprzedzić opracowaniem.
15. Wszelkie prace należy poprzedzić opracowaniem.
16. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wyniesy należy sprawdzić w naturze. W przypadku niemożliwości wykonania wyniesy należy zgłosić do Projektanta, celu przedstawienia ostatecznej decyzji. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać w ścisłej współpracy z pozostałymi branżami.
17. Wszelkie prace należy poprzedzić opracowaniem.
18. Bank wyrzucony z dowolnego wykonania tych elementów i nie naruszał podstawy do naliczania wynagrodzenia za wykonanie.
19. Przed wykonaniem prawidłowo wykonanych Wykonawca zobowiązany jest odbyć odpowiedzialność za projekt w dokumentacji wykonawczej. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić do Projektanta i Inwestora.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Asymetryczna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.-27, obręb Gądecin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0117/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz	
	mgr inż. Joanna Skora	
	inż. Łukasz Kowalski	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Olejniczak	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0302/POOT/09

Numer projektu: IP159_PW_DR_IIT.63005-D

Numer rysunku: Elementy bo.: IP159_16

Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru - poziom (P03)

Data	Branża	Fazy	Skala
07/05/2018	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100

Nr strony