

LEGENDA	
CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CSG	CENTRALA SYSTEMU GAŚNICZA GAZEM
PSG	PANEL WYKAZOWE SYSTEMU GAŚNICZA GAZEM
	RĘCZNY OSTROŻEJĄCY POŻAROWY
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	OPTYCZNY SYGNALIZATOR (DLA POTRZEB BAL OPERACYJNYCH)
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WEJŚCIA 2 WYJŚCIA
	MODUŁ STEROWANIA 4 WYJŚCIA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 1 WEJŚCIA 1 WYJŚCIE
	CZUJKA LINIOWA (NADAJNIK)
	CZUJKA LINIOWA (ODBIORNIK)
	CZUJKA ZWYŻSZAJĄCA
	ZABLACZ POŻAROWY
	CZUJKA W OSŁONIE PRZECIWWYBUCHOWEJ W KANALE CZERPNIOWY

UWAGI

1. Przedstawiony rzut obejmuje elementy dostosowane do ostatecznej wersji projektu. W przypadku montażu sufitów podwieszanych modułu wymiarach czujek w przestrzeni międzystropowej, Należy przewidzieć wersje w sufitów w celu dostępu do elementów monitorowanych w przestrzeni międzystropowej.
2. Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny znajdować się na wysokości nie mniej niż 1,4m i nie więcej niż 1,6m nad poziomem podłogi lub posadzki.
3. Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny znajdować się na wysokości nie mniej niż 1,4m i nie więcej niż 1,6m nad poziomem podłogi lub posadzki.
4. Wszystkie urządzenia elektryczne stanowiące wyposażenie instalacji sygnalizacji pożarowej muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia do użytkowania.
5. Wszystkie urządzenia elektryczno-elektroniczne w całości wykonać kablem HTKSHtrine 1x2x0,8, 1x2x0,8, 1x2x0,8,