



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ALUMINIOWE

Typ budowy	Funkcja	Znacznik typu	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Odporność ogniowa	Dzwi dymoszczelne - opis	Ochrona radiologiczna	Budowa skrzydła	Budowa ramy	Kolor	Wyposażenie dodatkowe	Wentylacja - opis	Drzwi wykładzina	Elektrotrzymacz	Elektrozaczep	Kontaktron	Samozamykacz - opis	Drzwi automatyczne - opis	Kontrola dostępu - typ	Kontrola dostępu - opis	Okucia - zamek - opis	Okucia - klamki - opis	Okucia - zawiasy - opis	Ciężar drzwi	Uwagi	Liczba
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Zewnętrzna	DANs.1	90	118	205	300	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9007			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		zamek MV	Uklad klamka U-Form/galka stała ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	88,50 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.1a,1	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło mleczne	7
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.1a,2	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.1b,1	110	132	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	70,29 kg	szkło mleczne	2
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.1b,2	110	132	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	70,29 kg	szkło przezierne	3
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.2a	110	132	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	70,29 kg	szkło przezierne	4
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.2b,1	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło przezierne	2
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.2b,2	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło mleczne	2
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.3	110	134	205	213	EI60Sm	Uszczelka i próg dymoszczelne		Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem zespolonym jednokomorowym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Tak	Tak	TYP B	kontrola dostępu	KD1+ppoż	wg opisu SKD	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy trzyskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	71,36 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.4	110	132	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie						zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	70,29 kg	szkło mleczne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.5.2	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.5a.1	110	132	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	70,29 kg	szkło mleczne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.5b,1	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło mleczne	9
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.6	110	134	205	213	EI30			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem zespolonym jednokomorowym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy trzyskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	71,36 kg	szkło mleczne	5
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.7	110	132	205	213	Sm	Uszczelka i próg dymoszczelne		Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem zespolonym jednokomorowym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy trzyskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	70,29 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.8	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A	kontrola dostępu	KD1+GAŁKA	wg opisu SKD	Komplet galek stałych ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło mleczne	5
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.9	110	134	205	213	EI60			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem zespolonym jednokomorowym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				zamek MV bez wkładki	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy trzyskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	71,36 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.10	90	114	205	213	EI60Sm	Uszczelka i próg dymoszczelne		Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem zespolonym jednokomorowym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy trzyskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	60,71 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.11	110	134	205	213	EI30Sm	Uszczelka i próg dymoszczelne		Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem zespolonym jednokomorowym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				zamek MV	Komplet klamek U-Form ze stali nierdzewnej	Zawiasy trzyskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	71,36 kg	szkło przezierne	1
Drzwi jednoskrzydłowe profilowe aluminiowo-szklane	Wewnętrzna	DASN.12	90	112	205	213	-			Rama skrzydła profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie szkleniem pojedynczym bezpiecznym	Ościeznica profilowa aluminiowa	RAL 9003; drzwi w otworze D01P.215 (1 szt.) w kolorze RAL 7037			Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A	kontrola dostępu	KD1	wg opisu SKD	Uklad klamka U-Form/galka stała ze stali nierdzewnej	Zawiasy dwuskrzydełkowe, nawierzchniowe; po 2 szt. na skrzydło	59,64 kg	szkło mleczne	2

51

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ UŻYTYCH W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

OPIS SAMOZAMYKACZY:

TYP A
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych z szyną ślizgową o sile zamykania wg normy PN EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 1-4, z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem. Szerokość skrzydła do 1100mm. W przypadku drzwi wykładanych na ścianę (kąt otwarcia 180 stopni) montaż samozamykacza wyłącznie po stronie zawiasów. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia.

TYP B
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych z szyną ślizgową o sile zamykania wg normy PN EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 2-6, z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem. Szerokość skrzydła do 1400mm. W przypadku drzwi wykładanych na ścianę (kąt otwarcia 180 stopni) montaż samozamykacza wyłącznie po stronie zawiasów. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia.

KONTROLA DOSTĘPU / WYPOSAŻENIE:

OPIS KD1:
Jednostronna kontrola dostępu.

W przypadku drzwi bezklasowych:

Elektrozaczep rewersyjny. Charkteryzujący się odpornością na wyłamanie co najmniej 5000 N. Zapadka promieniowa regulowana, podłączanie do prądu stałego. Zasilanie 12 V (pobór 200 mA) lub 24 V (pobór 100 mA). Wersja rewersyjna umożliwiająca przejście przez drzwi po zaniku zasilania. Od zewnątrz galka stała lub pochwyt, od wewnątrz klamka.

W przypadku drzwi półtoraskrzydłowych skrzydło bierne ryglowane mechanicznie.

W przypadku drzwi p.poż oraz dymoszczelnych:

Zamek elektromechaniczny, samoryglujący, REWERSYJNY. Przeznaczony do współpracy z jednostronną kontrolą dostępu. Klasa zabezpieczenia 6 zgodnie z PN EN 12209. Dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych. Wysuw rygla co najmniej 20 mm. Konstrukcja trzpienia dzielonego, klamka zewnętrzna zaspręglana elektrycznie (możliwość przejścia w „normalnym" trybie użytkowania po użyciu karty kontroli dostępu). Klamka wewnętrzna umożliwiająca swobodne wyjście. Styki zwrotne informujące o stanie drzwi. Zasilanie 10-24V DC/250mA. Wersja rewersyjna umożliwiająca przejście przez drzwi po zaniku zasilania.

W przypadku drzwi półtoraskrzydłowych skrzydło bierne ryglowane mechanicznie.

OPIS KD1+GAŁKA:
Jednostronna kontrola dostępu. Brak dostępu od zewnątrz.

W przypadku drzwi bezklasowych:

Elektrozaczep rewersyjny. Charkteryzujący się odpornością na wyłamanie co najmniej 5000 N. Zapadka promieniowa regulowana, podłączanie do prądu stałego. Zasilanie 12 V (pobór 200 mA) lub 24 V (pobór 100 mA). Wersja rewersyjna umożliwiająca przejście przez drzwi po zaniku zasilania. Od zewnątrz oraz wewnątrz galka stała lub pochwyt.

W przypadku drzwi półtoraskrzydłowych skrzydło bierne ryglowane mechanicznie.

W przypadku drzwi p.poż oraz dymoszczelnych:

Zamek elektromechaniczny, samoryglujący, REWERSYJNY. Klamka zaspręglana OBUSTRONNIE. Przeznaczony do współpracy z dwustronną kontrolą dostępu. Brak czytnika od zewnątrz, możliwość wejścia tylko i wyłącznie za pomocą klucza. Klasa zabezpieczenia 6 zgodnie z PN EN 12209. Dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych. Wysuw rygla co najmniej 20 mm. Konstrukcja trzpienia dzielonego, klamka zewnętrzna oraz wewnątrzna zaspręglana elektrycznie (możliwość przejścia w „normalnym" trybie użytkowania po użyciu karty kontroli dostępu). Od zewnątrz tylko za pomocą klucza. Styki zwrotne informujące o stanie drzwi. Zasilanie 10-24V DC/250mA. Wersja rewersyjna umożliwiająca przejście przez drzwi po zaniku zasilania.

W przypadku drzwi półtoraskrzydłowych skrzydło bierne ryglowane mechanicznie.

UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
2. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYWOŁANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, SŁUŻĄCE OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TJ. PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGÓŁOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE I SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM.
5. PODANE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MOGĄ BYĆ ZAWĘŻONE PRZEZ SKRZYDŁO DRZWI.
6. KONTROLA DOSTĘPU WG PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ.
7. KONTAKTRONY W DRZWIACH WG PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ.
9. NALEŻY ZACHOWAĆ TE SAME RZĘDNE POZIOMYCH PODZIAŁÓW SZPROSÓW ALUMINIOWYCH ŚCIANEK SZKLANYCH, FASAD ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYSOKOŚCI DRZWI PŁYCINOWYCH WEWNĘTRZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH PROSTOPADŁYCH STYKÓW. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI SKOORDYNOWANE RYSUNKI WARSZTATOWE FASAD ZEWNĘTRZNYCH I ŚCIANEK ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH. WYPOSAŻENIE STOLARKI W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ.
10. ZAMÓWIONĄ STOLARKĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ NA BUDOWĘ Z ZAINSTALOWANYM OSPRZĘTEM.
11. DOBÓR KOLORYSTYKI RAL STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.
12. DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH O SZEROKOŚCI >120 CM W ŚCIANKACH SYSTEMOWYCH LUB ŚCIAN O WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ OD DŁUGOŚCI HANDLOWEJ PROFILU UA LUB MASY SKRZYDŁA WIĘKSZEJ OD 50KG – DLA UA50. 75KG – DLA UA75, DLA OŚCIEŻY NALEŻY WYKONAĆ NIEZALEŻNĄ KONSTRUKCJE Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH.
13. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU POWINNY BYĆ SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB MIEJSCEM NA JEGO WPROWADZENIE),
14. DRZWI WYPOSAŻONE WYŁĄCZNIE W SSWIN POWINNY BYĆ SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB MIEJSCEM NA JEGO WPROWADZENIE) , MUSZĄ POSIADAĆ KONTAKTRON.
15. DRZWI WYPOSAŻONE W OBA SYSTEMY SSWIN ORAZ SKD POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W DWA ODDZIELNE KONTAKTRONY ORAZ ZAMEK ELEKTRYCZNY LUB ELEKTROMECHANICZNY, DRZWI WYPOSAŻONE OBUSTRONNIE W KLAMKĘ LUB W KLAMKĘ I GAŁKĘ W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI PRZEJŚCIA SKD (WG RZUTÓW STANOWIĄCYCH INEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI). DRZWI POWINNY BYĆ SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB MIEJSCEM NA JEGO WYPROWADZENIE).
16. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (WG ODPOWIEDNICH ZESTAWIEŃ) Z SAMOZAMYKACZAMI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W RKZ (REGULACJA KOLEJNOŚCI ZAMKNIĘĆ SKRZYDEŁ).
17. DRZWI POŻAROWE ZE SKRZYDŁEM BIERNYM RYGLOWANYM RĘCZNIE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KANTRYGIEL PPOŻ ZGODNY Z ODPOWIEDNIĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ.
18. NA WSZYSTKICH DRZWIACH ALUMINIOWYCH LUB CAŁOSZKLANYCH WYKONAĆ NAKLEJKĘ, RYSUNKI WARSZTATOWE Z PROJEKTEM NAKLEJEK NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.
19. WSZYSTKIE DRZWI WYKONAC NALEŻY W OPARCIU O WŁAŚCIWE OBLICZENIA NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO, W OPARCIU O NORMĘ AKUSTYCZNĄ (PN-B-02151-4:2015-06), ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI:

OBSZAR SZPITALA:
sala łóżkowa - sala łóżkowa: RA1=(30-32) dB
sala łóżkowa - ikorytarz na oddziale szpitalnym: RA1=(30-32) dB
zespół operacyjny - korytarz: RA1=37 dB
zespół IOM - korytarz: RA1=34 dB
gabinet lekarski, zabiegowy, pom. pielęgniarek - korytarz oddziałowy: RA1= 32 dB
gabinet lekarski, zabiegowy, pom. pielęgniarek - izba przyjęć: RA1=34 dB

OBSZAR ADMINISTRACJI:
biuro - korytarz: RA1=32 dB
pokój rozmów poufnych/ gab. dyrektorski - pozostałe pomieszczenia: RA1=37 dB
sala konferencyjna - korytarz: RA1=37 dB

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007	
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/06	
	mgr inż. arch. Magda Maja Wiśniewska		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009	
	mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	59/LOOKK/2015	

Numer projektu	Numer rysunku /	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIA.10035.1-B	

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1 : 100	