

Poziom/znak	Dział/Typ	Nr pomieszczenia /Typ systemu	Nazwa pomieszczenia / System	Przepływ	Spadek ciśnienia
B01 RZUT GŁÓWNY	Kuchnia i Kantyna	P.017	POM. ODPADÓW		
2831	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	20,0 Pa
2863	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ26	90,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Kuchnia i Kantyna	P.018	POM. MYCIA POJEMNIKÓW		
2833	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	20,0 Pa
2865	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ26	100,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.101	SZATNIA D.		
363	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	400,0 m³/h	20,0 Pa
364	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	200,0 m³/h	20,0 Pa
365	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.102	WĘŻEL SANITARNY		
459	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	37,7 Pa
460	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
461	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.103	WC		
454	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.104	SZATNIA M.		
369	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	110,0 m³/h	24,8 Pa
371	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	110,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.105	WĘŻEL SANITARNY		
447	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
458	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	53,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.106	WC		
453	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.107	SZATNIA D.		
368	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	120,0 m³/h	28,4 Pa
372	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	21,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.108	WĘŻEL SANITARNY		
445	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
446	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
457	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.109	WC		
452	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	26,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.110	SZATNIA		
367	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	140,0 m³/h	38,7 Pa
373	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	140,0 m³/h	28,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.111	WĘŻEL SANITARNY		
443	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	70,0 m³/h	24,0 Pa
456	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	120,0 m³/h	21,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.112	WC		
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.113	SZATNIA M.		
366	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	120,0 m³/h	28,4 Pa
374	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	21,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.114	WĘŻEL SANITARNY		
442	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
455	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.115	WC		
450	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	39,1 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.116	SZATNIA D.		
355	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	345,0 m³/h	22,0 Pa
356	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	345,0 m³/h	24,7 Pa
361	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	345,0 m³/h	32,9 Pa
362	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	345,0 m³/h	26,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.117	UMYWALNIA		
513	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
1650	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.118	POM. Z NATRYSKAMI		
512	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
514	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.119	WC		
231	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	28,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.120	POM. SOCJALNE		
260	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	HN35	240,0 m³/h	20,0 Pa
406	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC31	240,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.121	KOMUNIKACJA		
396	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW36	180,0 m³/h	69,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.122	KOMUNIKACJA		
395	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN36	260,0 m³/h	20,0 Pa
397	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW36	260,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.123	POM. REKREACYJNE		
401	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	20,0 Pa
402	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	20,0 Pa
404	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW36	310,0 m³/h	20,0 Pa
405	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW36	310,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.124	MAGAZYN		
270	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW36	50,0 m³/h	71,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.125	ŁAZIENKA		
247	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.126	SZATNIA D.		
319	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	340,0 m³/h	20,0 Pa
341	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	170,0 m³/h	20,0 Pa
342	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	170,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.127	WĘŻEL SANITARNY		
426	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	37,7 Pa
434	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
435	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.128	WC		
233	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.129	SZATNIA D.		
326	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	120,0 m³/h	21,2 Pa
349	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	120,0 m³/h	29,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.130	WĘŻEL SANITARNY		
425	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
436	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.131	WC		
237	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.132	SZATNIA M.		
327	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	130,0 m³/h	24,9 Pa
353	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	130,0 m³/h	33,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.133	WĘŻEL SANITARNY		
427	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	20,0 Pa
437	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.134	WC		
238	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.135	SZATNIA M.		
320	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	360,0 m³/h	20,0 Pa
337	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	180,0 m³/h	20,0 Pa
354	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	180,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.136	WĘŻEL SANITARNY		
428	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	160,0 m³/h	37,7 Pa
438	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
439	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	55,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.137	WC		
241	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.138	SZATNIA M.		
328	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN34	90,0 m³/h	20,0 Pa
351	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW34	90,0 m³/h	43,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.139	WĘŻEL SANITARNY		
432	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	71,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.140	WC		
254	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.141	SZATNIA D.		
296	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	380,0 m³/h	20,0 Pa
312	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	380,0 m³/h	20,0 Pa
487	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	253,0 m³/h	20,0 Pa
488	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	253,0 m³/h	20,0 Pa
489	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	253,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.142	UMYWALNIA		
501	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
511	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.143	POM. Z NATRYSKAMI		
491	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
510	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.144	WC		
213	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.145	SZATNIA D.		
313	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	370,0 m³/h	20,0 Pa
314	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	370,0 m³/h	20,0 Pa
481	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	246,0 m³/h	20,0 Pa
482	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	246,0 m³/h	20,0 Pa
483	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	246,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.146	UMYWALNIA		
500	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
509	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.147	POM. Z NATRYSKAMI		
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.148	WC		

220	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.149	SZATNIA D.		
315	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	365,0 m³/h	20,0 Pa
316	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	365,0 m³/h	20,0 Pa
478	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	244,0 m³/h	20,0 Pa
479	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	244,0 m³/h	20,0 Pa
480	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	244,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.150	UMYWALNIA		
499	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
1640	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.151	POM. Z NATRYSKAMI		
495	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
506	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.152	WC		
1447	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.153	SZATNIA D.		
317	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	390,0 m³/h	20,0 Pa
318	nawiewnik-250-250-S1	Powietrze nawiewane	HN34	390,0 m³/h	20,0 Pa
473	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	260,0 m³/h	20,0 Pa
476	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	260,0 m³/h	20,0 Pa
477	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW34	260,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.154	UMYWALNIA		
502	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN35	60,0 m³/h	20,0 Pa
1644	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.155	POM. Z NATRYSKAMI		
497	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN35	130,0 m³/h	24,9 Pa
504	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW35	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.156	WC		
1649	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Szatnia Centralne	P.157	KOMUNIKACJA		
390	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN36	360,0 m³/h	20,0 Pa
393	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW36	360,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.201	UNIT-DOSE		
2526	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN26	405,0 m³/h	36,2 Pa
2528	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN26	405,0 m³/h	36,2 Pa
2530	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	405,0 m³/h	27,0 Pa
2631	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	405,0 m³/h	27,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.201A	POM. ZBIORNIKA SYSTEMU SUG		
2537	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW24	200,0 m³/h	24,9 Pa
2538	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	23,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.202	POM. PORZĄDKOWE		
2612	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW2	30,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.203	POM. SOCJALNE		
2619	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN27	210,0 m³/h	20,0 Pa
2620	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW27	200,0 m³/h	79,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.204	MAGAZYN		
2606	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
2609	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	60,0 m³/h	24,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.205	MAG. NARKOTYKÓW		
2605	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	30,0 m³/h	20,0 Pa
2610	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	30,0 m³/h	108,4 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.206	MAGAZYN		
2603	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	30,0 m³/h	20,0 Pa
2604	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	30,0 m³/h	106,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.207	MAG. GOTOWEGO WYROBU		
2607	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	40,0 m³/h	65,4 Pa
2608	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	30,0 m³/h	106,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.208	ŚLUZA 1 - BRUDNA		
2905	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	67,9 Pa
2906	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	28,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.209	ŚLUZA 2 - CZYSTA		
2201	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	130,0 m³/h	28,9 Pa
2205	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	110,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.210	LAB. MAT. JAŁOWYCH		
1737	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	117,2 Pa
1743	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	CW25	600,0 m³/h	11,7 Pa
2403	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	117,2 Pa
2506	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	117,2 Pa
2532	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	CW25	550,0 m³/h	9,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.211	PODAJNIK		
2536	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN26	50,0 m³/h	20,0 Pa
2583	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW26	50,0 m³/h	80,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.212	STERYLIZATORNIA		
2535	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN26	170,0 m³/h	42,6 Pa
2586	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	170,0 m³/h	49,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.213	ZMYWALNIA		
2452	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	300,0 m³/h	35,5 Pa
2533	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN26	300,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.214	DESTYLATORNIA		
2534	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN26	90,0 m³/h	20,0 Pa
2590	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	90,0 m³/h	20,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.215	IZBA RECEPTUROWA		
2511	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	320,0 m³/h	23,6 Pa
2514	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN26	175,0 m³/h	72,0 Pa
2515	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN26	175,0 m³/h	71,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.216	LAB. GALENOWE		
2518	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW26	200,0 m³/h	22,8 Pa
2521	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN26	220,0 m³/h	28,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.217	ŚLUZA 1 - BRUDNA WEJŚCIOWA		
2462	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	54,1 Pa
2463	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.218	ŚLUZA 2 - BRUDNA		
2418	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	130,0 m³/h	28,9 Pa
2420	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	110,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.219	ŚLUZA 3 - CZYSTA		
2417	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	150,0 m³/h	38,5 Pa
2419	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	110,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.220	ŻYWIENIE POZAJELITOWE - BOKS JAŁOWY		
2396	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	350,0 m³/h	21,2 Pa
2397	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	400,0 m³/h	29,1 Pa
2411	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	117,2 Pa
2414	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	200,9 Pa
2415	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	400,0 m³/h	200,9 Pa

2416	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	400,0 m³/h	27,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.221	MAG. PODRĘCZNY LEKÓW		
2464	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	59,9 Pa
2468	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	25,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.222	MAG. GOTOWEGO WYROBU		
2531	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW26	40,0 m³/h	71,2 Pa
2582	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN26	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.223	PRZEDS. WC PERS.		
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.223A	WC PERS.		
2611	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.224	POM. BIUROWE		
2621	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW27	150,0 m³/h	44,4 Pa
2622	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN27	150,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.225	MAG. PODRĘCZNY LEKÓW		
2469	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	40,0 m³/h	141,8 Pa
2472	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	41,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.226	ŻYWIENIE DOJELITOWE - BOKS JAŁOWY		
2390	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	500,0 m³/h	156,6 Pa
2391	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	550,0 m³/h	177,3 Pa
2392	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	500,0 m³/h	21,5 Pa
2393	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	500,0 m³/h	21,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.227	MAG. GOTOWEGO WYROBU		
2475	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	119,5 Pa
2478	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	50,0 m³/h	42,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.228	ŚLUZA 1 - BRUDNA WEJŚCIOWA		
2485	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW24	50,0 m³/h	121,0 Pa
2488	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.229	ŚLUZA 2 - BRUDNA		
2398	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	130,0 m³/h	28,9 Pa
2399	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	110,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.230	ŚLUZA 3 - CZYSTA		
2395	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW25	120,0 m³/h	24,6 Pa
2400	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN25	150,0 m³/h	110,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.231	GAB. KIEROWNIKA		
2617	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN27	150,0 m³/h	20,0 Pa
2618	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW27	150,0 m³/h	65,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.232	MAGAZYN		
2453	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW24	180,0 m³/h	55,4 Pa
2456	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN24	180,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.233	MAGAZYN		
2449	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW24	100,0 m³/h	81,6 Pa
2455	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN24	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.234	MAGAZYN		
2437	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW24	120,0 m³/h	41,7 Pa
2454	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN24	120,0 m³/h	25,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.235	KOMORA PRZYJĘĆ		
2615	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN27	210,0 m³/h	
2616	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW27	210,0 m³/h	126,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.236	IZBA EKSPEDYCYJNA		
2613	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN27	200,0 m³/h	

2614	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW27	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.237	SZATNIA		
2908	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN32	200,0 m³/h	20,0 Pa
2909	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW32	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.238	WĘŻEL SANITARNY		
2915	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN32	80,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.239	WC		
2914	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	H_WC_lab	80,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.240	SZATNIA		
2911	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW32	110,0 m³/h	
2913	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN32	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.241	WĘŻEL SANITARNY		
2912	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN32	60,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.242	WC		
2928	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	H_WC_lab	50,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.243	KOMUNIKACJA		
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.244	KOMUNIKACJA		
2457	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW24	215,0 m³/h	20,0 Pa
2710	nawiewnik-1200-250-0	Powietrze nawiewane	CN24	430,0 m³/h	20,0 Pa
2904	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW24	215,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.245	MAGAZYN		
2432	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	95,9 Pa
2444	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	98,5 Pa
2450	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	110,1 Pa
2451	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW24	205,0 m³/h	121,2 Pa
2458	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	23,5 Pa
2459	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	23,5 Pa
2460	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	23,5 Pa
2461	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN24	200,0 m³/h	23,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Apteka	P.246	POM.UPS/ SPRĘŻARKOWNIA		
2874	nawiewnik-300-250	Powietrze nawiewane	Niezdefiniowane	1200,0 m³/h	
2875	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WEX	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.322	SZATNIA CZYSTA		
2918	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	H_szatnie czyste_lab	120,0 m³/h	
2920	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.323	WĘŻEL SANITARNY		
2916	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN32	80,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.324	WC		
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.325	SZATNIA BRUDNA		
2917	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW32	120,0 m³/h	
2919	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.326	SZATNIA BRUDNA		
2923	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa
2925	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW32	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.327	WĘŻEL SANITARNY		
2921	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN32	80,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria	P.328	SZATNIA CZYSTA		
2922	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN32	120,0 m³/h	20,0 Pa

2924	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	H_szatnie czyste_lab	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria ( PKT POBRAŃ)	P.335	POCZEKALNIA		
2479	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN75	300,0 m³/h	20,0 Pa
2481	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN75	300,0 m³/h	20,0 Pa
2529	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	300,0 m³/h	20,7 Pa
2674	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	300,0 m³/h	20,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria ( PKT POBRAŃ)	P.336	PUNKT POBRAŃ		
2678	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN75	235,0 m³/h	20,0 Pa
2679	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	Went. pkt.pobrań	235,0 m³/h	24,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria ( PKT POBRAŃ)	P.337	WC D. / NPS.		
2675	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	43,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Laboratoria ( PKT POBRAŃ)	P.339	WC M.		
2676	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	40,5 Pa
2677	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	30,0 m³/h	42,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.401	WEJŚCIE RODZIN I POCZEKALNIA		
2667	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN72	240,0 m³/h	20,0 Pa
2669	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW72	160,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.402	OKAZANIE I WYDANIE ZWŁOK		
2642	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW74	180,0 m³/h	
2650	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN74	180,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.403	PRZYG. ZWŁOK		
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.404	CHŁODNIA		
2648	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW74	150,0 m³/h	
2649	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW74	150,0 m³/h	
2653	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN74	150,0 m³/h	
2654	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN74	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.405	PRO MORTE		
2647	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW74	120,0 m³/h	
2652	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN74	120,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.406	WC NPS.		
2655	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC12	50,0 m³/h	126,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.407	POM. PORZĄDKOWE		
2656	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC12	80,0 m³/h	121,9 Pa
2662	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	36,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.408	SALA SEKCyjNA		
2633	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	CN74	420,0 m³/h	
2634	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	CN74	420,0 m³/h	
2635	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW74	170,0 m³/h	
2637	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW74	170,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.409	SZATNIA		
2663	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN72	40,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.410	WC		
2660	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC12	50,0 m³/h	91,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.411	WĘŻEL SANITARNY		
2661	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC12	60,0 m³/h	59,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.412	SZATNIA		
2664	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN72	70,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.413	POM. PORZĄDKOWE		



2657	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	WC12	30,0 m³/h	124,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.414	PRZEDS. WC PERS.		
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.415	WC PERS.		
2658	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC12	50,0 m³/h	118,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.416	PRAC. FORMALINOWA		
2516	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	36,8 Pa
2517	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	36,7 Pa
2522	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.417	PRAC. TECHNIK SPECJALNYCH		
2509	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	23,5 Pa
2524	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.418	PRAC. CYTOLOGICZNA		
2512	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	36,7 Pa
2513	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	CN73	825,0 m³/h	36,7 Pa
2527	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.419	PRAC. MIKROSKOPOWA		
2508	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	23,5 Pa
2525	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.420	PRAC. OBRÓBKİ PREP. HISTOPATOLOG.		
2510	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN73	200,0 m³/h	23,5 Pa
2523	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW73	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.421	ADMINISTRACJA - SEKRETARIAT		
2493	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW72	90,0 m³/h	20,6 Pa
2507	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN72	90,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.422	KOMUNIKACJA		
2492	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW72	200,0 m³/h	20,0 Pa
2666	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN72	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.423	MAG. BRUDNY / ODPADY MED.		
2659	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC12	100,0 m³/h	109,6 Pa
2672	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN72	100,0 m³/h	36,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.424	POM. SOCJALNE		
2665	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN72	90,0 m³/h	29,6 Pa
2673	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	Wpat 4	90,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.425	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW		
2495	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2498	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2501	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2502	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2503	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2519	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.426	POM. ARCHIWALNE NA SZKIEŁKA		
2504	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2505	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW73	50,0 m³/h	
2520	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN73	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Patomorfologia	P.427	KOMUNIKACJA		
2670	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW73	30,0 m³/h	
2671	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN73	30,0 m³/h	40,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Archiwum	P.501	ARCHIWUM - PRZEDSIONEK		
1736	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN33	90,0 m³/h	29,6 Pa
1974	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW33	90,0 m³/h	23,4 Pa

B01 RZUT GŁÓWNY	Archiwum	P.502	ARCHIWUM		
1709	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN33	60,0 m³/h	47,0 Pa
1926	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW33	60,0 m³/h	54,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.505	MAGAZYN		
2841	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN35	110,0 m³/h	45,0 Pa
2842	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	110,0 m³/h	35,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.506	DEPOZYT UBRAŃ		
2643	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	200,0 m³/h	23,5 Pa
2644	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	200,0 m³/h	22,8 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.507	WARSZTAT		
2926	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	HW36	500,0 m³/h	27,0 Pa
2927	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	HW36	500,0 m³/h	27,0 Pa
2929	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	HN36	500,0 m³/h	22,6 Pa
2930	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	HN36	500,0 m³/h	22,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.508	POM. SOCJALNE		
212	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC13	170,0 m³/h	10,0 Pa
403	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN36	220,0 m³/h	28,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.509	ŁAZIENKA		
244	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.510	MYJNIA WÓZKÓW		
2470	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	180,0 m³/h	20,0 Pa
2471	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	180,0 m³/h	20,0 Pa
2483	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WT1	180,0 m³/h	28,3 Pa
2484	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WT1	180,0 m³/h	20,0 Pa
2869	wywiewnik-400x100	Powietrze recyrkulac.	W11b	480,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.512	MAG. WÓZKÓW I ŁÓŻEK		
24	wywiewnik-400x100	Powietrze recyrkulac.	W11b	835,0 m³/h	
2473	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	225,0 m³/h	29,8 Pa
2474	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	225,0 m³/h	29,8 Pa
2486	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	25,4 Pa
2487	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	25,4 Pa
2868	wywiewnik-400x100	Powietrze recyrkulac.	W11b	480,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.513	POM. PRZEGLĄDU APARATURY		
2476	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	80,0 m³/h	20,0 Pa
2477	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	80,0 m³/h	20,0 Pa
2489	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	80,0 m³/h	31,3 Pa
2490	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	80,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.514	ODPADY KOMUNALNE		
2694	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN75	200,0 m³/h	32,0 Pa
2696	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	Wodp	200,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.515	MAG. OIT		
2692	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	170,0 m³/h	52,8 Pa
2764	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	170,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.516	MAG. DO (DIAGNOSTYKA OBRAZOWA)		
2762	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	140,0 m³/h	126,1 Pa
2765	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	140,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.517	POM. SOCJALNE - OUTSOURCING		
2645	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	90,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.518	ŁAZIENKA		
257	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	90,0 m³/h	39,6 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.519	MAGAZYN/ POM TECHNICZNE		
2626	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	20,0 Pa

2628	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	28,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.520	MAGAZYN/ POM TECHNICZNE		
2625	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	90,0 m³/h	20,0 Pa
2627	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	90,0 m³/h	23,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.523	DOSTAWY MAT. STERYLNEGO		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.524	MAG. NARZĘDZI BRUDNYCH		
2840	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	220,0 m³/h	28,5 Pa
2862	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27	220,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.525	ODPADY MEDYCZNE		
2839	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	260,0 m³/h	39,8 Pa
2864	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ27	260,0 m³/h	31,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.526	CHŁODNIA ODP. MED.		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.527	MAG. BRUDNY		
2462	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	36,8 Pa
2463	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	36,8 Pa
2464	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	250,0 m³/h	36,8 Pa
2629	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WT2	250,0 m³/h	35,7 Pa
2630	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WT2	250,0 m³/h	52,0 Pa
2632	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WT2	250,0 m³/h	57,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow magazynowa	P.528	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY		
2682	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	190,0 m³/h	21,3 Pa
2683	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN75	190,0 m³/h	21,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.602	MASZYNOWNIA POCZTY PNEUMATYCZNEJ		
1973	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW33	120,0 m³/h	56,1 Pa
2003	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	HN33	120,0 m³/h	44,5 Pa
2893	nawiewnik-400-200	Powietrze nawiewane	NPOCZTA (obsolete)	1400,0 m³/h	
2895	wywiewnik-400-200	Powietrze recyrkulac.	W_PP	1400,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.603	HYDROFORNIA WODY SZAREJ		
2497	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	90,0 m³/h	23,4 Pa
2500	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	90,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.604	ZBIORNIK WODNY		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.605	POMPOWNIA WODY POŻAROWEJ I HYDROFORNIA		
2496	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	28,9 Pa
2499	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.606	ZBIORNIK WODNY		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.607	POM. TECH. IT		
2846	wywiewnik 100-F	Powietrze recyrkulac.	WEX	100,0 m³/h	
2847	wywiewnik 100-F	Powietrze recyrkulac.	WEX	100,0 m³/h	
2849	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	8,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.608	POM. SN		
2753	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	86,6 Pa
2756	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	58,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.609	POM. ROZDZIELNI NN 1		
2754	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	78,0 Pa
2758	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	62,1 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.610	POM. ROZDZIELNI NN 2		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.611	POM. UPS I BATERII		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.612	POM. SN		
2760	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN75	30,0 m³/h	53,7 Pa

2761	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW75	30,0 m³/h	85,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.613	POM. ODB. PPOŻ.		
2755	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	nawiew ele	150,0 m³/h	39,4 Pa
2759	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WEX3	150,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.615	POM. IT		
2766	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW75	60,0 m³/h	82,0 Pa
2767	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN75	60,0 m³/h	42,0 Pa
2830	wywiewnik-400-400	Powietrze zwracane	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.616	POM. PRZYŁĄCZY TELETECH.		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.617A	POM. GAZÓW MEDYCZNYCH - SPRĘŻARKOWNIA		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.617B	POM. GAZÓW MEDYCZNYCH - PRÓŻNIA		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.618	WĘŻEL CO		
2843	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	NWCIEPLNY	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.619	POM. TECHNICZNE		
2844	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	NWCIEPLNY	100,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.620	POM. TELETECH.		
1652	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN33	30,0 m³/h	57,1 Pa
1701	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW33	30,0 m³/h	83,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.621	POM. ELEKTR.		
1653	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN33	30,0 m³/h	58,7 Pa
1680	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW33	30,0 m³/h	82,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.622	POM. TRAFO 1		
1491	kratka nawiewna-800x500	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.623	POM. TRAFO 2		
1492	kratka nawiewna-800x500	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.624	POM. TRAFO 3		
1493	kratka nawiewna-800x500	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.625	POM. TRAFO 4		
1494	kratka nawiewna-800x500	Powietrze recyrkulac.	W1_trafo	6500,0 m³/h	8,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.626	POM. AGREGATÓW		
B01 RZUT GŁÓWNY	Pow techniczna	P.627	STREFA DOSTAW		
2692	wywiewnik-300-100	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	300,0 m³/h	8,6 Pa
2693	wywiewnik-300-100	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	300,0 m³/h	20,8 Pa
2838	wywiewnik-1000-400	Powietrze recyrkulac.	Wsprez	0,0 m³/h	
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.901	KOMUNIKACJA		
2689	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN75	180,0 m³/h	20,0 Pa
2690	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW75	180,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.902	KOMUNIKACJA		
2633	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	325,0 m³/h	60,3 Pa
2638	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN75	325,0 m³/h	23,3 Pa
2640	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN75	325,0 m³/h	23,3 Pa
2641	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	325,0 m³/h	60,3 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.903	KOMUNIKACJA		

2635	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW75	210,0 m³/h	20,0 Pa
2636	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN75	210,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.904	KOMUNIKACJA		
1645	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW33	200,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.905	KOMUNIKACJA		
1448	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN33	150,0 m³/h	20,0 Pa
1646	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW33	150,0 m³/h	23,5 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.906	KOMUNIKACJA		
1641	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN33	120,0 m³/h	20,0 Pa
1648	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW33	120,0 m³/h	20,0 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.907	KOMUNIKACJA		
2506	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW75	250,0 m³/h	35,7 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.908	KOMUNIKACJA		
2768	nawiewnik szczelinowy-1200	Powietrze nawiewane	CN75	100,0 m³/h	31,1 Pa
2769	wywiewnik szczelinowy-1000	Powietrze recyrkulac.	CW75	100,0 m³/h	36,2 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.909	KOMUNIKACJA		
2480	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN72	100,0 m³/h	23,8 Pa
2494	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW72	100,0 m³/h	25,4 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.910	KOMUNIKACJA		
1927	wywiewnik szczelinowy-500	Powietrze recyrkulac.	HW33	50,0 m³/h	36,2 Pa
2024	nawiewnik szczelinowy-500	Powietrze nawiewane	HN33	50,0 m³/h	30,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS1	KLATKA SCHODOWA 1		
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS2	KLATKA SCHODOWA 2		
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS3	KLATKA SCHODOWA 3		
193	nawiewnik-2000-1500	Powietrze nawiewane	Niezdefiniowane	28820,0 m³/h	4,9 Pa
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS4	KLATKA SCHODOWA 4		
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS5	KLATKA SCHODOWA 5		
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS6	KLATKA SCHODOWA 6		
B01 RZUT GŁÓWNY	Komunikacja ogólna	P.KS7	KLATKA SCHODOWA 7		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.001	GAB. KIEROWNIKA		
399	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW66	120,0 m³/h	41,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.002	POM. PORZĄDKOWE		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.003	DYŻURKA PIEL. I RATOWNIKÓW		
400	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW66	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.004	ŁAZIENKA DL		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.005	DYŻURKA LEK.		
407	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW66	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.006	ŁAZIENKA DL		

P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.007	KOMUNIKACJA		
322	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW66	200,0 m³/h	20,0 Pa
347	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN66	270,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.008	WC		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.009	WC PERS. D.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.010	WC PERS. M		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.011	PRZEDS. WC PERS. M.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.012	MAG. CZYSTY		
300	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN66	60,0 m³/h	61,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.013	MAG. ODPADÓW MED.		
286	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN66	240,0 m³/h	20,0 Pa
295	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WIZ25	240,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.014	WSTĘPNA IT		
475	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	533,0 m³/h	30,7 Pa
2389	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	533,0 m³/h	30,7 Pa
2394	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	533,0 m³/h	30,7 Pa
2401	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	925,0 m³/h	97,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.015	BRUDOWNIK		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.018	KOMUNIKACJA		
311	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW66	315,0 m³/h	20,0 Pa
330	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN66	350,0 m³/h	20,0 Pa
331	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN66	350,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.019	SALA RESUSCYTACYJNA		
422	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	170,6 Pa
423	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	170,6 Pa
485	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
486	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
490	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
492	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW67	700,0 m³/h	29,0 Pa
2402	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	534,0 m³/h	170,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.020	CIEPŁA SIEŃ		
2681	nawiewnik-300x200	Powietrze nawiewane	CN75	300,0 m³/h	98,8 Pa
2682	nawiewnik-300x200	Powietrze nawiewane	CN75	300,0 m³/h	99,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.021	DEKONTAMINACJA		
325	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN66	330,0 m³/h	20,0 Pa
550	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WIZ23	330,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.022	MAGAZYN		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.023	SALA ZABIEGOWA		
470	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	800,0 m³/h	80,4 Pa
496	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	600,0 m³/h	38,9 Pa
498	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW67	600,0 m³/h	38,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.024	WC NPS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.025	MAGAZYN		
417	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW66	30,0 m³/h	134,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.026	SALA OBSERWACYJNA		
519	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
520	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa

521	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
522	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
523	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	430,0 m³/h	26,7 Pa
2404	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	538,0 m³/h	172,3 Pa
2405	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	538,0 m³/h	172,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.027	MAGAZYN		
416	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW66	40,0 m³/h	137,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.028	BOKS SEGREGACJI		
448	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN67	380,0 m³/h	109,6 Pa
516	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	390,0 m³/h	25,0 Pa
517	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW67	390,0 m³/h	25,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.029	REJESTRACJA		
307	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN66	180,0 m³/h	187,9 Pa
377	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW66	180,0 m³/h	136,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.030	POCZEKALNIA		
333	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	29,0 Pa
334	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	29,0 Pa
335	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN66	400,0 m³/h	29,0 Pa
389	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW66	367,0 m³/h	44,5 Pa
391	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW66	367,0 m³/h	44,9 Pa
392	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW66	367,0 m³/h	137,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.031	ZATOCZKA NA WÓZKI, SZATNIA		
409	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW66	150,0 m³/h	93,9 Pa
411	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN66	150,0 m³/h	39,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.032	PRZEDSIONEK		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.033	POK. MATEK KARMIĄCYCH		
604	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN66	120,0 m³/h	25,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.034	WC		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.035	GAB. CHIRURGICZNY		
590	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW68	150,0 m³/h	38,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.036	SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH		
597	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW68	120,0 m³/h	36,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.037	GAB. ZABIEG.		
595	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW68	150,0 m³/h	38,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.038	POK. ZABAW		
338	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN66	300,0 m³/h	28,8 Pa
387	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW66	300,0 m³/h	21,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.039	WC NPS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.040	KOMUNIKACJA		
350	nawiewnik szczelinowy-1200	Powietrze nawiewane	CN66	100,0 m³/h	31,1 Pa
379	wywiewnik szczelinowy 1000	Powietrze recyrkulac.	CW66	70,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.041	PRZEDS.WC DZIECI		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.042	WC DZIECI		
541	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	189,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.043	POM. OCHRONY		
413	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN66	90,0 m³/h	202,4 Pa
415	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW66	90,0 m³/h	95,3 Pa

P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.044	IZOLATKA		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.044A	ŁAZIENKA IZOL.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.044B	ŚLUZA IZOL.		
527	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN68	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.045	KOMUNIKACJA		
357	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN66	480,0 m³/h	22,7 Pa
358	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN66	480,0 m³/h	22,7 Pa
559	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW66	455,0 m³/h	20,0 Pa
561	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW66	455,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.047	WC PERS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.048	PRZEDS. WC PERS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.049	GAB. LARYNGOLOGICZNY		
2060	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	150,0 m³/h	65,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.050	GAB. OGÓLNO-PEDIATRYCZNY		
2118	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	160,0 m³/h	74,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.051	GAB. OGÓLNO-PEDIATRYCZNY		
2035	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	160,0 m³/h	74,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.052	PIEL. ODDZIAŁ.		
601	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW68	120,0 m³/h	41,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.053	GAB. OKULISTYCZNY		
594	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW68	160,0 m³/h	43,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.054	CIEMNIA		
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.055	POM. TELETECH.		
518	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	114,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.056	POM. ELEKTR.		
503	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	112,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.063	PRO MORTE		
304	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN66	40,0 m³/h	142,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Szpitalny Oddział Ratunkowy	0.064	POM. PSYCHOLOGÓW		
306	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN66	210,0 m³/h	46,9 Pa
360	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW66	210,0 m³/h	26,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.101	CT		
2135	nawiewnik-200-160-S1	Powietrze nawiewane	CN80	260,0 m³/h	31,4 Pa
2150	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	260,0 m³/h	26,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.102	STEROWNIA		
2199	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW80	60,0 m³/h	97,2 Pa
2202	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	40,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.103	SALA WYPOCZYNKOWA		
2411	nawiewnik-200-160-S1	Powietrze nawiewane	CN69	240,0 m³/h	31,4 Pa
2412	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	240,0 m³/h	26,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.104	PRZYG. PACJENTA		
2413	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	320,0 m³/h	28,6 Pa
2414	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	320,0 m³/h	29,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.105	STEROWNIA MRI		



2439	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	120,0 m³/h	36,6 Pa
2440	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN80	120,0 m³/h	34,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.106	MRI		
2426	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW81	1000,0 m³/h	29,0 Pa
2427	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW81	1000,0 m³/h	29,0 Pa
2441	nawiewnik-200-160-S1	Powietrze nawiewane	CN80	250,0 m³/h	29,0 Pa
2858	nawiewnik-200-160-S1	Powietrze nawiewane	CN80	250,0 m³/h	31,4 Pa
2859	nawiewnik-200-160-S1	Powietrze nawiewane	CN80	250,0 m³/h	31,4 Pa
2860	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	250,0 m³/h	29,9 Pa
2861	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	250,0 m³/h	29,9 Pa
2936	nawiewnik-400-300	Powietrze nawiewane	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.107	POM. TECH. MRI		
2856	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	70,0 m³/h	65,1 Pa
2857	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN69	70,0 m³/h	39,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.108	MAGAZYN		
429	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN69	30,0 m³/h	39,4 Pa
431	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW69	30,0 m³/h	65,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.109	KOMUNIKACJA		
380	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	434,0 m³/h	87,8 Pa
382	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	434,0 m³/h	20,0 Pa
384	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	433,0 m³/h	20,0 Pa
385	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	433,0 m³/h	20,0 Pa
386	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN69	433,0 m³/h	28,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.110	BRUDOWNIK		
448	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	40,0 m³/h	125,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.111	STEROWNIA		
2854	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN80	70,0 m³/h	55,4 Pa
2855	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW80	70,0 m³/h	71,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.112	WC		
2203	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	92,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.113	RTG		
2429	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	160,0 m³/h	20,0 Pa
2443	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN80	160,0 m³/h	37,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.114	PRZYG. PACJENTA		
2433	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	60,0 m³/h	84,5 Pa
2446	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.116	PRZYG. PACJENTA		
2434	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	70,0 m³/h	24,0 Pa
2447	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN80	70,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.117	ŁAZIENKA		
462	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	100,0 m³/h	48,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.118	DYŻURKA RADIOLOGÓW		
323	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW70	70,0 m³/h	24,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.119	POM. TECHNIKÓW		
324	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	70,0 m³/h	74,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.121	GAB. KIEROWNIKA		
321	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.122	POM. PORZĄDKOWE		
449	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	127,0 Pa

P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.123	STEROWNIA		
2435	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW80	60,0 m³/h	49,0 Pa
2448	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN80	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.124	RTG (TELEKOMANDO)		
2431	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	260,0 m³/h	20,0 Pa
2445	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN80	260,0 m³/h	21,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.125	GAB. USG		
2436	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	170,0 m³/h	49,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.126	WC NPS.		
464	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	95,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.127	REJESTRACJA		
553	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	28,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.128	POCZEKALNIA		
554	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	54,8 Pa
555	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	28,8 Pa
556	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	54,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.129	WC PERS.		
463	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	134,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.130	PRZEDS. WC PERS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.131	KOMUNIKACJA		
336	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	330,0 m³/h	21,4 Pa
343	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	220,0 m³/h	20,0 Pa
344	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	220,0 m³/h	20,0 Pa
345	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	330,0 m³/h	21,4 Pa
378	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	220,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.132	GAB. USG		
2438	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW80	110,0 m³/h	30,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.133	WC		
2820	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.134	WC		
2822	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.135	POK.OPISÓW		
560	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW70	120,0 m³/h	70,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.136	MAGAZYN		
552	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	60,0 m³/h	47,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.137	ZAPLECZE		
611	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC30	80,0 m³/h	31,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.138	POM. TECHNIKA		
562	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW70	60,0 m³/h	70,5 Pa
564	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN70	60,0 m³/h	126,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.139	PRZEDS. WC D		
P00 (91.50m n.p.m.)	Zakład Diagnostyki Obrazowej	0.140	WC D.		
466	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	158,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.201	POM. PORZĄDKOWE/ BRUDOWNIK		

P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.202	POCZEKALNIA		
580	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	51,3 Pa
583	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	30,8 Pa
584	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	28,6 Pa
585	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	30,5 Pa
586	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	27,9 Pa
587	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	51,3 Pa
588	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	400,0 m³/h	51,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.203	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ		
465	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.204	REJESTRACJA		
388	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	28,8 Pa
398	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	28,8 Pa
412	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	54,8 Pa
418	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	54,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.205	KOMUNIKACJA		
339	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
2541	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	200,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.206	GAB. LEKARSKI		
294	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	150,0 m³/h	65,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.207	GAB. LEKARSKI		
291	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	140,0 m³/h	56,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.208	KOMUNIKACJA		
332	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
340	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.209	ZAPLECZE REJESTRACJI		
526	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	90,0 m³/h	39,6 Pa
530	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN69	90,0 m³/h	29,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.211	WC PERS.		
467	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.212	PRZEDS. WC PERS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.213	GAB. LEKARSKI		
287	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	140,0 m³/h	56,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.214	GAB. LEKARSKI		
288	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	130,0 m³/h	48,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Izba Przyjęć Planowanych	0.215	GAB. LEKARSKI		
289	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW70	150,0 m³/h	65,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.248	SZACHT 20		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.301	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
2236	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN24	110,0 m³/h	28,3 Pa
2238	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW24	90,0 m³/h	20,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.302	MAG. SZKOLNY		
2244	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW24	30,0 m³/h	86,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.303	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
2242	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.304	MAGAZYN		

P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.305	MAG. BRUDNY		
2175	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	120,0 m³/h	85,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.306	POK. 1-Ł 1 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.306A	ŁAZIENKA 1		
2169	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.307	POK. 1-Ł 2 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.307A	ŁAZIENKA 2		
2170	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.308	POK. 1-Ł 3 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.308A	ŁAZIENKA 3		
2171	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.309	POK. 1-Ł 4 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.309A	ŁAZIENKA 4		
2172	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.310	POK. 1-Ł 5 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.310A	ŁAZIENKA 5		
2173	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.311	POK. 1-Ł 6 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.311A	ŁAZIENKA 6		
2174	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.312	POK. 1-Ł 7 DS IZOL.		
2275	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW29	420,0 m³/h	104,8 Pa
2278	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN29	550,0 m³/h	177,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.312A	ŁAZIENKA 7 IZOL.		
2281	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	WIZ13	130,0 m³/h	89,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.312B	ŚLUZA 7 IZOL.		
2276	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW29	130,0 m³/h	89,5 Pa
2277	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN29	130,0 m³/h	91,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.313	POK. 1-Ł 8 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.313A	ŁAZIENKA 8		
2168	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.314	POK. 1-Ł 9 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.314A	ŁAZIENKA 9		
2167	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.315	POK. 1-Ł 10 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.315A	ŁAZIENKA 10		
2166	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.316	POK. 1-Ł 11 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.316A	ŁAZIENKA 11		
2165	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.317	POK. 1-Ł 12 DS		

P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.317A	ŁAZIENKA 12		
2163	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.318	POK. 1-ł 13 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.318A	ŁAZIENKA 13		
2162	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.319	POK. NARAD (10 OS.)		
2189	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN21	180,0 m³/h	165,9 Pa
2190	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN21	180,0 m³/h	168,2 Pa
2191	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW21	180,0 m³/h	64,8 Pa
2192	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW21	180,0 m³/h	62,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.320	POK. ROZMÓW		
2193	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	60,0 m³/h	60,1 Pa
2198	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN21	60,0 m³/h	164,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.321	POK. ROZMÓW		
2194	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	60,0 m³/h	63,3 Pa
2200	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN21	60,0 m³/h	158,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.322	SEKRETARIAT		
2180	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	170,0 m³/h	49,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.323	GAB. ORDYNATORA		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.323A	ŁAZIENKA DL		
2160	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	130,0 m³/h	48,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.324	POM. PORZĄDKOWE		
2159	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW22	60,0 m³/h	44,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.325	POM. SOCJALNE		
2176	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC3	120,0 m³/h	40,8 Pa
2179	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN21	120,0 m³/h	37,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.326	PIEL. ODDZIAŁ.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.326A	ŁAZIENKA PIEL.		
2156	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	140,0 m³/h	56,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.327	DYŻURKA LEK.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.327A	ŁAZIENKA DL		
2157	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	120,0 m³/h	41,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.328	BRUDOWNIK		
2158	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.329	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
2250	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.330	POK. 1-ł 14 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.330A	ŁAZIENKA 14		
2069	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.331	POK. 1-ł 15 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.331A	ŁAZIENKA 15		
2105	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.332	GAB. DIAG. - ZABIEG.		

2161	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW20	250,0 m³/h	39,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.333	POK. 1-ł 16 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.333A	ŁAZIENKA 16		
1696	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.334	POK. 1-ł 17 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.334A	ŁAZIENKA 17		
1695	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.335	POK. 1-ł 18 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.335A	ŁAZIENKA 18		
1693	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.336	POK. 1-ł 19 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.336A	ŁAZIENKA 19		
1694	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.337	POK. 1-ł 20 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.337A	ŁAZIENKA 20		
1697	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.338	POK. 1-ł 21 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.338A	ŁAZIENKA 21		
1721	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.339	POK. 1-ł 22 DM IZOL.		
2269	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW28	420,0 m³/h	104,8 Pa
2274	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN28	550,0 m³/h	177,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.339A	ŁAZIENKA 22 IZOL.		
2280	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ11	130,0 m³/h	89,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.339B	ŚLUZA 22 IZOL.		
2270	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW28	130,0 m³/h	89,5 Pa
2272	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN28	130,0 m³/h	91,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.340	POK. 1-ł 23 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.340A	ŁAZIENKA 23		
1749	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.341	POK. 1-ł 24 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.341A	ŁAZIENKA 24		
1748	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.342	POK. 1-ł 25 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.342A	ŁAZIENKA 25		
1751	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.343	POK. 1-ł 26 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.343A	ŁAZIENKA 26		
1750	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.344	POK. 1-ł 27 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.344A	ŁAZIENKA 27		
1760	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa

P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.345	POK. 1-Ł 28 DM NPS.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.345A	ŁAZIENKA 28		
1808	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.346	POK. 1-Ł 29 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.346A	ŁAZIENKA 29		
1763	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.347	POK. 1-Ł 30 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.347A	ŁAZIENKA 30		
1809	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW16	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.348	POK. 1-Ł 31 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.348A	ŁAZIENKA 31		
1827	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.349	POK. 1-Ł 32 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.349A	ŁAZIENKA 32		
1833	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.350	POK. 1-Ł 33 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.350A	ŁAZIENKA 33		
1935	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.351	POK. 1-Ł 34 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.351A	ŁAZIENKA 34		
1936	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.352	POK. 1-Ł 35 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.352A	ŁAZIENKA 35		
1856	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.353	POK. 1-Ł 36 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.353A	ŁAZIENKA 36		
1878	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.354	POK. 1-Ł 37 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.354A	ŁAZIENKA 37		
1937	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.355	POK. 1-Ł 38 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.355A	ŁAZIENKA 38		
1933	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.356	POK. 1-Ł 39 DM IZOL.		
2264	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN27	610,0 m³/h	202,9 Pa
2265	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW27	450,0 m³/h	114,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.356A	BRUDOWNIK 39		
2271	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ5	160,0 m³/h	117,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.356B	ŚLUZA 39 IZOL.		
2262	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN27	170,0 m³/h	129,4 Pa
2266	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW27	170,0 m³/h	126,8 Pa

P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.356C	ŚLUZA ZEWN. 39 IZOL.		
2263	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN27	160,0 m³/h	119,6 Pa
2267	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW27	160,0 m³/h	117,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.357	POK. 1-ł 40 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.357A	ŁAZIENKA 40		
1944	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.358	POK. 1-ł 41 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.358A	ŁAZIENKA 41		
1970	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.359	POK. 1-ł 42 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.359A	ŁAZIENKA 42		
1939	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.360	POK. 1-ł 43 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.360A	ŁAZIENKA 43		
1938	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.361	POK. 1-ł 44 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.361A	ŁAZIENKA 44		
1951	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW18	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.362	POM. PORZĄDKOWE		
2260	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW26	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.363	PUNKT PIEL. 2		
2246	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN25	90,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.363A	ŁAZIENKA PIEL. 2		
2029	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW26	90,0 m³/h	39,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.364	POK. PRZYG. PIEL.		
2253	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN25	130,0 m³/h	39,5 Pa
2259	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW25	130,0 m³/h	33,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.365	POK. 1-ł 45 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.365A	ŁAZIENKA 45		
2130	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.366	POK. 1-ł 46 DM		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.366A	ŁAZIENKA 46		
2110	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW17	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.367	GAB. LEKARSKI 4		
2186	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.368	GAB. LEKARSKI 3		
2185	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.368A	ŁAZIENKA GAB. 3-4		
2239	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.369	KUCHENKA		
2187	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC3	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.370	GAB. LEKARSKI 2		
2184	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa



P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.371	GAB. LEKARSKI 1		
2183	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	150,0 m³/h	44,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.371A	ŁAZIENKA GAB. 1-2		
2240	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	100,0 m³/h	28,9 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.372	POK. PSYCHOLOGA		
2182	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW21	120,0 m³/h	40,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.373	POK. 1-Ł 47 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.373A	ŁAZIENKA 47		
2146	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	85,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.374	PUNKT PIEL. 1		
2245	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN24	90,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.374A	ŁAZIENKA PIEL. 1		
2241	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW22	90,0 m³/h	23,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.375	POK. PRZYG. PIEL.		
2177	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW20	155,0 m³/h	119,2 Pa
2178	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW20	155,0 m³/h	119,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.376	PRZEDS. WC PERS. D.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.376A	WC PERS. D.		
2220	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.377	PRZEDS. WC PERS. M.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.377A	WC PERS. M.		
2213	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.378	BRUDOWNIK		
2221	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW23	99,0 m³/h	67,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.379	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
2155	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW20	200,0 m³/h	166,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.380	POK. 1-Ł 48 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.380A	ŁAZIENKA 48		
2140	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.381	POK. 1-Ł 49 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.381A	ŁAZIENKA 49		
2145	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.382	POK. 1-Ł 50 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.382A	ŁAZIENKA 50		
2143	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW19	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.383	POK. 1-Ł 51 DS IZOL.		
1501	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW12	440,0 m³/h	111,3 Pa
2136	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN12	600,0 m³/h	198,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.383A	ŁAZIENKA 51 IZOL.		
1505	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	WIZ15	160,0 m³/h	117,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.383B	ŚLUZA 51 IZOL.		
1503	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW12	150,0 m³/h	107,7 Pa
2132	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN12	150,0 m³/h	110,1 Pa

P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.383C	ŚLUZA ZEWN. 51 IZOL.		
1504	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW12	150,0 m³/h	107,7 Pa
2134	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN12	150,0 m³/h	110,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.384	POK. 1-Ł 52 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.384A	ŁAZIENKA 52		
1439	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.385	POK. 1-Ł 53 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.385A	ŁAZIENKA 53		
1441	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.386	POK. 1-Ł 54 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.386A	ŁAZIENKA 54		
1638	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.387	POK. 1-Ł 55 DS		
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.387A	ŁAZIENKA 55		
1639	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW15	150,0 m³/h	114,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.388	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ		
2209	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.389	ŁAZIENKA RODZICÓW NPS.		
2210	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	HW23	100,0 m³/h	67,5 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.390	KUCHENKA MLECZNA		
2188	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC3	60,0 m³/h	23,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.391	KUCHENKA RODZICÓW		
2243	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC35	120,0 m³/h	40,8 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.392	KOMUNIKACJA		
2232	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	20,0 Pa
2233	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	20,0 Pa
2234	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN24	297,0 m³/h	20,0 Pa
2318	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2319	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2328	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2332	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.393	KOMUNIKACJA		
2235	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN24	180,0 m³/h	20,0 Pa
2320	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2321	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2322	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2329	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2330	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2331	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.394	KOMUNIKACJA		
2237	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN24	280,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.395	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE		
2247	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	20,0 Pa
2248	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	20,0 Pa
2249	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN25	217,0 m³/h	20,0 Pa
2258	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW25	230,0 m³/h	20,0 Pa
2282	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2283	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2284	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2285	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	

2286	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2287	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2288	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2293	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2300	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2301	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2306	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2311	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2312	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.396	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE		
2251	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN25	300,0 m³/h	20,0 Pa
2289	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2290	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2291	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2292	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2294	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2295	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2296	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2297	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2298	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2299	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.397	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE		
2252	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN25	240,0 m³/h	20,0 Pa
2302	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2303	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2304	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2305	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2307	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2308	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2309	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2310	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Oddział Zakaźny	0.398	KOMUNIKACJA		
2224	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN24	340,0 m³/h	21,2 Pa
2313	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2314	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2315	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2316	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2317	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2323	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2324	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2325	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2326	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
2327	kratka kompensacyjna	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	30,0 m³/h	
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.603	POM. ELEKTR.		
2227	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	40,7 Pa
2230	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW24	60,0 m³/h	60,2 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.604	POM. TELETECH.		
2228	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN24	60,0 m³/h	40,7 Pa
2229	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW24	60,0 m³/h	72,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.605	POM. TELETECH.		
2255	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	40,7 Pa
2257	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW25	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Pow techniczna	0.606	POM. ELEKTR.		
2254	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN25	60,0 m³/h	40,7 Pa
2256	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW25	60,0 m³/h	27,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.801	HOL		
599	wywiewnik-600-300	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	157,8 Pa
602	wywiewnik-600-300	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	155,6 Pa
603	wywiewnik-600-300	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	154,1 Pa

605	wywiewnik-600-300	Powietrze recyrkulac.	CW69	600,0 m³/h	153,0 Pa
607	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	89,7 Pa
608	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	74,6 Pa
609	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	89,6 Pa
610	nawiewnik-250	Powietrze nawiewane	CN69	600,0 m³/h	74,6 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.802	KOMUNIKACJA		
565	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
567	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	20,0 Pa
568	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	300,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.803	INFORMACJA		
566	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN69	300,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.804	SZATNIA / WÓZKARNIA		
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.805	ZAPLECZE OCHRONY		
2545	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.806	WC OCHRONY		
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.806A	WC		
2542	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.807	ZAPLECZE		
1647	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN69	100,0 m³/h	23,4 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.808	WC PERS.		
2543	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
2544	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC4	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.809	KOMUNIKACJA		
1642	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN69	160,0 m³/h	37,7 Pa
2549	wywiewnik szczelinowy- 1000	Powietrze recyrkulac.	HW24	110,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.810	PRZEDS. WC M.		
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.811	WC M.		
589	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	80,0 m³/h	31,3 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.812	KOMUNIKACJA		
542	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	32,5 Pa
550	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	20,0 Pa
551	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.812	WC D./NPS.		
596	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.813	POK. MATEK KARMIĄCYCH		
2546	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC35	120,0 m³/h	40,8 Pa
2547	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN69	120,0 m³/h	37,7 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.814	PUNKT KAWIARNIANY		
569	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	20,0 Pa
576	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	180,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.815	SKLEP REHABILITACYJNY		
570	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	20,0 Pa
575	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	180,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.816	SKLEP		
572	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN69	180,0 m³/h	20,0 Pa

574	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	180,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.817	APTEKA		
571	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN69	250,0 m³/h	36,6 Pa
573	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW69	250,0 m³/h	38,1 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Hol Główny	0.819	POM. OCHRONY		
577	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW69	60,0 m³/h	20,0 Pa
578	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN69	60,0 m³/h	20,0 Pa
P00 (91.50m n.p.m.)	Komunikacja ogólna	D3 / 4	SZYB WINDOWY 3		
2700	wywiewnik 125-F	Powietrze recyrkulac.	WGRAW	0,0 m³/h	
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.001	POR. CHOROÓB ZAKAŻNYCH - IZOLATKA		
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.002	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
1235	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN60	280,0 m³/h	73,3 Pa
1237	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WIZ18	280,0 m³/h	47,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.003	POR. CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY		
1034	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	130,0 m³/h	102,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.004	POR. CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY		
1033	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	130,0 m³/h	99,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.005	POR. ALERGOLOGICZNA		
1032	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	130,0 m³/h	96,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.006	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.		
1100	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	180,0 m³/h	120,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.007	POR. ALERGOLOGICZNA		
1053	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	130,0 m³/h	92,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.008	KOMUNIKACJA		
1103	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	93,6 Pa
1148	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	20,0 Pa
1160	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	450,0 m³/h	73,5 Pa
1161	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	450,0 m³/h	104,4 Pa
1162	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	83,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.008A	KOMUNIKACJA		
1105	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	26,9 Pa
1180	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	300,0 m³/h	30,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.008B	KOMUNIKACJA		
1141	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	113,2 Pa
1142	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	150,0 m³/h	118,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.009	ŁAZIENKA		
1444	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	WIZ19	170,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.010	POR. CHOROÓB ZAKAŻNYCH		
1052	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	108,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.011	POR. CHOROÓB ZAKAŻNYCH		
1035	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	108,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.012	POR. PSYCHIATRYCZNA		
1036	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	112,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.013	POR. PSYCHOLOGICZNA		
1037	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	114,6 Pa

P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.014	MAG. BRUDNY		
1453	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	90,0 m³/h	39,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.015	KOMUNIKACJA - PSYCHOLOGIA		
1108	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	160,0 m³/h	51,1 Pa
1110	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	110,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.016	POR. CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY - REZERWA		
1088	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	150,0 m³/h	77,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.017	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. POZABIEG.		
1090	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	150,0 m³/h	156,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.018	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.		
1087	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	170,0 m³/h	122,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.019	POR. ALERGOLOGICZNA - GAB. ZABIEG.		
1089	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	170,0 m³/h	134,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.020	POR. KARDIOLOGICZNA		
1022	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	76,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.021	POR. KARDIOLOGICZNA - ECHOKARDIOGRAFIA		
1026	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	73,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.022	POR. KARDIOLOGICZNA		
1027	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	69,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.023	POR. KARDIOLOGICZNA		
1028	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	64,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.024	DZIECI CHORE		
1452	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	180,0 m³/h	93,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.025	POR. KARDIOLOGICZNA - EKG		
1083	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	52,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.027	ARCHIWUM		
1189	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	90,0 m³/h	48,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.028	WC NPS.		
1454	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	70,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.030	POR. ENDOKRYNOLOGICZNA		
1040	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	137,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.031	POR. PRELUKSACYJNA		
1058	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	112,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.032	POR. GASTROENTEROLOGICZNA - GAB. TESTÓW		
1091	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	150,0 m³/h	152,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.033	POR. GASTROENTEROLOGICZNA		
1029	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	62,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.034	POR. GASTROENTEROLOGICZNA		
1065	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	90,0 m³/h	61,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.034 A	MAGAZYN		
1456	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	156,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.036	POR. LARYNGOLOGICZNA - GAB. DIAG.		
1086	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	130,0 m³/h	103,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.037	POR. DERMATOLOGICZNA		

1039	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	141,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.038	POR. LARYNGOLOGICZNA		
1041	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	146,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.039	POR. LARYNGOLOGICZNA - GAB. AUDIOMETRII		
1082	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	135,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.040	PRZEDS. WC D		
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.041	WC D.		
1451	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	117,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.042	WC PERS. D.		
1215	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	121,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.043	PRZEDS. WC PERS. D.		
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.044	WC PERS. M.		
1214	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	30,0 m³/h	124,9 Pa
1216	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	122,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.045	PRZEDS. WC PERS. M.		
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.046	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1085	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	170,0 m³/h	104,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.047	KOMUNIKACJA		
1112	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	99,4 Pa
1113	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	100,2 Pa
1114	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	220,0 m³/h	123,0 Pa
1115	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	220,0 m³/h	115,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.048	POR. LOGOPEDYCZNA		
1042	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	148,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.049	GAB. KIEROWNIKA		
1044	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	164,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.050	POM. PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO		
1171	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	120,0 m³/h	109,2 Pa
1194	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	120,0 m³/h	125,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.051	POM. PORZĄDKOWE		
1450	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	30,0 m³/h	121,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.052	KOMUNIKACJA		
1125	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	120,5 Pa
1126	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	150,9 Pa
1133	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	122,4 Pa
1135	wywiwnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	132,1 Pa
1139	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	157,8 Pa
1140	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	156,5 Pa
1143	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	113,1 Pa
1144	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	140,7 Pa
1145	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN59	290,0 m³/h	115,7 Pa
1146	wywiwnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	377,0 m³/h	159,3 Pa
1151	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	119,8 Pa
1152	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	119,2 Pa
1153	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	122,1 Pa

1154	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	118,0 Pa
1155	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	112,9 Pa
1156	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	116,4 Pa
1157	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	292,0 m³/h	117,1 Pa
1158	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	136,5 Pa
1159	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW59	379,0 m³/h	141,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.053	WÓZKARNIA		
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.055	STREFA ZABAW / POCZEKALNIA		
1227	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,3 Pa
1228	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,2 Pa
1229	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,6 Pa
1230	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	275,0 m³/h	106,6 Pa
1239	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	275,0 m³/h	153,6 Pa
1240	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	275,0 m³/h	146,6 Pa
1241	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	275,0 m³/h	146,6 Pa
1242	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	275,0 m³/h	153,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.057	REJESTRACJA		
1187	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW59	210,0 m³/h	75,4 Pa
1188	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN59	210,0 m³/h	27,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.058	POM. SOCJALNE		
1182	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	240,0 m³/h	70,3 Pa
1183	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	240,0 m³/h	72,7 Pa
1455	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC22	480,0 m³/h	127,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.059	WC NPS.		
1210	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	139,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.060	PRZEDS. WC M.		
1179	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	123,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.061	WC M.		
1181	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	100,0 m³/h	118,7 Pa
1202	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	83,0 m³/h	144,6 Pa
1203	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	84,0 m³/h	146,6 Pa
1204	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	83,0 m³/h	149,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.062	WC D.		
1205	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	154,0 Pa
1206	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	155,2 Pa
1207	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	156,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.063	PRZEDS. WC D.		
1169	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	121,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.064	POCZEKALNIA		
1167	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW59	600,0 m³/h	98,7 Pa
1168	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	600,0 m³/h	108,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.065	SEKRETARIAT		
1043	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	167,9 Pa
P01	Pow techniczna	1.065	POM. TELETECH.		
1197	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	143,1 Pa
1200	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	123,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.066	GAB. PRZEŁOŻONEJ		
1051	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	170,0 Pa
P01	Pow techniczna	1.066	POM. ELEKTR.		
1196	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	137,5 Pa
1199	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	109,9 Pa



P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.067	LEKARZ ZAKŁADOWY		
1045	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	172,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.068	POK. PIEL. ZAKŁADOWEJ		
1066	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	150,0 m³/h	170,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.069	POM. SOCJALNE		
1178	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	CN59	240,0 m³/h	121,7 Pa
1449	wywiwnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC21	240,0 m³/h	32,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.070	SZATNIA PERS.		
1172	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	140,0 m³/h	93,7 Pa
1176	wywiwnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC19	140,0 m³/h	33,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.071	WC PERS.		
1208	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC59	150,0 m³/h	161,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.072	ŁAZIENKA PERS.		
1174	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	80,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.073	PRZEDS. WC M.		
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.073A	WC M.		
1457	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	30,0 m³/h	114,7 Pa
1458	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC59	50,0 m³/h	111,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.074	KOMUNIKACJA		
1118	wywiwnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	150,0 m³/h	66,0 Pa
1150	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	100,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.075	POR. NEUROLOGICZNA		
1055	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	132,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.076	POR. NEUROLOGICZNA		
1057	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	150,0 m³/h	65,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.077	POR. NEUROLOGICZNA - EEG		
1056	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	93,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.078	WC PERS.		
1209	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC59	150,0 m³/h	168,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.079	ŁAZIENKA PERS.		
1175	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	150,0 m³/h	78,2 Pa
P01	Pow techniczna	1.080	SERWEROWNIA		
1190	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN59	60,0 m³/h	59,3 Pa
1192	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW59	60,0 m³/h	102,5 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.080	SZATNIA PERS.		
1173	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN59	140,0 m³/h	91,9 Pa
1177	wywiwnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC19	140,0 m³/h	38,8 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.081	POK. ROZLICZEŃ NFZ		
1047	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	150,0 m³/h	189,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.082	POR. OKULISTYCZNA		
1048	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	196,4 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.083	POR. REUMATOLOGICZNA		
1054	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	179,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.084	POR. NEFROLOGICZNA - GAB. UROFLOMETRII		
1092	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	150,0 m³/h	73,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.085	POK. MATEK KARMIĄCYCH		

1163	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW59	180,0 m³/h	85,1 Pa
1164	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN59	180,0 m³/h	106,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.086	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ / ORTOPEDYCZNA		
1232	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	81,1 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.087	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ / ORTOPEDYCZNA		
1233	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	81,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.088	KOMUNIKACJA		
1120	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	166,0 m³/h	104,2 Pa
1121	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	167,0 m³/h	91,7 Pa
1122	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	167,0 m³/h	63,4 Pa
1149	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	167,0 m³/h	77,7 Pa
1165	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	166,0 m³/h	92,0 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.089	POR. OKULISTYCZNA - CIEMNIA		
1050	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	198,2 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.090	POR. OKULISTYCZNA		
1049	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	199,9 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.091	ŁAZIENKA		
1211	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.092	POR. NEFROLOGICZNA		
1061	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	70,0 m³/h	190,6 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.093	POR. NEFROLOGICZNA		
1062	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	70,0 m³/h	186,3 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.094	ŁAZIENKA		
1213	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.095	POR. HEMATOLOGICZNA		
1063	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	150,0 m³/h	171,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.096	POR. HEMATOLOGICZNA		
1064	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW61	140,0 m³/h	163,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.097	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ - GAB. ZABIEG.		
1096	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW60	200,0 m³/h	127,7 Pa
P01	Zespół Poradni Specjalistycznych	1.098	POR. CHIRURGII OGÓLNEJ - GIPSOWNIA		
1097	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW60	180,0 m³/h	124,4 Pa
1098	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW60	180,0 m³/h	121,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.101	KOMUNIKACJA		
2102	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	200,0 m³/h	20,0 Pa
2103	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	200,0 m³/h	20,0 Pa
2115	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa
2261	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P01	Komunikacja ogólna	1.101	KOMUNIKACJA		
1219	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	300,0 m³/h	127,1 Pa
1220	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	300,0 m³/h	115,5 Pa
1221	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	300,0 m³/h	100,7 Pa
1222	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW59	300,0 m³/h	81,3 Pa
1223	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	107,0 Pa
1224	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	107,5 Pa
1225	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	104,4 Pa
1226	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN59	300,0 m³/h	91,3 Pa

P01	Oddział Chirurgii	1.102	POK. ROZMÓW		
2028	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
2034	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.103	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
2131	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	90,0 m³/h	39,6 Pa
2133	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	29,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.104	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE		
2114	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	150,0 m³/h	49,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.105	MAGAZYN		
2097	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW6	100,0 m³/h	48,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.106	KUCHENKA MLECZNA		
2123	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC3	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.107	POK. 1-Ł 1 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.107A	ŁAZIENKA 1		
1682	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.108	POK. 1-Ł 2 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.108A	ŁAZIENKA 2		
2333	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.109	POK. 1-Ł 3 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.109A	ŁAZIENKA 3		
1678	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.110	POK. 1-Ł 4 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.110A	ŁAZIENKA 4		
1677	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.111	POK. 1-Ł 5 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.111A	ŁAZIENKA 5		
1679	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.112	POK. 1-Ł 6 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.112A	ŁAZIENKA 6		
1684	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.113	POK. 1-Ł 7 DM IZOL.		
P01	Oddział Chirurgii	1.113A	ŁAZIENKA 7 IZOL.		
1741	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ12	200,0 m³/h	
P01	Oddział Chirurgii	1.113B	ŚLUZA 7 IZOL.		
1671	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	93,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.114	POK. 1-Ł 8 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.114A	ŁAZIENKA 8		
1676	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.115	POK. 1-Ł 9 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.115A	ŁAZIENKA 9		
1675	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.116	POK. 1-Ł 10 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.116A	ŁAZIENKA 10		
1674	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.117	POK. 1-Ł 11 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.117A	ŁAZIENKA 11		
1673	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.118	POK. 1-Ł 12 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.118A	ŁAZIENKA 12		
1672	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.119	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE		
2104	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	20,0 Pa
2106	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.120	POK. 1-Ł 13 DM		
P01	Oddział Chirurgii	1.120A	ŁAZIENKA 13		
1683	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.121	PUNKT PIEL. 3		
2124	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	90,0 m³/h	22,9 Pa
2128	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.122	POK. PRZYG. PIEL.		
2125	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	120,0 m³/h	28,5 Pa
2129	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	21,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.123	POK. NARAD		
2030	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN5	300,0 m³/h	20,0 Pa
2036	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	300,0 m³/h	20,0 Pa

P01	Oddział Chirurgii	1.124	SEKRETARIAT		
2008	wywiwnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	100,0 m³/h	28,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.125	GAB. ORDYNATORA		
2017	wywiwnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.125A	ŁAZIENKA DL		
1689	wywiwnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	48,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.126	POM. PORZĄDKOWE		
1688	wywiwnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	89,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.127	POM. SOCJALNE		
2004	wywiwnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	80,0 m³/h	40,8 Pa
2023	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.128	PIEL. ODDZIAŁ.		
P01	Oddział Chirurgii	1.128A	ŁAZIENKA PIEL.		
1685	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.129	DYŻURKA LEK.		
P01	Oddział Chirurgii	1.129A	ŁAZIENKA DL		
1686	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.130	BRUDOWNIK		
1687	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.131	POK. 1-Ł 14 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.131A	ŁAZIENKA 14		
2045	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.132	POK. 1-Ł 15 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.132A	ŁAZIENKA 15		
2046	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.133	POK. PSYCHOLOGA		
2085	wywiwnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	90,0 m³/h	20,0 Pa
2086	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.134	POK. 1-Ł 16 DS NPS.		
P01	Oddział Chirurgii	1.134A	ŁAZIENKA 16 NPS.		
1669	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	130,0 m³/h	48,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.135	POK. 1-Ł 17 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.135A	ŁAZIENKA 17		
1657	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.136	POK. 1-Ł 18 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.136A	ŁAZIENKA 18		
1658	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.137	POK. 1-Ł 19 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.137A	ŁAZIENKA 19		
1659	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.138	POK. 1-Ł 20 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.138A	ŁAZIENKA 20		
1660	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.139	POK. 1-Ł 21 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.139A	ŁAZIENKA 21		
1661	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.140	POK. 1-Ł 22 DS IZOL.		
P01	Oddział Chirurgii	1.140A	ŁAZIENKA 22 IZOL.		
2042	wywiwnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ9	200,0 m³/h	
P01	Oddział Chirurgii	1.140B	ŚLUZA 22 IZOL.		
1656	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	115,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.141	POK. 1-Ł 23 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.141A	ŁAZIENKA 23		
1719	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.142	POK. 1-Ł 24 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.142A	ŁAZIENKA 24		
1664	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.143	POK. 1-Ł 25 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.143A	ŁAZIENKA 25		
1662	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.144	POK. 1-Ł 26 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.144A	ŁAZIENKA 26		
1663	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.145	POK. 1-Ł 27 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.145A	ŁAZIENKA 27		
1665	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.146	POK. 1-Ł 28 DS NPS.		

P01	Oddział Chirurgii	1.146A	ŁAZIENKA 28 NPS.		
1666	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	130,0 m³/h	48,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.147	POK. 1-Ł 29 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.147A	ŁAZIENKA 29		
1667	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.148	POK. 1-Ł 30 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.148A	ŁAZIENKA 30		
1668	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	55,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.149	POK. 1-Ł 31 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.149A	ŁAZIENKA 31		
1720	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.150	POK. 1-Ł 32 DS WZMOŻONY NADZÓR		
P01	Oddział Chirurgii	1.150A	ŁAZIENKA 32		
2051	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.151	POK. 1-Ł 33 DS WZMOŻONY NADZÓR		
P01	Oddział Chirurgii	1.151A	ŁAZIENKA 33		
2050	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.152	POK. 1-Ł 34 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.152A	ŁAZIENKA 34		
2048	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.153	POK. 1-Ł 35 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.153A	ŁAZIENKA 35		
2049	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.154	POK. 1-Ł 36 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.154A	ŁAZIENKA 36		
2052	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.155	POK. 1-Ł 37 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.155A	ŁAZIENKA 37		
2053	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.156	POK. 1-Ł 38 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.156A	ŁAZIENKA 38		
2059	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.157	POK. 1-Ł 39 DS IZOL.		
P01	Oddział Chirurgii	1.157A	ŁAZIENKA 39 IZOL.		
2041	wywiwnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ4	200,0 m³/h	
P01	Oddział Chirurgii	1.157B	ŚLUZA 39 IZOL.		
2084	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	48,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.158	POK. 1-Ł 40 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.158A	ŁAZIENKA 40		
2054	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.159	POK. 1-Ł 41 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.159A	ŁAZIENKA 41		
2055	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.160	POK. 1-Ł 42 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.160A	ŁAZIENKA 42		
2056	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.161	POK. 1-Ł 43 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.161A	ŁAZIENKA 43		
2057	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.162	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
2092	wywiwnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.163	POK. ZABAW / JADALNIA		
2088	wywiwnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	270,0 m³/h	45,4 Pa
2089	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	41,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.164	PUNKT PIEL. 2		
2073	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.164A	ŁAZIENKA PIEL. 2		
2047	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.165	POK. PRZYG. PIEL.		
2090	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	24,9 Pa
2091	wywiwnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	130,0 m³/h	38,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.166	POK. 1-Ł 44 DS		
P01	Oddział Chirurgii	1.166A	ŁAZIENKA 44		
2043	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.167	POK. 1-Ł 45 DS		

P01	Oddział Chirurgii	1.167A	ŁAZIENKA 45		
2044	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.168	GAB. LEKARSKI 4		
2022	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.168A	ŁAZIENKA GAB. 4		
2058	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	74,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.169	GAB. LEKARSKI 3		
2021	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.169A	ŁAZIENKA GAB. 3		
1703	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.170	GAB. LEKARSKI 2		
2020	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.170A	ŁAZIENKA GAB. 2		
1704	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.171	GAB. LEKARSKI 1		
2019	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.171A	ŁAZIENKA GAB. 1		
1705	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.172	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
2094	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	200,0 m³/h	22,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.173	POK. PRZYG. PIEL		
2093	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	44,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.174	MAG. BRUDNY		
1706	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.175	PUNKT PIEL. 1		
2107	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.175A	ŁAZIENKA PIEL. 1		
1702	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.176	PRZEDS. WC PERS. D.		
P01	Oddział Chirurgii	1.176A	WC PERS. D.		
1699	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	69,4 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.177	PRZEDS. WC PERS. M.		
P01	Oddział Chirurgii	1.177A	WC PERS. M.		
1698	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	80,0 m³/h	31,3 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.178	POK. 1-Ł 46 DS OKULISTYKA		
P01	Oddział Chirurgii	1.178A	ŁAZIENKA 46		
1723	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.179	POK. 1-Ł 47 DS OKULISTYKA		
P01	Oddział Chirurgii	1.179A	ŁAZIENKA 47		
1722	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.180	POK. 1-Ł 48 DS OKULISTYKA		
P01	Oddział Chirurgii	1.180A	ŁAZIENKA 48		
1724	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	70,4 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.181	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNA		
1690	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	35,2 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.182	ŁAZ. RODZICÓW		
1692	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	26,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.183	KUCHENKA		
2040	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	250,0 m³/h	38,9 Pa
2111	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN6	250,0 m³/h	35,5 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.184	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
2216	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN14	120,0 m³/h	77,7 Pa
2226	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW14	120,0 m³/h	24,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.185	POK. 1-Ł 49 DM OPARZENIA		
2144	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2151	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.185A	ŁAZIENKA 49		
2222	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.186	POK. 1-Ł 50 DM OPARZENIA		
2145	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2152	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.186A	ŁAZIENKA 50		
2220	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.187	POK. 1-Ł 51 DM OPARZENIA		
2146	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2155	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.187A	ŁAZIENKA 51		

2221	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.188	POK. 1-Ł 52 DS OPARZENIA		
2147	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2161	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.188A	ŁAZIENKA 52		
2225	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	31,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.189	PUNKT PIEL. 4		
2215	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN14	130,0 m³/h	91,1 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.190	POK. PRZYG. PIEL		
2211	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN14	370,0 m³/h	105,9 Pa
2212	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW14	370,0 m³/h	31,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.191	POK 1-Ł 53 DM OPARZENIA		
2148	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2154	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.191A	ŁAZIENKA 53		
2219	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.192	POK. 1-Ł 54 DM OPARZENIA		
2149	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN13	500,0 m³/h	156,6 Pa
2153	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	HW13	450,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.192A	ŁAZIENKA 54		
2223	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC oparzenia	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.193	KOMUNIKACJA - OPARZENIA		
2214	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	HN14	700,0 m³/h	176,4 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.194	KOMUNIKACJA		
2101	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
2116	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.195	KOMUNIKACJA		
2064	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
2066	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
2077	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	47,1 Pa
2078	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.196	KOMUNIKACJA		
2065	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
2087	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.197	KOMUNIKACJA		
2067	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
2079	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.198	KOMUNIKACJA - SZKOŁA		
2122	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	100,0 m³/h	24,8 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.199	MAGAZYN		
2100	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.200	WC DZIECI NPS.		
1708	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.201	KUCHENKA RODZICÓW		
2119	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
2120	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	90,0 m³/h	22,9 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.202	SALA PLASTYCZNA		
2033	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.202A	WC DZIECI		
1707	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	22,6 Pa
P01	Oddział Chirurgii	1.203	SALA ZAJĘĆ		
2037	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	160,0 m³/h	20,0 Pa
2038	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN5	160,0 m³/h	20,0 Pa
P01	Pow techniczna	1.603	POM. ELEKTR.		
2096	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	87,4 Pa
2108	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P01	Pow techniczna	1.604	POM. TELETECH.		
2095	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	96,5 Pa
2109	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P01	Pow techniczna	1.605	POM. TELETECH.		
2063	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
2075	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa

P01	Pow techniczna	1.606	POM. ELEKTR.		
2062	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
2074	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.001	KORYTARZ BRUDNY		
758	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
759	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
761	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
762	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
766	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
769	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
770	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
771	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
772	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
773	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
774	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	535,0 m³/h	171,0 Pa
775	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
776	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW56	598,0 m³/h	38,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.002	POM. PORZĄDKOWE		
779	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	30,0 m³/h	212,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.003	MAG. BRUDNY		
778	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	158,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.004	ZMYWALNIA		
782	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	160,0 m³/h	119,6 Pa
783	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC28A	160,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.005	BIELIZNA BRUDNA		
777	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	80,0 m³/h	31,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.006	ODPADY MEDYCZNE		
781	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	120,0 m³/h	77,7 Pa
2722	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC28	120,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.007	SALA OPERACYJNA 1		
1136	moduł wywiewny 400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW48	800,0 m³/h	51,9 Pa
1184	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW48	800,0 m³/h	39,8 Pa
1186	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW48	800,0 m³/h	27,5 Pa
1254	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW48	800,0 m³/h	23,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.008	SALA OPERACYJNA 2		
1185	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW49	825,0 m³/h	31,5 Pa
1238	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW49	825,0 m³/h	25,1 Pa
1355	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW49	825,0 m³/h	49,6 Pa
1363	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW49	825,0 m³/h	70,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.009	SALA OPERACYJNA 3		
756	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW50	825,0 m³/h	25,1 Pa
1349	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW50	825,0 m³/h	29,1 Pa
1350	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW50	825,0 m³/h	42,1 Pa
1359	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW50	825,0 m³/h	54,7 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.010	SALA OPERACYJNA 4		
754	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW51	1000,0 m³/h	55,6 Pa
755	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW51	1000,0 m³/h	61,1 Pa
1329	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW51	1000,0 m³/h	42,4 Pa
1347	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW51	1000,0 m³/h	36,9 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.012	SALA OPERACYJNA 5		



993	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW54	950,0 m³/h	53,9 Pa
1259	moduł wywiewny -400x200-3700-2	Powietrze recyrkulac.	CW54	950,0 m³/h	70,2 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.013	PRZYG. PERSONELU		
663	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN54	300,0 m³/h	78,6 Pa
664	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW54	300,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.014	PRZYG. PACJENTA		
652	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	156,6 Pa
660	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	27,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.015	PRZYG. PERSONELU		
650	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN52	400,0 m³/h	117,2 Pa
659	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW52	400,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.016	PRZYG. PACJENTA		
646	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	156,6 Pa
658	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	27,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.016A	MAGAZYN		
670	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
671	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	100,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.017	PRZYG. PACJENTA		
644	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN52	500,0 m³/h	156,6 Pa
657	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW52	500,0 m³/h	27,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.018	PRZYG. PERSONELU		
641	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN52	450,0 m³/h	136,6 Pa
656	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW52	450,0 m³/h	21,9 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.019	PRZYG. PACJENTA		
638	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN52	550,0 m³/h	177,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.020	EWAKUACJA - ŚLUZA		
P02	Blok Operacyjny	2.021	KORYTARZ CZYSTY		
672	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	151,6 Pa
673	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	487,5 m³/h	151,6 Pa
676	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	37,3 Pa
677	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	110,1 Pa
678	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	37,3 Pa
679	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	587,5 m³/h	37,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.022	PRZYG. PACJENTA		
695	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW54	425,0 m³/h	20,0 Pa
696	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW54	425,0 m³/h	20,0 Pa
697	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN54	425,0 m³/h	126,8 Pa
698	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN54	425,0 m³/h	126,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.023	PRZEDS. WC		
P02	Blok Operacyjny	2.024	WC		
815	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	WC6	30,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.025	MAG. CZYSTEJ BIELIZNY		
P02	Blok Operacyjny	2.026	INSTRUMENTARIUM		
P02	Blok Operacyjny	2.027	MAG. SPRZĘTU I APARATURY		
752	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.028	ŚLUZA MATERIAŁOWA		
763	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	107,3 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.029	ODPADY MEDYCZNE/MAG. BRUDNY		
784	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN56	120,0 m³/h	77,7 Pa
2738	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC28	120,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.030	POK. LEK. DYŻURNEGO / OPISÓW		
808	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.031	POM. SOCJALNE		
767	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
816	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC23	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.032	POM. PORZĄDKOWE		
813	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	WC6	30,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.033	KOMUNIKACJA		
806	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	500,0 m³/h	156,6 Pa
807	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW55	314,0 m³/h	65,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.034	SZATNIA CZYSTA		
788	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
819	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC27	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.035	WĘŻEL SANITARNY		

791	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	180,0 m³/h	139,3 Pa
818	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC26	140,0 m³/h	56,7 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.036	WC		
812	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC6	50,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.037	SZATNIA BRUDNA		
2345	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN63	180,0 m³/h	78,2 Pa
2352	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC6a	180,0 m³/h	68,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.038	ŚLUZA		
760	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.039	ŁAZIENKA		
2350	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WC15	120,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.040	GAB. KIEROWNIKA BLOKU		
2347	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN63	120,0 m³/h	37,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.041	POCZEKALNIA RODZICÓW		
2348	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN63	120,0 m³/h	34,3 Pa
P02	Komunikacja ogólna	2.042	KOMUNIKACJA		
2206	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW63	225,0 m³/h	20,0 Pa
2208	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW63	225,0 m³/h	20,0 Pa
2349	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN63	450,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.042	WC NPS.		
2344	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WC15	120,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.043	SZATNIA BRUDNA		
2346	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN63	135,0 m³/h	114,6 Pa
2351	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC6a	135,0 m³/h	49,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.044	WC		
811	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC6	50,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.045	WĘZEL SANITARNY		
793	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	180,0 m³/h	139,3 Pa
817	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC26	100,0 m³/h	83,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.046	SZATNIA POWROTNA		
789	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
820	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC27	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.047	SZATNIA CZYSTA		
790	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
821	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC27	150,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.048	BRUDOWNIK		
814	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WC6	130,0 m³/h	
P02	Blok Operacyjny	2.049	GAB. ANASTEZJOLOGA		
809	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.050	PIEL. ODDZIAŁ.		
810	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.051	ŚLUZA PACJENTA		
794	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	340,0 m³/h	224,8 Pa
795	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	340,0 m³/h	240,4 Pa
803	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	360,0 m³/h	22,4 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.052	WÓZKI TRANSPORTOWE		
2339	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN63	90,0 m³/h	58,5 Pa
2340	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW63	90,0 m³/h	39,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.053	WOZKI TRANSPORTOWE		
802	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	320,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.054	MAG. BLATÓW		
800	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	150,0 m³/h	110,1 Pa
805	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW55	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.055	MYCIE BLATÓW		
799	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	200,0 m³/h	159,7 Pa
804	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC24	200,0 m³/h	22,8 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.056	KOMUNIKACJA		
765	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW55	630,0 m³/h	23,5 Pa
801	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN55	630,0 m³/h	211,6 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.057	SALA WYBUDZEŃ - 10 STANOWISK		
669	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
670	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1470	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57b	1300,0 m³/h	151,1 Pa
1471	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57b	1300,0 m³/h	151,1 Pa
1472	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1473	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
1474	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa

1475	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57b	833,3 m³/h	41,1 Pa
P02	Blok Operacyjny	2.058	ROZPRĘŻALNIA CO2		
2364	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	WIZ29	40,0 m³/h	
2365	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WIZ29	160,0 m³/h	
P02	Pow techniczna	2.067	POM. TELETECH.		
2218	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	88,1 Pa
2343	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Pow techniczna	2.071	POM. ELEKTR.		
2268	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	92,2 Pa
2338	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.101	PRO MORTE		
2341	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN63	90,0 m³/h	44,2 Pa
2342	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WIZ20	90,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.102	ŚLUZA PACJENTA		
678	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
714	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.103	ŚLUZA RODZICÓW		
677	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	190,0 m³/h	149,4 Pa
715	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	190,0 m³/h	20,6 Pa
P02	Komunikacja ogólna	2.103	KOMUNIKACJA		
2353	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	20,0 Pa
2354	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	20,0 Pa
2355	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW63	350,0 m³/h	20,0 Pa
2356	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW63	350,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.104	POM. SOCJALNE RODZICÓW/ POK.ROZMÓW		
675	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
710	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.105	WC NPS.		
744	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.105A	PRZEDSIONEK		
P02	Intensywna Terapia	2.106A	ŚLUZA 1		
681	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
711	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.106B	ŚLUZA 2		
679	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
712	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.106C	ŚLUZA 3		
680	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
713	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.108	MAGAZYN SPRZĘTU		
716	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.109	PRZEDS. WC PERS. D.		
P02	Intensywna Terapia	2.110	WC PERS. D.		
743	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	22,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.111	ŁAZIENKA		
742	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	33,3 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.113	POM. SOCJALNE		
707	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
717	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC23	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.114	ŚLUZA		
735	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
736	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.115	ŁAZIENKA		
740	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.116	POM. PORZĄDKOWE		
741	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	40,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.117	KOMUNIKACJA		
705	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
706	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
727	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
728	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
729	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.118	MAGAZYN		
676	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa

P02	Intensywna Terapia	2.119	ŁAZIENKA		
745	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.120	GAB. ORDYNATORA		
683	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
718	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.121	SEKRETARIAT		
684	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	150,0 m³/h	110,1 Pa
719	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.122	KUCHENKA		
689	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	120,0 m³/h	77,7 Pa
724	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC23	120,0 m³/h	24,6 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.124	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
692	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58a	375,0 m³/h	107,8 Pa
693	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58a	375,0 m³/h	107,8 Pa
721	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58a	365,0 m³/h	23,0 Pa
722	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58a	365,0 m³/h	23,0 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.125	MAGAZYN LEKÓW		
690	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	170,0 m³/h	129,4 Pa
723	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	170,0 m³/h	49,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.126	GAB. LEKARSKI / LEK. DYŻURNY		
733	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.129	KOMUNIKACJA		
703	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
704	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN58	1150,0 m³/h	128,8 Pa
730	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
731	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
732	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW58	676,7 m³/h	27,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.130	ŚLUZA		
653	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57a	150,0 m³/h	110,1 Pa
1465	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	CW57a	150,0 m³/h	107,7 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.131	IZOLATKA		
P02	Intensywna Terapia	2.132	ŁAZIENKA		
2388	wywiewnik HEPA	Powietrze recyrkulac.	WIZ19a	150,0 m³/h	107,7 Pa
2581	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57a	150,0 m³/h	110,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.133	SALA IT - DM - 6Ł		
621	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
622	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
623	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
624	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	CW57	550,0 m³/h	32,7 Pa
1468	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57	1000,0 m³/h	107,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.134	PUNKT PIEL.		
626	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57	150,0 m³/h	110,1 Pa
628	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW57	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.135	SALA IT - DS - 4Ł		
639	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
640	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
648	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
1467	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57	960,0 m³/h	101,9 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.136	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNĄ		
746	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	65,1 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.137	PUNKT PIEL.		
645	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57	190,0 m³/h	149,4 Pa
647	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW57	190,0 m³/h	20,6 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.138	BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY		
738	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	WC11	150,0 m³/h	44,4 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.139	SALA IT - DS - 4Ł		
642	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
643	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
649	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW57	640,0 m³/h	24,2 Pa
1466	nawiewnik HEPA	Powietrze nawiewane	CN57	960,0 m³/h	101,9 Pa
P02	Intensywna Terapia	2.142	PIEL. ODDZIAŁ.		
734	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW58	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.202	KOMUNIKACJA		
2068	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	180,0 m³/h	21,8 Pa
2081	wywiewnik szczelinowy-1000	Powietrze recyrkulac.	HW6	100,0 m³/h	36,2 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.203	KUCHENKA		

2071	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	120,0 m³/h	97,7 Pa
2082	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	120,0 m³/h	36,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.204	KOMUNIKACJA - SZKOŁA		
2070	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	102,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.205	MAGAZYN		
2080	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	40,0 m³/h	77,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.206	WC DZIECI NPS.		
1942	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	172,1 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.207	SALA ZAJĘĆ		
1956	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN5	240,0 m³/h	33,9 Pa
1958	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	190,0 m³/h	20,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.207A	WC DZIECI		
1943	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	162,1 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.208	SALA PLASTYCZNA		
1955	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN5	200,0 m³/h	23,5 Pa
1957	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	200,0 m³/h	22,8 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.209	SEKRETARIAT		
1828	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	160,0 m³/h	43,8 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.210	GAB. ORDYNATORA		
1831	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.210A	POM. PORZĄDKOWE		
1949	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	124,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.211	GAB. LEKARSKI 1		
P02	Oddział Laryngologii	2.211A	ŁAZIENKA GAB. 1		
1950	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	28,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.212	PIEL. ODDZIAŁ.		
P02	Oddział Laryngologii	2.212A	ŁAZIENKA PIEL.		
1945	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.213	DYŻURKA LEK.		
P02	Oddział Laryngologii	2.213A	ŁAZIENKA DL		
1946	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.214	BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY		
1947	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.215	POK. 1-Ł 1 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.215A	ŁAZIENKA 1		
1624	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.216	POK. 1-Ł 2 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.216A	ŁAZIENKA 2		
1625	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.217	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA		
1620	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	50,0 m³/h	104,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.218	POK. 1-Ł 3 DS NPS.		
P02	Oddział Laryngologii	2.218A	ŁAZIENKA 3 NPS.		
1619	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.219	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
2007	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW7	90,0 m³/h	39,6 Pa
2009	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	29,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.220	POK. 1-Ł 4 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.220A	ŁAZIENKA 4		
1607	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.221	POK. 1-Ł 5 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.221A	ŁAZIENKA 5		
1608	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.222	PUNKT PIEL. 3		
2006	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa
2011	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.223	POK. PRZYG. PIEL.		
2005	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	120,0 m³/h	35,7 Pa
2010	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	120,0 m³/h	24,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.224	POK. 1-Ł 6 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.224A	ŁAZIENKA 6		
1610	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.225	POK. 1-Ł 7 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.225A	ŁAZIENKA 7		
1611	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.226	POK. 1-Ł 8 DM IZOL.		
P02	Oddział Laryngologii	2.226A	ŁAZIENKA 8 IZOL.		

2334	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ7	200,0 m³/h	
P02	Oddział Laryngologii	2.226B	ŚLUZA 8 IZOL.		
1718	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	152,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.227	POK. 1-ł 9 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.227A	ŁAZIENKA 9		
1716	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.228	POK. 1-ł 10 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.228A	ŁAZIENKA 10		
1614	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.229	POK. 1-ł 11 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.229A	ŁAZIENKA 11		
1612	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.230	POK. 1-ł 12 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.230A	ŁAZIENKA 12		
1613	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.231	POK. 1-ł 13 DM		
P02	Oddział Laryngologii	2.231A	ŁAZIENKA 13		
1615	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.232	KOMUNIKACJA - DZIECI MŁODSZE		
1993	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	310,0 m³/h	20,0 Pa
2000	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	310,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.233	POK. 1-ł 14 DS NPS.		
P02	Oddział Laryngologii	2.233A	ŁAZIENKA 14 NPS.		
1616	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.234	POK. 1-ł 15 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.234A	ŁAZIENKA 15		
1617	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.235	POK. 1-ł 16 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.235A	ŁAZIENKA 16		
1618	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.236	AUDIOMERTIA		
2012	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	20,0 Pa
2013	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	32,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.237	KUCHNIA MLECZNA		
1988	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN7	130,0 m³/h	43,5 Pa
2014	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	130,0 m³/h	33,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.238	POK. 1-ł 17 DS WZMOŻONY NADZÓR		
P02	Oddział Laryngologii	2.238A	ŁAZIENKA 17		
1630	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.239	POK. 1-ł 18 DS WZMOŻONY NADZÓR		
P02	Oddział Laryngologii	2.239A	ŁAZIENKA 18		
1629	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.240	POK. 1-ł 19 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.240A	ŁAZIENKA 19		
1627	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.241	POK. 1-ł 20 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.241A	ŁAZIENKA 20		
1628	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.242	POK. 1-ł 21 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.242A	ŁAZIENKA 21		
1631	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.243	POK. 1-ł 22 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.243A	ŁAZIENKA 22		
1632	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.244	POK. 1-ł 23 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.244A	ŁAZIENKA 23		
1714	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.245	POK. 1-ł 24 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.245A	ŁAZIENKA 24		
1715	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.246	POK. 1-ł 25 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.246A	ŁAZIENKA 25		
1633	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.247	POK. 1-ł 26 DS		

P02	Oddział Laryngologii	2.247A	ŁAZIENKA 26		
1634	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.248	POK. 1-Ł 27 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.248A	ŁAZIENKA 27		
1635	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.249	POK. 1-Ł 28 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.249A	ŁAZIENKA 28		
1636	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.250	KOMUNIKACJA		
1996	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
2002	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.251	MAG. CZYSTY		
2015	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	30,0 m³/h	125,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
2052	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	200,0 m³/h	24,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.253	POK. ZABAW / JADALNIA		
2016	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	HN7	140,0 m³/h	20,0 Pa
2049	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	140,0 m³/h	55,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.254	PUNKT PIEL. 2		
1987	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2		
1626	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.255	POK. PRZYG. PIEL.		
2051	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	130,0 m³/h	43,0 Pa
2055	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN8	130,0 m³/h	41,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.256	POK. 1-Ł 29 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.256A	ŁAZIENKA 29		
1622	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.257	POK. 1-Ł 30 DS		
P02	Oddział Laryngologii	2.257A	ŁAZIENKA 30		
1623	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.258	KOMUNIKACJA		
1994	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	305,0 m³/h	20,0 Pa
1995	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	305,0 m³/h	20,0 Pa
1999	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
2001	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.259	GAB. LEKARSKI 3		
1892	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.260	GAB. LEKARSKI 2		
1881	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.261	ANEKS KUCHENNY/ POM. SOCJALNE		
1954	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN5	100,0 m³/h	23,8 Pa
2850	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	100,0 m³/h	47,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.262	POK. NARAD		
1896	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1899	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1901	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1931	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.263	ŁAZIENKA GAB.		
1948	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	41,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.264	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
2054	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	200,0 m³/h	68,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.265	KOMUNIKACJA		
2061	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
2076	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.266	POK. PRZYG. PIEL.		
2053	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	27,6 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.268	PUNKT PIEL. 1		
2072	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	130,0 m³/h	93,5 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.268A	ŁAZIENKA PIEL. 1		

2026	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	130,0 m³/h	82,7 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.269	WC PERS. D		
2048	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	34,4 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.269A	PRZEDS. WC PERS. D.		
P02	Oddział Laryngologii	2.270	WC PERS. M.		
2046	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	57,0 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.270A	PRZEDS. WC PERS. M.		
P02	Oddział Laryngologii	2.272	ŁAZIENKA GAB. 2-3		
1637	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	100,0 m³/h	48,9 Pa
P02	Oddział Laryngologii	2.273	ŁAZ. RODZICÓW		
1717	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	47,7 Pa
P02	Komunikacja ogólna	2.274	KOMUNIKACJA		
2083	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW63	150,0 m³/h	20,0 Pa
2098	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW63	150,0 m³/h	20,0 Pa
2099	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN63	350,0 m³/h	22,5 Pa
P02	Endoskopia	2.301	REJESTRACJA/ POCZEKALNIA		
2370	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN64	250,0 m³/h	36,8 Pa
2371	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN64	250,0 m³/h	36,8 Pa
2375	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW64	210,0 m³/h	25,2 Pa
2376	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW64	210,0 m³/h	25,2 Pa
P02	Endoskopia	2.302	WC NPS.		
2380	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC8	50,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.303	POM. PORZĄDKOWE		
2381	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	WC8	30,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.304	GAB. KIEROWNIKA		
2369	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN64	120,0 m³/h	37,1 Pa
2377	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW64	120,0 m³/h	36,6 Pa
P02	Endoskopia	2.305	PRZEDS. WC PERS.		
P02	Endoskopia	2.305A	WC PERS.		
2383	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC8	50,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.306	BRUDOWNIK		
2384	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC8	90,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.307	POM. SOCJALNE		
2368	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN64	150,0 m³/h	26,1 Pa
2378	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC29	100,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.307A	ŁAZIENKA		
2382	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC8	50,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.309	PRZYG. PACJENTA		
2367	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	200,0 m³/h	22,8 Pa
P02	Endoskopia	2.310	MAG. CZYSTY		
2372	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN64	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Endoskopia	2.311	MAG. BRUDNY		
2385	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WC8	110,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.312	ENDOSKOPIA - DROGI ODDECHOWE		
2364	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	220,0 m³/h	27,6 Pa
2366	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	220,0 m³/h	27,6 Pa
P02	Endoskopia	2.313	ENDOSKOPIA RTG		
2360	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
2361	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
2362	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
2363	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW65	160,0 m³/h	43,8 Pa
P02	Endoskopia	2.315	ENDOSKOPIA - GÓRNY ODCINEK		
2359	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	CW65	525,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Endoskopia	2.316	MYCIE I DEZYNFEKCJA		
2373	nawiewnik-315-340-S1	Powietrze nawiewane	CN64	430,0 m³/h	20,0 Pa
2386	wywiewnik-250	Powietrze recyrkulac.	WSC30C	430,0 m³/h	
2686	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WEX	150,0 m³/h	
2713	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WEX	0,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.317	ENDOSKOPIA - DOLNY ODCINEK		
2357	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	WC11	450,0 m³/h	20,0 Pa
2749	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW65	250,0 m³/h	
P02	Endoskopia	2.317A	ŁAZIENKA		
2358	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC8	50,0 m³/h	36,9 Pa
P02	Endoskopia	2.318	KOMUNIKACJA		



2374	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN64	350,0 m³/h	22,5 Pa
2379	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW64	160,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Endoskopia	2.319	SALA WYBUDZEŃ - 4 STANOWISKA		
P02	Elektrodiagnostyka	2.401	KOMUNIKACJA - ELEKTRODIAGNOSTYKA		
1977	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN11	410,0 m³/h	20,0 Pa
1982	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW11	165,0 m³/h	20,0 Pa
1983	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW11	165,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.402	POCZEKALNIA		
1972	nawiewnik-200-250-S1	Powietrze nawiewane	HN11	300,0 m³/h	20,0 Pa
1986	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW11	300,0 m³/h	35,4 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.403	SPIROMETRIA - INHALATORNIA		
1965	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	160,0 m³/h	43,8 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.404	WC DZIECI NPS.		
1941	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	151,8 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.405	PRZEDS. WC PERS.		
P02	Elektrodiagnostyka	2.405A	WC PERS.		
1940	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	144,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.405B	MAGAZYN		
1981	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW11	90,0 m³/h	39,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.406	EKG		
1962	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.407	ECHOKARDIOGRAFIA		
1961	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.408	HOLTER i ABPM gabinet		
1960	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.409	HOLTER i ABPM pokój biurowy		
1959	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	230,0 m³/h	30,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.410	POM. SOCJALNE		
1968	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN10	240,0 m³/h	25,1 Pa
1969	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC8	240,0 m³/h	38,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.411	GAB. LEKARSKI		
1964	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	260,0 m³/h	38,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.412	EEG, EKG		
1966	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	220,0 m³/h	27,6 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.413	VIDEO EEG		
1967	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.413A	ŁAZIENKA		
1934	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	141,2 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.414	POK. MATEK KARMIAĄCYCH		
1978	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN11	240,0 m³/h	25,1 Pa
1985	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW11	150,0 m³/h	38,5 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.415	PRÓBY WYSIŁKOWE		
1963	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW10	250,0 m³/h	35,7 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.415A	ŁAZIENKA		
1932	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	148,7 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.416	KOMUNIKACJA - ELEKTRODIAGNOSTYKA		
1976	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN11	410,0 m³/h	20,0 Pa
1980	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW11	360,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Elektrodiagnostyka	2.417	REJESTRACJA BADAŃ		
1979	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN11	90,0 m³/h	20,0 Pa
1984	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW11	100,0 m³/h	25,4 Pa
P02	Centrum dydaktyczno- konferencyjne	2.501	PRZEDS. WC D.		
2113	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN63	200,0 m³/h	23,5 Pa
P02	Centrum dydaktyczno- konferencyjne	2.502	WC D.		
2039	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
2043	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
2044	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
2045	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa

P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.503	MAGAZYN KRZESEŁ		
1761	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW9	30,0 m³/h	38,5 Pa
1952	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN9	30,0 m³/h	88,0 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.504	ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ		
1767	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	WSC6	200,0 m³/h	
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.505	SALA KONFERENCYJNA 180 OS.		
1445	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1461	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1496	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1497	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1498	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1499	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	750,0 m³/h	30,3 Pa
1609	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1621	nawiewnik-315	Powietrze nawiewane	HN9	600,0 m³/h	20,0 Pa
1752	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1753	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1754	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
1755	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
1756	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1757	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	750,0 m³/h	18,2 Pa
1758	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
1759	wywiewnik-315-340-E2	Powietrze recyrkulac.	HW9	600,0 m³/h	11,7 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.506	PRZEDS. WC M.		
2112	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN63	230,0 m³/h	31,1 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.507	WC M.		
2027	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	77,0 m³/h	29,0 Pa
2031	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	77,0 m³/h	29,0 Pa
2032	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	77,0 m³/h	29,0 Pa
P02	Centrum dydaktyczno-konferencyjne	2.508	WC NPS.		
2018	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	42,2 Pa
P02	Pow techniczna	2.603	POM. ELEKTR.		
2121	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	40,7 Pa
2127	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Pow techniczna	2.604	POM. TELETECH.		
2117	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN63	60,0 m³/h	40,7 Pa
2126	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW63	60,0 m³/h	31,5 Pa
P02	Pow techniczna	2.605	POM. TELETECH.		
1991	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	76,2 Pa
1998	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
P02	Pow techniczna	2.606	POM. ELEKTR.		
1990	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	61,9 Pa
1997	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.001	POK. 1-Ł 1 DS IZOL.		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.001A	ŁAZIENKA 1		
2465	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ17	240,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.001B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
1247	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN41	90,0 m³/h	186,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.002	POK. 1-Ł 2 DM IZOL.		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.002A	ŁAZIENKA 2		
2466	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ16	250,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.002B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
1252	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN41	100,0 m³/h	175,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.003	PIEL. ODDZIAŁ.		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.003A	ŁAZIENKA		
1201	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.004	POK. 1-Ł 3 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.005	ŁAZIENKA 3/4		
1264	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.006	POK. 1-Ł 4 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.007	POK. 1-Ł 5 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.008	ŁAZIENKA 5/6		

1261	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	28,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.009	POK. 1-Ł 6 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.010	GAB. LEKARSKI 1		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.010A	ŁAZIENKA LEK.		
1322	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CWC41	140,0 m³/h	61,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.011	GAB. LEKARSKI 2		
1334	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW44	160,0 m³/h	57,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.012	POM. PORZĄDKOWE		
1323	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	67,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.013	GAB. ORDYNATORA		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.014	SEKRETARIAT		
1333	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW44	150,0 m³/h	44,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.016	SEKRETARIAT REHABILITACJI		
1387	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	82,8 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.017	PRZEBIERALNIA 1		
1377	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN42	120,0 m³/h	52,6 Pa
1423	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC16	120,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.017A	WĘŻEL SANITARNY NPS.		
1390	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.018	PRZEDS. WC D		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.018A	WC PERS. D		
1391	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.019	KRIOTERAPIA		
1403	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN47	160,0 m³/h	196,6 Pa
1409	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW47	160,0 m³/h	100,5 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.020	SALKO DO ĆW. INDYW. 1		
1404	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN47	250,0 m³/h	216,8 Pa
1413	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW47	250,0 m³/h	103,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.021	SALKO DO ĆW. INDYW. 2		
1405	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN47	250,0 m³/h	220,3 Pa
1410	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW47	250,0 m³/h	100,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.022	SALKO DO ĆW. INDYW. 3		
1406	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN47	250,0 m³/h	210,9 Pa
1411	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW47	250,0 m³/h	35,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.023	HYDROTHERAPIA		
1407	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	CN47	375,0 m³/h	213,5 Pa
1408	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	CN47	375,0 m³/h	207,7 Pa
1419	wywiewnik-315	Powietrze recyrkulac.	WSC17	750,0 m³/h	33,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.024	POK. 1-Ł 7 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.024A	ŁAZIENKA 7		
1314	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	100,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.025	POK. 1-Ł 8 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.026	ŁAZIENKA 8/9 NPS.		
1313	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	109,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.027	POK. 1-Ł 9 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.028	POK. 1-Ł 10 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.028A	ŁAZIENKA 10		
1312	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	124,8 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.029	POK. 1-Ł 11 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.029A	ŁAZIENKA 11/12		
1311	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	132,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.030	POK. 1-Ł 12 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.031	POK. 1-Ł 13 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.031A	ŁAZIENKA 13		
1310	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	134,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.032	POK. 1-Ł 14 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.033	ŁAZIENKA 14/15 NPS.		
1301	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	119,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.034	POK. 1-Ł 15 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.035	POK. 1-Ł 16 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.035A	ŁAZIENKA 16		
1309	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	119,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.036	POK. 1-Ł 17 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.037	ŁAZIENKA 17/18 NPS.		
1282	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	108,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.038	POK. 1-Ł 18 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.039	POK. 1-Ł 19 DS		

P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.039A	ŁAZIENKA 19		
1281	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	110,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.040	POK. 1-Ł 20 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.040A	ŁAZIENKA 20		
1280	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	96,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.041	POK. 1-Ł 21 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.041A	ŁAZIENKA 21 NPS.		
1279	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	91,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.042	POK. 1-Ł 22 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.042A	ŁAZIENKA 22		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.043	POK. 1-Ł 23 DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.043A	ŁAZIENKA 23		
1270	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW41	120,0 m³/h	68,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.044	POK. 1-Ł 24 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.045	ŁAZIENKA 24/25 NPS.		
1266	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW41	240,0 m³/h	57,9 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.046	POK. 1-Ł 25 NPS. DS		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.047	ŁAZIENKA Z WÓZKO-WANNA		
1318	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	99,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.048	KUCHENKA RODZICÓW		
1328	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC15	90,0 m³/h	
1330	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN44	90,0 m³/h	122,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.049	ŁAZIENKA RODZICÓW		
1319	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	103,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.050	MAG. BRUDNY		
1327	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CWC41	210,0 m³/h	95,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.051	SALA ZABAW		
1325	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW44	310,0 m³/h	116,3 Pa
1337	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN44	310,0 m³/h	155,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.052	POK. NARAD		
1326	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW44	420,0 m³/h	122,1 Pa
1331	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN44	420,0 m³/h	124,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.053	KUCHENKA		
1332	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN44	150,0 m³/h	145,8 Pa
1338	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC15	150,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.054	WC D.		
1320	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	80,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.054A	PRZEDS. WC D.		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.055	WC M.		
1321	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	80,0 m³/h	83,7 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.055A	PRZEDS. WC M.		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.056	PUNKT PIEL.		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.056A	ŁAZIENKA PIEL.		
1315	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	50,0 m³/h	86,9 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.057	POK. PRZYG. PIEL.		
1385	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW60	140,0 m³/h	84,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.058	BRUDOWNIK		
1316	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC41	100,0 m³/h	83,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.058A	MAGAZYN		
1352	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW42	30,0 m³/h	300,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.059	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1384	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW60	200,0 m³/h	79,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.060	POK. PSYCHOLOGA / ROZMÓW		
1351	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW42	160,0 m³/h	43,8 Pa
1710	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN42	150,0 m³/h	26,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.061	DYŻURKA		
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.061A	ŁAZIENKA DYŻURKA		
1317	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CWC41	150,0 m³/h	78,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.062	FIZYKOTERAPIA		
1399	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN47	220,0 m³/h	239,7 Pa
1414	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW47	440,0 m³/h	123,4 Pa
1415	wywiewnik-250-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW47	440,0 m³/h	134,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.063	JADALNIA		
1348	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN42	160,0 m³/h	37,7 Pa
1651	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC18	160,0 m³/h	70,7 Pa

P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.064	MAGAZYN		
1345	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW42	30,0 m³/h	243,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.065	POM. SOCJALNE		
1375	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN42	100,0 m³/h	36,5 Pa
1376	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC18	100,0 m³/h	
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.066	S.SENSORYCZNA / S. ĆWICZEŃ		
1416	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW47	220,0 m³/h	27,6 Pa
1417	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN47	220,0 m³/h	139,8 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.067	MAGAZYN		
1362	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	20,0 Pa
1386	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	32,3 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.069	DIATERMA		
1420	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN47	310,0 m³/h	41,9 Pa
1422	nawiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CW47	310,0 m³/h	114,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.070	POLE MAGNETYCZNE		
1424	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW47	150,0 m³/h	104,2 Pa
1425	nawiewnik-125	Powietrze nawiewane	CN47	150,0 m³/h	216,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.071	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY		
2137	nawiewnik-300-200	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	15,5 Pa
2138	nawiewnik-300-200	Powietrze nawiewane	CN42	500,0 m³/h	15,5 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.072	KOMUNIKACJA		
1339	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1340	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1364	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1365	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	20,0 Pa
1366	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	320,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.072	POM. TELETECH.		
1361	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	20,2 Pa
1383	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	88,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.073	KOMUNIKACJA		
1341	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	405,0 m³/h	59,6 Pa
1342	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	405,0 m³/h	50,6 Pa
1379	nawiewnik-1200--250-0	Powietrze nawiewane	CN42	470,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.074	KOMUNIKACJA		
1346	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	470,0 m³/h	20,0 Pa
1371	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	20,0 Pa
1372	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.074	POM. ELEKTR.		
1360	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	20,0 Pa
1382	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	89,1 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.075	KOMUNIKACJA		
1344	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	160,0 m³/h	20,0 Pa
1374	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	255,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.076	KOMUNIKACJA		
1343	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	310,0 m³/h	20,0 Pa
1373	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	340,0 m³/h	21,2 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.108	KOMUNIKACJA		
2539	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN42	60,0 m³/h	52,6 Pa
2540	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW42	60,0 m³/h	100,5 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.109	GAB. REHABILITANTÓW		
1335	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW47	150,0 m³/h	44,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.109A	GAB. KIEROWNIKA REHABILITANTÓW		
1336	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW47	90,0 m³/h	39,6 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.109B	ŁAZIENKA ORDYNATOR		
1324	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CWC41	120,0 m³/h	28,4 Pa
P03	Oddział Rehabilitacyjny	3.110	SALKO ĆWICZEŃ		
1392	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	20,0 Pa

1393	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1394	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1395	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1396	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW47	366,7 m³/h	20,0 Pa
1397	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW47	366,7 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.200	POK. 1-Ł 1		
P03	Dzieci Młodsze	3.200A	ŁAZIENKA 1		
1557	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.201	POK. 1-Ł 2		
P03	Dzieci Młodsze	3.201A	ŁAZIENKA 2		
1555	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.202	POK. 1-Ł 3		
P03	Dzieci Młodsze	3.202A	ŁAZIENKA 3		
1553	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.203	POK. 1-Ł 4		
P03	Dzieci Młodsze	3.203A	ŁAZIENKA 4		
1552	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.204	POK. 1-Ł 5		
P03	Dzieci Młodsze	3.204A	ŁAZIENKA 5		
1554	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.205	POK. 1-Ł 6		
P03	Dzieci Młodsze	3.205A	ŁAZIENKA 6		
1559	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.		
P03	Dzieci Młodsze	3.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.		
1924	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ8	200,0 m³/h	
P03	Dzieci Młodsze	3.206B	ŚLUZA 7 IZOL.		
1528	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	73,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.207	POK. 1-Ł 8		
P03	Dzieci Młodsze	3.207A	ŁAZIENKA 8		
1551	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.208	POK. 1-Ł 9		
P03	Dzieci Młodsze	3.208A	ŁAZIENKA 9		
1550	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.209	POK. 1-Ł 10		
P03	Dzieci Młodsze	3.209A	ŁAZIENKA 10		
1549	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.210	POK. 1-Ł 11		
P03	Dzieci Młodsze	3.210A	ŁAZIENKA 11		
1548	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.211	POK. 1-Ł 12		
P03	Dzieci Młodsze	3.211A	ŁAZIENKA 12		
1547	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.212	POK. 1-Ł 13 NPS.		
P03	Dzieci Młodsze	3.212A	ŁAZIENKA 13 NPS.		
1558	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.213	MAGAZYN		
1654	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	124,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.214	POK. NARAD		
1908	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1909	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1914	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	24,8 Pa
1915	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	24,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.215	SEKRETARIAT		
1916	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	110,0 m³/h	34,3 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.216	GAB. ORDYNATORA		
1917	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.216A	ŁAZIENKA ORDYNATOR		
1564	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	66,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.217	POM. SOCJALNE		

1923	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	20,0 Pa
1930	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	80,0 m³/h	40,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.218	POM. PORZĄDKOWE 1		
1563	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	107,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.219	PIEL. ODDZIAŁ.		
P03	Dzieci Młodsze	3.219A	ŁAZIENKA PIEL.		
1560	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.220	DYŻURKA LEK.		
P03	Dzieci Młodsze	3.220A	ŁAZIENKA DL		
1561	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.221	BRUDOWNIK		
1562	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.222	POK. 1-Ł 14		
P03	Dzieci Młodsze	3.222A	ŁAZIENKA 14		
1511	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.223	POK. 1-Ł 15		
P03	Dzieci Młodsze	3.223A	ŁAZIENKA 15		
1512	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.224	POM. PORZĄDKOWE 2		
1508	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	30,0 m³/h	149,9 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.225	POK. 1-Ł 16 NPS.		
P03	Dzieci Młodsze	3.225A	ŁAZIENKA 16 NPS.		
1507	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.226	POK. 1-Ł 17		
P03	Dzieci Młodsze	3.226A	ŁAZIENKA 17		
1483	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.227	POK. 1-Ł 18		
P03	Dzieci Młodsze	3.227A	ŁAZIENKA 18		
1484	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.228	POK. 1-Ł 19		
P03	Dzieci Młodsze	3.228A	ŁAZIENKA 19		
1485	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.229	POK. 1-Ł 20		
P03	Dzieci Młodsze	3.229A	ŁAZIENKA 20		
1486	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.230	POK. 1-Ł 21		
P03	Dzieci Młodsze	3.230A	ŁAZIENKA 21		
1487	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.231	POK. 1-Ł 22 IZOL.		
P03	Dzieci Młodsze	3.231A	ŁAZIENKA 22 IZOL.		
2335	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ10	200,0 m³/h	
P03	Dzieci Młodsze	3.231B	ŚLUZA 22 IZOL.		
1713	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	77,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.232	MAGAZYN		
1865	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	24,8 Pa
1876	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	100,0 m³/h	28,3 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.233	POK. 1-Ł 23		
P03	Dzieci Młodsze	3.233A	ŁAZIENKA 23		
1490	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.234	POK. 1-Ł 24		
P03	Dzieci Młodsze	3.234A	ŁAZIENKA 24		
1488	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.235	POK. 1-Ł 25		
P03	Dzieci Młodsze	3.235A	ŁAZIENKA 25		
1489	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.236	POK. 1-Ł 26		
P03	Dzieci Młodsze	3.236A	ŁAZIENKA 26		
1495	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.237	POK. 1-Ł 27 NPS.		
P03	Dzieci Młodsze	3.237A	ŁAZIENKA 27 NPS.		
1500	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.238	POK. 1-Ł 28		
P03	Dzieci Młodsze	3.238A	ŁAZIENKA 28		
1502	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.239	POK. 1-Ł 29		
P03	Dzieci Młodsze	3.239A	ŁAZIENKA 29		
1506	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa

P03	Dzieci Młodsze	3.240	ŚWIETLICA		
1862	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN7	240,0 m³/h	25,1 Pa
1877	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	240,0 m³/h	35,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.241	POK. 1-Ł 30 WZMOŻONY NADZÓR		
P03	Dzieci Młodsze	3.241A	ŁAZIENKA 30		
1517	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.241B	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
1953	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW6	100,0 m³/h	28,9 Pa
1971	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN6	100,0 m³/h	36,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.242	POK. 1-Ł 31 WZMOŻONY NADZÓR		
P03	Komunikacja ogólna	3.242	KOMUNIKACJA		
1357	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW42	90,0 m³/h	20,6 Pa
1426	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN42	90,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.242A	ŁAZIENKA 31		
1516	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.243	POK. 1-Ł 32		
P03	Dzieci Młodsze	3.243A	ŁAZIENKA 32		
1514	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.244	POK. 1-Ł 33		
P03	Dzieci Młodsze	3.244A	ŁAZIENKA 33		
1515	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.245	POK. 1-Ł 34		
P03	Dzieci Młodsze	3.245A	ŁAZIENKA 34		
1518	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.246	POK. 1-Ł 35		
P03	Dzieci Młodsze	3.246A	ŁAZIENKA 35		
1519	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.247	KUCHENKA MLECZNA		
1859	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	220,0 m³/h	75,1 Pa
1861	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m³/h	21,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.248	POK. 1-Ł 36 IZOL.		
P03	Dzieci Młodsze	3.248A	ŁAZIENKA 36 IZOL.		
1928	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ3	200,0 m³/h	
P03	Dzieci Młodsze	3.248B	ŚLUZA 36 IZOL.		
1526	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	57,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.249	POK. 1-Ł 37		
P03	Dzieci Młodsze	3.249A	ŁAZIENKA 37		
1520	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.250	POK. 1-Ł 38		
P03	Dzieci Młodsze	3.250A	ŁAZIENKA 38		
1521	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.251	POK. 1-Ł 39		
P03	Dzieci Młodsze	3.251A	ŁAZIENKA 39		
1522	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.252	POK. 1-Ł 40		
P03	Dzieci Młodsze	3.252A	ŁAZIENKA 40		
1523	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.253	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1885	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.254	POK. PRZYG. PIEL.		
1884	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	30,1 Pa
1894	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	27,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.255	PUNKT PIEL. 2		
1860	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.255A	ŁAZIENKA PIEL. 2		
1513	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.256	POK. 1-Ł 41		
P03	Dzieci Młodsze	3.256A	ŁAZIENKA 41		
1509	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.257	POK. 1-Ł 42		
P03	Dzieci Młodsze	3.257A	ŁAZIENKA 42		
1510	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.258	GAB. LEKARSKI 1		
1922	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.258A	ŁAZIENKA GAB. 1		
1524	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	73,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.259	GAB. LEKARSKI 2		



1921	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.259A	ŁAZIENKA GAB. 2		
1578	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	36,4 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.260	GAB. LEKARSKI 3		
1920	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.260A	ŁAZIENKA GAB. 3		
1579	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	40,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.261	GAB. LEKARSKI 4		
1919	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.261A	ŁAZIENKA GAB. 4		
1580	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	54,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.262	POK. PSYCHOLOGA		
1918	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.263	POK. 1-Ł 43		
P03	Dzieci Młodsze	3.263A	ŁAZIENKA 43		
1581	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.264	PUNKT PIEL. 1		
1813	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.264A	ŁAZIENKA PIEL. 1		
1577	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.265	WC PERS. D.		
1574	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	98,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.265A	PRZEDS. WC D		
P03	Dzieci Młodsze	3.266	WC PERS. M.		
1573	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	179,9 Pa
1575	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	30,0 m³/h	153,3 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.266A	PRZEDS. WC M.		
P03	Dzieci Młodsze	3.267	POK. PRZYG. PIEL.		
1886	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	310,0 m³/h	30,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.268	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1887	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	24,6 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.269	POK. 1-Ł 44		
P03	Dzieci Młodsze	3.269A	ŁAZIENKA 44		
1572	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.270	POK. 1-Ł 45		
P03	Dzieci Młodsze	3.270A	ŁAZIENKA 45		
1571	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.271	POK. 1-Ł 46		
P03	Dzieci Młodsze	3.271A	ŁAZIENKA 46		
1570	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.272	POK. 1-Ł 47		
P03	Dzieci Młodsze	3.272A	ŁAZIENKA 47		
1576	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.273	POK. 1-Ł 48		
P03	Dzieci Młodsze	3.273A	ŁAZIENKA 48		
1566	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.274	POK. 1-Ł 49		
P03	Dzieci Młodsze	3.274A	ŁAZIENKA 49		
1569	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.275	POK. 1-Ł 50		
P03	Dzieci Młodsze	3.275A	ŁAZIENKA 50		
1568	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.276	ŚWIETLICA		
1811	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	240,0 m³/h	35,8 Pa
1816	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	25,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.277	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA		
1565	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.278	KUCHENKA		
1817	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	32,8 Pa
1826	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	240,0 m³/h	35,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.279	ŁAZ. RODZICÓW		
1567	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.280	KUCHENKA RODZICÓW		
1819	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	39,1 Pa
1825	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	50,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.281	SALA PLASTYCZNA		
1904	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	25,5 Pa

1912	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.281A	WC DZIECI		
1582	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.282	SZKOŁA I		
1911	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.283	SZKOŁA II		
1910	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.284	WC DZIECI NPS.		
1584	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.285	WC PERS. D.		
1583	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.285A	PRZEDS. WC PERS. D.		
P03	Dzieci Młodsze	3.286	MAGAZYN		
1805	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.287	MAGAZYN		
1806	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.288	POK. ROZMÓW		
1907	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
1913	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.289	MAG. CZYSTY		
1803	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.290	MAG. BRUDNY		
1556	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	117,1 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.291	KOMUNIKACJA		
1810	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	65,7 Pa
1812	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.292	KOMUNIKACJA		
1820	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1821	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	20,0 Pa
1824	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1975	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	230,0 m³/h	20,0 Pa
1989	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	230,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.293	KOMUNIKACJA - SZKOŁA		
1818	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.294	KOMUNIKACJA		
1804	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
1823	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.295	KOMUNIKACJA		
1807	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
1822	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.296	KOMUNIKACJA		
1867	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
1868	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
1872	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1874	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.297	KOMUNIKACJA		
1866	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
1873	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Dzieci Młodsze	3.298	KOMUNIKACJA		
1869	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
1875	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.603	POM. ELEKTR.		
1802	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	36,6 Pa
1814	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P03	Pow techniczna	3.604	POM. TELETECH.		
1801	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	45,7 Pa

1815	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P03	Pow techniczna	3.605	POM. TELETECH.		
1864	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
1871	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
P03	Pow techniczna	3.606	POM. ELEKTR.		
1863	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
1870	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
P03	Pow techniczna	3.631	SZACHT 17/1		
P03	Pow techniczna	3.633	SZACHT 09		
P03	Pow techniczna	3.634	SZACHT 15/1		
P03	Komunikacja ogólna	3.901	KOMUNIKACJA		
1353	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1354	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1356	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1358	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1367	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1368	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1369	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
1370	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN42	275,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.001	POK. 1-Ł 1 DS IZOL.		
P04	Oddział Ortopedii	4.001A	ŚLUZA 1 IZOL.		
1031	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN8	90,0 m³/h	216,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.001B	ŁAZIENKA 1 IZOL.		
1284	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ4	210,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.002	SALA NARAD		
1260	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN45	240,0 m³/h	161,3 Pa
1262	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN45	240,0 m³/h	174,6 Pa
1283	wywiewnik-315-340-E1	Powietrze recyrkulac.	CW45	480,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.003	POK. 1-Ł 2 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.003A	ŁAZIENKA 2		
1007	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	151,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.004	POK. 1-Ł 3 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.004A	ŁAZIENKA 3		
1006	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	145,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.005	POK. 1-Ł 4 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.005A	ŁAZIENKA 4		
835	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	140,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.006	POK. 1-Ł 5 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.006A	ŁAZIENKA 5		
833	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	135,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.007	POK. 1-Ł 6 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.007A	ŁAZIENKA 6		
830	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	131,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.008	PIEL. ODDZIAŁ.		
P04	Oddział Ortopedii	4.008A	ŁAZIENKA DL		
1059	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	173,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.009	GAB. ORDYNATORA		
P04	Oddział Ortopedii	4.009B	ŁAZIENKA DL		
1060	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	178,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.010	SEKRETARKA		
P04	Oddział Ortopedii	4.010A	ŁAZIENKA DL		
1068	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	185,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.011	POM. SOCJALNE		
1271	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	CN45	360,0 m³/h	211,5 Pa
1273	wywiewnik-250-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	22,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.012	ŁAZIENKA RODZICÓW		
1079	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.013	KUCHENKA		
1286	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN45.1	200,0 m³/h	93,9 Pa
1296	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	200,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.014	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA		
1078	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	22,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.015	KUCHENKA MLECZNA		

1287	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN45.1	250,0 m³/h	105,6 Pa
1297	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	250,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.016	JADALNIA		
1288	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	CN45.1	360,0 m³/h	108,1 Pa
1298	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	360,0 m³/h	29,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.017	POK. ZABAW		
1289	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN45.1	250,0 m³/h	95,1 Pa
1290	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN45.1	250,0 m³/h	103,3 Pa
1299	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	250,0 m³/h	67,8 Pa
1300	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	250,0 m³/h	62,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.018	POK. 1-ł 7 DM IZOL.		
P04	Oddział Ortopedii	4.018A	ŁAZIENKA 7 IZOL.		
1306	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ5	290,0 m³/h	74,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.018B	ŚLUZA 7 IZOL.		
1038	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN8	120,0 m³/h	165,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.019	POK. 1-ł 8- WZMOŻONY NADZÓR DM		
P04	Oddział Ortopedii	4.019A	ŁAZIENKA 8		
1023	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	98,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.020	POK. 1-ł 9 WZMOŻONY NADZÓR DM		
P04	Oddział Ortopedii	4.020A	ŁAZIENKA 9		
1024	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	109,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.021	POK. 1-ł 10 DM		
P04	Oddział Ortopedii	4.021A	ŁAZIENKA 10		
1025	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	114,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.022	POK. 1-ł 11 DM		
P04	Oddział Ortopedii	4.022A	ŁAZIENKA 11		
1030	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	121,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.023	MAGAZYN		
1116	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	100,0 m³/h	113,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.024	POK. 1-ł 12 DM		
P04	Oddział Ortopedii	4.024A	ŁAZIENKA 12		
1021	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	143,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.025	POK. 1-ł 13 DM		
P04	Oddział Ortopedii	4.025A	ŁAZIENKA 13		
1019	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	149,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.026	POK. 1-ł 14 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.027	ŁAZIENKA 14/15 NPS.		
1018	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CWC8	240,0 m³/h	163,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.028	POK. 1-ł 15 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.029	POK. 1-ł 16 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.029A	ŁAZIENKA 16		
1017	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	169,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.030	POK. 1-ł 17 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.031	ŁAZIENKA 17,18 NPS.		
1016	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CWC8	240,0 m³/h	178,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.032	POK. 1-ł 18 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.033	POK. 1-ł 19 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.033A	ŁAZIENKA 19		
1014	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	184,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.034	POK. 1-ł 20 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.034A	ŁAZIENKA 20		
1012	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	189,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.035	POK. 1-ł 21 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.035A	ŁAZIENKA 21 NPS.		
1013	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	190,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.036	POK. 1-ł 22 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.036A	ŁAZIENKA 22		
1010	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	171,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.037	POK. 1-ł 23 DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.037A	ŁAZIENKA 23		
1009	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	173,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.038	POK. 1-ł 24 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.039	ŁAZIENKA 24/25 NPS.		

2853	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	CWC8	240,0 m³/h	164,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.040	POK. 1-Ł 25 NPS. DS		
P04	Oddział Ortopedii	4.041	POK. ROZMÓW		
1263	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN45	90,0 m³/h	213,4 Pa
1278	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW45	90,0 m³/h	41,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.042	POM. PORZĄDKOWE		
1072	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	161,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.043	JADALNIA		
1265	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN45	180,0 m³/h	214,8 Pa
1267	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN45	180,0 m³/h	212,7 Pa
1276	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	180,0 m³/h	20,0 Pa
1277	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC4	180,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.044	MAGAZYN		
1084	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW11	120,0 m³/h	136,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.045	POK. ZABAW		
1268	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN45	285,0 m³/h	211,8 Pa
1269	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN45	285,0 m³/h	208,5 Pa
1274	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW45	285,0 m³/h	52,5 Pa
1275	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW45	285,0 m³/h	49,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.046	TOALETA D.		
1069	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	80,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.046A	PRZEDSIONEK D		
P04	Oddział Ortopedii	4.047	TOALETA WC M.		
1070	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	80,0 m³/h	80,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.047A	PRZEDSIONEK WC M.		
P04	Oddział Ortopedii	4.048	MAG. BRUDNY		
1071	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	90,0 m³/h	108,4 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.049	GAB. DIAG. - ZABIEG. DS		
1132	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW46	240,0 m³/h	
P04	Oddział Ortopedii	4.050	BRUDOWNIK		
1073	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CWC8	160,0 m³/h	195,2 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.051	POK. PRZYG. PIEL. DS		
1134	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW46	180,0 m³/h	
P04	Oddział Ortopedii	4.052	PUNKT PIEL. DS		
1253	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN11	120,0 m³/h	168,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.052A	ŁAZIENKA PIEL.		
1074	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CWC8	120,0 m³/h	176,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.053	POK. PSYCHOLOGA		
1305	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	90,0 m³/h	89,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.054	DYŻURKA LEK.		
1304	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	90,0 m³/h	94,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.054A	ŁAZIENKA DL		
1076	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	79,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.055	GAB. LEKARSKI 1		
1303	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	110,0 m³/h	101,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.055A	ŁAZIENKA GAB 1		
1077	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	72,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.056	GAB. LEKARSKI 2		
1302	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	100,0 m³/h	68,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.056A	ŁAZIENKA GAB 2		
1075	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	63,3 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.057	GAB. DIAG. - ZABIEG. DM		
1093	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW46	200,0 m³/h	
1307	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN46	200,0 m³/h	199,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.058	POK. PRZYG. PIEL. DM		
1080	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW46	150,0 m³/h	
1308	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN46	150,0 m³/h	182,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.059	PUNKT PIEL. DM		
1117	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW11	40,0 m³/h	59,3 Pa
1250	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN11	90,0 m³/h	178,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.059A	ŁAZIENKA PIEL.		
1046	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	92,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.060	MAGAZYN		
1130	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW11	40,0 m³/h	158,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.061	MAGAZYN		

1129	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW11	40,0 m³/h	154,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.062	WC PERS.		
1258	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.062A	PRZEDS. WC PERS.		
P04	Oddział Ortopedii	4.063	WC DZIECI NPS.		
1606	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.064	SZKOŁA II		
1292	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	330,0 m³/h	34,5 Pa
1458	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN45.1	330,0 m³/h	47,5 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.065	SZKOŁA I		
1293	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	320,0 m³/h	23,6 Pa
1459	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN45.1	320,0 m³/h	54,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.066	PRZEDSZKOLE		
1294	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW45.1	280,0 m³/h	39,7 Pa
1460	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	CN45.1	330,0 m³/h	58,6 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.066A	WC DZIECI		
1257	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CWC8	50,0 m³/h	27,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.067	KUCHENKA RODZICÓW		
1285	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN45.1	140,0 m³/h	83,0 Pa
1295	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC36	140,0 m³/h	54,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.068	KOMUNIKACJA - SZKOŁA		
1243	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	200,0 m³/h	137,1 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.069	KOMUNIKACJA		
1011	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	176,7 m³/h	173,8 Pa
1067	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	176,7 m³/h	171,6 Pa
1081	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	176,7 m³/h	188,9 Pa
1170	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	316,7 m³/h	171,2 Pa
1191	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	316,7 m³/h	152,1 Pa
1193	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	316,7 m³/h	180,9 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.070	KOMUNIKACJA		
1094	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	238,3 m³/h	183,5 Pa
1095	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	238,3 m³/h	180,1 Pa
1099	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	238,3 m³/h	172,1 Pa
1101	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	238,3 m³/h	160,1 Pa
1102	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	238,3 m³/h	164,9 Pa
1104	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	238,3 m³/h	152,5 Pa
1195	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	184,8 Pa
1198	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	175,5 Pa
1212	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	159,7 Pa
1244	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	163,1 Pa
1291	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	360,0 m³/h	173,0 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.071	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
1119	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	90,0 m³/h	39,6 Pa
1248	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN11	90,0 m³/h	186,8 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.072	KOMUNIKACJA		
1109	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	210,0 m³/h	144,4 Pa
1111	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	210,0 m³/h	122,1 Pa
1245	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	210,0 m³/h	176,7 Pa
1246	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	210,0 m³/h	170,7 Pa
P04	Oddział Ortopedii	4.073	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.		
1106	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	90,0 m³/h	148,4 Pa
1249	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN11	80,0 m³/h	148,4 Pa
P04	Pow techniczna	4.075	POM. TELETECH.		
1137	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW11	60,0 m³/h	180,8 Pa
1255	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN11	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.076	POM. ELEKTR.		

1138	wywiwnik-080	Powietrze recyrkulac.	CW11	50,0 m³/h	189,6 Pa
1256	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	CN11	50,0 m³/h	52,9 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.200	POK. 1-ł 1		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.200A	ŁAZIENKA 1		
1539	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.201	POK. 1-ł 2		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.201A	ŁAZIENKA 2		
1537	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.202	POK. 1-ł 3		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.202A	ŁAZIENKA 3		
7	wywiwnik 100	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
9	wywiwnik 125	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
1535	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.203	POK. 1-ł 4		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.203A	ŁAZIENKA 4		
13	wywiwnik 100	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
14	wywiwnik 125	Powietrze recyrkulac.	Niezdefiniowane	0,0 m³/h	
1534	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.204	POK. 1-ł 5		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.204A	ŁAZIENKA 5		
1536	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.205	POK. 1-ł 6		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.205A	ŁAZIENKA 6		
1541	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.206	POK. 1-ł 7 IZOL.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.		
1925	wywiwnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ1	200,0 m³/h	
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.206B	ŚLUZA 7 IZOL.		
1527	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	72,9 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.207	POK. 1-ł 8		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.207A	ŁAZIENKA 8		
1533	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.208	POK. 1-ł 9		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.208A	ŁAZIENKA 9		
1532	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.209	POK. 1-ł 10		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.209A	ŁAZIENKA 10		
1531	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.210	POK. 1-ł 11		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.210A	ŁAZIENKA 11		
1530	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.211	POK. 1-ł 12		

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.211A	ŁAZIENKA 12		
1529	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.212	POK. 1-Ł 13 NSP.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.212A	ŁAZIENKA 13 NSP.		
1540	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.213	POK. NARAD		
1725	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1726	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1744	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	25,0 Pa
1745	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	25,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.214	SEKRETARIAT		
1729	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	110,0 m³/h	34,3 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.215	GAB. ORDYNATORA		
1730	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.215A	ŁAZIENKA ORDYNATOR		
1546	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	48,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.216	POM. SOCJALNE		
1585	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	20,0 Pa
1728	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	80,0 m³/h	40,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.217	POM. PORZĄDKOWE		
1545	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	89,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.218	PIEL. ODDZIAŁ.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.218A	ŁAZIENKA PIEL		
1542	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.219	DYŻURKA LEK.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.219A	ŁAZIENKA DL		
1543	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.220	POM. PORZĄDKOWE		
1544	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.221	POK. 1-Ł 14		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.221A	ŁAZIENKA 14		
1435	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.222	POK. 1-Ł 15		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.222A	ŁAZIENKA 15		
1436	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.223	BRUDOWNIK		
1586	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	97,3 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.224	POK. 1-Ł 16 NPS.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.224A	ŁAZIENKA 16 NPS.		
1431	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.225	POK. 1-Ł 17		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.225A	ŁAZIENKA 17		



1131	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.226	POK. 1-ł 18		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.226A	ŁAZIENKA 18		
1378	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.227	POK. 1-ł 19		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.227A	ŁAZIENKA 19		
1381	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.228	POK. 1-ł 20		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.228A	ŁAZIENKA 20		
1388	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.229	POK. 1-ł 21		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.229A	ŁAZIENKA 21		
1398	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.230	POK. 1-ł 22 IZOL.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.230A	ŁAZIENKA 22 IZOL.		
2336	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ8	200,0 m³/h	
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.230B	ŚLUZA 22 IZOL.		
1712	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.231	ŚWIETLICA		
1845	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	240,0 m³/h	35,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.232	POK. 1-ł 23		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.232A	ŁAZIENKA 23		
1421	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.233	POK. 1-ł 24		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.233A	ŁAZIENKA 24		
1412	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.234	POK. 1-ł 25		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.234A	ŁAZIENKA 25		
1418	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.235	POK. 1-ł 26		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.235A	ŁAZIENKA 26		
1427	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.236	POK. 1-ł 27 NPS.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.236A	ŁAZIENKA 27 NPS.		
1428	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.237	POK. 1-ł 28		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.237A	ŁAZIENKA 28		
1429	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.238	POK. 1-ł 29		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.238A	ŁAZIENKA 29		
1430	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.239	JADALNIA DLA DZIECI		
1847	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN7	220,0 m³/h	21,1 Pa
1858	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	220,0 m³/h	77,4 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.240	POK. 1-Ł 30 WZMOŻONY NADZÓR		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.240A	ŁAZIENKA 30		
1469	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.241	POK. 1-Ł 31 WZMOŻONY NADZÓR		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.241A	ŁAZIENKA 31		
1464	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.242	POK. 1-Ł 32		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.242A	ŁAZIENKA 32		
1438	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.243	POK. 1-Ł 33		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.243A	ŁAZIENKA 33		
1463	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.244	POK. 1-Ł 34		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.244A	ŁAZIENKA 34		
1476	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.245	POK. 1-Ł 35		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.245A	ŁAZIENKA 35		
1477	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.246	MAG. CZYSTY		
1844	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	100,0 m³/h	28,3 Pa
1851	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	24,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.247	POK. 1-Ł 36 IZOL.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.247A	ŁAZIENKA 36 IZOL.		
1929	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ2	200,0 m³/h	
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.247B	ŚLUZA 36 IZOL.		
1525	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	58,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.248	POK. 1-Ł 37		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.248A	ŁAZIENKA 37		
1478	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.249	POK. 1-Ł 38		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.249A	ŁAZIENKA 38		
1479	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.250	POK. 1-Ł 39		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.250A	ŁAZIENKA 39		
1480	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.251	POK. 1-Ł 40		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.251A	ŁAZIENKA 40		
1481	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1889	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.253	POK. PRZYG. PIEL.		
1888	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	30,1 Pa
1895	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN8	220,0 m³/h	27,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.254	PUNKT PIEL. 2		
1846	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2		
1437	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	60,0 m³/h	80,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.255	POK. 1-Ł 41		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.255A	ŁAZIENKA 41		
1433	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.256	POK. 1-Ł 42		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.256A	ŁAZIENKA 42		
1434	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.257	GAB. LEKARSKI 4		
1735	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.257A	ŁAZIENKA GAB 4		
1482	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	73,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.258	GAB. LEKARSKI 3		
1734	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.258A	ŁAZIENKA GAB 3		
1599	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.259	GAB. LEKARSKI 2		
1733	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.259A	ŁAZIENKA GAB 2		
1600	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.260	GAB. LEKARSKI 1		
1732	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.260A	ŁAZIENKA GAB 1		
1601	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.261	POK. 1-Ł 43		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.261A	ŁAZIENKA 43		
1587	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.262	POK. 1-Ł 44		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.262A	ŁAZIENKA 44		
1602	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.263	PUNKT PIEL. 1		
1786	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.263A	ŁAZIENKA PIEL. 1		
1598	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.264	POK. PRZYG. PIEL.		
1890	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	310,0 m³/h	30,2 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.265	WC PERS. D.		
1595	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	34,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.265A	PRZEDS. WC D		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.266	WC PERS. M.		
1594	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	38,8 Pa
1596	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.266A	PRZEDS. WC PERS. M.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.267	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1891	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	24,6 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.268	POK. 1-Ł 45		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.268A	ŁAZIENKA 45		
1593	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.269	POK. 1-Ł 46		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.269A	ŁAZIENKA 46		
1592	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.270	POK. 1-Ł 47		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.270A	ŁAZIENKA 47		
1591	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.271	POK. 1-Ł 48		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.271A	ŁAZIENKA 48		
1597	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.272	ŚWIETLICA		
1779	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	240,0 m³/h	35,8 Pa
1789	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	25,1 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.273	POK. 1-Ł 49		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.273A	ŁAZIENKA 49		
1590	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.274	POK. 1-Ł 50		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.274A	ŁAZIENKA 50		
1589	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.275	POK. PSYCHOLOGA		
1731	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.275A	WC		
1711	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.276	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA		
1432	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW3	50,0 m³/h	98,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.277	ŁAZ. RODZICÓW		
1588	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	82,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.278	KUCHENKA		
1790	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	32,8 Pa
1800	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	240,0 m³/h	35,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.279	KUCHENKA RODZICÓW		
1792	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	39,1 Pa

1799	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	50,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.280	PRZEDSZKOLE		
1670	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	25,5 Pa
1740	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.280A	WC DZIECI		
1603	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	74,7 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.281	SZKOŁA I		
1739	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.282	SZKOŁA II		
1738	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.283	WC DZIECI NPS.		
1605	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.284	WC PERS.		
1604	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.284A	PRZEDS. WC PERS.		
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.285	MAGAZYN		
1773	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.286	MAGAZYN		
1774	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.287	POK. ROZMÓW		
1700	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
1742	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.288	BRUDOWNIK		
1538	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	99,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.289	MAGAZYN		
1771	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.290	KOMUNIKACJA		
1778	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	69,8 Pa
1785	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.291	KOMUNIKACJA		
1776	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	20,0 Pa
1777	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	24,6 Pa
1793	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1794	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	20,0 Pa
1797	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.292	KOMUNIKACJA		
1775	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
1795	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.293	KOMUNIKACJA		
1840	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1842	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1853	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	49,4 Pa
1854	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa

P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.294	KOMUNIKACJA		
1841	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
1852	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.295	KOMUNIKACJA		
1843	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
1855	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.296	KOMUNIKACJA - SZKOŁA		
1791	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Dzieci Starsze Ostrodyżurowe	4.297	KOMUNIKACJA		
1772	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
1796	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P04	Pow techniczna	4.603	POM. ELEKTR.		
1770	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	36,6 Pa
1787	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.604	POM. TELETECH.		
1769	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	45,7 Pa
1788	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.605	POM. TELETECH.		
1839	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	20,0 Pa
1850	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Pow techniczna	4.606	POM. ELEKTR.		
1838	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	27,3 Pa
1849	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
P04	Komunikacja ogólna	4.900	KOMUNIKACJA		
1123	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	275,0 m³/h	55,3 Pa
1124	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	275,0 m³/h	49,0 Pa
1127	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	275,0 m³/h	118,5 Pa
1128	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW11	275,0 m³/h	122,2 Pa
1217	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	124,0 Pa
1231	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	121,3 Pa
1234	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	156,8 Pa
1236	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN11	275,0 m³/h	154,1 Pa
P04	Komunikacja ogólna	4.902	MAGAZYN		
1147	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW11	90,0 m³/h	107,7 Pa
1251	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN11	90,0 m³/h	55,4 Pa
P05	Administracja	5.001	DZIAŁ TECHNICZNY 3 OS.		
857	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	130,0 m³/h	102,8 Pa
P05	Administracja	5.002	DZIAŁ DS PRACOWNICZYCH 2 OS.		
841	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	98,8 Pa
P05	Administracja	5.003	DZIAŁ DS PRACOWNICZYCH 3 OS.		
840	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	100,0 m³/h	93,6 Pa
P05	Administracja	5.004	KIEROWNIK DZIAŁU DS PRACOWNICZYCH		
839	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	91,8 Pa
P05	Administracja	5.005	BIURO KSIĘGOWOŚĆ 5 OS.		
855	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	160,0 m³/h	85,6 Pa
P05	Administracja	5.006	BIURO KSIĘGOWOŚĆ 4 OS.		
856	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	140,0 m³/h	78,3 Pa
P05	Administracja	5.007	KASA		
837	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	67,0 Pa
P05	Administracja	5.008	POK. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO		
838	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	74,2 Pa
P05	Administracja	5.009	KOMUNIKACJA		

796	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	70,0 m³/h	163,2 Pa
797	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	38,2 Pa
798	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	50,7 Pa
822	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	39,5 Pa
826	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	175,0 m³/h	36,4 Pa
880	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	70,0 m³/h	167,9 Pa
892	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	70,0 m³/h	151,5 Pa
893	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	70,0 m³/h	161,4 Pa
920	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	70,0 m³/h	158,1 Pa
P05	Administracja	5.010	POM. SOCJALNE		
832	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN1	190,0 m³/h	182,7 Pa
969	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC2	190,0 m³/h	87,2 Pa
P05	Administracja	5.011	SALA KONFERENCYJNA - 26 OS.		
2720	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN1	266,7 m³/h	
2721	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN1	266,7 m³/h	
2733	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN1	266,7 m³/h	
2735	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW1	243,3 m³/h	
2745	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW1	243,3 m³/h	
2746	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW1	243,3 m³/h	
P05	Administracja	5.012	WC NPS. - SALA KONF.		
965	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	69,3 Pa
P05	Administracja	5.013	POM. TECH. INFORMATYKA		
866	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	60,0 m³/h	94,9 Pa
873	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	60,0 m³/h	173,5 Pa
1003	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	60,0 m³/h	
P05	Administracja	5.014	POM. NA KOPIE BEZPIECZEŃSTWA		
865	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	50,0 m³/h	101,6 Pa
874	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	50,0 m³/h	169,4 Pa
1002	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	50,0 m³/h	
P05	Administracja	5.015	MAG. PODR. INFORMATYKA		
864	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	50,0 m³/h	108,4 Pa
875	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	50,0 m³/h	173,3 Pa
1001	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	50,0 m³/h	
P05	Administracja	5.016	WC M.		
962	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	60,3 Pa
963	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	64,4 Pa
964	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	68,1 Pa
P05	Administracja	5.017	KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO		
842	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	107,1 Pa
988	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.018	BIURO INFORMATYKA 4 OS.		
858	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	130,0 m³/h	118,1 Pa
995	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW61	130,0 m³/h	
P05	Administracja	5.019	KIEROWNIK DZIAŁU INFORMATYKI		
843	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	116,8 Pa
989	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.020	PIEL. NACZELNA 1OS.		
844	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	114,5 Pa
990	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.021	PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA		
845	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	98,0 Pa
991	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.022	PRZEDS. WC M.		
P05	Administracja	5.023	WC NPS.		
961	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	114,9 Pa
P05	Administracja	5.024	PRZEDS. WC D.		
P05	Administracja	5.025	WC D.		
959	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	115,0 Pa
960	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_B	50,0 m³/h	119,1 Pa
P05	Administracja	5.026	MAG. KRZESEŁ		

868	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	48,4 Pa
870	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	90,0 m³/h	161,5 Pa
1005	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	90,0 m³/h	
P05	Administracja	5.027	ANEKS KUCHENNY		
970	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2	70,0 m³/h	74,8 Pa
P05	Administracja	5.028	POM. TECH. SALI KONFERENCYJNEJ		
867	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	60,0 m³/h	65,0 Pa
872	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	60,0 m³/h	202,7 Pa
1004	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	60,0 m³/h	
P05	Administracja	5.029	PODR. ARCHIWUM - KADRY, PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ		
831	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	CN1	200,0 m³/h	206,4 Pa
834	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW1	200,0 m³/h	85,9 Pa
982	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW61	200,0 m³/h	
P05	Administracja	5.030	RZECZNIK PRASOWY		
863	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	86,7 Pa
1000	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.031	PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTÓW		
862	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	78,3 Pa
999	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.032	BIURO - ARCHIWUM 2 OS.		
861	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	42,3 Pa
998	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.033	KIEROWNIK DZIAŁU DS. ORGANIZACJI I STATYSTYKI		
860	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	37,0 Pa
997	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW61	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.034	DZIAŁ DS. ORGANIZACJI I STATYSTYKI - 3OS.		
859	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	120,0 m³/h	28,4 Pa
996	wywiewnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW61	120,0 m³/h	
P05	Administracja	5.035	ŁAZIENKA - DYREKCJA		
957	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A	50,0 m³/h	96,6 Pa
P05	Administracja	5.036	PRZEDS. ŁAZIENKA - SEKCJA DYREKTORSKA		
P05	Administracja	5.037	WC		
958	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A	50,0 m³/h	107,6 Pa
P05	Administracja	5.038	ANEKS KUCHENNY - DYREKCJA		
971	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WSC2	100,0 m³/h	56,2 Pa
P05	Administracja	5.039	POM. PLOTERA I DRUKAREK		
877	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	70,0 m³/h	219,9 Pa
879	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	228,5 Pa
P05	Administracja	5.040	BMS		
878	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	224,5 Pa
P05	Administracja	5.041	POM. KONTROLI 1		
846	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	200,6 Pa
P05	Administracja	5.042	SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ 2 OS.		
847	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	197,4 Pa
P05	Administracja	5.043	KIEROWNIK SEKCJI ANALIZ I ROZLICZEŃ		
926	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	191,5 Pa
P05	Administracja	5.044	MAŁA SALA NARAD - DYR. NACZELNY 12 OS.		
894	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN1	180,0 m³/h	188,4 Pa
895	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN1	180,0 m³/h	184,9 Pa
921	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW1	180,0 m³/h	194,5 Pa
922	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW1	180,0 m³/h	197,4 Pa
P05	Administracja	5.045	SEKRETARIAT - DYR. NACZELNY		
933	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	80,0 m³/h	225,0 Pa
P05	Administracja	5.046	ANEKS KUCH. - DYR. NACZELNY		
972	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2	60,0 m³/h	30,4 Pa
P05	Administracja	5.047	GAB. DYREKTORA NACZELNEGO		



932	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	140,0 m³/h	217,8 Pa
P05	Administracja	5.048	POM. PORZĄDKOWE		
956	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A	50,0 m³/h	42,7 Pa
P05	Administracja	5.049	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH		
931	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	120,0 m³/h	208,4 Pa
P05	Administracja	5.050	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. ADMINISTRAC.		
930	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	120,0 m³/h	199,7 Pa
P05	Administracja	5.051	ANEKS KUCH. - SEKCJA DYREKTORSKA		
973	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	WSC2	60,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Administracja	5.052	WC NPS. - SEKCJA DYREKTORSKA		
955	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11_A	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Administracja	5.053	POCZEKALNIA		
P05	Administracja	5.054	SEKRETARIAT/ KANCELARIA		
914	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN1	90,0 m³/h	112,8 Pa
927	wywiwnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	152,5 Pa
P05	Administracja	5.055	GAB. Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH		
929	wywiwnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	130,0 m³/h	182,9 Pa
P05	Administracja	5.056	POM. PORZĄDKOWE		
954	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	101,5 Pa
P05	Administracja	5.057	BIURO KONTROLI WEW. 2 OS.		
920	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	164,3 Pa
P05	Administracja	5.058	DZIAŁ USŁUG MEDYCZNYCH 5 OS.		
919	wywiwnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	180,0 m³/h	152,7 Pa
P05	Administracja	5.059	KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG MEDYCZNYCH		
918	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	118,7 Pa
P05	Administracja	5.060	RADCA PRAWNY		
917	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	100,0 m³/h	124,0 Pa
P05	Administracja	5.061	TAJNA KANCELARIA		
904	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN1	70,0 m³/h	170,4 Pa
916	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	70,0 m³/h	141,7 Pa
P05	Administracja	5.062	SPECJALISTA DS. OBRONNYCH		
915	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	157,2 Pa
P05	Administracja	5.063	PRZEDS. WC D.		
P05	Administracja	5.064	WC D.		
952	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	56,8 Pa
953	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	56,8 Pa
P05	Administracja	5.065	PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI		
903	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	166,9 Pa
P05	Administracja	5.066	KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI		
848	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	185,5 Pa
P05	Administracja	5.067	DZIAŁ LOGISTYKI 4 OS.		
928	wywiwnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	150,0 m³/h	165,9 Pa
1020	wywiwnik-160	Powietrze recyrkulac.	CW1	180,0 m³/h	
P05	Administracja	5.068	KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBL.		
849	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	173,0 Pa
P05	Administracja	5.069	DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3 OS.		
850	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	130,0 m³/h	157,1 Pa
P05	Administracja	5.070	INSPEKTORZY BHP I PPOŻ		
851	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	130,0 m³/h	151,7 Pa
P05	Administracja	5.071	POM. KONTROLI 2		
925	wywiwnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	90,0 m³/h	155,2 Pa
P05	Administracja	5.072	KOMUNIKACJA		
836	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	20,0 Pa
869	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	21,8 Pa
871	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	25,0 Pa
881	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	20,0 Pa
882	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	20,0 Pa
883	wywiwnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	155,4 Pa

884	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	146,5 Pa
885	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	47,8 Pa
886	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	215,7 m³/h	38,4 Pa
887	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	173,5 Pa
888	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	153,9 Pa
898	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	166,8 Pa
899	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	174,3 Pa
900	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	142,8 m³/h	176,1 Pa
P05	Administracja	5.073	POM. SOCJALNE		
880	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN1	150,0 m³/h	65,6 Pa
924	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	CW1	150,0 m³/h	38,5 Pa
P05	Administracja	5.074	BIURO DYREKTORA SZKOŁY		
854	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	100,0 m³/h	136,6 Pa
1015	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW1	100,0 m³/h	
P05	Administracja	5.075	SEKRETARIAT SZKOŁY		
853	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	120,0 m³/h	138,0 Pa
P05	Administracja	5.076	BIBLIOTEKA		
890	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN1	170,0 m³/h	48,9 Pa
923	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW1	170,0 m³/h	44,6 Pa
P05	Administracja	5.077	KOMUNIKACJA		
878	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	150,0 m³/h	91,0 Pa
903	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	150,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Administracja	5.078	BIURO ADMINISTRACJI SZKOŁY		
852	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	CW1	120,0 m³/h	142,8 Pa
P05	Hotel	5.100	POM. PORZĄDKOWE		
967	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	50,0 m³/h	119,7 Pa
P05	Hotel	5.101	MAG. CZYSTY		
980	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	50,0 m³/h	50,2 Pa
981	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN7	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Hotel	5.102	KOMUNIKACJA		
934	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN7	140,0 m³/h	45,8 Pa
P05	Hotel	5.103	MAG. BRUDNY		
968	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	90,0 m³/h	112,0 Pa
P05	Hotel	5.104	HOTEL KOMUNIKACJA		
889	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	250,0 m³/h	109,8 Pa
891	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	CN7	250,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Hotel	5.105	HOTEL POKÓJ 6		
P05	Hotel	5.105A	ŁAZIENKA P.6		
949	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	90,0 m³/h	112,4 Pa
P05	Hotel	5.106	HOTEL POKÓJ 5		
P05	Hotel	5.106A	ŁAZIENKA P.5		
979	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	100,0 m³/h	110,4 Pa
P05	Hotel	5.107	HOTEL POKÓJ 4		
P05	Hotel	5.107A	ŁAZIENKA P.4		
947	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	100,0 m³/h	88,4 Pa
P05	Hotel	5.108	HOTEL POKÓJ 3		
P05	Hotel	5.108A	ŁAZIENKA P.3		
946	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	90,0 m³/h	104,1 Pa
P05	Hotel	5.109	HOTEL POKÓJ 2 NPS.		
P05	Hotel	5.109A	ŁAZIENKA P.2 NPS.		
944	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	90,0 m³/h	83,5 Pa
P05	Hotel	5.110	HOTEL POKÓJ 1 NPS.		
P05	Hotel	5.110A	ŁAZIENKA P.1 NPS.		
935	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	WC11	120,0 m³/h	58,4 Pa
P05	Hotel	5.111	POM. SOCJALNE OBSŁUGI		
978	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	CN2	120,0 m³/h	33,6 Pa

P05	Hotel	5.111A	ŁAZIENKA OBSŁUGI		
966	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	WC11	120,0 m³/h	70,4 Pa
P05	Hotel	5.112	STREFA CISZY I RELAKSU Z ANEKSEM KUCH.		
974	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN2	225,0 m³/h	23,4 Pa
975	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN2	225,0 m³/h	21,0 Pa
976	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW2	225,0 m³/h	22,7 Pa
977	wywiewnik-160-250-E1	Powietrze recyrkulac.	CW2	225,0 m³/h	22,8 Pa
P05	Hotel	5.113	KOMUNIKACJA		
897	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	150,0 m³/h	20,0 Pa
901	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	150,0 m³/h	152,6 Pa
P05	Hotel	5.113A	KOMUNIKACJA		
896	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	200,0 m³/h	20,0 Pa
902	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	200,0 m³/h	127,5 Pa
P05	Kaplica	5.114	POK. KAPELANA		
945	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	90,0 m³/h	160,9 Pa
950	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN7	90,0 m³/h	38,4 Pa
P05	Kaplica	5.115	ZAKRYSTIA		
948	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	90,0 m³/h	156,0 Pa
951	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN7	90,0 m³/h	29,6 Pa
P05	Kaplica	5.115A	WC NPS.		
100	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Kaplica	5.116	KAPLICA		
936	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW7	300,0 m³/h	189,4 Pa
937	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN7	300,0 m³/h	79,5 Pa
938	nawiewnik-160-250-S1	Powietrze nawiewane	CN7	300,0 m³/h	82,3 Pa
2454	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	CW7	300,0 m³/h	189,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.200	POK. 1-Ł 1		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.200A	ŁAZIENKA 1		
111	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.201	POK. 1-Ł 2		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.201A	ŁAZIENKA 2		
109	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.202	POK. 1-Ł 3		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.202A	ŁAZIENKA 3		
107	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.203	POK. 1-Ł 4		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.203A	ŁAZIENKA 4		
106	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.204	POK. 1-Ł 5		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.204A	ŁAZIENKA 5		
108	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.205	POK. 1-Ł 6		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.205A	ŁAZIENKA 6		
114	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.206	POK. 1-Ł 7 IZOL.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.206A	ŁAZIENKA 7 IZOL.		
240	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	WIZ2	200,0 m³/h	
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.206B	ŚLUZA 7 IZOL.		
1506	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN1	50,0 m³/h	65,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.207	POK. 1-Ł 8		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.207A	ŁAZIENKA 8		
105	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.208	POK. 1-Ł 9		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.208A	ŁAZIENKA 9		
104	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.209	POK. 1-Ł 10		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.209A	ŁAZIENKA 10		
103	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.210	POK. 1-Ł 11		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.210A	ŁAZIENKA 11		
102	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.211	POK. 1-Ł 12		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.211A	ŁAZIENKA 12		
101	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa

P05	Dzieci Starsze Planowe	5.212	POK. 1-Ł 13 NSP.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.212A	ŁAZIENKA 13 NSP.		
113	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.213	POK. NARAD		
1897	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1898	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN5	210,0 m³/h	20,0 Pa
1902	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	29,7 Pa
1903	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW5	210,0 m³/h	29,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.214	SEKRETARIAT		
255	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	110,0 m³/h	34,3 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.215	GAB. ORDYNATORA		
258	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	170,0 m³/h	57,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.215A	ŁAZIENKA ORDYNATOR		
149	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	50,0 m³/h	66,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.216	POM. SOCJALNE		
251	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN5	80,0 m³/h	44,3 Pa
1727	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC2 (obsolete)	80,0 m³/h	40,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.217	POM. PORZĄDKOWE		
148	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	107,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.218	PIEL. ODDZIAŁ.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.218A	ŁAZIENKA PIEL.		
145	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	140,0 m³/h	56,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.219	DYŻURKA LEK.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.219A	ŁAZIENKA DL		
146	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.220	BRUDOWNIK		
147	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW1	100,0 m³/h	28,9 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.221	POK. 1-Ł 14		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.221A	ŁAZIENKA 14		
47	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.222	POK. 1-Ł 15		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.222A	ŁAZIENKA 15		
49	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.223	POM. PORZĄDKOWE		
150	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW3	30,0 m³/h	167,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.224	POK. 1-Ł 16 NPS.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.224A	ŁAZIENKA 16 NPS.		
40	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.225	POK. 1-Ł 17		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.225A	ŁAZIENKA 17		
17	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.226	POK. 1-Ł 18		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.226A	ŁAZIENKA 18		
18	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.227	POK. 1-Ł 19		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.227A	ŁAZIENKA 19		
19	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.228	POK. 1-Ł 20		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.228A	ŁAZIENKA 20		
22	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.229	POK. 1-Ł 21		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.229A	ŁAZIENKA 21		
23	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.230	POK. 1-Ł 22 IZOL.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.230A	ŁAZIENKA 22 IZOL.		
2337	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ6	200,0 m³/h	
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.230B	ŚLUZA 22 IZOL.		
1655	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN3	50,0 m³/h	125,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.231	ŚWIETLICA		
1830	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	240,0 m³/h	35,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.232	POK. 1-Ł 23		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.232A	ŁAZIENKA 23		
30	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.233	POK. 1-Ł 24		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.233A	ŁAZIENKA 24		

26	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.234	POK. 1-Ł 25		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.234A	ŁAZIENKA 25		
27	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.235	POK. 1-Ł 26		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.235A	ŁAZIENKA 26		
32	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.236	POK. 1-Ł 27 NPS.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.236A	ŁAZIENKA 27 NPS.		
35	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.237	POK. 1-Ł 28		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.237A	ŁAZIENKA 28		
36	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.238	POK. 1-Ł 29		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.238A	ŁAZIENKA 29		
37	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW3	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.239	JADALNIA DLA DZIECI		
1857	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	H_WSC1	220,0 m³/h	79,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.240	POK. 1-Ł 30 WZMOŻONY NADZÓR		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.240A	ŁAZIENKA 30		
61	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.241	POK. 1-Ł 31 WZMOŻONY NADZÓR		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.241A	ŁAZIENKA 31		
60	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.242	POK. 1-Ł 32		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.242A	ŁAZIENKA 32		
58	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.243	POK. 1-Ł 33		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.243A	ŁAZIENKA 33		
59	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.244	POK. 1-Ł 34		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.244A	ŁAZIENKA 34		
62	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.245	POK. 1-Ł 35		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.245A	ŁAZIENKA 35		
63	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.246	MAG. CZYSTY		
1829	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW7	100,0 m³/h	56,9 Pa
1832	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	100,0 m³/h	24,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.247	POK. 1-Ł 36 IZOL.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.247A	ŁAZIENKA 36 IZOL.		
181	wywiewnik-200	Powietrze recyrkulac.	H_WIZ1	200,0 m³/h	
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.247B	ŚLUZA 36 IZOL.		
1107	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN4	50,0 m³/h	195,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.248	POK. 1-Ł 37		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.248A	ŁAZIENKA 37		
2279	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.249	POK. 1-Ł 38		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.249A	ŁAZIENKA 38		
74	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.250	POK. 1-Ł 39		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.250A	ŁAZIENKA 39		
75	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.251	POK. 1-Ł 40		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.251A	ŁAZIENKA 40		
76	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.252	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1880	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	260,0 m³/h	42,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.253	POK. PRZYG. PIEL.		
1879	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	220,0 m³/h	30,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.254	PUNKT PIEL. 2		
169	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN7	90,0 m³/h	20,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.254A	ŁAZIENKA PIEL. 2		
51	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	90,0 m³/h	39,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.255	POK. 1-Ł 41		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.255A	ŁAZIENKA 41		
43	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa

P05	Dzieci Starsze Planowe	5.256	POK. 1-Ł 42		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.256A	ŁAZIENKA 42		
44	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW4	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.257	GAB. LEKARSKI 4		
285	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.257A	ŁAZIENKA GAB. 4		
92	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW4	50,0 m³/h	73,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.258	GAB. LEKARSKI 3		
284	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.258A	ŁAZIENKA GAB. 3		
93	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.259	GAB. LEKARSKI 2		
283	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.259A	ŁAZIENKA GAB. 2		
94	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.260	GAB. LEKARSKI 1		
282	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	150,0 m³/h	44,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.260A	ŁAZIENKA GAB. 1		
95	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.261	POK 1-Ł 43		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.261A	ŁAZIENKA 43		
78	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.262	POK. 1-Ł 44		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.262A	ŁAZIENKA 44		
96	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.263	PUNKT PIEL. 1		
211	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	90,0 m³/h	20,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.263A	ŁAZIENKA PIEL. 1		
91	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	90,0 m³/h	39,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.264	WC PERS.		
87	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	247,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.264A	PRZEDS. WC PERS.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.265	WC PERS. M.		
86	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	251,7 Pa
89	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW2	30,0 m³/h	302,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.265A	PRZEDS. WC PERS. M.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.266	POK. PRZYG. PIEL.		
1882	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	310,0 m³/h	30,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.267	GAB. DIAG. - ZABIEG.		
1883	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW8	280,0 m³/h	24,6 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.268	POK. 1-Ł 45		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.268A	ŁAZIENKA 45		
85	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.269	POK. 1-Ł 46		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.269A	ŁAZIENKA 46		
84	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.270	POK. 1-Ł 47		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.270A	ŁAZIENKA 47		
83	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.271	POK. 1-Ł 48		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.271A	ŁAZIENKA 48		
90	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.272	ŚWIETLICA		
222	nawiewnik-160	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	25,1 Pa
1768	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	240,0 m³/h	35,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.273	POK. 1-Ł 49		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.273A	ŁAZIENKA 49		
82	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.274	POK. 1-Ł 50		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.274A	ŁAZIENKA 50		
81	wywiewnik-125	Powietrze recyrkulac.	HW2	120,0 m³/h	41,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.275	POK. PSYCHOLOGA		
268	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.276	ŁAZ. Z WÓZKO-WANNA		
77	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	108,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.277	ŁAZ. RODZICÓW		
79	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	96,0 Pa

P05	Dzieci Starsze Planowe	5.278	KUCHENKA		
224	nawiewnik-160-160-S1	Powietrze nawiewane	HN6	240,0 m³/h	32,8 Pa
1798	wywiewnik-160-160-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	240,0 m³/h	35,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.279	KUCHENKA RODZICÓW		
208	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	39,1 Pa
239	wywiewnik-125-125-E1	Powietrze recyrkulac.	WSC3	160,0 m³/h	50,7 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.280	PRZEDSZKOLE		
263	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	310,0 m³/h	46,7 Pa
265	nawiewnik-200	Powietrze nawiewane	HN5	360,0 m³/h	25,5 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.280A	WC DZIECI		
97	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	70,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.281	SZKOŁA I		
262	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.282	SZKOŁA II		
261	wywiewnik-200-160-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	270,0 m³/h	35,4 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.283	WC DZIECI NPS.		
99	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.284	WC PERS.		
98	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	HW2	50,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.284A	PRZEDS. WC PERS.		
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.285	MAGAZYN		
234	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	31,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.286	MAGAZYN		
235	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	35,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.287	POK. ROZMÓW		
1462	nawiewnik-100-125-S1	Powietrze nawiewane	HN5	120,0 m³/h	35,7 Pa
1900	wywiewnik-100-125-E1	Powietrze recyrkulac.	HW5	120,0 m³/h	40,8 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.288	MAG. BRUDNY		
110	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW1	30,0 m³/h	127,1 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.289	MAGAZYN		
221	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	30,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.290	KOMUNIKACJA - SZKOŁA		
225	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	160,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.291	KOMUNIKACJA		
1762	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	20,0 Pa
1765	wywiewnik-200-250-E1	Powietrze recyrkulac.	HW6	280,0 m³/h	24,6 Pa
1780	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
1781	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	284,0 m³/h	20,0 Pa
1784	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	283,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.292	KOMUNIKACJA		
206	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
1766	wywiewnik-1200--200-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	340,0 m³/h	77,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.293	KOMUNIKACJA		
226	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	190,0 m³/h	20,0 Pa
1783	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	190,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.294	KOMUNIKACJA		
1440	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW6	210,0 m³/h	20,0 Pa
1782	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	HN6	340,0 m³/h	21,2 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.295	KOMUNIKACJA		
1443	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1446	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	300,0 m³/h	20,0 Pa
1835	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	48,3 Pa
1836	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	315,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.296	KOMUNIKACJA		
1444	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	330,0 m³/h	20,0 Pa
1834	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	330,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Dzieci Starsze Planowe	5.297	KOMUNIKACJA		

1837	nawiewnik-1200--200-0	Powietrze nawiewane	HN7	270,0 m³/h	20,0 Pa
2273	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	HW7	270,0 m³/h	20,0 Pa
P05	Pow techniczna	5.601	POM. ELEKTR.		
916	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	60,0 m³/h	178,0 Pa
918	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	74,4 Pa
P05	Pow techniczna	5.602	POM. TELETECH.		
915	wywiewnik-100	Powietrze recyrkulac.	CW7	60,0 m³/h	180,5 Pa
919	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	CN7	60,0 m³/h	68,5 Pa
P05	Pow techniczna	5.603	POM. ELEKTR.		
214	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
219	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	36,6 Pa
P05	Pow techniczna	5.604	POM. TELETECH.		
215	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN6	60,0 m³/h	40,7 Pa
218	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW6	60,0 m³/h	45,7 Pa
P05	Pow techniczna	5.605	POM. TELETECH.		
184	nawiewnik-080	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
187	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	100,8 Pa
P05	Pow techniczna	5.606	POM. ELEKTR.		
183	nawiewnik-100	Powietrze nawiewane	HN7	60,0 m³/h	40,7 Pa
186	wywiewnik-080	Powietrze recyrkulac.	HW7	60,0 m³/h	111,0 Pa
P05	Komunikacja ogólna	5.901	KOMUNIKACJA		
904	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	237,0 m³/h	166,7 Pa
905	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	238,0 m³/h	158,3 Pa
906	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	238,0 m³/h	149,6 Pa
907	wywiewnik-1200--160-0	Powietrze recyrkulac.	CW7	237,0 m³/h	137,1 Pa
908	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
909	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
910	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
911	nawiewnik-1200--160-0	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	20,0 Pa
912	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	42,6 Pa
913	nawiewnik-125-125-S1	Powietrze nawiewane	CN7	167,0 m³/h	42,6 Pa