



Legenda:

- projektowana zewnętrza instalacja kanalizacji sanitarnej
- projektowana zewnętrza instalacja kanalizacji zakaźnej
- teren projektowany
- 150° zmlana kierunku/kształtka
- projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
- projektowana studzienka kanalizacji zakaźnej

UWAGI:

1. Przy robotach w wykopie otwartym rurociągi układać na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr 0,20m przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta;
2. Odcinki wykopu pod rurociągi w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (przewody np.: en, tm, t, gs) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm;
3. Włazy żeliwne, klasa włazu zależna od lokalizacji studni - w jezdni klasa D400, w obszarze parkingów samochodów osobowych C250, w betonowych korytach ściekowych B125;
4. Ze względu na duże głębokości przyjęto średnice studzienek kanalizacyjnych:
   - do głębokości 3 m studzienki Ø 1000;
   - przy głębokości 3-4 m studzienki Ø1200;
   - powyżej głębokości 4m studzienki z komorą robocza Ø1500, wysokość komory 2,0m i szybem włazowym Ø1000;
5. Projektuje się kanalizację sanitarną z przewodów kanalizacyjnych PVC lite, SN8 dla gł. do 6,0m, SN10 dla gł. powyżej 6,0m.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00	
	mgr inż. Jacek Naumiuk w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0049/PWBS/16	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89 upr. nr POM/0048/PWBS/16	

Numer projektu: IBG-P_159_16

Numer rysunku: IP159_PW_DR_IS.30505-C

Rewizja:

Tytuł rysunku: PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ - ODCINEK KS7-SISTN. I SANITARNEJ ZAKAŹNEJ

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
12/2017	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1 : 100/500	