

Legenda:

- Słup z oprawą oświetleniową,

- Uziemienie,

- Odległość pomiędzy słupami,


Oznaczenia oprav i wysięgników:

- Strumień świetlny lampy: 4500 lm
Optyka typu: DM50 (rozsył światłości średni 50)

- Strumień świetlny lampy: 4000 lm
Opływka typu: DM12 (rozsył światłości średni 12)

- Strumień świetlny lampy: 4000 lm
Opłuka typy: DN10 (rozsył światłości wąski 10)

- | | |
|--------|----------------|
| W=1m | Wysięgnik 1m |
| W=1.5m | Wysięgnik 1,5m |

Zamawiający/Inwestor		 INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk	
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań			
Nazwa inwestycji		Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.	
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka Dz. nr. 5/3 ark. 25, 2/22, 2/21, 2/20 ark. 27. ulica Adama Wieroska, 60 – 663 Poznań	
Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń mgr inż. Zbigniew Dwornikowski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr POM/0014/PWOE/12 upr. nr 4158/Gd/89	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	upr. nr 251/Gd/2002	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_III.I.111_41001-B		
Tytuł rysunku			
Schemat oświetlenia - struktura			
Data	Branda	Faza PROJEKT	Skala
12/2017	ELEKTRYCZNA	WYKONAWCZY	-
			Nr strony