

ŚCIANA S.01

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[dB]	[dB]	przy 1	przy 2			
EI 30-, REI 30-, EI 60-, REI 60-, EI 90-, REI 90-	**55.**	**57.**	6500	5750	typ A lub typ H/typ H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 100	Wełna-gr. 100

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010 dotycząca dla ścianki typu wodnej (ogniowej) z oplotem ze ogniowej 15 kg/m2 i grubości min. 50 mm.
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu A i H - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
5) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna typ A, gr. 2x12,5 mm	4,00 m²
2	Profil CW 100 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	1,80 m
3	Profil UW 100 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	0,70 m
4	Wkręt TN-25 co 750 mm	9,00 szt
5	Wkręt TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6	Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 95 mm	1,10 m
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapno na bazie gipsu Alfa	1,00 kg 0,80 kg
9	Taśma spoinowa	2,80 m
10	Masa szpachlowa wykończeniowa cienkowarstwowa wapna	0,20 kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna gęstość 14-40 kg/m^3	1,00 m²

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.05

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[dB]	[dB]	przy 1	przy 2			
nieokreślona	**64**	**67**	6000	5500	akustyczna typ A lub typ H2	2xCW 75 Rylloweany	akustyczna gr. 2x75mm

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010 dotycząca dla ścianki typu wodnej (ogniowej) z oplotem ze ogniowej 15 kg/m2 i grubości min. 50 mm.
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna typ A, typ H2 gr. 12.5 mm	4,00 m²
2	Profil CW 50 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	3,60 m
3	Profil UW 50 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	1,40 m
4	Wkręt TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5	Wkręt TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6	Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7	Taśma uszczelniająca piankowa	2,20 m
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapno na bazie gipsu typ Alfa	1,00 kg 0,80 kg
9	Taśma spoinowa	2,80 m
10	Masa szpachlowa wykończeniowa cienkowarstwowa wapna	0,20 kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna gęstość 14-40 kg/m^3	2,00 m²

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.02

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[dB]	[dB]	przy 1	przy 2			
EI 120-, REI 120-	**62.**	**59.**	**64**	6500	5750	Akustyczna gr. 2x12,5 mm	CW 100	Wełna gr. 100 mm

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010 dotycząca dla ścianki typu wodnej (ogniowej) z oplotem ze ogniowej 15 kg/m2 i grubości min. 50 mm.
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna gr. 12.5mm	4,00 m²
2	Profil CW 50 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	3,60 m
3	Profil UW 50 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	1,40 m
4	Wkręt TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5	Wkręt TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6	Kołek rozporowy mm Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7	Taśma uszczelniająca piankowa	2,20 m
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapna na bazie gipsu typ Alfa	1,00 kg 0,80 kg
9	Taśma spoinowa	2,80 m
10	Masa szpachlowa wykończeniowa cienkowarstwowa wapna	0,20 kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna gęstość 14-40 kg/m^3	2,00 m²

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.06

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[dB]	[dB]	przy 1	przy 2			
EI 30-, REI 30-, EI 60-, REI 60-	**60.**	**63.**	4500	4000	Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	2xCW/UW 50	Wełna-gr. 2x50 mm

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010 dotycząca dla ścianki typu wodnej (ogniowej) z oplotem ze ogniowej 15 kg/m2 i grubości min. 50 mm.
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa Hydro typ H2, gr. 12,5 mm	4,00 m²
2	Profil CW 50 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	3,60 m
3	Profil UW 50 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	1,40 m
4	Wkręt TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5	Wkręt TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6	Kołek rozporowy mm Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7	Taśma uszczelniająca piankowa	2,20 m
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapna na bazie gipsu typ Alfa	1,00 kg 0,80 kg
9	Taśma spoinowa	2,80 m
10	Masa szpachlowa wykończeniowa cienkowarstwowa wapna	0,20 kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna gęstość 14-40 kg/m^3	2,00 m²

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.03

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[dB]	[dB]	przy 1	przy 2			
EI 30-, REI 30-, EI 60-, REI 60-	" - "		6500	5750	typ A lub H2 gr. 1x12,5 mm typ DFREH1 gr. 1x12,5 mm typ A lub H2 gr. 1x12,5 mm typ DFRH1 gr. 1x12,5 mm	CW/UW 100	Wełna-gr. 100 mm

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010 dotycząca dla ścianki typu wodnej (ogniowej) z oplotem ze ogniowej 15 kg/m2 i grubości min. 50 mm.
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Klasa reakcji ogniowej płyt typu DFRH1 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
5) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa ecmocnione powierzchniowo DFREH1 gr. 12,5 mm	2,00 m²
2	Płyta gipsowo-kartonowa typ A lub typ H2 gr. 12,5 mm	2,00 m²
3	Profil CW 100 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	1,80 m
4	Profil UW 100 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	0,70 m
5	Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6	Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
7	Kołek rozporowy mm Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 95 mm	1,10 m
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapna na bazie gipsu typ Alfa	1,00 kg 0,80 kg
10	Taśma spoinowa	2,80 m
11	Masa szpachlowa wykończeniowa cienkowarstwowa wapna	0,20 kg
12	Wełna mineralna szklana lub skalna gęstość 14-40 kg/m^3	1,00 m²

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.07

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]		MASA OBUSTRONNEJ ZABUDOWY [kg/m²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ
	[dB]	[dB]	przy 1	przy 2				
nieokreślona	bez ogniczeń		42		14	płyta gipsowo akustyczna gr. 2x12,5mm	CD60 Rylloweany	2x50 mm

1) Brak norma DIN 4109 tabela 24, str. 28).
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna z mikroperforacją 3x3mm ulożony w kwadratowe pola Activ'Air gr. 12,5mm	1,00 m²
2	Profil CD 60 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	1,80 m
3	Profil UD 30 o powłoce całkowicie ryflowanej z przetłoczeniem co 50	0,35 m
4	Uchwyt ES do profili CD60	1,50 szt
5	Wkręt TN 25	12,00 szt
6	Wkręt "ścheka" 3,9x11mm	3,00 szt
7	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt
8	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 30mm	0,40 szt
9	Taśma spoinowa	1,40 szt
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapna na bazie gipsu Alfa	0,25 kg 0,20 kg
11	Masa szpachlowa wykończeniowa	0,10 kg
12	Wełna mineralna szklana lub skalna - w razie potrzeby	1,00 m²

1) Brak norma DIN 4109 tabela 24, str. 28).
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.04

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY [mm]	MASA ZABUDOWY [kg/m²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	przy 1					
EI 30-,	4000	100	26	typ A lub Hydro H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75	Wełna-gr. 50 mm,

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na ramie metalowej. Wełnienie w przypadku zabezpieczenia akustycznego.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu A - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
5) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna typ A lub H2 gr. 2x12,5mm	2,00 m²
2	Profil CW75 o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5cm	1,80 m
3	Profil UW75 o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5cm	0,70 m
4	Kołki rozporowe max. co 1000 mm	1,50 szt
5	Wkręt TN 25 ,	5,00 szt
6	Wkręt TN 35 ,	12,00 szt
	Masa szpachlowa konstrukcyjna wapna na bazie gipsu Alfa	0,50 kg 0,40 kg
7	Taśma spoinowa	1,40 m
	Masa szpachlowa wykończeniowa cienkowarstwowa wapna	0,10 kg 0,05 kg
8	Wełna mineralna szklana lub skalna gęstość 14-40 kg/m^3	1,00 kg
9	Wkręt typu "ścheka" 3,9x11 mm	8,00 szt

1) Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-2+A1:2010 dotycząca dla ścianki typu wodnej (ogniowej) z oplotem ze ogniowej 15 kg/m2 i grubości min. 50 mm.
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.
3) Klasa reakcji ogniowej płyt typu A - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
4) Klasa reakcji ogniowej płyt typu H2 - A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.
5) Ciężary zabudowy obustronnej:
- ściana jednowarstwowa z płytami gipsowo-kartonowymi, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 30 kg/m2
- ściana jednowarstwowa, w której pustaka wełna mineralna, bez wełny, gr. pustaki w międzyfelach, fabrykat, tynkach, wykładzinie oraz innych elementach wykończeniowych o grubości ścianki 2 cm) wynosi ok. 60 kg/m2

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej



ŚCIANA S.08

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY [mm]	MASA ZABUDOWY [kg/m²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	przy 1					
nieokreślona	bez ogniczeń	42	14	płyta gipsowo akustyczna gr. 2x12,5mm	CD60 Rylloweany	2x50 mm

1) Brak norma DIN 4109 tabela 24, str. 28).
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna z mikroperforacją 12x12mm ulożony w kwadratowe pola Activ'Air gr. 12,5mm	1,00 m²
2	Profil CD 60 Rylloweany	1,80 m
3	Profil UD 30 Rylloweany	0,35 m
4	Uchwyt ES do profili CD60	1,50 szt
5	Wkręt TN 25	12,00 szt
6	Wkręt "ścheka" 3,9x11mm	3,00 szt
7	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt
8	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 30mm	0,40 szt
9	Taśma spoinowa	1,40 szt
10	Masa szpachlowa	0,25 kg 0,20 kg
11	Masa szpachlowa wykończeniowa	0,10 kg
12	Wełna mineralna szklana lub skalna - w razie potrzeby	1,00 m²

1) Brak norma DIN 4109 tabela 24, str. 28).
2) Dane dotyczą ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.

Tolerancja maksymalnej masy produktów przyjęcia: +/- 5% wartości obliczonej

LEGENDA

Lp.	Szczegół	Numer ściany/System Rigips
1.		Ściana S.01 izolacyjność akustyczna Rw 57dB; Rw1 55dB odporność ogniowa REI 60 max. wysokość 6500mm wypełnienie wełną gr. 100mm o gęstości 14-40 kg/m3 wytrzymałość na zginanie (ale niszczące) wg Normy PN-EN 13963 - 190N profile UWCW 100 o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm Powyższe płyty typ A gr.12,5mm w poniższeconych ilościach Powyższe płyty typ H2 gr. 12,5mm w poniższeconych ilościach System posiada Świadectwo Dwierdzaj Środowiskowej III typu (EPD) oraz Krajową Ocenę Techniczną Pom typu: łączniki w połączeń, łuzniki, wszystkie pom. wskazane w projekcie
2.		Ściana S.02 izolacyjność akustyczna Rw 64dB ; Rw1 62dB ; Rw1 52dB odporność ogniowa REI 60 max. wysokość 6500mm wypełnienie wełną gr. 100mm o gęstości 14-40 kg/m3 wytrzymałość na zginanie (ale niszczące) wg Normy PN-EN 13963 - 190N profile UWCW 100 o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm Powyższe płyty akustyczne gr. 12,5mm z maks. Długość dla zapewnienia właściwej izolacyjności akustycznej System posiada Świadectwo Dwierdzaj Środowiskowej III typu (EPD) oraz Krajową Ocenę Techniczną Pom typu: ściana stanowi integralną powłaczkę(ruchy) i wszystkie pom.Kurytyki
3.		Ściana S.03 izolacyjność akustyczna Rw 68dB ; Rw1 57dB odporność ogniowa REI 60 max. wysokość 6500mm wypełnienie wełną gr. 100mm o gęstości 14-40 kg/m3 wytrzymałość na zginanie (ale niszczące) wg Normy PN-EN 13963 - 190N profile UWCW 100 o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm Powyższe wewnętrzne ściany stanowi płyta gr.12,5mm typ A dla pom. suchych i Hydro typ H2 dla pomieszczeń mokrycha Powyższe zewnętrzne ściany stanowi płyta gr. 12,5mm typ DFREH1 o zwiększonej gęstości ródnia i twardości powierzchniowej System posiada Świadectwo Dwierdzaj Środowiskowej III typu (EPD) oraz Krajową Ocenę Techniczną Pom typu: ściana stanowi integralną powłaczkę(ruchy) i wszystkie pom.Kurytyki
4.		Ściana S.04 izolacyjność akustyczna -niewymagana ale poprzez 12dB odporność ogniowa EI 15 ; max. wysokość do 5500mm wypełnienie wełną gr. 50mm o gęstości 14-40 kg/m3 wytrzymałość na zginanie (ale niszczące) wg Normy PN-EN 13963 - 190N profile stanowią konstrukcję drewnianą profile ażurowe 2x2VCW 75 z powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm Powyższe płyty akustyczne gr. 12,5mm w poniższeconych ilościach Powyższe ściany stanowi płyta gr.12,5mm Hydro typ H2 dla pomieszczeń mokrycha i wilgotności względnej do 85% 10godzinobiaj Pom typu: zabudowa urządzeń typu Geberit w łazienkach
5.		Ściana S.05 izolacyjność akustyczna Rw 67dB ; Rw1 64dB ; Rw1 56dB odporność ogniowa REI 60 max. wysokość 6000mm wypełnienie wełną gr. 2x75mm o gęstości 14-40 kg/m3 wytrzymałość na zginanie (ale niszczące) wg Normy PN-EN 13963 - 190N profile akustyczne stanowią profile ażurowe 2xUVCW 75 z powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm pomiędzy ceplami profil zamontowana płyta akustyczna 1x12,5mm jak w poszyciu ściany Powyższe płyty akustyczne gr. 12,5mm w poniższeconych ilościach Powyższe ściany stanowi płyta gr.12,5mm Hydro typ H2 dla pomieszczeń mokrycha i wilgotności względnej do 85% 10godzinobiaj Pom typu: jedna ściana z płyt akustycznych akustycznej w zakładzie Endoskopii/ostatni pom. badań EEG,EKG Video EEG oraz sale badań endoskopowych w zakładzie Endoskopii
6.		Ściana S.06 izolacyjność akustyczna Rw 63dB ; Rw1 60dB odporność ogniowa REI 60 max. wysokość 4500mm wypełnienie wełną gr. 2x50 mm o gęstości 14-40 kg/m3 wytrzymałość na zginanie (ale niszczące) wg Normy PN-EN 13963 - 190N obsyłne profile UWCW 50 z powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm Powyższe płyty Hydro typ H2 gr. 12,5mm dla pomieszczeń mokrych o wilgotności względnej do 85% 10godzinobiaj System posiada Świadectwo Dwierdzaj Środowiskowej III typu (EPD) oraz Krajową Ocenę Techniczną Pom typu: ściana dzieląca dwie łazienki (pom. pokojem), wykładzina przestrzeń na instalacje i urządzenia sanitarne
7.		Ściana S.07 izolacyjność akustyczna Rw (przy gr. 1200x3400mm izolacyjność akustyczna Rw (przy pogłosu 0.4M sekundy max. wysokość bez ogniczeń na konstrukcji systemowej wg. szczegółów wytycznie montażowych wypełnienie wełną min. gr 50mm o gęstości 14-40 kg/m3 profile CD60 co 63 akustycznych o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm Powyższe płyty z mikroperforacją 3x3mm ulożony w 8 pól, o otworu perforacji 9% Płyta posiada 4 kwiazdkie sąsiaczenie typ 91-47 Płyta wyłeczona w technologii Activ'Air pozwalająca na redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu do 60% System posiada Świadectwo Dwierdzaj Środowiskowej III typu (EPD) oraz Krajową Ocenę Techniczną Pom typu: okładzina ścian holu wejściowego
8.		Ściana S.08 izolacyjność akustyczna (przy gr. 1200x3400mm izolacyjność akustyczna Rw (przy pogłosu 0.4M sekundy max. wysokość bez ogniczeń na konstrukcji systemowej wg. szczegółów wytycznie montażowych wypełnienie wełną min. gr 50mm o gęstości 14-40 kg/m3 profile CD60 co 63 akustycznych o powłoce całkolicowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm + profile oślocinkowane UA Powyższe płyty z perforacją 12x12mm ulożony jednolicie z ramką wokół 66,5mm, o otworu perforacji 20% Płyta posiada 4 kwiazdkie sąsiaczenie typ 91-47 Płyta wyłeczona w technologii Activ'Air pozwalająca na redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu do 60% System posiada Świadectwo Dwierdzaj Środowiskowej III typu (EPD) oraz Krajową Ocenę Techniczną Pom typu: okładzina ścian holu wejściowego

UWAGI

1. **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.**
2. **W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.**
3. **WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE NIP I UE.**
4. **PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.**
5. **PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.**
6. **PROJEKT OBEJMUJE WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.**
7. **ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.**
8. **WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.**
9. **PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ.**
10. **PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYCZOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.**
11. **PROJEKT ZAKŁADA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW SYSTEMOWYCH DOPUSZCZAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU I PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)**
12. **RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.**

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Rymarska 1
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. 60-416 Poznań ul. Lutycka 34
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka dz. nr 2/29, 2/17, 2/22 ark. 27, obręb Golęcin 60-572 Poznań, ul. A. Wrzosiny

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KO/0156/2007 3350/GI/88	
Opracował	mgr inż. arch. Kinga Jarosz		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mg