

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

Pismo: SzW/4/2018

Poznań, 9 sierpnia 2018 r.

**POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ
O ODRZUCENIU OFERTY**

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

WARBUD S.A.

ul. Domaniewska 32

02-672 Warszawa,

k która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: **375 951 675,18 zł.**

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest to również jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca uzyskał następującą ilość punktów, tj. 99,47

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Punktacja
WARBUD S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa	Cena oferty (C_0)	60,00
	Opracowanie planu organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia (R_0)	10,00
	Doświadczenie kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi (D_{ko})	15,00
	Ocena parametrów technicznych wyposażenia szpitalnego (W_0)	14,47



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

RAZEM:	99,47
--------	-------

W toku postępowania odrzucona została następująca oferta:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1.	<p>Konsorcjum firm: LIDER ERBUD S.A. Ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa Partner nr 1 VAMED Polska Sp. z o.o. Ul. Pryzmaty 4A 02-226 Warszawa Partner nr 2 ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 942 Partner nr 3 VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH Sternzgasse 5 1230 Wien Austria</p>	<p>Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”</p> <p>Podstawa faktyczna: Wskazać należy, że Wykonawca posłużył się nieaktualnym załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Arkusze parametrów technicznych, co w konsekwencji spowodowało niezgodność oferty z SIWZ i tak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oferta str. 258-267 - Kolumna anestezjologiczna + kolumna infuzyjna w układzie tandemowym - 7 szt: <ul style="list-style-type: none"> - Tabela będąca częścią Załącznika Nr 2 do SIWZ w tym asortymencie zawiera 46 pozycji, podczas gdy oferta Wykonawcy zawiera 44 pozycje. Brak jest pozycji 45 i 46 przez co brak potwierdzenia wymaganych warunków opisanych w tych pozycjach. 2) oferta str. 268-275 - Kolumna chirurgiczna z przygotowaniem do tandemu - 5 szt: <ul style="list-style-type: none"> - Tabela będąca częścią Załącznika Nr 2 do SIWZ w tym asortymencie zawiera 34 pozycje, podczas gdy oferta Wykonawcy zawiera 32 pozycje. Brak jest pozycji 33 i 34 przez co brak potwierdzenia wymaganych warunków opisanych w tych pozycjach. 3) oferta str. 276-284 - Kolumna endoskopowa z ramieniem na monitor – 4 szt: <ul style="list-style-type: none"> - Tabela będąca częścią Załącznika Nr 2 do SIWZ w tym asortymencie zawiera 35 pozycji, podczas gdy oferta Wykonawcy zawiera 34 pozycje. Zastosowana jest przy tym błędna numeracja poszczególnych pozycji. Brak jest poprawnie brzmiących pozycji 34 i 35 przez co brak



**szpitale
wielkopolski**

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

		<p>potwierdzenia wymaganych warunków opisanych w tych pozycjach.</p> <p>4) oferta str. 285-291 - Kolumna dwułożkowa – sala POOP - 5 szt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabela będąca częścią Załącznika Nr 2 do SIWZ w tym asortymencie zawiera 33 pozycje, podczas gdy oferta Wykonawcy zawiera 31 pozycji. Brak jest pozycji 32 i 33 przez co brak potwierdzenia wymaganych warunków opisanych w tych pozycjach. <p>5) oferta str. 588-592 – System automatycznej dystrybucji leków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabela będąca częścią Załącznika Nr 2 do SIWZ w tym asortymencie zawiera 46 pozycji, podczas gdy oferta Wykonawcy zawiera 45 pozycji. Zastosowana jest przy tym błędna numeracja poszczególnych pozycji. Brak jest poprawnie brzmiących pozycji 45 i 46 przez co brak potwierdzenia wymaganych parametrów opisanych w tych pozycjach. <p>Należy zauważyć, że Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego załącznika w dniu 01.06.2018 r., w których wprowadził zmiany nie uwzględnione przez Wykonawcę. Zamawiający wskazuje, że Załącznik nr 2 nie podlega procedurze uzupełnienia jako integralna część oferty.</p> <p>Zamawiający jednocześnie wskazuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ wyraźnie wskazał, że „Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty”.</p> <p>6) oferta str. 240 poz. 3 – Wykonawca potwierdził ten parametr oferując jednocześnie farbę opartą na antybakteryjności jonów nie wykazując Zamawiającemu równoważności tej technologii, a zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ „Niezależnie od zapisów SIWZ w punkcie 3.12. W miejscach, w których Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parametrów równoważnych posługując się zapisem „lub równoważne” dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że</p>
--	--	--



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

		<p>oferowany przedmiot jest podobny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca w ofercie wykaże, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanych w załączniku przedmiotu zamówienia. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy". Wskazania również wymaga, że w treści załącznika Wykonawca winien wpisać (opisać) dokładnie oferowany parametr lub warunek. Jedynie w zakresie higienicznej powłoki do permanentnej auto-sterylizacji, Wykonawca poprzestał wyłącznie na ogólnikowych zwrotach (TAK a w poz. 4 NIE), nie wskazując przykładowo jaki parametr oferuje czy podstawowy lub lepszy czy też równoważny, nie dając nawet Zamawiającemu możliwości wezwania do wyjaśnienia tego zakresu. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że technologia dwutlenku tytanu związana jest z absorpcją promieniowania. Dwutlenek tytanu charakteryzuje się wysoką absorpcją w zakresie UV i dochodzącą do zaledwie kilku procent absorpcją w zakresie widzialnym. Tymczasem jony srebra nie są fotokatalizatorami a ich działalność ograniczona jest tylko do antybakteryjności chroniącej przed niektórymi bakteriami opisanymi na str. 255 oferty Wykonawcy. Nadmienić należy, że Zamawiający oczekiwał powłoki do permanentnej autosterylizacji czyli samooczyszczającej się a nie powłoki antybakteryjnej. Powłoka samooczyszczająca się jest czymś absolutnie różnym od powłoki antybakteryjnej.</p> <p>7) w nawiązaniu do pkt. 6 oferta str. 240 poz. 4 – Zamawiający wymagał potwierdzenia zaoferowania wymaganego parametru „Proces fotokatalizy (samooczyszczanie) przy udziale światła dziennego” poprzez wpisanie TAK</p>
--	--	--



**szpitale
wielkopolski**

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

		<p>w rubrykę „Parametr oferowany przez dostawcę”. Wykonawca wpisał w tą rubrykę słowo „NIE” przez co nie potwierdził spełniania wymogu SIWZ.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że fotokataliza to zmiana szybkości reakcji chemicznej lub jej inicjacji w wyniku działania promieniowania UV, promieniowania widzialnego lub podczerwieni w obecności substancji (fotokatalizatora), która absorbuje światło i jest zaangażowana w przemiany chemiczne reagentów. Fotokatalizatorami mogą być między innymi półprzewodniki szerokopasmowe, takie jak tlenek tytanu, siarczki cynku, siarczki kadmu. Do fotokatalizatorów nie zaliczają się jony srebra. Samooczyszczanie się powierzchni umożliwiają tylko fotokatalizatory. Jony srebra, na których oparta jest farba Timantii Clean nie są fotokatalizatorami, a jedynie wspomagają antybakteryjność powłok, na które są naniesione.</p> <p>W konsekwencji Wykonawca prawidłowo oświadczył, iż zaoferowany asortyment nie obejmuje procesu fotokatalizy przy udziale światła dziennego, potwierdzając jednocześnie nieprawdę w zakresie poz. 5 „Proces fotokatalizy (samooczyszczanie) przy udziale światła sztucznego”.</p>
--	--	--

Ponadto informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 169 i nast. oraz art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ww. ustawy.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ww. ustawy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Kabak: i.s./bowska



szpitale
wielkopolski

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN