



Uwagi:

1. W terenie nieumocnionym-  
właz żeliwny A15 lub z wypełnieniem betonowym
2. W terenie umocnionym-  
właz żeliwny D400 lub z wypełnieniem betonowym  
betonem klasy C35/45  
- dla kanalizacji sanitarnej należy stosować włazy  
z pokrywą bez wentylacji  
- dla kanalizacji deszczowej należy stosować włazy  
z pokrywą z wentylacją, a w ciągach pieszych  
i przejść dla pieszych bez wentylacji

PROJEKT						
Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.						
LOKALIZACJA						
na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.						
INWESTOR						
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie. tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl						
KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			współczynniki			
			k w			
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion			10,0 1,0			
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa			9,0 2,5			
GENERALNY PROJEKTANT						
2pm 2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00-738 Warszawa tel. +48 505812100, e-mail: architektura@2pm.com.pl						
BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE						
HARBART PROJEKT Anna Bartkowiak 61-029 Poznań ul.Nieszawska 11 T: +48 61 6538 231						
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS			
mgr inż. Tomasz Bartkowiak		WKP/0115/PWOS/06				
SPRAWDZAJĄCY		NR UPRAWNIENI	PODPIS			
mgr inż. Jacek Sikora		WKP/0156/POOS/06				
KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH						
ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl	+48 505812100			
KONSTRUKCJA	Jacek Rezulski	buduj.projektowanie@gmail.com	+48 698998838			
INST. SANITARNE	Jerzy Łąbedzki	jerzy.labedzki@cigni.pl	+48 790013104			
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@ampdesign.pl	+48 601330285			
INŻ. DROGOWA	Jarosław Badach	jaroslaw.badach@gmail.com	+48 606899928			
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bartkowiak	tbo@harbart.pl	+48 605533353			
RZECZOZN. P.POŻ i BHP	Jacek Praczyk	biuro@firetech.pl	+48 695326093			
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@eranel.pl	+48 602707547			
ZIELEŃ	Joanna Mrowińska	blog.ogrod@gmail.com	+48 608786552			
FAZA PROJEKTU						
PROJEKT WYKONAWCZY						
BRANŻA						
SIECI CIEPLNE, WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE						
TYTUŁ RYSUNKU						
STUDNIA TWORZYWOWA Ø425MM						
NUMER RYSUNKU						
UAM - W - S - 20 - 0						
		PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW
NR REMIZJI	OPIS REMIZJI					
SKALA	DATA					STR
1:10	2017-09-01					