ZB-5
ZBIORNIK ROZSĄCZAJĄCY
Vcz ZB-5 =110,68m3
wym 8,4mx7,2mx1,83m

ZB-4
ZBIORNIK ROZSĄCZAJĄCY
Vcz ZB-4=73,79m3
wym 8,4mx4,8mx1,83m

Separator koalescencyjny z by-passem
i osadnikiem C-FST 15/150/1500 dm3

ZB-1B
ZBIORNIK RETENCYJNY
Vcz =32,94m3
wym 3,0mx6,0mx1,83m

ZB-1A
ZBIORNIK ROZSĄCZAJĄCY
Vcz =32,94m3
wym 3,0mx6,0mx1,83m

ŁAPACZE PIASKU

Szafka elektryczna
dla pomp w studni wodom.

Studnia betonowa Dn1000
z naczyniem wzbiorczym
Vzb= 300 l

Pompownia dla instalacji
podlewania boiska
2x pompy głębinowe
q=51,m3/h , h=75,1m
TWI 6.50-07-C-SD
w studni Dn2500

Szafka elektryczna
dla pomp głębinowych

Studnia wodomierzowa DN3000
z wodomierzem JS DN40 przepływ@0,0m3/h
do celów uzupełniania zbiornika
dla instalacji nawadniania
z pompą TM32 z r. tłoczymi Ø40mm

Osadnik
CS1000 Dn1200

istniejący hydrant zewnętrzny

SIECI ZAKRES ETAPU II

RVI

385/3

386/185

Romana Pollaka

Wincentego Jezierskiego

dren o 80

ODWODNIENIE LINIOWE ACO SPORT

SKRZYNKA ODPŁYWOWA DO KORYTEK SZCZELINOWYCH ACO SPORT

SKRZYNKA ODPŁYWOWA SYSTEMU MONOBLOCK PD100V

SKRZYNKA REWIZYJA SYSTEMU MONOBLOCK PD100V

SKRZYNKA ODPŁYWOWA SYSTEMU MONOBLOCK PD100V

SKRZYNKA ODPŁYWOWA SYSTEMU GALA D100

SKRZYNKA ODPŁYWOWA SYSTEMU MONOBLOCK PD100V

LEGENDA:

- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTA
- PROJ. RURA DRENARSKA Ø80
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJ. INST. WODY DESZCZOWEJ NA CELE PODLEWANIA
- PROJ. PUNKT POBORU WODY DO PODLEWANIA
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU Ø63mm PE
- PROJ. ZEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA Ø90mmmm PE
- PROJ. INSTALACJA WODOCIĄGOWA DO CELÓW UZUPEŁNIANIA ZBIORNIKA DLA NAWADNIANIA Ø63mm PE
- PROJ. INSTALACJA SIECI CIEPŁNEJ
- PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
- PROJ. DRENAŻ FRANCUSKI
- PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RET.-ROZSĄCZAJĄCE
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ

INWESTOR
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel.061 8294443, 8291232, fax.061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

PROJEKT
Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA
na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, pol. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowym w Poznaniu.

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynnik	
	k	s
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10.0	1.0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9.0	2.5

FAZA		
	PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA		
	SIECI CIEPLNE,WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE	IS

JEDNOSTKA PROJEKTOWANA
2pm
2pm Piotr Modzelewski, ul. Sienkiewicza 40/22, 00-738 Warszawa
tel. +48 505871700, e-mail: modzelewski@2pm.com.pl

PROJEKTANCI
mgr inż. Magdalena Robaszyńska-Markiewicz

PROJEKTANT UPRAWNIONY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Tomasz Bartkowiak	WKP/0176/PWOS/16	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Jacek Sikora	WKP/0176/PWOS/16	

ARCHITEKTURA	Piotr Modzelewski	architektura@2pm.com.pl +48 505871700
KONSTRUKCJA	Jacek Rosiński	budynkiprojektowanie@gmail.com +48 698598828
INST. SANITARNE	Jerzy Łabędzki	jerzy.labedzki@op.pl +48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Borzyński	tomasz.borzynski@wp.pl +48 661328395
INŻ. DROGOWA	Jarosław Bielech	jaroslaw.bielech@gmail.com +48 600899928
GEO. I GEOD.	Tomasz Bartkowiak	tbartkowiak@wp.pl +48 600533263
KOSZTORYSKA, BHP, SANEPID	Jacek Pracuch	biuro@tenbet.pl +48 695326902
	Andrzej Kordula	kordula@tenbet.pl +48 602707547
INWENT. ZIELEŃ	Joanna Wiewiórka	biuro.ogrodnicze@gmail.com +48 608780222

TREŚĆ RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY-INSTALACJE SANITARNE
ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI

NR RYSUNKU	UAM-W-S-1.2.0	SKALA
DATA	LIPIEC 2017	1:250