

LEGENDA

SYMBOLE	OPIS
— · — · —	Trasy sieci elektroenergetycznych
- - - - - - - -	Trasy sieci teletechnicznych, kanalizacja kablowa 2–otworowa
▭	Studnia kablowa sieci elektroenergetycznych.
▭	Studnia kablowa teletechniczna.
⊠	Szafka zasilająco–sterująca, wolnostojąca z fundamentem IP54
[symbol]	Słup oświetleniowy h=6m wraz z oprawą typu URBA firmy Thorn
A [symbol]	Oprawa AFP L 144L70–740 WR HFX CL2, 1 x AFP_144L70WR4K 307W/36183 lm firmy Thorn, wysokość montażu h=10m
[symbol]	Kamera stała systemu CCTV
[symbol]	Kamera kopułkowa systemu CCTV
M-18m	Maszt oświetleniowy boiska piłkarskiego o wysokości 18m
S-12m	Słup oświetleniowy kortów tenisowych o wysokości 12m. Na każdym słupie dwie oprawy Areaflood – AFP L 144L70–740

Uwagi:
Pod drogami i chodnikami oraz przy braku możliwości zachowania normatywnych odległości od innych sieci i uzbrojenia terenu kable należy układać w rurach ochronnych.
Zaleca się stosowanie rur przepustowych ochronnych typu DVK firmy Arot lub równoważne. Przy układaniu kabli pod drogami zastosować rury utwardzane, z polipropylenu o dużej gęstości (PEH) typu SRS. Przepusty kablowe należy uszczelnić z obu stron.

UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. PRAWA AUTORSKIE SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI 2PM PIOTR MUSIAŁOWSKI.
2. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE – WSZYSTKIE RYSUNKI WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, ORAZ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI – NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. NA ETAPIE DALSZYCH OPRACOWAŃ SZCZEGÓŁOWYCH, NALEŻY WSZELKIE ZMIANY I ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynniki k	współczynniki w
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

GENERALNY PROJEKTANT

2pm

2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski

ul. Sielecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Tomasz Barzycki	MAZ/0387/POOE/08	
mgr inż. Cezary Szuba		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Sławomir Lasota	355/DOŚ/10	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH

ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl	+48 505812100
KONSTRUKCJA	Jacek Rezulski	buduj.projektowanie@gmail.com	+48 698998838
INST. SANITARNE	Jerzy Łabędzki	jerzy.labedzki@cigni.pl	+48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@ampdesign.pl	+48 601330285
INŻ. DROGOWA	Jarosław Badach	jaroslaw.badach@gmail.com	+48 606899928
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bartkowiak	tba@harbart.pl	+48 605533353
RZECZOZN. P.POŻ i BHP	Jacek Praczyk	biuro@firetech.pl	+48 695326093
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@eranet.pl	+48 602707547
ZIELEŃ	Joanna Mrowińska	blog.ogrod@gmail.com	+48 608786552

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU
SIECI ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

NUMER RYSUNKU

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW
UAM	W	EL	34	0

NR REWIZJI	OPIS REWIZJI

SKALA	DATA	STR
1:500	2017-09	