

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. H. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań

Pismo: ZP/568/83/B/18

Poznań dnia: 02.10.2018 r.

## Wszyscy Wykonawcy

### O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **budowę Uniwersyteckich Obiektów Sportowych etap II (stadion lekkoatletyczny, kort tenisowy otwarty, obiekty gospodarcze wraz z drogami, zielenią i infrastrukturą techniczną).**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 54** Całkowita gęstość włókien trawy zależy od ilości pęczków ale także! od ilości włókien w pęczku.

Czy Zamawiający zaakceptuje ilość pęczków min. 7800 - pod warunkiem, że całkowita ilość włókien będzie nadal wg wymogów Zamawiającego czyli min. 106 000 włókien?

**Odpowiedź 54.** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i **podtrzymuje parametry trawy wyszczególnione w SIWZ i we wcześniejszych odpowiedziach na zapytania w sprawie treści SIWZ.**

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA  
ds. inwestycji

Włodzimierz Płotkowiak

12.10.2018