

Zakres czynności przeglądów serwisowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w węzłach ciepłych zabudowanych w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

1. Kontrola połączeń zasilanie oraz podłączenia przewodów silnopiędowych
2. Sprawdzenie stanu regulatorów obiektowych, nastaw, odczyt danych pomiarowych, sygnałów sterujących
3. Sprawdzenie i kontrola podłączenia oraz wskazań urządzeń pomiarowych (czujników temperatur, ciśnień)
4. Sprawdzenie połączeń oraz kontrola pracy urządzeń wykonawczych (siłowniki, pompy, elektrozawory)
5. Sprawdzenie elementów sygnalizacyjnych w rozdzielniach elektrycznych (lampki sygnalizacyjne)
6. Sprawdzenie stanu zabezpieczeń elektrycznych
7. **Czyszczenie filtrów workowo-magnetycznych i siatkowych (wysoka i niska strona)**

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego

mgr inż. Krzysztof Nitecki