



**szpitale
wielkopolski**

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
fax. +48 61 415 27 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

Poznań, 13.11.2018 r.

Nr sprawy: SzW/8/2018

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniu 29.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **„Zakup energii elektrycznej dla 5 grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.”**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1: Informujemy, że względu na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2019 nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Czy Zamawiający uwzględni powyższe i dokona zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży na dzień 01.02.2019r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Odpowiedź: *Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży. Zamawiający zastrzega, że zmiana tego terminu stanowi jego uprawnienie, a nie obowiązek i wymaga uzgodnień z poszczególnymi Zamawiającymi. Wykonawca winien być gotowy do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wskazanym w SIWZ.*

Pytanie 2: Wzór umowy 2 ust 15 — Zamawiający wprowadził zapis dotyczący instalacji fotowoltaicznej zobowiązujący Wykonawcę do odkupu wytworzonej energii, w związku z powyższym prosimy o wskazanie jaka jest ilość tych instalacji, moc oraz planowana ilość energii.

Odpowiedź: *Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny posiada dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW każda w dwóch odrębnych lokalizacjach. Ilość produkowanej energii zależy od warunków atmosferycznych. Planowane jest całkowite zużycie wyprodukowanej energii przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny.*

Pytanie 3: Wzór umowy 8 ust 1 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*


Pytanie 4: Wzór umowy 9 ust 1 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone

i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Par. 9 ust. 1 dotyczy przewidywanych zmian umowy, na które Strony razem muszą wyrazić zgodę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem



Prezes Zarządu
Izabela Grybowska