



Pismo: ZP/226/16/B/19

Poznań dnia: 10.05.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **remont pomieszczeń III piętra Collegium Martineum dla potrzeb Kwestury UAM bez wyposażenia meblowego, rozbudowa instalacji strukturalnej dla potrzeb internetu i telefonii IT,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 7. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, zwracamy się z prośbą o podanie wytycznych do wykonania wstępnego projektu nowej rozdzielni, ilość przewidywanych obwodów oświetlenia, obwodów gniazd, podział obwodów, wyposażenie rozdzielni, itp., w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź 7. Wytyczne wyposażenia tablicy rozdzielczej:

- doprowadzenie przewodu WLZ min. YDY 5x10,
- rozłącznik główny, lampki kontrolne,
- ochrona przeciwprzepięciowa : ograniczniki typ II: $I_n = 20\text{kA}$ (80/20 μs) (znamionowy prąd wyładowczy), $I_{max} = 40\text{kA}$ (80/20 μs) (maksymalny prąd wyładowczy), $U_P \leq 1,5\text{ kV}$ (napięciowy poziom ochrony), ze wskaźnikiem zadziałania, np. firm: DEHN, Leutron, OBO BETTERMANN,
- obwody oświetlenia min. 6: komunikacja + pom. socjalne (2 obw), osw. Aw/ew, pom biurowe (3 obw.),
- obwody gniazd 230V: 1 oddzielny obwód /pokój, oddzielny obwód na : łazienkę, komunikację, pom. socjalne, zmywarkę, klimatyzację,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe: 1-fazowe, 1szt/2 obwody gniazdowe, ewentualnie 3-fazowe na obw. pom. socjalnych,
- tablica podtynkowa IP40
- min. 20% miejsca wolnego na ewentualne doposażenie
- wyposażenie w aparaty takich firm jak: Legrand, Schneider Electric, Eaton, ABB lub równoważne.

Szczegóły do ustalenia i zatwierdzenia na etapie wykonania prac.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl