



OBJAŚNIENIA:

- zasięg drogi pożarowej (15 m)
- dostęp do elewacji zewnętrznej z drogi pożarowej
- przebieg drogi pożarowej oraz dojazdowej
- bloki szpitalne— A, B, C, D, E, F, G, H, K, I
- hydrant zewnętrzny
- drzewo o wysokości ponad 3 m budynek — droga pożarowa

DROGA POŻAROWA:

a) dojście z drogi pożarowej:

- blok A - budynek VIII kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym do bloku K-8 12 m, następnie drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej do 21 m, łącznie poniżej 50 m,
- blok B - budynek III kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem D 11 m, następnie drogami ewakuacyjnymi do bloku schodowej K-5 16 m, łącznie poniżej 50 m,
- blok C - budynek III kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed podjazdem dla karetek pogodowa 7,5 m, następnie drogami ewakuacyjnymi do bloku schodowej K-9 16 m, łącznie poniżej 50 m,
- blok D - budynek III kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem 11 m,
- część E - budynek VIII kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej do bloku K-8 12 m, następnie bezpośrednio do strefy pożarowej w budynku E poniżej 50 m,
- część F - budynek III kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem D 11 m, następnie drogami ewakuacyjnymi 17 m, łącznie poniżej 50 m,
- część G - budynek III kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym przed budynkiem A do bloku K-8 12 m, następnie długość dojścia do budynku G 16 m, łącznie poniżej 50 m,
- część H - budynek III kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed podjazdem dla karetek pogodowa do bloku schodowej K-11 12 m,
- część K - budynek II kodygnacjny, długość dojścia z drogi pożarowej przed budynkiem do 10 m (poza zakresiem opracowania),

b) dostęp do elewacji zewnętrznej:

- blok A - długość elewacji zewnętrznej to 194,14 m, zapewniony dostęp z drogi pożarowej 87,7 m, co stanowi 45 % elewacji zewnętrznej
- blok B - długość elewacji zewnętrznej to 186,88 m, zapewniony dostęp z drogi pożarowej 81,84 m, co stanowi 43 % elewacji zewnętrznej
- blok C - wzdłuż dłuższego boku obiektu
- blok D - wzdłuż dłuższego boku obiektu
- część E - długość elewacji zewnętrznej to 53,6 m, zapewniony dostęp z drogi pożarowej 22,8 m, co stanowi 43 % elewacji zewnętrznej
- część F - brak dostępu w odległości ponad 30 m od drogi pożarowej
- część G - brak dostępu w odległości ponad 30 m od drogi pożarowej
- część H - wysokość budynku poniżej 12 m, odległość od drogi pożarowej poniżej 30 m
- część K - zapewniony dostęp z drogi pożarowej ponad 40 %

Opracowanie dla: Zakładnictwa Psychiatrycznego				Tytuł opracowania	
SZPITAL WOJEWÓDZKI W SUWALKACH				Inwentaryzacja ochrony przeciwpożarowej	
Data		Skala		Typ projektu	
pogłdowa		Zagospodarowanie terenu		Krs. nr	
				1	